





électricité



# Fiches inventaires





# Concession (SIEIL)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	8 290 164 m	8 297 592 m	256 233 869 €	114 931 712 €	36 765 633 €
Postes HTA/BT	10 751	n.d.	62 967 909 €	39 069 312 €	6 329 403 €
Transformateurs HTA/BT	10 768	10 785	29 330 648 €	14 261 421 €	4 815 546 €
Réseau BT	7 197 579 m	7 165 681 m	256 636 529 €	103 752 470 €	10 347 071 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	136 648 444 €	54 419 294 €	7 853 627 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	13 327 184 €	8 016 580 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	172 322	19 420 832 €	4 467 203 €	0 €
Autres	-	-	14 294 888 €	6 856 959 €	136 992 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>788 860 304 €</b>	<b>345 774 951 €</b>	<b>66 248 272 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

### Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 199 158
Torsadé	12 581
Aérien nu	5 078 425
<b>TOTAL</b>	<b>8 290 164</b>

### Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	6 025
Cabine haute	68
Autres	4 658
<b>TOTAL</b>	<b>10 751</b>

### Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 970 851
Torsadé	3 369 945
Aérien nu	856 783
<b>TOTAL</b>	<b>7 197 579</b>

## Nombre d'usagers, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	259 308	2 798	981	<b>263 087</b>
Consommation (kWh)	1 692 387 011	304 690 316	735 279 651	<b>2 732 356 978</b>
Recette d'acheminement (€)	75 572 574	13 123 001	14 578 648	<b>103 274 224</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	206 248	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 251 712 137	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	125 256 614	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF f : données indisponibles communes fusionnées s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Évènements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,3
Brèves	2,1
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	657
Branchements	1 567

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	74 446
Linéaire BT (m)	56 774
Nombre de postes HTA/BT	64

s.o. : sans objet

# Les communes de la concession

(liste et codes INSEE) avec mention des communes nouvelles au 1<sup>er</sup> janvier 2017

37001	ABILLY	37031	BOURGUEIL	37060	CHARGE
37002	AMBILLOU	37032	BOURNAN	37061	CHARNIZAY
37003	AMBOISE	37033	BOUSSAY	37062	CHATEAU-LA-VALLIERE
37004	ANCHE	37034	BRASLOU	37063	CHATEAU-RENAULT
37005	ANTOGNY-LE-TILLAC	37035	BRAYE-SOUS-FAYE	37064	CHAUMUSSAY
37006	ARTANNES-SUR-INDRE	37036	BRAYE-SUR-MAULNE	37065	CHAVEIGNES
37007	ASSAY	37037	BRECHES	37066	CHEDIGNY
37008	ATHEE-SUR-CHER	37038	BREHEMONT	37067	CHEILLE
37009	AUTRECHE	37039	BRIDORE	37068	CHEMILLE-SUR-DEME
37010	AUZOUER-EN-TOURAIN	37040	BRIZAY	37069	CHEMILLE-SUR-INDROIS
37011	AVOINE	37041	BUEIL-EN-TOURAIN	37070	CHENONCEAUX
37012	AVON-LES-ROCHES	37042	CANDES-SAINT-MARTIN	37071	CHEZELLES
37013	AVRILLE-LES-PONCEAUX	37043	CANGEY	37072	CHINON
37014	AZAY-LE-RIDEAU	37044	CELLE-GUENAND (LA)	37073	CHISSEAUX
37015	AZAY-SUR-CHER	37045	CELLE-SAINT-AVANT (LA)	37074	CHOUZE-SUR-LOIRE
37016	AZAY-SUR-INDRE	37046	CERE-LA-RONDE	37075	CIGOGNE
37018	BALLAN-MIRE	37047	CERELLES	37076	CINAIS
37019	BARROU	37048	CHAMBON	37077	CINQ-MARS-LA-PILE
37020	BEAULIEU-LES-LOCHES	37049	CHAMBOURG-SUR-INDRE	37078	CIRAN
37021	BEAUMONT-LA RONCE*	37050	CHAMBRAY-LES-TOURS	37079	CIVRAY-DE-TOURAIN
37022	BEAUMONT-EN-VERON	37051	CHAMPIGNY-SUR-VEUDE	37080	CIVRAY-SUR-ESVES
37023	BEAUMONT-VILLAGE	37052	CHANCAY	37081	CLERE-LES-PINS
37024	BENAIS	37053	CHANCEAUX-PRES-LOCHES	37082	CONTINVOIR
37025	BERTHENAY	37054	CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE	37083	CORMERY
37026	BETZ-LE-CHATEAU	37055	CHANNAY-SUR-LATHAN	37084	COUESMES
37027	BLERE	37056	CHAPELLE-AUX-NAUX (LA)	37085	COURCAY
37028	BOSSAY-SUR-CLAISE	37057	CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN (LA)	37086	COURCELLES-DE-TOURAIN
37029	BOSSEE	37058	CHAPELLE-SUR-LOIRE (LA)	37087	COURCOUE
37030	BOULAY (LE)	37059	CHARENTILLY	37088	COUZIER
37089	CRAVANT-LES-COTEAUX	37119	ILE-BOUCHARD (L')	37149	MARRAY
37090	CRISSAY-SUR-MANSE	37120	INGRANDES-DE-TOURAIN*	37150	MAZIERES-DE-TOURAIN
37091	CROIX-EN-TOURAIN (LA)	37121	JAULNAY	37151	MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE (LA)
37092	CROTELLES	37122	JOUE-LES-TOURS	37152	METTRAY
37093	CROUZILLES	37123	LANGAIS*	37153	MONNAIE
37094	CUSSAY	37124	LARCAY	37154	MONTBAZON
37095	DAME-MARIE-LES-BOIS	37125	LEMERE	37155	MONTHODON
37096	DIERRE	37126	LERNE	37156	MONTLOUIS-SUR-LOIRE
37097	DOLUS-LE-SEC	37127	LIEGE (LE)	37157	MONTRESOR
37098	DRACHE	37128	LIGNIERES-DE-TOURAIN	37158	MONTREUIL-EN-TOURAIN
37099	DRUYE	37129	LIGRE	37159	MONTS
37100	EPEIGNE-LES-BOIS	37130	LIGUEIL	37160	MORAND
37101	EPEIGNE-SUR-DEME	37131	LIMERAY	37161	MOSNES
37102	ESSARDS (LES)*	37132	LOCHES	37162	MOUZAY
37103	ESVES-LE-MOUTIER	37133	LOCHE-SUR-INDROIS	37163	NAZELLES-NEGRON
37104	ESVRES-SUR-INDRE	37134	LOUANS	37165	NEUIL
37105	FAYE-LA-VINEUSE	37135	LOUESTAULT*	37166	NEUILLE-LE-LIERRE
37106	FERRIERE (LA)	37136	LOUROUX (LE)	37167	NEUILLE-PONT-PIERRE
37107	FERRIERE-LARCON	37137	LUBLE	37168	NEUILLY-LE-BRIGNON
37108	FERRIERE-SUR-BEAULIEU	37138	LUSSAULT-SUR-LOIRE	37169	NEUVILLE-SUR-BRENNE
37109	FONDETTES	37139	LUYNES	37170	NEUVY-LE-ROI
37110	FRANCUEIL	37140	LUZE	37171	NOIZAY
37111	GENILLE	37141	LUZILLE	37172	NOTRE-DAME-D'OE
37112	GIZEUX	37142	MAILLE	37173	NOUANS-LES-FONTAINES
37113	GRAND-PRESSIGNY (LE)	37143	MANTHELAN	37174	NOUATRE
37114	GUERCHE (LA)	37144	MARCAJ	37175	NOUZILLY
37115	DESCARTES	37145	MARCE-SUR-ESVES	37176	NOYANT-DE-TOURAIN

## FICHE INVENTAIRE

37116	HERMITES (LES)	37146	MARCILLY-SUR-MAULNE	37177	ORBIGNY
37117	HOMMES	37147	MARCILLY-SUR-VIENNE	37178	PANZOULT
37118	HUISMES	37148	MARIGNY-MARMANDE	37179	PARCAY-MESLAY
37180	PARCAY-SUR-VIENNE	37214	SAINT-CYR-SUR-LOIRE	37251	SOUVIGNE
37181	PAULMY	37216	SAINT-EPAIN	37252	SOUVIGNY-DE-TOURAINNE
37182	PERNAY	37217	SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY	37253	SUBLAINES
37183	PERRUSSON	37218	SAINT-FLOVIER	37254	TAUXIGNY
37184	PETIT-PRESSIGNY (LE)	37219	SAINT-GENOUPH	37255	TAVANT
37185	POCE-SUR-CISSE	37220	SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE	37256	THENEUIL
37186	PONT-DE-RUAN	37221	SAINT-HIPPOLYTE	37257	THILOUZE
37187	PORTS-SUR-VIENNE	37222	SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN	37258	THIZAY
37188	POUZAY	37223	SAINT-LAURENT-DE-LIN	37259	TOURNON-SAINT-PIERRE
37189	PREUILLY-SUR-CLAISE	37224	SAINT-LAURENT-EN-GATINES	37260	TOUR-SAINT-GELIN (LA)
37190	PUSSIGNY	37225	SAINT-MARTIN-LE-BEAU	37262	TROGUES
37191	RAZINES	37226	SAINTE-MAURE-DE-TOURAINNE	37263	TRUYES
37192	REIGNAC-SUR-INDRE	37227	SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE*	37264	VALLERES
37193	RESTIGNE	37228	SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL	37265	VARENNES
37194	REUGNY	37229	SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS	37266	VEIGNE
37195	RICHE (LA)	37230	SAINT-OUEN-LES-VIGNES	37267	VERETZ
37196	RICHELIEU	37231	SAINT-PATERNE-RACAN	37268	VERNEUIL-LE-CHATEAU
37197	RIGNY-USSE	37232	SAINT-PATRICE*	37269	VERNEUIL-SUR-INDRE
37198	RILLE	37233	SAINT-PIERRE-DES-CORPS	37270	VERNOU-SUR-BRENNES
37199	RILLY-SUR-VIENNE	37234	SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS	37271	VILLAINES-LES-ROCHERS
37200	RIVARENNES	37236	SAINT-REGLE	37272	VILLANDRY
37201	RIVIERE	37237	SAINT-ROCH	37273	VILLE-AUX-DAMES (LA)
37202	ROCHE-CLERMAULT (LA)	37238	SAINT-SENOCH	37274	VILLEBOURG
37203	ROCHECORBON	37240	SAUNAY	37275	VILLEDOMAIN
37204	ROUZIERES-DE-TOURAINNE	37241	SAVIGNE-SUR-LATHAN	37276	VILLEDOMER
37205	SACHE	37242	SAVIGNY-EN-VERON	37277	VILLELOIN-COULANGE
37206	ST-ANTOINE-DU-ROCHER	37243	SAVONNIERES	37278	VILLEPERDUE
37207	SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT	37244	SAZILLY	37279	VILLIERS-AU-BOUIN
37208	SAINT-AVERTIN	37245	SEMBLANCAY	37280	VOU
37209	SAINT-BAULD	37246	SENNEVIERES	37281	VOUVRAY
37210	SAINT-BENOIT-LA-FORET	37247	SEPMES	37282	YZEURES-SUR-CREUSE
37211	SAINT-BRANCHS	37248	SEUILLY		
37212	SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS		37249 SONZAY		
37213	SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS		37250 SORIGNY		

\*Communes nouvelles au 1<sup>er</sup> janvier 2017

- Beaumont La Ronce et Louestault : Beaumont-Louestault
- Ingrandes, St Michel et St Patrice : Coteaux sur Loire
- Les Essards et Langeais : Langeais

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Abilly (37001)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	42 843 m	42 611 m	1 433 013 €	516 499 €	104 549 €
Postes HTA/BT	54	n.d.	301 194 €	113 906 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	54	54	137 460 €	54 361 €	15 952 €
Réseau BT	31 129 m	29 604 m	1 016 369 €	350 562 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	334 864 €	133 357 €	19 246 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	32 659 €	19 645 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	537	48 163 €	1 848 €	0 €
Autres	-	-	104 938 €	45 284 €	135 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 408 660 €</b>	<b>1 235 461 €</b>	<b>139 881 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	15 065
Torsadé	0
Aérien nu	27 778
<b>TOTAL</b>	<b>42 843</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	0
Autres	28
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 104
Torsadé	18 819
Aérien nu	3 206
<b>TOTAL</b>	<b>31 129</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	627	8	5	<b>640</b>
Consommation (kWh)	4 229 104	274 375	2 015 515	<b>6 518 994</b>
Recette d'acheminement (€)	191 653	15 714	55 411	<b>262 778</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	548	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 810 306	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	390 810	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,7
Brèves	13,2
Très brèves	15,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	65
Linéaire BT (m)	-420
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Ambillou (37002)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	43 160 m	42 685 m	1 132 604 €	588 871 €	145 471 €
Postes HTA/BT	60	n.d.	286 474 €	191 422 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	60	60	136 443 €	76 401 €	17 344 €
Réseau BT	34 509 m	33 582 m	1 516 167 €	538 655 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	431 756 €	171 944 €	24 814 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	42 109 €	25 329 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	710	92 313 €	31 065 €	0 €
Autres	-	-	37 210 €	23 870 €	174 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 675 075 €</b>	<b>1 647 558 €</b>	<b>187 802 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 913
Torsadé	0
Aérien nu	32 248
<b>TOTAL</b>	<b>43 160</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	41
Cabine haute	0
Autres	19
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	14 593
Torsadé	17 506
Aérien nu	2 410
<b>TOTAL</b>	<b>34 509</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	825	7	3	<b>835</b>
Consommation (kWh)	6 268 072	771 447	139 144	<b>7 178 663</b>
Recette d'acheminement (€)	272 799	33 695	5 327	<b>311 821</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	701	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 222 861	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	432 822	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,6
Brèves	8,0
Très brèves	5,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	7

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-21
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Amboise (37003)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	68 683 m	69 143 m	4 525 314 €	1 884 384 €	414 802 €
Postes HTA/BT	116	n.d.	1 399 363 €	943 785 €	265 378 €
Transformateurs HTA/BT	116	115	448 076 €	226 122 €	50 043 €
Réseau BT	116 803 m	115 662 m	4 981 036 €	2 212 340 €	1 133 362 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	3 984 295 €	1 586 718 €	228 990 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	388 584 €	233 742 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	7 361	901 752 €	294 038 €	0 €
Autres	-	-	255 913 €	197 746 €	8 153 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>16 884 335 €</b>	<b>7 578 875 €</b>	<b>2 100 729 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	53 478
Torsadé	0
Aérien nu	15 205
<b>TOTAL</b>	<b>68 683</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	20
Cabine haute	1
Autres	95
<b>TOTAL</b>	<b>116</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	69 380
Torsadé	22 109
Aérien nu	25 314
<b>TOTAL</b>	<b>116 803</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	7 755	100	22	<b>7 877</b>
Consommation (kWh)	42 310 228	12 670 028	46 901 018	<b>101 881 274</b>
Recette d'acheminement (€)	1 923 020	514 340	843 218	<b>3 280 577</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	5 493	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	22 853 140	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 489 055	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,4
Brèves	0,7
Très brèves	0,4
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	8
Branchements	52

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	446
Linéaire BT (m)	507
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Anché (37004)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 360 m	17 353 m	271 153 €	128 457 €	119 146 €
Postes HTA/BT	15	n.d.	53 293 €	22 526 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	15	15	34 242 €	15 471 €	7 172 €
Réseau BT	7 819 m	7 816 m	278 551 €	94 574 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	128 835 €	51 308 €	7 405 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	12 565 €	7 558 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	222	31 103 €	10 748 €	0 €
Autres	-	-	10 386 €	2 514 €	52 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>820 129 €</b>	<b>333 155 €</b>	<b>133 775 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 381
Torsadé	0
Aérien nu	13 979
<b>TOTAL</b>	<b>17 360</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	11
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 709
Torsadé	4 579
Aérien nu	1 531
<b>TOTAL</b>	<b>7 819</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	256	-	-	<b>256</b>
Consommation (kWh)	1 731 918	-	-	<b>1 731 918</b>
Recette d'acheminement (€)	79 687	-	-	<b>79 687</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	211	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 217 536	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	128 182	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	2,9
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	30
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Antogny le Tillac (37005)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 516 m	20 159 m	427 825 €	208 585 €	86 211 €
Postes HTA/BT	18	n.d.	27 842 €	20 773 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	18	18	44 581 €	19 058 €	5 112 €
Réseau BT	11 668 m	11 649 m	540 436 €	186 799 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	155 454 €	61 908 €	8 934 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	15 161 €	9 120 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	253	22 203 €	727 €	0 €
Autres	-	-	14 231 €	4 044 €	63 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 247 732 €</b>	<b>511 014 €</b>	<b>100 320 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 295
Torsadé	0
Aérien nu	11 221
<b>TOTAL</b>	<b>18 516</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 772
Torsadé	4 684
Aérien nu	1 212
<b>TOTAL</b>	<b>11 668</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	298	2	2	302
Consommation (kWh)	1 812 695	63 983	429 082	2 305 760
Recette d'acheminement (€)	83 100	3 761	8 720	95 581

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	253	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 548 680	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	158 372	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,7
Brèves	1,9
Très brèves	0,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	205
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Artannes-sur-Indre (37006)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	26 306 m	25 776 m	645 411 €	403 888 €	131 364 €
Postes HTA/BT	52	n.d.	305 436 €	230 928 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	52	53	140 185 €	75 659 €	21 179 €
Réseau BT	33 867 m	34 256 m	1 085 995 €	523 892 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	661 742 €	263 534 €	38 032 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	64 539 €	38 822 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	11	1 120 €	165 €	0 €
Autres	-	-	20 261 €	8 743 €	266 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 924 691 €</b>	<b>1 545 630 €</b>	<b>190 842 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 710
Torsadé	0
Aérien nu	18 596
<b>TOTAL</b>	<b>26 306</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	32
Cabine haute	0
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 933
Torsadé	20 595
Aérien nu	2 339
<b>TOTAL</b>	<b>33 867</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 259	5	1	<b>1 265</b>
Consommation (kWh)	9 344 862	366 774	18 704	<b>9 730 340</b>
Recette d'acheminement (€)	406 377	15 725	1 102	<b>423 204</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	970	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 501 837	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	730 471	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	1,0
Très brèves	2,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	7

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-1 239
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Assay (37007)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	19 600 m	19 621 m	355 738 €	177 102 €	128 691 €
Postes HTA/BT	15	n.d.	24 342 €	15 856 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	15	15	27 221 €	16 916 €	2 653 €
Réseau BT	9 188 m	9 446 m	207 468 €	96 338 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	50 043 €	19 929 €	2 876 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	4 881 €	2 936 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	66	9 321 €	3 176 €	0 €
Autres	-	-	12 121 €	3 535 €	20 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>691 135 €</b>	<b>335 788 €</b>	<b>134 240 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 619
Torsadé	0
Aérien nu	15 981
<b>TOTAL</b>	<b>19 600</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	14
Cabine haute	0
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	554
Torsadé	7 630
Aérien nu	1 004
<b>TOTAL</b>	<b>9 188</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	95	-	-	<b>95</b>
Consommation (kWh)	604 599	-	-	<b>604 599</b>
Recette d'acheminement (€)	28 708	-	-	<b>28 708</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	89	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	509 498	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	51 856	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,9
Brèves	1,9
Très brèves	10,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-483
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Athée-sur-Cher (37008)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	47 267 m	46 385 m	1 243 245 €	579 777 €	138 682 €
Postes HTA/BT	65	n.d.	340 927 €	171 214 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	65	65	172 980 €	75 518 €	29 099 €
Réseau BT	35 987 m	36 186 m	1 363 217 €	527 930 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	622 346 €	247 845 €	35 768 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	60 697 €	36 510 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 030	136 028 €	45 715 €	0 €
Autres	-	-	60 034 €	35 976 €	3 726 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 999 474 €</b>	<b>1 720 486 €</b>	<b>207 276 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 465
Torsadé	0
Aérien nu	37 802
<b>TOTAL</b>	<b>47 267</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	47
Cabine haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	14 636
Torsadé	18 283
Aérien nu	3 068
<b>TOTAL</b>	<b>35 987</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 183	18	8	<b>1 209</b>
Consommation (kWh)	9 937 233	1 816 711	1 158 298	<b>12 912 242</b>
Recette d'acheminement (€)	422 460	83 425	30 730	<b>536 615</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	951	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 176 829	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	707 802	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,7
Brèves	1,3
Très brèves	2,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	7

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	917
Linéaire BT (m)	947
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Autrèche (37009)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	15 922 m	15 929 m	519 636 €	187 559 €	90 308 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	87 067 €	43 355 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	22	45 499 €	15 579 €	21 042 €
Réseau BT	14 709 m	14 865 m	568 619 €	258 854 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	114 993 €	45 795 €	6 609 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 215 €	6 746 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	182	24 186 €	7 935 €	0 €
Autres	-	-	10 262 €	7 844 €	46 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 381 478 €</b>	<b>573 667 €</b>	<b>118 005 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 366
Torsadé	0
Aérien nu	12 556
<b>TOTAL</b>	<b>15 922</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 044
Torsadé	8 784
Aérien nu	881
<b>TOTAL</b>	<b>14 709</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	214	8	-	222
Consommation (kWh)	1 553 875	338 047	-	1 891 922
Recette d'acheminement (€)	69 167	19 810	-	88 976

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	188	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 053 610	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	114 928	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	1,1
Très brèves	1,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	857
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Auzouer-en-Touraine (37010)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	47 470 m	46 702 m	1 199 683 €	630 004 €	211 821 €
Postes HTA/BT	55	n.d.	300 953 €	188 313 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	55	55	122 865 €	66 359 €	19 561 €
Réseau BT	32 396 m	32 262 m	1 077 043 €	458 002 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	432 289 €	172 156 €	24 845 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	42 161 €	25 361 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	704	89 048 €	29 838 €	0 €
Autres	-	-	73 481 €	56 084 €	174 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 337 522 €</b>	<b>1 626 116 €</b>	<b>256 401 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 855
Torsadé	0
Aérien nu	37 615
<b>TOTAL</b>	<b>47 470</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	35
Cabine haute	0
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 213
Torsadé	14 016
Aérien nu	5 167
<b>TOTAL</b>	<b>32 396</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	836	8	4	<b>848</b>
Consommation (kWh)	5 868 424	654 693	6 266 213	<b>12 789 330</b>
Recette d'acheminement (€)	257 692	29 006	119 902	<b>406 600</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	634	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 526 397	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	374 925	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,9
Brèves	2,1
Très brèves	5,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	7

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	859
Linéaire BT (m)	663
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Avoine (37011)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	31 276 m	32 795 m	1 830 258 €	521 143 €	32 986 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	345 944 €	231 739 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	118 037 €	67 362 €	21 574 €
Réseau BT	28 220 m	27 994 m	1 218 103 €	477 184 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	560 591 €	223 251 €	32 219 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	54 674 €	32 887 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	995	135 118 €	45 227 €	0 €
Autres	-	-	45 494 €	12 943 €	225 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 308 218 €</b>	<b>1 611 737 €</b>	<b>87 005 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	26 094
Torsadé	0
Aérien nu	5 182
<b>TOTAL</b>	<b>31 276</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	2
Cabine haute	0
Autres	25
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	23 936
Torsadé	3 742
Aérien nu	542
<b>TOTAL</b>	<b>28 220</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 052	29	12	<b>1 093</b>
Consommation (kWh)	9 041 661	3 127 338	29 311 611	<b>41 480 610</b>
Recette d'acheminement (€)	391 594	139 594	686 111	<b>1 217 299</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	904	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 346 753	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	419 482	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,6
Brèves	0,7
Très brèves	1,1
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	7 385
Linéaire BT (m)	-45
Nombre de postes HTA/BT	-1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Avon-les-Roches (37012)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	35 090 m	34 608 m	820 305 €	277 590 €	224 971 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	74 433 €	51 728 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	31	57 049 €	26 090 €	20 270 €
Réseau BT	15 075 m	15 092 m	441 227 €	179 416 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	144 806 €	57 668 €	8 322 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	14 123 €	8 495 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	233	31 833 €	10 557 €	0 €
Autres	-	-	42 117 €	7 327 €	58 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 625 893 €</b>	<b>618 871 €</b>	<b>253 621 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 006
Torsadé	0
Aérien nu	23 084
<b>TOTAL</b>	<b>35 090</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	1
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 993
Torsadé	9 808
Aérien nu	2 274
<b>TOTAL</b>	<b>15 075</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	275	1	5	<b>281</b>
Consommation (kWh)	1 796 924	56 514	1 027 381	<b>2 880 819</b>
Recette d'acheminement (€)	82 185	2 644	27 471	<b>112 300</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	267	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 501 840	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	158 588	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	2,9
Très brèves	2,9

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	73
Linéaire BT (m)	20
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

## Avrillé-les-Ponceaux (37013)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	29 166 m	28 178 m	843 143 €	341 122 €	94 884 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	107 871 €	50 010 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	80 840 €	31 991 €	10 238 €
Réseau BT	24 488 m	24 312 m	761 464 €	235 920 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	142 677 €	56 820 €	8 200 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	13 915 €	8 370 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	218	29 823 €	9 944 €	0 €
Autres	-	-	64 864 €	17 098 €	57 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 044 597 €</b>	<b>751 276 €</b>	<b>113 380 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	14 296
Torsadé	0
Aérien nu	14 870
<b>TOTAL</b>	<b>29 166</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	19
Cabine haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 169
Torsadé	17 357
Aérien nu	962
<b>TOTAL</b>	<b>24 488</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	275	3	-	<b>278</b>
Consommation (kWh)	1 831 645	211 484	-	<b>2 043 129</b>
Recette d'acheminement (€)	82 187	10 938	-	<b>93 125</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	252	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 305 928	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	136 832	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,3
Brèves	6,3
Très brèves	12,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 389
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Azay-le-Rideau (37014)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	46 213 m	46 211 m	2 009 926 €	621 329 €	227 395 €
Postes HTA/BT	57	n.d.	509 950 €	275 852 €	111 120 €
Transformateurs HTA/BT	57	57	196 975 €	107 103 €	30 490 €
Réseau BT	53 014 m	52 247 m	1 825 115 €	854 870 €	187 962 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 090 304 €	434 206 €	62 663 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	106 336 €	63 963 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 871	245 397 €	82 228 €	0 €
Autres	-	-	72 397 €	18 475 €	439 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6 056 401 €</b>	<b>2 458 027 €</b>	<b>620 069 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	31 847
Torsadé	0
Aérien nu	14 366
<b>TOTAL</b>	<b>46 213</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	18
Cabine haute	0
Autres	39
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	26 338
Torsadé	19 998
Aérien nu	6 678
<b>TOTAL</b>	<b>53 014</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 067	28	11	<b>2 106</b>
Consommation (kWh)	16 313 373	2 920 012	2 196 128	<b>21 429 513</b>
Recette d'acheminement (€)	708 158	126 121	52 110	<b>886 390</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 800	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	11 439 627	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 092 164	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,2
Brèves	0,3
Très brèves	2,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	7
Branchements	12

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	12
Linéaire BT (m)	-95
Nombre de postes HTA/BT	-1

s.o. : sans objet

## Azay-sur-Cher (37015)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	39 388 m	38 640 m	1 311 645 €	511 113 €	152 515 €
Postes HTA/BT	64	n.d.	356 499 €	228 124 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	64	64	168 698 €	85 678 €	29 864 €
Réseau BT	42 439 m	42 141 m	1 771 407 €	702 625 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	790 577 €	314 842 €	45 437 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	77 104 €	46 380 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 379	179 356 €	59 317 €	0 €
Autres	-	-	232 026 €	136 744 €	318 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 887 313 €</b>	<b>2 084 822 €</b>	<b>228 134 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	15 788
Torsadé	0
Aérien nu	23 600
<b>TOTAL</b>	<b>39 388</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	34
Cabine haute	0
Autres	30
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	16 656
Torsadé	24 346
Aérien nu	1 437
<b>TOTAL</b>	<b>42 439</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 534	13	2	<b>1 549</b>
Consommation (kWh)	12 046 388	964 118	110 373	<b>13 120 879</b>
Recette d'acheminement (€)	516 300	44 367	3 212	<b>563 879</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 282	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 957 970	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	800 983	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,5
Très brèves	1,1
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	15

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-719
Linéaire BT (m)	-375
Nombre de postes HTA/BT	-2

s.o. : sans objet

## Azay-sur-Indre (37016)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	16 483 m	16 205 m	421 425 €	226 979 €	50 785 €
Postes HTA/BT	14	n.d.	55 850 €	31 622 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	14	14	31 877 €	16 239 €	9 904 €
Réseau BT	8 651 m	8 625 m	310 652 €	134 994 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	122 446 €	48 763 €	7 037 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 942 €	7 183 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	177	18 831 €	1 617 €	0 €
Autres	-	-	37 786 €	30 476 €	49 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 010 809 €</b>	<b>497 873 €</b>	<b>67 776 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 321
Torsadé	0
Aérien nu	13 162
<b>TOTAL</b>	<b>16 483</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	10
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 803
Torsadé	4 798
Aérien nu	50
<b>TOTAL</b>	<b>8 651</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	223	3	3	<b>229</b>
Consommation (kWh)	1 565 717	424 134	239 885	<b>2 229 736</b>
Recette d'acheminement (€)	69 445	16 455	7 831	<b>93 731</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	206	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 404 243	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	137 756	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	6,0
Très brèves	10,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-236
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Ballan-Miré (37018)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	55 904 m	58 259 m	2 448 021 €	1 313 716 €	146 703 €
Postes HTA/BT	76	n.d.	869 651 €	601 870 €	143 856 €
Transformateurs HTA/BT	76	76	280 004 €	150 318 €	60 701 €
Réseau BT	83 405 m	84 232 m	2 818 214 €	1 254 602 €	141 695 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	2 121 515 €	844 879 €	121 930 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	206 909 €	124 460 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	3 625	354 123 €	20 385 €	0 €
Autres	-	-	115 039 €	62 714 €	853 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>9 213 475 €</b>	<b>4 372 943 €</b>	<b>615 739 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	46 959
Torsadé	0
Aérien nu	8 945
<b>TOTAL</b>	<b>55 904</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	13
Cabine haute	0
Autres	63
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	50 439
Torsadé	27 230
Aérien nu	5 736
<b>TOTAL</b>	<b>83 405</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	4 003	37	11	<b>4 051</b>
Consommation (kWh)	25 665 721	3 859 869	4 202 997	<b>33 728 587</b>
Recette d'acheminement (€)	1 151 665	160 617	96 001	<b>1 408 283</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	3 082	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	18 960 913	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 869 572	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,5
Brèves	2,2
Très brèves	4,1

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	25

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-10
Linéaire BT (m)	1 645
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Barrou (37019)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	28 237 m	28 238 m	548 197 €	345 359 €	118 860 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	93 910 €	51 617 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	69 408 €	30 234 €	6 402 €
Réseau BT	21 180 m	21 127 m	585 054 €	208 546 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	179 943 €	71 661 €	10 342 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	17 550 €	10 556 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	302	28 003 €	1 133 €	0 €
Autres	-	-	22 491 €	17 931 €	72 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 544 555 €</b>	<b>737 038 €</b>	<b>135 676 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 002
Torsadé	0
Aérien nu	26 235
<b>TOTAL</b>	<b>28 237</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	23
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 413
Torsadé	11 739
Aérien nu	5 028
<b>TOTAL</b>	<b>21 180</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	341	1	3	<b>345</b>
Consommation (kWh)	2 201 701	47 118	114 372	<b>2 363 191</b>
Recette d'acheminement (€)	100 761	2 293	4 397	<b>107 451</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	286	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 960 644	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	205 749	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	2,0
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 821
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

**Beaulieu-lès-Loches (37020)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	10 598 m	10 587 m	551 744 €	151 451 €	98 755 €
Postes HTA/BT	18	n.d.	164 536 €	70 430 €	45 293 €
Transformateurs HTA/BT	18	18	74 219 €	36 079 €	6 749 €
Réseau BT	21 140 m	20 889 m	826 931 €	343 094 €	114 437 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	599 454 €	238 729 €	34 453 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	58 464 €	35 167 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	866	87 503 €	6 727 €	0 €
Autres	-	-	32 071 €	20 455 €	241 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 394 923 €</b>	<b>902 133 €</b>	<b>299 928 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 991
Torsadé	0
Aérien nu	3 608
<b>TOTAL</b>	<b>10 598</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	1
Cabine haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 386
Torsadé	5 318
Aérien nu	4 436
<b>TOTAL</b>	<b>21 140</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 152	6	-	<b>1 158</b>
Consommation (kWh)	6 563 650	722 468	-	<b>7 286 118</b>
Recette d'acheminement (€)	301 334	32 283	-	<b>333 616</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	911	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 025 770	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	516 860	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,5
Brèves	0,9
Très brèves	2,3

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	6

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-1 108
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

**Beaumont-la-Ronce (37021)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	33 140 m	31 534 m	883 354 €	441 269 €	146 995 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	157 034 €	78 770 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	45	45	114 012 €	44 554 €	10 021 €
Réseau BT	27 397 m	26 703 m	1 138 398 €	343 095 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	347 641 €	138 446 €	19 980 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	33 905 €	20 395 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	537	69 695 €	22 063 €	0 €
Autres	-	-	147 954 €	89 734 €	140 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 891 994 €</b>	<b>1 178 325 €</b>	<b>177 135 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 147
Torsadé	0
Aérien nu	27 993
<b>TOTAL</b>	<b>33 140</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	33
Cabine haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 261
Torsadé	16 710
Aérien nu	1 426
<b>TOTAL</b>	<b>27 397</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	654	5	2	<b>661</b>
Consommation (kWh)	4 882 083	479 176	13 763	<b>5 375 022</b>
Recette d'acheminement (€)	214 124	21 244	1 819	<b>237 188</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	654	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 779 242	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	395 245	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	6,9
Brèves	4,9
Très brèves	9,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	179
Linéaire BT (m)	852
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Beaumont-en-Véron (37022)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	31 090 m	31 441 m	795 416 €	332 148 €	139 757 €
Postes HTA/BT	42	n.d.	398 756 €	239 496 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	42	42	163 711 €	72 327 €	13 756 €
Réseau BT	40 766 m	40 850 m	1 566 856 €	641 850 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	811 872 €	323 322 €	46 661 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	79 181 €	47 629 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 505	214 044 €	71 914 €	0 €
Autres	-	-	61 299 €	27 723 €	327 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 091 136 €</b>	<b>1 756 409 €</b>	<b>200 500 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	16 053
Torsadé	0
Aérien nu	15 036
<b>TOTAL</b>	<b>31 090</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	11
Cabine haute	0
Autres	31
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	19 179
Torsadé	19 229
Aérien nu	2 358
<b>TOTAL</b>	<b>40 766</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 566	8	2	<b>1 576</b>
Consommation (kWh)	16 193 864	428 921	153 937	<b>16 776 722</b>
Recette d'acheminement (€)	690 781	22 553	5 008	<b>718 342</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 390	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	12 488 460	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	664 506	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,1
Brèves	1,8
Très brèves	2,7
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	7

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	4 122
Linéaire BT (m)	445
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

**Beaumont-Village (37023)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 556 m	17 523 m	303 177 €	214 533 €	87 473 €
Postes HTA/BT	26	n.d.	78 489 €	47 591 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	26	26	37 371 €	24 069 €	16 485 €
Réseau BT	9 335 m	8 956 m	257 362 €	112 330 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	88 374 €	35 194 €	5 079 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	8 619 €	5 185 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	106	11 208 €	600 €	0 €
Autres	-	-	3 045 €	1 065 €	36 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>787 645 €</b>	<b>440 567 €</b>	<b>109 073 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 002
Torsadé	0
Aérien nu	16 554
<b>TOTAL</b>	<b>17 556</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	24
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 002
Torsadé	6 416
Aérien nu	917
<b>TOTAL</b>	<b>9 335</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	166	1	1	<b>168</b>
Consommation (kWh)	745 735	22 376	382 429	<b>1 150 540</b>
Recette d'acheminement (€)	38 419	1 374	12 064	<b>51 857</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	157	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	967 911	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	104 186	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,5
Brèves	2,0
Très brèves	3,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	40
Linéaire BT (m)	722
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Benais (37024)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 064 m	17 769 m	395 817 €	202 964 €	78 246 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	105 363 €	57 223 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	83 785 €	38 068 €	9 561 €
Réseau BT	22 402 m	21 776 m	664 249 €	267 694 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	302 389 €	120 424 €	17 379 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	29 492 €	17 740 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	488	69 776 €	23 548 €	0 €
Autres	-	-	8 727 €	2 924 €	122 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 659 598 €</b>	<b>730 585 €</b>	<b>105 308 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 674
Torsadé	0
Aérien nu	14 391
<b>TOTAL</b>	<b>18 064</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	0
Autres	13
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 214
Torsadé	13 056
Aérien nu	4 132
<b>TOTAL</b>	<b>22 402</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	586	4	3	<b>593</b>
Consommation (kWh)	5 052 557	244 551	91 677	<b>5 388 785</b>
Recette d'acheminement (€)	219 313	12 573	5 238	<b>237 124</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	520	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 102 121	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	307 025	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	7,0
Brèves	4,0
Très brèves	10,0
<b>Niveau de continuité : Hors standard qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	6

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 423
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Berthenay (37025)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	9 105 m	9 030 m	115 437 €	81 651 €	48 727 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	36 665 €	27 377 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	39 205 €	12 908 €	16 846 €
Réseau BT	12 002 m	11 920 m	418 871 €	159 008 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	160 245 €	63 816 €	9 210 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	15 629 €	9 401 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	250	25 946 €	1 724 €	0 €
Autres	-	-	36 241 €	12 584 €	64 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>848 238 €</b>	<b>368 468 €</b>	<b>74 848 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	645
Torsadé	0
Aérien nu	8 460
<b>TOTAL</b>	<b>9 105</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 430
Torsadé	8 559
Aérien nu	1 013
<b>TOTAL</b>	<b>12 002</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	304	2	-	<b>306</b>
Consommation (kWh)	2 458 712	98 692	-	<b>2 557 404</b>
Recette d'acheminement (€)	106 262	5 409	-	<b>111 671</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	245	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 849 491	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	190 319	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	1,0
Très brèves	3,2
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-145
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

**Betz-le-Château (37026)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	56 341 m	55 916 m	1 061 833 €	554 318 €	265 464 €
Postes HTA/BT	57	n.d.	144 103 €	107 401 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	57	57	111 150 €	57 824 €	16 796 €
Réseau BT	24 319 m	24 076 m	754 013 €	312 237 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	200 173 €	79 718 €	11 505 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	19 523 €	11 743 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	212	19 903 €	256 €	0 €
Autres	-	-	98 882 €	38 691 €	81 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 409 580 €</b>	<b>1 162 187 €</b>	<b>293 846 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 721
Torsadé	0
Aérien nu	45 620
<b>TOTAL</b>	<b>56 341</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	50
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 325
Torsadé	14 249
Aérien nu	3 745
<b>TOTAL</b>	<b>24 319</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	371	5	4	<b>380</b>
Consommation (kWh)	2 383 823	462 145	110 134	<b>2 956 102</b>
Recette d'acheminement (€)	108 866	20 961	5 714	<b>135 541</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	334	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 165 146	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	227 171	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	1,0
Très brèves	18,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	6
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-136
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Bléré (37027)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	70 579 m	69 997 m	2 630 933 €	1 528 445 €	165 996 €
Postes HTA/BT	73	n.d.	694 460 €	519 990 €	162 986 €
Transformateurs HTA/BT	73	73	226 973 €	136 460 €	44 434 €
Réseau BT	63 095 m	64 567 m	2 218 623 €	1 025 471 €	267 345 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 591 802 €	633 924 €	91 486 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	155 247 €	93 384 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 913	372 817 €	123 822 €	0 €
Autres	-	-	203 714 €	132 376 €	6 504 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>8 094 569 €</b>	<b>4 193 872 €</b>	<b>738 751 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	51 806
Torsadé	0
Aérien nu	18 773
<b>TOTAL</b>	<b>70 579</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	22
Cabine haute	0
Autres	51
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	25 777
Torsadé	25 048
Aérien nu	12 270
<b>TOTAL</b>	<b>63 095</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	3 083	32	11	<b>3 126</b>
Consommation (kWh)	20 438 689	4 247 380	5 717 568	<b>30 403 637</b>
Recette d'acheminement (€)	902 449	177 302	110 257	<b>1 190 008</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 404	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	12 654 396	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 346 205	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,5
Brèves	0,4
Très brèves	0,4

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	16

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	18
Linéaire BT (m)	-1 269
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

**Bossay-sur-Claise (37028)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	85 242 m	83 152 m	2 330 822 €	862 273 €	161 850 €
Postes HTA/BT	83	n.d.	281 928 €	133 066 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	83	83	181 078 €	56 711 €	55 206 €
Réseau BT	34 874 m	34 803 m	1 192 023 €	415 513 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	291 209 €	115 972 €	16 737 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	28 401 €	17 084 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	417	39 131 €	1 824 €	0 €
Autres	-	-	112 515 €	37 156 €	1 462 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 457 108 €</b>	<b>1 639 599 €</b>	<b>235 254 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	39 597
Torsadé	0
Aérien nu	45 645
<b>TOTAL</b>	<b>85 242</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	66
Cabine haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 156
Torsadé	21 880
Aérien nu	4 838
<b>TOTAL</b>	<b>34 874</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	545	4	3	<b>552</b>
Consommation (kWh)	3 505 181	44 013	97 790	<b>3 646 984</b>
Recette d'acheminement (€)	161 905	6 188	4 555	<b>172 648</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	494	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 186 210	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	330 385	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,8
Brèves	56,1
Très brèves	89,0
<b>Niveau de continuité : Hors standard qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	6

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	337
Linéaire BT (m)	-151
Nombre de postes HTA/BT	3

s.o. : sans objet

**Bossée (37029)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 850 m	21 696 m	571 522 €	329 827 €	40 141 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	126 105 €	90 480 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	45 040 €	32 683 €	13 934 €
Réseau BT	12 842 m	12 863 m	486 067 €	215 900 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	112 331 €	44 735 €	6 456 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	10 956 €	6 590 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	164	14 773 €	348 €	0 €
Autres	-	-	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 366 793 €</b>	<b>720 563 €</b>	<b>60 531 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 206
Torsadé	0
Aérien nu	12 644
<b>TOTAL</b>	<b>21 850</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	18
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 368
Torsadé	6 635
Aérien nu	1 839
<b>TOTAL</b>	<b>12 842</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	207	4	2	<b>213</b>
Consommation (kWh)	1 580 013	263 728	135 710	<b>1 979 451</b>
Recette d'acheminement (€)	68 441	13 193	4 752	<b>86 387</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	191	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 445 912	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	149 324	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,7
Brèves	0,9
Très brèves	9,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-745
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Le Boulay (37030)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 338 m	21 435 m	359 512 €	207 588 €	184 602 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	74 203 €	44 880 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	52 590 €	26 538 €	12 476 €
Réseau BT	17 704 m	18 618 m	640 911 €	246 925 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	191 123 €	76 113 €	10 984 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	18 640 €	11 212 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	318	42 437 €	14 499 €	0 €
Autres	-	-	5 153 €	2 784 €	77 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 384 569 €</b>	<b>630 539 €</b>	<b>208 139 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 536
Torsadé	0
Aérien nu	19 802
<b>TOTAL</b>	<b>21 338</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	19
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 816
Torsadé	9 868
Aérien nu	3 020
<b>TOTAL</b>	<b>17 704</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	361	5	1	<b>367</b>
Consommation (kWh)	2 828 008	310 375	351 877	<b>3 490 260</b>
Recette d'acheminement (€)	122 197	14 792	11 062	<b>148 052</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	301	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 856 785	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	196 215	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,6
Brèves	1,9
Très brèves	12,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	2 404
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017**Bourgueil (37031)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	53 712 m	55 515 m	1 581 212 €	915 853 €	240 087 €
Postes HTA/BT	65	n.d.	490 891 €	342 079 €	180 627 €
Transformateurs HTA/BT	65	66	251 444 €	120 861 €	14 559 €
Réseau BT	64 556 m	63 919 m	2 005 894 €	954 238 €	146 432 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 274 506 €	507 563 €	73 250 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	124 301 €	74 770 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 176	305 125 €	101 442 €	0 €
Autres	-	-	52 196 €	24 408 €	513 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6 085 569 €</b>	<b>3 041 214 €</b>	<b>655 466 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	29 598
Torsadé	0
Aérien nu	24 114
<b>TOTAL</b>	<b>53 712</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	29
Cabine haute	0
Autres	36
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	25 936
Torsadé	31 881
Aérien nu	6 739
<b>TOTAL</b>	<b>64 556</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 433	27	4	<b>2 464</b>
Consommation (kWh)	21 309 614	2 619 585	3 881 419	<b>27 810 618</b>
Recette d'acheminement (€)	927 372	111 709	74 612	<b>1 113 693</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 066	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	15 865 927	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 014 774	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,9
Brèves	1,5
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	11

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-2 054
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017**Bournan (37032)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	13 062 m	13 360 m	378 373 €	144 136 €	34 861 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	57 743 €	29 452 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	44 974 €	16 234 €	44 €
Réseau BT	9 516 m	8 747 m	206 677 €	80 778 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	84 648 €	33 710 €	4 865 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	8 256 €	4 966 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	133	12 176 €	290 €	0 €
Autres	-	-	42 663 €	14 444 €	34 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>835 509 €</b>	<b>324 011 €</b>	<b>39 803 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 333
Torsadé	0
Aérien nu	8 729
<b>TOTAL</b>	<b>13 062</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	13
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 052
Torsadé	7 423
Aérien nu	1 041
<b>TOTAL</b>	<b>9 516</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	160	-	-	<b>160</b>
Consommation (kWh)	1 176 270	-	-	<b>1 176 270</b>
Recette d'acheminement (€)	52 830	-	-	<b>52 830</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	149	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 054 606	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	110 881	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	2,0
Très brèves	3,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	101
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017**Boussay (37033)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	31 129 m	31 257 m	718 088 €	356 876 €	120 260 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	99 276 €	68 078 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	69 163 €	21 221 €	25 457 €
Réseau BT	14 424 m	13 818 m	413 146 €	152 221 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	101 684 €	40 495 €	5 844 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 917 €	5 965 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	149	14 183 €	560 €	0 €
Autres	-	-	30 794 €	9 613 €	41 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 456 250 €</b>	<b>655 029 €</b>	<b>151 602 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 880
Torsadé	0
Aérien nu	21 249
<b>TOTAL</b>	<b>31 129</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	29
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 468
Torsadé	9 642
Aérien nu	1 314
<b>TOTAL</b>	<b>14 424</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	190	-	1	<b>191</b>
Consommation (kWh)	1 186 550	-	100 251	<b>1 286 801</b>
Recette d'acheminement (€)	56 213	-	2 622	<b>58 835</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	180	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 215 488	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	124 641	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,1
Brèves	0,9
Très brèves	3,3
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 215
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Braslou (37034)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 032 m	20 935 m	419 330 €	253 709 €	117 620 €
Postes HTA/BT	26	n.d.	60 936 €	46 246 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	26	26	53 314 €	29 643 €	12 731 €
Réseau BT	15 526 m	15 369 m	511 227 €	207 287 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	118 187 €	47 067 €	6 793 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 527 €	6 934 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	192	26 958 €	8 944 €	0 €
Autres	-	-	20 858 €	8 840 €	48 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 222 336 €</b>	<b>608 670 €</b>	<b>137 191 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 813
Torsadé	0
Aérien nu	17 219
<b>TOTAL</b>	<b>21 032</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	20
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 452
Torsadé	10 972
Aérien nu	1 102
<b>TOTAL</b>	<b>15 526</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	230	4	2	<b>236</b>
Consommation (kWh)	1 482 496	282 168	247 537	<b>2 012 201</b>
Recette d'acheminement (€)	69 315	10 642	7 218	<b>87 176</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	186	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	878 852	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	98 045	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	4,0
Très brèves	2,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	725
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Braye-sous-Faye (37035)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 421 m	18 586 m	443 772 €	203 294 €	59 316 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	30 654 €	22 976 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	52 397 €	21 094 €	6 445 €
Réseau BT	10 688 m	11 149 m	227 449 €	110 056 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	89 439 €	35 618 €	5 140 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	8 723 €	5 247 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	143	19 470 €	6 368 €	0 €
Autres	-	-	17 033 €	9 467 €	36 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>888 937 €</b>	<b>414 119 €</b>	<b>70 937 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 032
Torsadé	0
Aérien nu	13 389
<b>TOTAL</b>	<b>18 421</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	17
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 240
Torsadé	7 440
Aérien nu	2 008
<b>TOTAL</b>	<b>10 688</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	172	1	-	<b>173</b>
Consommation (kWh)	975 966	134 843	-	<b>1 110 809</b>
Recette d'acheminement (€)	46 575	4 736	-	<b>51 312</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	153	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	712 563	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	75 103	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,1
Brèves	1,1
Très brèves	1,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	483
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

## Braye-sur-Maulne (37036)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	16 577 m	15 905 m	498 532 €	239 947 €	39 399 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	43 482 €	32 053 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	41 935 €	20 621 €	7 236 €
Réseau BT	12 901 m	11 598 m	456 682 €	142 817 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	75 597 €	30 106 €	4 345 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 373 €	4 435 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	99	13 732 €	4 653 €	0 €
Autres	-	-	4 933 €	3 704 €	30 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 142 266 €</b>	<b>478 336 €</b>	<b>51 010 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 603
Torsadé	0
Aérien nu	10 974
<b>TOTAL</b>	<b>16 577</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 928
Torsadé	5 672
Aérien nu	2 301
<b>TOTAL</b>	<b>12 901</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	143	-	-	<b>143</b>
Consommation (kWh)	837 376	-	9 012	<b>846 388</b>
Recette d'acheminement (€)	39 764	-	349	<b>40 113</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	134	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	671 703	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	73 839	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	3,0
Très brèves	30,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	656
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Brèches (37037)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 278 m	18 208 m	422 857 €	210 324 €	117 299 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	50 241 €	30 572 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	36 087 €	22 001 €	12 331 €
Réseau BT	9 878 m	9 852 m	297 925 €	101 439 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	78 792 €	31 378 €	4 528 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 684 €	4 622 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	109	15 332 €	5 396 €	0 €
Autres	-	-	3 294 €	1 988 €	32 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>912 213 €</b>	<b>407 721 €</b>	<b>134 190 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 705
Torsadé	0
Aérien nu	14 573
<b>TOTAL</b>	<b>18 278</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 619
Torsadé	6 147
Aérien nu	2 112
<b>TOTAL</b>	<b>9 878</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	148	-	2	<b>150</b>
Consommation (kWh)	1 033 108	-	53 148	<b>1 086 256</b>
Recette d'acheminement (€)	46 003	-	2 776	<b>48 780</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	139	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	884 868	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	93 259	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,2
Brèves	3,7
Très brèves	21,6
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-88
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Bréhémont (37038)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 952 m	17 810 m	395 378 €	149 387 €	105 544 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	105 005 €	57 307 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	61 134 €	27 055 €	11 547 €
Réseau BT	15 872 m	15 817 m	637 058 €	220 765 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	242 231 €	96 467 €	13 922 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	23 625 €	14 211 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	415	58 681 €	19 942 €	0 €
Autres	-	-	4 910 €	2 005 €	97 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 528 020 €</b>	<b>587 139 €</b>	<b>131 110 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 947
Torsadé	0
Aérien nu	14 005
<b>TOTAL</b>	<b>17 952</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	2
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 423
Torsadé	10 205
Aérien nu	2 244
<b>TOTAL</b>	<b>15 872</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	481	2	-	<b>483</b>
Consommation (kWh)	3 502 292	194 635	-	<b>3 696 927</b>
Recette d'acheminement (€)	154 508	7 889	-	<b>162 397</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	392	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 289 444	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	225 360	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	6,0
Brèves	13,9
Très brèves	17,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	7
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	417
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Qualité critique

## Bridoré (37039)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	15 036 m	15 054 m	315 800 €	197 297 €	77 046 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	96 097 €	54 101 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	23	51 836 €	26 664 €	15 605 €
Réseau BT	12 557 m	12 924 m	341 046 €	141 159 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	145 871 €	58 092 €	8 384 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	14 227 €	8 558 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	242	21 233 €	424 €	0 €
Autres	-	-	27 359 €	16 819 €	59 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 013 469 €</b>	<b>503 113 €</b>	<b>101 094 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 844
Torsadé	0
Aérien nu	13 192
<b>TOTAL</b>	<b>15 036</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 571
Torsadé	5 950
Aérien nu	3 036
<b>TOTAL</b>	<b>12 557</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	272	6	-	<b>278</b>
Consommation (kWh)	2 290 502	727 352	-	<b>3 017 854</b>
Recette d'acheminement (€)	97 543	31 908	-	<b>129 451</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	246	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 059 644	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	207 500	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	5,0
Très brèves	14,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	70
Linéaire BT (m)	-305
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Brizay (37040)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	13 135 m	13 165 m	379 500 €	102 719 €	64 362 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	77 336 €	39 684 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	22	48 803 €	18 269 €	7 509 €
Réseau BT	7 763 m	7 732 m	201 985 €	91 647 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	77 194 €	30 742 €	4 437 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 529 €	4 529 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	124	16 824 €	5 756 €	0 €
Autres	-	-	28 066 €	10 204 €	31 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>837 237 €</b>	<b>303 550 €</b>	<b>76 339 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 400
Torsadé	0
Aérien nu	8 735
<b>TOTAL</b>	<b>13 135</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 357
Torsadé	6 189
Aérien nu	217
<b>TOTAL</b>	<b>7 763</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	149	2	-	<b>151</b>
Consommation (kWh)	1 229 837	55 925	-	<b>1 285 762</b>
Recette d'acheminement (€)	53 559	3 477	-	<b>57 036</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	133	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	893 885	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	86 912	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,8
Brèves	0,6
Très brèves	6,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-371
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Bueil-en-Touraine (37041)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 558 m	20 702 m	438 292 €	237 778 €	109 419 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	110 761 €	60 428 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	63 146 €	25 536 €	12 781 €
Réseau BT	12 859 m	12 440 m	479 030 €	122 434 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	102 216 €	40 707 €	5 875 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 969 €	5 997 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	149	20 465 €	6 607 €	0 €
Autres	-	-	35 790 €	21 334 €	41 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 259 669 €</b>	<b>520 820 €</b>	<b>128 116 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 313
Torsadé	0
Aérien nu	19 245
<b>TOTAL</b>	<b>21 558</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	20
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 574
Torsadé	7 999
Aérien nu	1 286
<b>TOTAL</b>	<b>12 859</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	197	2	1	200
Consommation (kWh)	1 529 962	306 309	22 967	1 859 238
Recette d'acheminement (€)	65 807	11 350	1 283	78 439

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	167	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 251 975	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	128 924	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	0,0
Très brèves	2,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	432
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Candes-Saint-Martin (37042)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	4 826 m	4 829 m	190 879 €	98 256 €	0 €
Postes HTA/BT	7	n.d.	58 948 €	40 437 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	7	7	20 749 €	14 172 €	2 200 €
Réseau BT	5 353 m	5 334 m	348 282 €	139 552 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	111 799 €	44 523 €	6 425 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	10 904 €	6 559 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	94	26 534 €	9 051 €	0 €
Autres	-	-	1 562 €	748 €	45 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>769 656 €</b>	<b>353 298 €</b>	<b>8 671 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 493
Torsadé	0
Aérien nu	333
<b>TOTAL</b>	<b>4 826</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	0
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 232
Torsadé	1 073
Aérien nu	48
<b>TOTAL</b>	<b>5 353</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	218	1	-	219
Consommation (kWh)	1 204 060	17 296	-	1 221 356
Recette d'acheminement (€)	58 727	1 450	-	60 176

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	191	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	877 565	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	92 416	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,0
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	44
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Cangey (37043)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	30 374 m	30 443 m	597 773 €	353 782 €	132 285 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	129 896 €	86 530 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	94 196 €	46 414 €	14 947 €
Réseau BT	18 545 m	18 992 m	838 100 €	331 193 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	282 159 €	112 368 €	16 217 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	27 519 €	16 553 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	468	61 190 €	20 587 €	0 €
Autres	-	-	51 057 €	34 195 €	113 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 081 890 €</b>	<b>1 001 621 €</b>	<b>163 562 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 731
Torsadé	0
Aérien nu	23 643
<b>TOTAL</b>	<b>30 374</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	29
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 443
Torsadé	10 389
Aérien nu	713
<b>TOTAL</b>	<b>18 545</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	540	6	2	<b>548</b>
Consommation (kWh)	3 682 203	608 803	98 707	<b>4 389 713</b>
Recette d'acheminement (€)	163 768	25 802	3 410	<b>192 980</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	424	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 645 632	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	272 294	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	5,0
Brèves	14,0
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	29
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## La Celle-Guenand (37044)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	31 892 m	31 560 m	471 229 €	280 851 €	120 442 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	79 409 €	51 628 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	58 816 €	37 588 €	10 548 €
Réseau BT	16 701 m	16 048 m	588 706 €	166 057 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	118 187 €	47 067 €	6 793 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 527 €	6 934 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	161	14 623 €	568 €	0 €
Autres	-	-	29 582 €	16 544 €	48 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 372 079 €</b>	<b>607 237 €</b>	<b>137 831 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 162
Torsadé	0
Aérien nu	27 730
<b>TOTAL</b>	<b>31 892</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	25
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 978
Torsadé	9 670
Aérien nu	2 053
<b>TOTAL</b>	<b>16 701</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	220	4	1	<b>225</b>
Consommation (kWh)	1 217 367	642 190	36 577	<b>1 896 134</b>
Recette d'acheminement (€)	58 075	25 619	1 454	<b>85 148</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	196	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 078 254	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	116 769	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	3,9
Très brèves	8,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	37
Linéaire BT (m)	930
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## La Celle-Saint-Avant (37045)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	31 574 m	33 483 m	1 221 922 €	449 151 €	81 140 €
Postes HTA/BT	40	n.d.	214 702 €	129 304 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	40	40	97 307 €	53 316 €	8 878 €
Réseau BT	22 624 m	22 398 m	848 241 €	310 130 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	322 619 €	128 481 €	18 542 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	31 465 €	18 927 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	572	51 317 €	1 478 €	0 €
Autres	-	-	97 362 €	33 682 €	130 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 884 935 €</b>	<b>1 124 469 €</b>	<b>108 689 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 463
Torsadé	0
Aérien nu	22 110
<b>TOTAL</b>	<b>31 574</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	22
Cabine haute	1
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 127
Torsadé	11 494
Aérien nu	3 003
<b>TOTAL</b>	<b>22 624</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	614	5	8	<b>627</b>
Consommation (kWh)	4 093 563	542 959	1 456 780	<b>6 093 302</b>
Recette d'acheminement (€)	187 367	21 898	43 514	<b>252 779</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	480	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 232 694	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	336 768	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,9
Brèves	3,5
Très brèves	6,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-832
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Céré-la-Ronde (37046)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	55 215 m	56 083 m	1 783 151 €	909 627 €	81 879 €
Postes HTA/BT	55	n.d.	262 077 €	183 029 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	55	55	103 764 €	57 656 €	18 342 €
Réseau BT	27 208 m	26 831 m	1 081 637 €	507 846 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	181 008 €	72 085 €	10 403 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	17 653 €	10 619 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	233	24 411 €	1 463 €	0 €
Autres	-	-	49 104 €	32 108 €	2 075 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 502 806 €</b>	<b>1 774 435 €</b>	<b>112 700 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	20 690
Torsadé	1 938
Aérien nu	32 587
<b>TOTAL</b>	<b>55 215</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	43
Cabine haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 379
Torsadé	11 145
Aérien nu	2 684
<b>TOTAL</b>	<b>27 208</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	341	2	2	<b>345</b>
Consommation (kWh)	2 648 368	350 765	9 116 719	<b>12 115 852</b>
Recette d'acheminement (€)	117 522	12 540	178 861	<b>308 922</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	316	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 241 527	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	231 798	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,6
Brèves	5,4
Très brèves	16,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	4 194
Linéaire BT (m)	366
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Cerelles (37047)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	20 262 m	20 524 m	602 326 €	251 837 €	86 555 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	114 185 €	79 806 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	66 108 €	41 958 €	5 957 €
Réseau BT	19 043 m	19 192 m	596 522 €	250 858 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	276 303 €	110 036 €	15 880 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	26 948 €	16 209 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	425	42 621 €	3 541 €	0 €
Autres	-	-	89 926 €	40 433 €	111 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 814 939 €</b>	<b>794 679 €</b>	<b>108 503 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 460
Torsadé	0
Aérien nu	16 802
<b>TOTAL</b>	<b>20 262</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	22
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 681
Torsadé	9 401
Aérien nu	3 961
<b>TOTAL</b>	<b>19 043</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	529	2	1	<b>532</b>
Consommation (kWh)	4 381 369	120 206	17 371	<b>4 518 946</b>
Recette d'acheminement (€)	186 872	5 779	1 136	<b>193 788</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	446	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 192 414	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	328 604	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,8
Brèves	1,0
Très brèves	8,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	535
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Chambon (37048)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 080 m	17 271 m	349 555 €	211 484 €	65 268 €
Postes HTA/BT	24	n.d.	54 250 €	40 139 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	24	24	45 020 €	16 438 €	21 458 €
Réseau BT	12 302 m	12 978 m	531 870 €	173 166 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	124 043 €	49 399 €	7 129 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	12 098 €	7 277 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	195	17 453 €	713 €	0 €
Autres	-	-	2 961 €	972 €	50 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 137 250 €</b>	<b>499 589 €</b>	<b>93 905 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	459
Torsadé	0
Aérien nu	16 621
<b>TOTAL</b>	<b>17 080</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	21
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 723
Torsadé	6 926
Aérien nu	1 653
<b>TOTAL</b>	<b>12 302</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	231	3	1	<b>235</b>
Consommation (kWh)	1 291 627	481 116	269 625	<b>2 042 368</b>
Recette d'acheminement (€)	59 748	16 240	4 397	<b>80 385</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	216	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 217 892	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	129 487	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,0
Brèves	1,0
Très brèves	0,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	529
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

**Chambourg-sur-Indre (37049)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	40 896 m	40 771 m	1 388 046 €	747 265 €	85 850 €
Postes HTA/BT	43	n.d.	159 657 €	119 557 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	43	43	93 999 €	48 719 €	19 212 €
Réseau BT	25 070 m	24 263 m	1 035 424 €	323 858 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	353 497 €	140 778 €	20 317 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	34 476 €	20 738 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	445	47 221 €	3 830 €	0 €
Autres	-	-	69 765 €	41 267 €	142 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 182 087 €</b>	<b>1 446 012 €</b>	<b>125 521 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	19 898
Torsadé	59
Aérien nu	20 939
<b>TOTAL</b>	<b>40 896</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	28
Cabine haute	0
Autres	15
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 200
Torsadé	13 870
Aérien nu	0
<b>TOTAL</b>	<b>25 070</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	669	3	3	<b>675</b>
Consommation (kWh)	5 159 132	77 363	993 025	<b>6 229 520</b>
Recette d'acheminement (€)	224 849	5 339	25 960	<b>256 148</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	562	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 401 089	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	434 758	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,8
Brèves	4,6
Très brèves	14,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-139
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Chambray-lès-Tours (37050)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	73 100 m	73 044 m	3 863 922 €	1 610 240 €	569 712 €
Postes HTA/BT	124	n.d.	1 815 856 €	1 193 736 €	370 249 €
Transformateurs HTA/BT	124	126	608 937 €	286 335 €	50 312 €
Réseau BT	115 369 m	113 188 m	4 327 457 €	1 957 856 €	431 372 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	3 767 619 €	1 500 428 €	216 537 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	367 452 €	221 030 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	53	5 423 €	934 €	0 €
Autres	-	-	229 333 €	97 194 €	13 675 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>14 985 998 €</b>	<b>6 867 752 €</b>	<b>1 651 856 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	68 258
Torsadé	0
Aérien nu	4 842
<b>TOTAL</b>	<b>73 100</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	7
Cabine haute	0
Autres	117
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	88 156
Torsadé	20 925
Aérien nu	6 288
<b>TOTAL</b>	<b>115 369</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	6 843	224	31	<b>7 098</b>
Consommation (kWh)	41 554 916	32 047 670	54 241 860	<b>127 844 446</b>
Recette d'acheminement (€)	1 862 753	1 343 189	985 696	<b>4 191 637</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	5 080	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	31 565 943	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	3 174 689	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,6
Brèves	0,7
Très brèves	0,1

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	10
Branchements	35

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	673
Linéaire BT (m)	887
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

## Champigny-sur-Veude (37051)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	23 957 m	23 713 m	648 390 €	211 667 €	94 053 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	144 974 €	88 382 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	77 802 €	35 059 €	6 742 €
Réseau BT	18 903 m	18 733 m	731 865 €	342 112 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	286 950 €	114 276 €	16 492 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	27 986 €	16 834 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	476	64 365 €	21 942 €	0 €
Autres	-	-	57 028 €	17 922 €	115 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 039 361 €</b>	<b>848 194 €</b>	<b>117 403 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 751
Torsadé	0
Aérien nu	13 206
<b>TOTAL</b>	<b>23 957</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 304
Torsadé	10 729
Aérien nu	870
<b>TOTAL</b>	<b>18 903</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	545	5	6	<b>556</b>
Consommation (kWh)	3 758 391	494 105	725 520	<b>4 978 016</b>
Recette d'acheminement (€)	168 287	22 758	20 421	<b>211 465</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	466	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 437 217	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	253 760	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,7
Brèves	2,2
Très brèves	2,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 875
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Chançay (37052)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 626 m	21 969 m	545 272 €	309 843 €	102 192 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	80 283 €	57 934 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	84 019 €	40 888 €	1 736 €
Réseau BT	17 824 m	17 088 m	519 157 €	234 376 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	322 087 €	128 269 €	18 511 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	31 413 €	18 895 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	541	72 734 €	23 725 €	0 €
Autres	-	-	56 056 €	42 251 €	130 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 711 019 €</b>	<b>856 182 €</b>	<b>122 568 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 107
Torsadé	0
Aérien nu	16 519
<b>TOTAL</b>	<b>21 626</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	21
Cabine haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 625
Torsadé	10 105
Aérien nu	2 094
<b>TOTAL</b>	<b>17 824</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	620	2	4	<b>626</b>
Consommation (kWh)	4 794 185	238 464	1 377 269	<b>6 409 918</b>
Recette d'acheminement (€)	211 236	10 475	33 335	<b>255 047</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	508	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 994 118	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	315 322	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,9
Brèves	1,0
Très brèves	1,9
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	653
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Chanceaux-près-Loches (37053)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	14 761 m	14 818 m	482 728 €	266 548 €	125 805 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	81 547 €	42 122 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	39 084 €	15 946 €	12 €
Réseau BT	6 369 m	6 108 m	180 344 €	92 431 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	22 360 €	8 905 €	1 285 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	2 181 €	1 312 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	30	2 832 €	22 €	0 €
Autres	-	-	29 082 €	9 713 €	9 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>840 158 €</b>	<b>436 997 €</b>	<b>127 111 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 633
Torsadé	1 755
Aérien nu	8 373
<b>TOTAL</b>	<b>14 761</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	10
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 752
Torsadé	3 131
Aérien nu	486
<b>TOTAL</b>	<b>6 369</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	40	1	1	<b>42</b>
Consommation (kWh)	291 909	519 315	1 814	<b>813 038</b>
Recette d'acheminement (€)	12 914	18 417	1 222	<b>32 553</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	45	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	318 846	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	34 124	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,1
Brèves	5,0
Très brèves	4,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	38
Linéaire BT (m)	1 294
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Chanceaux-sur-Choisille (37054)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	37 003 m	36 964 m	1 038 377 €	503 013 €	155 778 €
Postes HTA/BT	56	n.d.	414 003 €	225 191 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	56	56	167 395 €	82 278 €	15 297 €
Réseau BT	37 581 m	36 487 m	1 489 462 €	671 221 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	802 822 €	319 718 €	46 141 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	78 298 €	47 098 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 166	115 867 €	9 741 €	0 €
Autres	-	-	76 997 €	38 505 €	323 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 183 221 €</b>	<b>1 896 767 €</b>	<b>217 539 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 106
Torsadé	0
Aérien nu	24 897
<b>TOTAL</b>	<b>37 003</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	28
Cabine haute	0
Autres	28
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	19 721
Torsadé	15 064
Aérien nu	2 796
<b>TOTAL</b>	<b>37 581</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 520	12	6	<b>1 538</b>
Consommation (kWh)	11 942 135	1 526 010	2 739 094	<b>16 207 239</b>
Recette d'acheminement (€)	513 164	65 546	50 152	<b>628 861</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 191	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	8 555 751	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	881 828	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,4
Brèves	1,9
Très brèves	2,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	6
Linéaire BT (m)	258
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Channay-sur-Lathan (37055)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	33 503 m	34 771 m	869 030 €	500 012 €	130 235 €
Postes HTA/BT	48	n.d.	148 524 €	107 656 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	48	49	103 963 €	59 501 €	16 840 €
Réseau BT	29 427 m	27 127 m	826 408 €	310 582 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	207 094 €	82 474 €	11 902 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	20 198 €	12 149 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	312	42 727 €	14 584 €	0 €
Autres	-	-	34 385 €	13 325 €	83 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 252 328 €</b>	<b>1 100 283 €</b>	<b>159 061 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 858
Torsadé	0
Aérien nu	24 645
<b>TOTAL</b>	<b>33 503</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	31
Cabine haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 270
Torsadé	16 999
Aérien nu	6 158
<b>TOTAL</b>	<b>29 427</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	393	4	2	<b>399</b>
Consommation (kWh)	2 849 190	310 969	130 827	<b>3 290 986</b>
Recette d'acheminement (€)	126 368	12 637	4 498	<b>143 503</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	321	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 218 708	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	231 693	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,2
Brèves	1,6
Très brèves	5,2

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	14
Linéaire BT (m)	-547
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

## La Chapelle-aux-Naux (37056)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	23 820 m	23 965 m	581 550 €	383 588 €	343 460 €
Postes HTA/BT	13	n.d.	29 219 €	20 004 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	13	13	34 906 €	14 052 €	8 252 €
Réseau BT	10 655 m	11 379 m	360 253 €	131 772 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	158 115 €	62 968 €	9 087 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	15 421 €	9 276 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	265	36 042 €	12 420 €	0 €
Autres	-	-	161 122 €	48 506 €	64 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 376 627 €</b>	<b>682 587 €</b>	<b>360 863 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 673
Torsadé	0
Aérien nu	15 147
<b>TOTAL</b>	<b>23 820</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	7
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 988
Torsadé	7 079
Aérien nu	588
<b>TOTAL</b>	<b>10 655</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	298	-	2	300
Consommation (kWh)	2 101 155	-	82 920	2 184 075
Recette d'acheminement (€)	94 386	-	3 345	97 731

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	260	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 751 768	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	176 377	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,1
Brèves	3,0
Très brèves	7,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-472
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (37057)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	28 227 m	28 128 m	596 530 €	359 573 €	66 837 €
Postes HTA/BT	48	n.d.	121 644 €	68 237 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	48	48	96 863 €	43 407 €	17 394 €
Réseau BT	19 010 m	19 231 m	644 481 €	193 017 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	200 173 €	79 718 €	11 505 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	19 523 €	11 743 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	316	28 421 €	436 €	0 €
Autres	-	-	49 028 €	27 984 €	81 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 756 663 €</b>	<b>784 114 €</b>	<b>95 816 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 052
Torsadé	0
Aérien nu	27 175
<b>TOTAL</b>	<b>28 227</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	39
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 395
Torsadé	10 901
Aérien nu	2 714
<b>TOTAL</b>	<b>19 010</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	379	3	1	<b>383</b>
Consommation (kWh)	2 970 924	124 120	24 746	<b>3 119 790</b>
Recette d'acheminement (€)	129 745	7 935	1 168	<b>138 848</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	331	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 622 498	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	264 752	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,0
Brèves	6,0
Très brèves	9,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-245
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## La Chapelle-sur-Loire (37058)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	25 880 m	25 173 m	572 913 €	218 848 €	196 938 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	118 545 €	79 528 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	45	45	138 034 €	56 413 €	6 065 €
Réseau BT	35 530 m	34 567 m	877 962 €	415 270 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	429 627 €	171 096 €	24 692 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	41 901 €	25 204 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	735	105 520 €	36 962 €	0 €
Autres	-	-	8 529 €	3 669 €	173 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 293 033 €</b>	<b>1 006 991 €</b>	<b>227 868 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 059
Torsadé	0
Aérien nu	21 821
<b>TOTAL</b>	<b>25 880</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	28
Cabine haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 444
Torsadé	25 309
Aérien nu	5 777
<b>TOTAL</b>	<b>35 530</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	830	5	-	<b>835</b>
Consommation (kWh)	6 696 758	409 732	-	<b>7 106 490</b>
Recette d'acheminement (€)	292 325	17 181	-	<b>309 506</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	745	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 581 471	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	379 123	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	1,0
Très brèves	38,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	200
Linéaire BT (m)	-698
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Charentilly (37059)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	16 741 m	16 290 m	251 185 €	158 534 €	154 757 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	141 853 €	84 392 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	76 068 €	39 194 €	15 988 €
Réseau BT	20 839 m	22 263 m	844 714 €	298 537 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	309 310 €	123 181 €	17 777 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	30 167 €	18 146 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	445	44 798 €	3 612 €	0 €
Autres	-	-	9 288 €	4 155 €	124 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 707 383 €</b>	<b>729 751 €</b>	<b>188 646 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 297
Torsadé	698
Aérien nu	13 746
<b>TOTAL</b>	<b>16 741</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	22
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 801
Torsadé	12 580
Aérien nu	458
<b>TOTAL</b>	<b>20 839</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	593	3	3	<b>599</b>
Consommation (kWh)	5 190 311	197 916	1 406 498	<b>6 794 725</b>
Recette d'acheminement (€)	220 098	9 593	28 759	<b>258 450</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	502	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 251 631	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	422 738	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,1
Brèves	1,0
Très brèves	2,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	3
Linéaire BT (m)	5
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Chargé (37060)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	14 862 m	15 263 m	282 168 €	144 353 €	74 715 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	184 202 €	108 141 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	95 825 €	38 118 €	1 951 €
Réseau BT	19 079 m	19 635 m	877 917 €	334 980 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	350 835 €	139 718 €	20 164 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	34 217 €	20 582 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	607	79 177 €	26 088 €	0 €
Autres	-	-	29 324 €	15 750 €	141 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 933 664 €</b>	<b>827 729 €</b>	<b>96 971 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 652
Torsadé	0
Aérien nu	12 210
<b>TOTAL</b>	<b>14 862</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	17
Cabine haute	1
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 261
Torsadé	8 092
Aérien nu	2 726
<b>TOTAL</b>	<b>19 079</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	678	8	1	<b>687</b>
Consommation (kWh)	4 823 132	960 400	12 534	<b>5 796 066</b>
Recette d'acheminement (€)	214 021	40 595	963	<b>255 579</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	546	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 046 013	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	327 939	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	1,0
Très brèves	4,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	7

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	31
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

## Charnizay (37061)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	43 556 m	44 717 m	1 041 203 €	531 019 €	123 679 €
Postes HTA/BT	53	n.d.	144 981 €	89 007 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	53	53	106 483 €	50 003 €	17 514 €
Réseau BT	24 880 m	24 319 m	710 043 €	257 090 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	172 490 €	68 693 €	9 914 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	16 823 €	10 119 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	251	23 409 €	994 €	0 €
Autres	-	-	46 157 €	20 573 €	69 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 261 588 €</b>	<b>1 027 498 €</b>	<b>151 175 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 078
Torsadé	0
Aérien nu	32 478
<b>TOTAL</b>	<b>43 556</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	45
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 473
Torsadé	16 098
Aérien nu	4 309
<b>TOTAL</b>	<b>24 880</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	323	6	1	<b>330</b>
Consommation (kWh)	2 146 670	494 965	5 639	<b>2 647 274</b>
Recette d'acheminement (€)	98 928	22 996	1 006	<b>122 929</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	309	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 039 106	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	208 472	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	0,2
Très brèves	4,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	397
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Château-la-Vallière (37062)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	34 987 m	34 912 m	1 303 829 €	622 489 €	175 119 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	251 418 €	160 966 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	90 332 €	59 656 €	18 303 €
Réseau BT	28 856 m	29 055 m	966 383 €	424 860 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	505 224 €	201 202 €	29 037 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	49 274 €	29 639 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	865	113 969 €	37 934 €	0 €
Autres	-	-	31 801 €	12 347 €	203 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 312 230 €</b>	<b>1 549 094 €</b>	<b>222 662 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	21 666
Torsadé	0
Aérien nu	13 322
<b>TOTAL</b>	<b>34 987</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 660
Torsadé	11 087
Aérien nu	7 109
<b>TOTAL</b>	<b>28 856</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	984	9	1	<b>994</b>
Consommation (kWh)	6 499 392	1 293 385	338 401	<b>8 131 178</b>
Recette d'acheminement (€)	292 820	51 085	7 787	<b>351 692</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	788	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 451 070	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	472 085	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,3
Brèves	0,7
Très brèves	4,3
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-1 011
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Château-Renault (37063)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 408 m	18 310 m	845 533 €	454 761 €	189 861 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	512 375 €	405 044 €	178 706 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	154 787 €	66 375 €	35 641 €
Réseau BT	42 658 m	42 273 m	1 524 775 €	722 523 €	381 564 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 591 802 €	633 924 €	91 486 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	155 247 €	93 384 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	3 086	386 638 €	131 191 €	0 €
Autres	-	-	73 812 €	39 438 €	640 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 244 969 €</b>	<b>2 546 640 €</b>	<b>877 897 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	17 446
Torsadé	0
Aérien nu	962
<b>TOTAL</b>	<b>18 408</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	0
Cabine haute	0
Autres	35
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	25 294
Torsadé	12 218
Aérien nu	5 146
<b>TOTAL</b>	<b>42 658</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	3 081	31	14	<b>3 126</b>
Consommation (kWh)	15 291 784	4 559 312	11 436 405	<b>31 287 501</b>
Recette d'acheminement (€)	708 228	185 444	254 960	<b>1 148 632</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 990	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 259 592	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	813 374	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,5
Brèves	1,2
Très brèves	0,7

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	22

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	176
Linéaire BT (m)	-948
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Chaumussay (37064)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	25 800 m	25 716 m	595 774 €	284 825 €	82 445 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	56 818 €	41 307 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	54 957 €	15 722 €	24 838 €
Réseau BT	14 076 m	13 914 m	483 340 €	165 378 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	96 360 €	38 375 €	5 538 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 398 €	5 653 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	131	12 171 €	523 €	0 €
Autres	-	-	32 298 €	8 278 €	39 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 341 116 €</b>	<b>560 060 €</b>	<b>112 861 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 616
Torsadé	0
Aérien nu	20 184
<b>TOTAL</b>	<b>25 800</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 299
Torsadé	7 165
Aérien nu	3 612
<b>TOTAL</b>	<b>14 076</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	183	-	-	<b>183</b>
Consommation (kWh)	1 096 060	-	-	<b>1 096 060</b>
Recette d'acheminement (€)	52 925	-	-	<b>52 925</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	164	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	931 474	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	98 791	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	1,6
Très brèves	3,6

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	110
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Chaveignes (37065)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	24 030 m	22 833 m	328 292 €	189 370 €	182 731 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	110 676 €	75 581 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	46	117 015 €	39 026 €	21 417 €
Réseau BT	18 856 m	18 429 m	696 033 €	267 735 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	175 684 €	69 965 €	10 097 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	17 134 €	10 307 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	292	40 791 €	14 198 €	0 €
Autres	-	-	3 561 €	1 721 €	71 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 489 185 €</b>	<b>667 903 €</b>	<b>214 316 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 649
Torsadé	0
Aérien nu	21 381
<b>TOTAL</b>	<b>24 030</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	24
Cabine haute	1
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 032
Torsadé	11 320
Aérien nu	1 504
<b>TOTAL</b>	<b>18 856</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	345	2	4	<b>351</b>
Consommation (kWh)	2 443 174	68 501	1 871 398	<b>4 383 073</b>
Recette d'acheminement (€)	109 774	3 618	41 900	<b>155 292</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	294	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 718 024	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	178 295	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,1
Brèves	2,0
Très brèves	1,9
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-590
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Chédigny (37066)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	24 321 m	24 425 m	575 193 €	312 694 €	31 664 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	101 226 €	63 178 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	66 951 €	33 530 €	8 888 €
Réseau BT	13 334 m	12 965 m	337 043 €	152 514 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	179 410 €	71 449 €	10 311 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	17 498 €	10 525 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	169	18 039 €	1 508 €	0 €
Autres	-	-	45 682 €	28 422 €	72 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 341 042 €</b>	<b>673 820 €</b>	<b>50 935 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 160
Torsadé	0
Aérien nu	17 161
<b>TOTAL</b>	<b>24 321</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 511
Torsadé	5 358
Aérien nu	2 465
<b>TOTAL</b>	<b>13 334</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	329	11	3	<b>343</b>
Consommation (kWh)	2 387 321	1 057 499	166 030	<b>3 610 850</b>
Recette d'acheminement (€)	107 223	46 140	5 041	<b>158 404</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	301	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 072 717	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	212 146	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,3
Brèves	6,0
Très brèves	8,6
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-903
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Cheillé (37067)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	40 239 m	40 729 m	1 595 503 €	508 652 €	97 488 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	262 502 €	112 847 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	45	44	125 216 €	55 390 €	8 511 €
Réseau BT	32 524 m	32 129 m	1 270 039 €	385 481 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	453 051 €	180 424 €	26 038 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	44 186 €	26 579 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	758	98 280 €	32 315 €	0 €
Autres	-	-	66 410 €	19 421 €	182 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 915 187 €</b>	<b>1 321 109 €</b>	<b>132 220 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	25 388
Torsadé	247
Aérien nu	14 604
<b>TOTAL</b>	<b>40 239</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	13
Cabine haute	0
Autres	32
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 797
Torsadé	15 405
Aérien nu	4 322
<b>TOTAL</b>	<b>32 524</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	878	3	3	<b>884</b>
Consommation (kWh)	6 776 795	95 983	26 159	<b>6 898 937</b>
Recette d'acheminement (€)	293 845	5 498	2 787	<b>302 129</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	786	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 240 108	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	519 508	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,8
Brèves	1,8
Très brèves	3,9

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-2
Linéaire BT (m)	13
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

## Chemillé-sur-Dême (37068)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	40 479 m	39 949 m	669 631 €	421 773 €	346 898 €
Postes HTA/BT	57	n.d.	119 681 €	82 274 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	57	55	113 259 €	51 691 €	19 505 €
Réseau BT	22 862 m	22 655 m	657 999 €	263 774 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	207 094 €	82 474 €	11 902 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	20 198 €	12 149 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	282	38 029 €	12 632 €	0 €
Autres	-	-	33 656 €	21 281 €	83 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 859 547 €</b>	<b>948 048 €</b>	<b>378 389 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 130
Torsadé	0
Aérien nu	35 349
<b>TOTAL</b>	<b>40 479</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	48
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 539
Torsadé	12 536
Aérien nu	6 787
<b>TOTAL</b>	<b>22 862</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	402	4	1	<b>407</b>
Consommation (kWh)	2 837 024	143 260	11 602	<b>2 991 886</b>
Recette d'acheminement (€)	127 536	8 451	1 074	<b>137 061</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	349	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 924 143	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	204 964	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	1,0
Très brèves	7,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	771
Linéaire BT (m)	1 247
Nombre de postes HTA/BT	2

s.o. : sans objet

## Chemillé-sur-Indrois (37069)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	30 221 m	30 235 m	489 514 €	315 221 €	110 078 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	91 849 €	71 138 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	56 944 €	37 824 €	18 883 €
Réseau BT	14 092 m	14 002 m	456 143 €	190 737 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	99 554 €	39 647 €	5 722 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 709 €	5 840 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	135	14 417 €	913 €	0 €
Autres	-	-	6 402 €	4 417 €	40 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 224 533 €</b>	<b>665 738 €</b>	<b>134 723 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 448
Torsadé	278
Aérien nu	27 495
<b>TOTAL</b>	<b>30 221</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	25
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 582
Torsadé	7 315
Aérien nu	1 195
<b>TOTAL</b>	<b>14 092</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	185	4	-	<b>189</b>
Consommation (kWh)	1 306 928	99 240	-	<b>1 406 168</b>
Recette d'acheminement (€)	59 095	7 226	-	<b>66 321</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	164	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	992 573	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	104 529	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,3
Brèves	1,1
Très brèves	8,3

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	617
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Chenonceaux (37070)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	4 852 m	4 778 m	299 524 €	77 739 €	41 824 €
Postes HTA/BT	10	n.d.	101 180 €	47 589 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	10	10	36 472 €	11 178 €	66 €
Réseau BT	7 567 m	7 576 m	260 286 €	133 074 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	128 835 €	51 308 €	7 405 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	12 565 €	7 558 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	232	31 046 €	10 821 €	0 €
Autres	-	-	5 691 €	4 105 €	52 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>875 600 €</b>	<b>343 372 €</b>	<b>49 347 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 852
Torsadé	0
Aérien nu	0
<b>TOTAL</b>	<b>4 852</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	0
Cabine haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 888
Torsadé	1 787
Aérien nu	1 892
<b>TOTAL</b>	<b>7 567</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	254	5	1	<b>260</b>
Consommation (kWh)	1 972 314	614 172	1 017 991	<b>3 604 477</b>
Recette d'acheminement (€)	86 490	24 995	20 211	<b>131 696</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	194	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 183 879	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	127 931	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	11,0
Très brèves	12,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-52
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Chezelles (37071)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	9 975 m	9 411 m	231 249 €	117 474 €	20 932 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	41 869 €	32 340 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	34 748 €	16 476 €	7 304 €
Réseau BT	8 085 m	8 034 m	212 197 €	103 950 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	37 266 €	14 841 €	2 142 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	3 635 €	2 186 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	50	7 183 €	2 566 €	0 €
Autres	-	-	7 857 €	3 091 €	15 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>576 002 €</b>	<b>292 924 €</b>	<b>30 393 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 372
Torsadé	0
Aérien nu	8 603
<b>TOTAL</b>	<b>9 975</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	14
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 362
Torsadé	3 635
Aérien nu	2 088
<b>TOTAL</b>	<b>8 085</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	72	1	-	<b>73</b>
Consommation (kWh)	469 802	1 717	-	<b>471 519</b>
Recette d'acheminement (€)	21 894	871	-	<b>22 765</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	64	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	316 524	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	35 509	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,1
Brèves	0,4
Très brèves	6,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	588
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Chinon (37072)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	128 941 m	127 950 m	4 959 963 €	2 210 964 €	651 979 €
Postes HTA/BT	121	n.d.	1 175 404 €	752 215 €	216 147 €
Transformateurs HTA/BT	122	122	452 096 €	216 945 €	83 220 €
Réseau BT	119 314 m	118 828 m	4 618 056 €	2 341 059 €	409 428 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	2 980 768 €	1 187 070 €	171 314 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	290 711 €	174 869 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	5 533	718 751 €	237 002 €	0 €
Autres	-	-	232 252 €	121 524 €	2 911 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>15 428 000 €</b>	<b>7 241 648 €</b>	<b>1 535 000 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	99 089
Torsadé	0
Aérien nu	29 852
<b>TOTAL</b>	<b>128 941</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	32
Cabine haute	1
Autres	88
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	61 383
Torsadé	45 329
Aérien nu	12 602
<b>TOTAL</b>	<b>119 314</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	5 690	98	17	<b>5 805</b>
Consommation (kWh)	37 423 974	9 124 463	9 902 776	<b>56 451 213</b>
Recette d'acheminement (€)	1 686 968	399 719	213 969	<b>2 300 656</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	4 578	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	24 495 774	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 041 700	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,3
Brèves	1,3
Très brèves	1,8
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	11
Branchements	34

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	12 328
Linéaire BT (m)	-1 915
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Chisseaux (37073)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	10 039 m	9 847 m	443 887 €	140 614 €	22 099 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	140 501 €	66 575 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	50 333 €	24 861 €	2 239 €
Réseau BT	13 042 m	13 643 m	567 482 €	225 539 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	214 547 €	85 442 €	12 331 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	20 925 €	12 587 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	379	49 442 €	16 963 €	0 €
Autres	-	-	28 118 €	19 865 €	86 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 515 236 €</b>	<b>592 445 €</b>	<b>36 755 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 146
Torsadé	0
Aérien nu	2 893
<b>TOTAL</b>	<b>10 039</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	3
Cabine haute	2
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 698
Torsadé	4 580
Aérien nu	2 764
<b>TOTAL</b>	<b>13 042</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	424	1	-	<b>425</b>
Consommation (kWh)	2 640 540	262 753	-	<b>2 903 293</b>
Recette d'acheminement (€)	119 750	10 682	-	<b>130 432</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	347	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 801 011	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	188 001	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	11,0
Très brèves	12,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-91
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Chouzé-sur-Loire (37074)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	43 501 m	43 486 m	1 635 491 €	412 227 €	36 374 €
Postes HTA/BT	64	n.d.	242 168 €	131 814 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	64	64	189 300 €	75 212 €	20 060 €
Réseau BT	52 487 m	51 872 m	1 555 077 €	639 845 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	644 174 €	256 538 €	37 023 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	62 826 €	37 791 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 126	161 233 €	57 187 €	0 €
Autres	-	-	144 030 €	58 648 €	259 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 634 298 €</b>	<b>1 669 261 €</b>	<b>93 717 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	17 784
Torsadé	0
Aérien nu	25 717
<b>TOTAL</b>	<b>43 501</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	36
Cabine haute	0
Autres	28
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 178
Torsadé	37 980
Aérien nu	6 329
<b>TOTAL</b>	<b>52 487</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 252	11	1	<b>1 264</b>
Consommation (kWh)	10 158 170	689 719	136 210	<b>10 984 099</b>
Recette d'acheminement (€)	447 218	35 823	3 888	<b>486 929</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 115	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 949 914	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	667 840	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	2,0
Très brèves	3,1
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	10
Branchements	15

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	62
Linéaire BT (m)	696
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Cigogné (37075)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	23 109 m	23 238 m	532 560 €	325 396 €	29 213 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	106 016 €	66 797 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	46 674 €	20 395 €	10 178 €
Réseau BT	8 359 m	8 672 m	310 344 €	113 434 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	110 202 €	43 887 €	6 334 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	10 748 €	6 465 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	125	13 242 €	1 080 €	0 €
Autres	-	-	45 105 €	23 154 €	44 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 174 890 €</b>	<b>600 608 €</b>	<b>45 769 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 071
Torsadé	0
Aérien nu	19 038
<b>TOTAL</b>	<b>23 109</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	11
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 696
Torsadé	4 333
Aérien nu	1 330
<b>TOTAL</b>	<b>8 359</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	196	8	5	<b>209</b>
Consommation (kWh)	1 521 487	761 846	359 508	<b>2 642 841</b>
Recette d'acheminement (€)	66 866	30 923	10 785	<b>108 574</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	173	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 275 259	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	130 675	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,1
Brèves	0,6
Très brèves	1,6
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	0
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Cinçais (37076)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	7 288 m	7 273 m	149 615 €	96 718 €	25 809 €
Postes HTA/BT	11	n.d.	37 940 €	34 452 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	11	11	24 965 €	13 749 €	6 944 €
Réseau BT	8 731 m	8 816 m	317 503 €	154 177 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	129 900 €	51 732 €	7 466 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	12 669 €	7 621 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	227	30 973 €	10 511 €	0 €
Autres	-	-	8 584 €	2 562 €	52 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>712 149 €</b>	<b>371 522 €</b>	<b>40 271 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	619
Torsadé	0
Aérien nu	6 669
<b>TOTAL</b>	<b>7 288</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	6
Cabine haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 071
Torsadé	2 747
Aérien nu	913
<b>TOTAL</b>	<b>8 731</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	251	3	-	<b>254</b>
Consommation (kWh)	1 821 704	158 498	-	<b>1 980 202</b>
Recette d'acheminement (€)	81 521	7 359	-	<b>88 879</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	228	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 374 231	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	119 029	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	1,3
Très brèves	4,9

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 222
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

## Cinq-Mars-la-Pile (37077)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	38 170 m	38 211 m	1 464 353 €	498 387 €	93 883 €
Postes HTA/BT	57	n.d.	395 001 €	230 545 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	57	57	176 984 €	85 967 €	22 603 €
Réseau BT	45 091 m	46 263 m	1 988 770 €	692 124 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	924 736 €	368 270 €	53 148 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	90 189 €	54 250 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 650	207 883 €	66 887 €	0 €
Autres	-	-	132 057 €	58 609 €	6 083 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 379 971 €</b>	<b>2 055 038 €</b>	<b>175 716 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	21 881
Torsadé	0
Aérien nu	16 289
<b>TOTAL</b>	<b>38 170</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	19
Cabine haute	0
Autres	38
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	21 098
Torsadé	19 099
Aérien nu	4 894
<b>TOTAL</b>	<b>45 091</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 812	15	4	<b>1 831</b>
Consommation (kWh)	11 123 452	2 471 927	7 399 495	<b>20 994 874</b>
Recette d'acheminement (€)	498 453	92 388	127 162	<b>718 002</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 379	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 451 039	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	772 572	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,2
Brèves	3,6
Très brèves	1,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	16

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	710
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Ciran (37078)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	20 793 m	21 599 m	450 835 €	271 981 €	81 725 €
Postes HTA/BT	26	n.d.	53 292 €	43 790 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	26	26	38 636 €	24 699 €	22 520 €
Réseau BT	12 964 m	12 885 m	417 046 €	157 221 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	130 432 €	51 944 €	7 496 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	12 721 €	7 652 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	202	17 396 €	280 €	0 €
Autres	-	-	11 565 €	5 713 €	52 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 131 922 €</b>	<b>563 280 €</b>	<b>111 794 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 320
Torsadé	0
Aérien nu	19 473
<b>TOTAL</b>	<b>20 793</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	23
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 041
Torsadé	8 684
Aérien nu	1 239
<b>TOTAL</b>	<b>12 964</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	246	3	1	<b>250</b>
Consommation (kWh)	1 761 263	153 387	92 338	<b>2 006 988</b>
Recette d'acheminement (€)	77 106	7 358	2 598	<b>87 062</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	207	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 546 306	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	154 307	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	1,0
Très brèves	6,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-10
Linéaire BT (m)	-205
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Civray-de-Touraine (37079)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 919 m	23 533 m	555 393 €	298 507 €	133 980 €
Postes HTA/BT	37	n.d.	137 230 €	85 785 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	37	37	96 265 €	43 438 €	21 202 €
Réseau BT	28 021 m	27 942 m	997 525 €	352 722 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	458 907 €	182 757 €	26 375 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	44 757 €	26 922 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	796	105 878 €	36 262 €	0 €
Autres	-	-	34 987 €	21 966 €	185 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 430 943 €</b>	<b>1 048 358 €</b>	<b>181 742 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 802
Torsadé	0
Aérien nu	17 117
<b>TOTAL</b>	<b>21 919</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	25
Cabine haute	2
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 691
Torsadé	17 108
Aérien nu	4 222
<b>TOTAL</b>	<b>28 021</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	898	2	2	<b>902</b>
Consommation (kWh)	6 812 975	323 384	158 802	<b>7 295 161</b>
Recette d'acheminement (€)	296 017	14 479	4 683	<b>315 179</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	748	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 278 941	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	443 893	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,2
Brèves	5,9
Très brèves	6,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 231
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Civray-sur-Esves (37080)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 203 m	17 229 m	402 177 €	259 710 €	33 744 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	35 837 €	29 614 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	44 673 €	20 380 €	5 642 €
Réseau BT	8 618 m	8 437 m	235 366 €	79 159 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	81 453 €	32 438 €	4 681 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 944 €	4 779 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	124	11 124 €	350 €	0 €
Autres	-	-	2 915 €	2 101 €	33 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>821 489 €</b>	<b>428 530 €</b>	<b>44 101 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	883
Torsadé	0
Aérien nu	16 320
<b>TOTAL</b>	<b>17 203</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	20
Cabine haute	0
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 590
Torsadé	5 731
Aérien nu	1 297
<b>TOTAL</b>	<b>8 618</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	157	1	-	<b>158</b>
Consommation (kWh)	1 058 459	85 443	-	<b>1 143 902</b>
Recette d'acheminement (€)	47 017	3 279	-	<b>50 296</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	131	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	911 601	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	95 641	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	2,0
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	750
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Cléré-les-Pins (37081)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	39 785 m	39 635 m	1 086 571 €	646 692 €	156 980 €
Postes HTA/BT	58	n.d.	247 416 €	183 662 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	58	58	111 856 €	69 089 €	31 132 €
Réseau BT	39 267 m	39 302 m	1 153 604 €	469 553 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	374 792 €	149 258 €	21 541 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	36 553 €	21 987 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	655	88 894 €	29 829 €	0 €
Autres	-	-	44 919 €	31 984 €	151 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 144 605 €</b>	<b>1 602 055 €</b>	<b>209 803 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 104
Torsadé	0
Aérien nu	27 681
<b>TOTAL</b>	<b>39 785</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	38
Cabine haute	0
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 480
Torsadé	22 984
Aérien nu	7 803
<b>TOTAL</b>	<b>39 267</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	729	2	1	<b>732</b>
Consommation (kWh)	5 758 092	69 092	66 597	<b>5 893 781</b>
Recette d'acheminement (€)	249 969	3 461	1 977	<b>255 408</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	623	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 613 895	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	382 824	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	5,9
Brèves	6,8
Très brèves	4,1

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-377
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Qualité critique

# Continvoir (37082)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	33 245 m	36 421 m	1 109 258 €	478 884 €	105 589 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	72 424 €	50 863 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	82 497 €	37 180 €	15 940 €
Réseau BT	24 926 m	24 786 m	678 357 €	282 398 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	160 245 €	63 816 €	9 210 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	15 629 €	9 401 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	255	36 870 €	12 853 €	0 €
Autres	-	-	82 261 €	27 708 €	64 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 237 541 €</b>	<b>963 104 €</b>	<b>130 803 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

### Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	15 589
Torsadé	0
Aérien nu	17 656
<b>TOTAL</b>	<b>33 245</b>

### Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	29
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

### Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 006
Torsadé	15 720
Aérien nu	5 200
<b>TOTAL</b>	<b>24 926</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	308	-	3	<b>311</b>
Consommation (kWh)	1 954 177	-	295 698	<b>2 249 875</b>
Recette d'acheminement (€)	89 506	-	10 667	<b>100 174</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	263	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 324 180	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	133 594	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	6,5
Brèves	4,2
Très brèves	8,8
<b>Niveau de continuité : Hors standard qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	7
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	2 063
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Cormery (37083)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	12 012 m	10 958 m	547 052 €	234 897 €	29 387 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	263 395 €	157 813 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	77 436 €	33 736 €	13 892 €
Réseau BT	16 387 m	16 456 m	773 857 €	310 762 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	471 684 €	187 845 €	27 109 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	46 003 €	27 672 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	636	63 294 €	5 643 €	0 €
Autres	-	-	26 095 €	17 274 €	190 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 268 815 €</b>	<b>975 643 €</b>	<b>70 577 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 191
Torsadé	0
Aérien nu	3 821
<b>TOTAL</b>	<b>12 012</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	1
Cabine haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 480
Torsadé	2 633
Aérien nu	2 274
<b>TOTAL</b>	<b>16 387</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	904	7	3	<b>914</b>
Consommation (kWh)	6 257 841	1 007 959	328 130	<b>7 593 930</b>
Recette d'acheminement (€)	275 504	40 700	10 198	<b>326 403</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	704	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 536 091	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	460 517	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,0
Très brèves	1,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	706
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Couesmes (37084)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	37 144 m	37 139 m	692 410 €	403 471 €	215 780 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	99 814 €	68 811 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	59 719 €	33 228 €	13 171 €
Réseau BT	19 807 m	20 060 m	567 365 €	250 363 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	161 842 €	64 452 €	9 302 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	15 784 €	9 495 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	239	32 957 €	11 030 €	0 €
Autres	-	-	4 149 €	1 968 €	65 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 634 041 €</b>	<b>842 818 €</b>	<b>238 318 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 287
Torsadé	0
Aérien nu	28 857
<b>TOTAL</b>	<b>37 144</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	24
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 316
Torsadé	12 522
Aérien nu	3 969
<b>TOTAL</b>	<b>19 807</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	307	2	-	309
Consommation (kWh)	2 381 770	148 969	-	2 530 739
Recette d'acheminement (€)	103 590	7 479	-	111 070

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	270	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 969 841	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	199 964	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,7
Brèves	3,5
Très brèves	21,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	215
Linéaire BT (m)	1 407
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Courçay (37085)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	23 288 m	23 293 m	788 658 €	346 616 €	33 158 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	119 532 €	72 111 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	62 996 €	26 708 €	7 488 €
Réseau BT	13 893 m	13 464 m	473 573 €	199 110 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	219 871 €	87 562 €	12 637 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	21 444 €	12 899 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	317	33 910 €	3 104 €	0 €
Autres	-	-	67 604 €	51 720 €	88 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 787 588 €</b>	<b>799 831 €</b>	<b>53 371 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 202
Torsadé	0
Aérien nu	14 086
<b>TOTAL</b>	<b>23 288</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 471
Torsadé	8 985
Aérien nu	437
<b>TOTAL</b>	<b>13 893</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	422	6	3	<b>431</b>
Consommation (kWh)	2 953 868	350 968	224 921	<b>3 529 757</b>
Recette d'acheminement (€)	133 220	16 026	5 999	<b>155 246</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	362	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 366 080	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	235 864	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,6
Brèves	0,3
Très brèves	2,0
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	3
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Courcelles-de-Touraine (37086)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	28 051 m	28 076 m	484 382 €	315 949 €	181 822 €
Postes HTA/BT	30	n.d.	69 633 €	50 718 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	30	30	54 952 €	33 224 €	16 138 €
Réseau BT	17 185 m	17 344 m	408 960 €	168 390 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	127 238 €	50 672 €	7 313 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	12 409 €	7 464 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	186	24 523 €	8 285 €	0 €
Autres	-	-	53 027 €	33 253 €	51 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 235 124 €</b>	<b>667 955 €</b>	<b>205 324 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 028
Torsadé	0
Aérien nu	23 023
<b>TOTAL</b>	<b>28 051</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	24
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 067
Torsadé	9 048
Aérien nu	6 070
<b>TOTAL</b>	<b>17 185</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	243	1	2	<b>246</b>
Consommation (kWh)	1 972 157	133 329	302 110	<b>2 407 596</b>
Recette d'acheminement (€)	84 682	4 229	8 516	<b>97 427</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	197	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 282 062	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	133 292	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,8
Brèves	5,3
Très brèves	19,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	509
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Courcoué (37087)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	20 940 m	20 950 m	748 115 €	229 499 €	88 856 €
Postes HTA/BT	24	n.d.	66 591 €	26 131 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	24	24	61 610 €	20 265 €	8 783 €
Réseau BT	13 980 m	13 745 m	466 928 €	165 345 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	79 856 €	31 802 €	4 590 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 788 €	4 685 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	116	16 511 €	5 614 €	0 €
Autres	-	-	16 058 €	3 293 €	32 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 463 458 €</b>	<b>486 634 €</b>	<b>102 261 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 483
Torsadé	0
Aérien nu	12 457
<b>TOTAL</b>	<b>20 940</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	19
Cabine haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 650
Torsadé	9 615
Aérien nu	1 715
<b>TOTAL</b>	<b>13 980</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	149	2	3	<b>154</b>
Consommation (kWh)	1 104 865	379 103	436 698	<b>1 920 666</b>
Recette d'acheminement (€)	49 330	12 337	15 639	<b>77 306</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	133	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	809 126	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	86 081	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,8
Brèves	3,4
Très brèves	2,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	383
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Couziers (37088)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	6 207 m	6 204 m	143 960 €	97 598 €	22 540 €
Postes HTA/BT	7	n.d.	8 923 €	7 714 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	7	7	9 673 €	7 238 €	5 752 €
Réseau BT	4 601 m	5 309 m	197 256 €	84 303 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	42 058 €	16 749 €	2 417 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	4 102 €	2 467 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	61	8 008 €	2 578 €	0 €
Autres	-	-	7 854 €	4 747 €	17 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>421 832 €</b>	<b>223 396 €</b>	<b>30 726 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 342
Torsadé	0
Aérien nu	4 865
<b>TOTAL</b>	<b>6 207</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	5
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	638
Torsadé	3 828
Aérien nu	135
<b>TOTAL</b>	<b>4 601</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	81	-	-	<b>81</b>
Consommation (kWh)	498 170	-	-	<b>498 170</b>
Recette d'acheminement (€)	23 044	-	-	<b>23 044</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	76	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	368 557	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	36 574	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,0
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	75
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Cravant-les-Côteaux (37089)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	26 228 m	27 481 m	500 066 €	282 856 €	121 381 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	105 068 €	60 405 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	34	72 399 €	41 147 €	19 883 €
Réseau BT	22 478 m	22 386 m	697 185 €	297 816 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	239 036 €	95 195 €	13 738 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	23 313 €	14 023 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	363	52 138 €	17 219 €	0 €
Autres	-	-	3 938 €	1 831 €	96 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 693 144 €</b>	<b>810 492 €</b>	<b>155 098 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 687
Torsadé	0
Aérien nu	22 541
<b>TOTAL</b>	<b>26 228</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	25
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 509
Torsadé	12 429
Aérien nu	4 540
<b>TOTAL</b>	<b>22 478</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	454	1	1	<b>456</b>
Consommation (kWh)	3 790 128	30 549	111 264	<b>3 931 941</b>
Recette d'acheminement (€)	165 539	2 587	3 159	<b>171 285</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	418	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 736 907	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	259 374	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,0
Très brèves	5,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-56
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

**Crissay-sur-Manse (37090)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	6 397 m	6 386 m	107 607 €	83 020 €	62 936 €
Postes HTA/BT	8	n.d.	46 246 €	27 959 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	8	8	13 851 €	9 435 €	2 879 €
Réseau BT	4 853 m	5 022 m	268 139 €	129 839 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	47 381 €	18 869 €	2 723 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	4 621 €	2 780 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	79	10 907 €	3 583 €	0 €
Autres	-	-	1 684 €	1 184 €	19 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>500 436 €</b>	<b>276 668 €</b>	<b>68 558 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	526
Torsadé	0
Aérien nu	5 871
<b>TOTAL</b>	<b>6 397</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	6
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 910
Torsadé	997
Aérien nu	946
<b>TOTAL</b>	<b>4 853</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	93	-	-	<b>93</b>
Consommation (kWh)	632 420	-	-	<b>632 420</b>
Recette d'acheminement (€)	29 070	-	-	<b>29 070</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	89	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	454 919	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	50 210	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	3,0
Très brèves	3,1
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	601
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## La Croix-en-Touraine (37091)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	28 483 m	28 298 m	672 544 €	383 539 €	126 987 €
Postes HTA/BT	44	n.d.	232 720 €	159 077 €	35 096 €
Transformateurs HTA/BT	44	44	109 603 €	64 176 €	26 230 €
Réseau BT	33 306 m	32 962 m	1 112 835 €	425 324 €	102 455 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	658 016 €	262 050 €	37 818 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	64 176 €	38 603 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 156	149 249 €	49 752 €	0 €
Autres	-	-	83 140 €	59 226 €	265 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 082 283 €</b>	<b>1 441 748 €</b>	<b>328 850 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 112
Torsadé	0
Aérien nu	21 371
<b>TOTAL</b>	<b>28 483</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	28
Cabine haute	2
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 026
Torsadé	17 055
Aérien nu	4 225
<b>TOTAL</b>	<b>33 306</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 267	8	2	<b>1 277</b>
Consommation (kWh)	8 124 980	700 398	122 526	<b>8 947 904</b>
Recette d'acheminement (€)	364 970	29 666	4 714	<b>399 350</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 032	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 979 765	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	635 125	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	1,0
Très brèves	1,9
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-1 623
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Crotelles (37092)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 713 m	18 291 m	343 821 €	196 180 €	81 129 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	127 064 €	66 802 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	67 073 €	28 036 €	2 713 €
Réseau BT	14 635 m	14 427 m	580 525 €	232 246 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	166 101 €	66 149 €	9 546 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	16 200 €	9 744 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	259	34 873 €	11 702 €	0 €
Autres	-	-	21 310 €	15 332 €	67 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 356 967 €</b>	<b>626 191 €</b>	<b>93 455 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 355
Torsadé	133
Aérien nu	16 225
<b>TOTAL</b>	<b>17 713</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	19
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 157
Torsadé	8 839
Aérien nu	1 639
<b>TOTAL</b>	<b>14 635</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	318	-	-	<b>318</b>
Consommation (kWh)	2 555 234	-	-	<b>2 555 234</b>
Recette d'acheminement (€)	109 395	-	-	<b>109 395</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	274	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 794 391	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	188 708	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,3
Brèves	2,0
Très brèves	6,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-153
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Crouzilles (37093)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	20 097 m	20 039 m	443 758 €	253 045 €	114 084 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	144 677 €	72 425 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	58 189 €	31 994 €	13 177 €
Réseau BT	15 218 m	15 314 m	644 379 €	277 190 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	169 295 €	67 421 €	9 730 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	16 511 €	9 932 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	274	38 663 €	13 393 €	0 €
Autres	-	-	23 041 €	8 982 €	68 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 538 514 €</b>	<b>734 380 €</b>	<b>137 059 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 259
Torsadé	0
Aérien nu	16 838
<b>TOTAL</b>	<b>20 097</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 676
Torsadé	6 375
Aérien nu	2 167
<b>TOTAL</b>	<b>15 218</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	326	3	3	<b>332</b>
Consommation (kWh)	2 113 812	86 013	2 101 815	<b>4 301 640</b>
Recette d'acheminement (€)	96 594	6 260	48 982	<b>151 836</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	273	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 636 579	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	170 968	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,5
Brèves	3,2
Très brèves	3,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-85
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Cussay (37094)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	28 394 m	27 881 m	617 867 €	335 539 €	37 452 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	118 365 €	94 257 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	87 024 €	43 847 €	12 930 €
Réseau BT	18 163 m	18 144 m	530 376 €	228 872 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	179 410 €	71 449 €	10 311 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	17 498 €	10 525 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	260	24 029 €	781 €	0 €
Autres	-	-	35 744 €	21 204 €	72 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 610 313 €</b>	<b>806 475 €</b>	<b>60 766 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 034
Torsadé	0
Aérien nu	25 360
<b>TOTAL</b>	<b>28 394</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	35
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 714
Torsadé	11 133
Aérien nu	3 316
<b>TOTAL</b>	<b>18 163</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	341	2	1	<b>344</b>
Consommation (kWh)	2 614 062	49 146	84 729	<b>2 747 937</b>
Recette d'acheminement (€)	116 828	4 614	2 971	<b>124 413</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	286	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 188 733	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	221 282	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,9
Brèves	4,9
Très brèves	15,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-492
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

# Dame-Marie-les-Bois (37095)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	7 377 m	7 268 m	133 718 €	49 685 €	58 001 €
Postes HTA/BT	14	n.d.	38 687 €	14 422 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	14	14	24 680 €	9 959 €	15 899 €
Réseau BT	7 971 m	8 377 m	332 872 €	99 958 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	97 425 €	38 799 €	5 599 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 502 €	5 715 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	156	20 101 €	6 639 €	0 €
Autres	-	-	2 509 €	731 €	39 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>659 492 €</b>	<b>225 909 €</b>	<b>79 539 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

### Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	744
Torsadé	0
Aérien nu	6 633
<b>TOTAL</b>	<b>7 377</b>

### Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	11
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>

### Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 367
Torsadé	4 802
Aérien nu	802
<b>TOTAL</b>	<b>7 971</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	189	-	1	<b>190</b>
Consommation (kWh)	1 319 651	-	122 115	<b>1 441 766</b>
Recette d'acheminement (€)	57 804	-	3 380	<b>61 185</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	172	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 018 293	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	107 980	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	0,1
Très brèves	2,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	200
Linéaire BT (m)	-810
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Dierre (37096)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	7 932 m	6 456 m	98 871 €	51 676 €	33 240 €
Postes HTA/BT	10	n.d.	24 359 €	15 038 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	10	9	24 491 €	12 876 €	1 153 €
Réseau BT	8 574 m	8 771 m	398 385 €	109 216 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	157 583 €	62 756 €	9 057 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	15 369 €	9 245 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	273	35 012 €	11 678 €	0 €
Autres	-	-	14 787 €	9 951 €	63 €
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>768 857 €</b>	<b>282 437 €</b>	<b>43 514 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 971
Torsadé	0
Aérien nu	5 961
<b>TOTAL</b>	<b>7 932</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	6
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 739
Torsadé	3 894
Aérien nu	941
<b>TOTAL</b>	<b>8 574</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	310	1	-	<b>311</b>
Consommation (kWh)	2 184 304	96 946	-	<b>2 281 250</b>
Recette d'acheminement (€)	95 682	4 339	-	<b>100 021</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	240	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 418 653	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	149 582	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,1
Très brèves	0,1
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	1 478
Linéaire BT (m)	1 398
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

**Dolus-le-Sec (37097)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	29 489 m	29 739 m	555 466 €	324 759 €	136 005 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	107 056 €	67 374 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	78 273 €	35 904 €	16 291 €
Réseau BT	12 909 m	12 576 m	424 137 €	187 842 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	163 972 €	65 301 €	9 424 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	15 992 €	9 620 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	234	24 195 €	2 215 €	0 €
Autres	-	-	43 257 €	11 728 €	66 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 412 347 €</b>	<b>704 742 €</b>	<b>161 787 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 558
Torsadé	0
Aérien nu	25 931
<b>TOTAL</b>	<b>29 489</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	32
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 764
Torsadé	8 794
Aérien nu	1 351
<b>TOTAL</b>	<b>12 909</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	322	6	-	<b>328</b>
Consommation (kWh)	2 546 570	204 202	-	<b>2 750 772</b>
Recette d'acheminement (€)	111 006	10 654	-	<b>121 660</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	248	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 722 630	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	177 943	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,1
Brèves	4,4
Très brèves	8,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-251
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Draché (37098)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	26 969 m	24 806 m	1 017 624 €	267 024 €	73 357 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	56 650 €	16 645 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	39	39	111 557 €	37 041 €	2 335 €
Réseau BT	19 061 m	18 016 m	640 090 €	232 399 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	204 964 €	81 626 €	11 780 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	19 990 €	12 024 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	346	30 703 €	874 €	0 €
Autres	-	-	39 364 €	11 510 €	82 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 120 942 €</b>	<b>659 143 €</b>	<b>87 555 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 619
Torsadé	0
Aérien nu	13 351
<b>TOTAL</b>	<b>26 969</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	25
Cabine haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 309
Torsadé	9 309
Aérien nu	3 443
<b>TOTAL</b>	<b>19 061</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	389	2	3	<b>394</b>
Consommation (kWh)	2 846 711	332 236	78 229	<b>3 257 176</b>
Recette d'acheminement (€)	125 899	12 017	4 074	<b>141 990</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	299	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 355 352	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	241 139	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	3,0
Très brèves	12,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	918
Linéaire BT (m)	-849
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Druye (37099)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	24 454 m	24 464 m	618 194 €	321 891 €	103 618 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	162 062 €	50 151 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	37	90 562 €	33 741 €	12 889 €
Réseau BT	19 016 m	18 631 m	724 693 €	255 889 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	240 101 €	95 619 €	13 799 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	23 417 €	14 086 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	309	31 177 €	1 998 €	0 €
Autres	-	-	13 493 €	7 122 €	97 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 903 700 €</b>	<b>780 496 €</b>	<b>130 403 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 268
Torsadé	0
Aérien nu	20 186
<b>TOTAL</b>	<b>24 454</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 461
Torsadé	11 270
Aérien nu	2 285
<b>TOTAL</b>	<b>19 016</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	449	5	2	<b>456</b>
Consommation (kWh)	3 362 078	637 520	253 355	<b>4 252 953</b>
Recette d'acheminement (€)	145 361	26 002	8 798	<b>180 161</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	371	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 615 539	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	262 195	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	4,0
Très brèves	6,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	288
Linéaire BT (m)	301
Nombre de postes HTA/BT	2

s.o. : sans objet

## Epeigné-les-Bois (37100)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	15 691 m	16 231 m	287 633 €	182 937 €	80 305 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	59 842 €	44 712 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	28	46 737 €	24 603 €	17 096 €
Réseau BT	12 065 m	11 957 m	504 817 €	182 086 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	136 820 €	54 488 €	7 864 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	13 344 €	8 027 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	209	22 314 €	1 330 €	0 €
Autres	-	-	8 534 €	6 349 €	55 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 080 042 €</b>	<b>504 532 €</b>	<b>105 320 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 601
Torsadé	0
Aérien nu	14 090
<b>TOTAL</b>	<b>15 691</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	23
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 656
Torsadé	8 018
Aérien nu	1 391
<b>TOTAL</b>	<b>12 065</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	259	1	1	<b>261</b>
Consommation (kWh)	2 028 075	-	81 366	<b>2 109 441</b>
Recette d'acheminement (€)	88 737	893	3 542	<b>93 171</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	225	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 668 865	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	172 830	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	4,0
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-338
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Epeigné-sur-Dême (37101)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	19 949 m	19 640 m	526 537 €	316 644 €	123 251 €
Postes HTA/BT	24	n.d.	56 072 €	33 868 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	24	24	42 346 €	22 539 €	15 534 €
Réseau BT	10 202 m	10 581 m	387 381 €	152 905 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	61 756 €	24 594 €	3 549 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	6 023 €	3 623 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	69	9 705 €	3 297 €	0 €
Autres	-	-	23 951 €	16 879 €	25 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 113 772 €</b>	<b>574 349 €</b>	<b>142 359 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 686
Torsadé	0
Aérien nu	16 263
<b>TOTAL</b>	<b>19 949</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	21
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 803
Torsadé	5 973
Aérien nu	1 426
<b>TOTAL</b>	<b>10 202</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	117	1	-	<b>118</b>
Consommation (kWh)	874 328	137 163	-	<b>1 011 491</b>
Recette d'acheminement (€)	39 368	5 044	-	<b>44 412</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	112	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	710 472	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	74 841	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	1,0
Très brèves	7,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-1 652
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Les Essards (37102)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	5 749 m	5 742 m	188 257 €	63 479 €	0 €
Postes HTA/BT	8	n.d.	91 476 €	53 521 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	8	8	18 962 €	10 031 €	2 150 €
Réseau BT	3 319 m	3 267 m	132 981 €	64 190 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	42 590 €	16 961 €	2 448 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	4 154 €	2 499 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	87	12 034 €	4 073 €	0 €
Autres	-	-	9 636 €	1 609 €	17 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>500 090 €</b>	<b>216 362 €</b>	<b>4 615 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 749
Torsadé	0
Aérien nu	0
<b>TOTAL</b>	<b>5 749</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	0
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 106
Torsadé	1 213
Aérien nu	0
<b>TOTAL</b>	<b>3 319</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	105	-	-	<b>105</b>
Consommation (kWh)	758 200	-	-	<b>758 200</b>
Recette d'acheminement (€)	33 315	-	-	<b>33 315</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	6,0
Brèves	7,0
Très brèves	7,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-1 694
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Qualité critique

## Esves-le-Moutier (37103)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	10 269 m	10 287 m	309 900 €	169 305 €	5 376 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	49 697 €	33 339 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	29 866 €	18 821 €	4 224 €
Réseau BT	6 239 m	6 401 m	182 384 €	77 730 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	59 094 €	23 534 €	3 396 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	5 763 €	3 467 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	58	5 152 €	70 €	0 €
Autres	-	-	5 047 €	2 111 €	24 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>646 903 €</b>	<b>328 376 €</b>	<b>13 020 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 838
Torsadé	0
Aérien nu	6 431
<b>TOTAL</b>	<b>10 269</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 311
Torsadé	3 588
Aérien nu	1 340
<b>TOTAL</b>	<b>6 239</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	111	1	1	<b>113</b>
Consommation (kWh)	549 886	15 809	13 981	<b>579 676</b>
Recette d'acheminement (€)	26 975	1 424	977	<b>29 376</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	93	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	532 283	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	56 637	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	1,0
Très brèves	7,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-382
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Esvres-sur-Indre (37104)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	61 534 m	62 334 m	2 766 226 €	1 004 600 €	257 961 €
Postes HTA/BT	92	n.d.	660 084 €	374 935 €	23 846 €
Transformateurs HTA/BT	93	93	306 251 €	149 760 €	44 594 €
Réseau BT	72 372 m	72 201 m	2 788 628 €	1 035 577 €	51 571 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 508 751 €	600 850 €	86 713 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	147 147 €	88 512 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 523	221 622 €	10 603 €	0 €
Autres	-	-	208 920 €	96 895 €	607 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>8 607 629 €</b>	<b>3 361 732 €</b>	<b>465 292 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	33 809
Torsadé	208
Aérien nu	27 517
<b>TOTAL</b>	<b>61 534</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	27
Cabine haute	0
Autres	65
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	34 816
Torsadé	31 997
Aérien nu	5 559
<b>TOTAL</b>	<b>72 372</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 840	32	13	<b>2 885</b>
Consommation (kWh)	19 815 239	4 812 628	7 565 677	<b>32 193 544</b>
Recette d'acheminement (€)	876 578	200 219	162 754	<b>1 239 550</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 222	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	16 373 494	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 638 748	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,4
Brèves	0,3
Très brèves	0,6

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	14
Branchements	23

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	2
Linéaire BT (m)	800
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Faye-la-Vineuse (37105)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	15 460 m	15 457 m	207 552 €	131 111 €	106 652 €
Postes HTA/BT	15	n.d.	29 786 €	21 678 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	15	15	39 360 €	11 858 €	3 641 €
Réseau BT	8 619 m	8 483 m	369 928 €	162 453 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	116 590 €	46 431 €	6 701 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 371 €	6 840 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	175	23 433 €	7 948 €	0 €
Autres	-	-	28 476 €	24 910 €	47 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>826 496 €</b>	<b>413 229 €</b>	<b>117 041 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 288
Torsadé	0
Aérien nu	14 172
<b>TOTAL</b>	<b>15 460</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	11
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 589
Torsadé	3 434
Aérien nu	596
<b>TOTAL</b>	<b>8 619</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	219	-	3	<b>222</b>
Consommation (kWh)	1 285 025	-	87 042	<b>1 372 067</b>
Recette d'acheminement (€)	61 698	-	3 667	<b>65 365</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	202	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	898 751	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	100 784	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	1,0
Très brèves	1,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	87
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## La Ferrière (37106)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	14 984 m	14 891 m	250 894 €	167 738 €	72 951 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	39 371 €	24 407 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	30 130 €	19 082 €	1 114 €
Réseau BT	8 679 m	8 336 m	241 920 €	92 564 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	82 518 €	32 862 €	4 743 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	8 048 €	4 841 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	125	16 255 €	5 591 €	0 €
Autres	-	-	28 678 €	21 279 €	33 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>697 814 €</b>	<b>368 364 €</b>	<b>78 841 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 040
Torsadé	0
Aérien nu	13 944
<b>TOTAL</b>	<b>14 984</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	1
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 615
Torsadé	4 966
Aérien nu	2 098
<b>TOTAL</b>	<b>8 679</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	160	-	-	<b>160</b>
Consommation (kWh)	1 053 294	-	-	<b>1 053 294</b>
Recette d'acheminement (€)	46 623	-	-	<b>46 623</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	140	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	687 351	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	75 891	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	2,0
Très brèves	15,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	48
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Ferrière-Larçon (37107)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	33 548 m	33 414 m	770 970 €	282 161 €	104 897 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	182 324 €	89 626 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	61 179 €	34 211 €	9 805 €
Réseau BT	13 327 m	13 275 m	510 075 €	188 947 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	120 849 €	48 127 €	6 946 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 786 €	7 090 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	145	13 086 €	203 €	0 €
Autres	-	-	26 819 €	10 434 €	49 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 697 088 €</b>	<b>660 798 €</b>	<b>121 696 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 974
Torsadé	0
Aérien nu	23 574
<b>TOTAL</b>	<b>33 548</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	25
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 537
Torsadé	7 580
Aérien nu	2 210
<b>TOTAL</b>	<b>13 327</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	227	2	2	231
Consommation (kWh)	1 383 496	130 257	27 012	1 540 765
Recette d'acheminement (€)	63 820	5 607	2 206	71 633

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	193	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 282 905	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	131 831	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	4,9
Très brèves	9,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	429
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Ferrière-sur-Beaulieu (37108)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	27 828 m	27 216 m	659 403 €	322 976 €	175 464 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	82 497 €	61 404 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	44 471 €	23 363 €	8 993 €
Réseau BT	14 930 m	14 344 m	576 443 €	210 558 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	204 964 €	81 626 €	11 780 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	19 990 €	12 024 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	207	21 118 €	1 706 €	0 €
Autres	-	-	14 765 €	3 123 €	82 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 623 652 €</b>	<b>716 781 €</b>	<b>196 320 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 784
Torsadé	115
Aérien nu	15 930
<b>TOTAL</b>	<b>27 828</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	7
Cabine haute	1
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 524
Torsadé	7 823
Aérien nu	583
<b>TOTAL</b>	<b>14 930</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	384	3	1	<b>388</b>
Consommation (kWh)	2 781 429	120 873	77 232	<b>2 979 534</b>
Recette d'acheminement (€)	122 128	6 523	2 354	<b>131 005</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	333	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 270 072	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	229 206	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,1
Brèves	2,3
Très brèves	6,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-3 760
Linéaire BT (m)	893
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Fondettes (37109)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	82 712 m	83 836 m	3 598 927 €	1 426 086 €	284 190 €
Postes HTA/BT	135	n.d.	1 458 467 €	873 932 €	204 147 €
Transformateurs HTA/BT	135	135	479 263 €	240 131 €	65 170 €
Réseau BT	124 429 m	127 357 m	4 556 618 €	1 802 847 €	167 458 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	2 725 228 €	1 085 303 €	156 628 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	265 789 €	159 877 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	4 466	367 169 €	12 300 €	0 €
Autres	-	-	226 879 €	92 557 €	1 387 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>13 678 341 €</b>	<b>5 693 033 €</b>	<b>878 979 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	51 306
Torsadé	0
Aérien nu	31 406
<b>TOTAL</b>	<b>82 712</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	34
Cabine haute	1
Autres	100
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	57 686
Torsadé	60 645
Aérien nu	6 098
<b>TOTAL</b>	<b>124 429</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	5 115	44	11	<b>5 170</b>
Consommation (kWh)	38 915 102	6 993 851	10 673 739	<b>56 582 692</b>
Recette d'acheminement (€)	1 676 188	290 543	207 700	<b>2 174 431</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	3 931	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	30 891 662	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	3 056 474	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,6
Brèves	0,9
Très brèves	8,6

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	8
Branchements	34

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	385
Linéaire BT (m)	774
Nombre de postes HTA/BT	2

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Francueil (37110)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 490 m	16 399 m	476 190 €	199 884 €	112 947 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	116 954 €	51 767 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	99 037 €	35 360 €	6 957 €
Réseau BT	19 034 m	18 968 m	633 047 €	206 124 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	363 080 €	144 594 €	20 867 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	35 411 €	21 300 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	622	82 060 €	27 691 €	0 €
Autres	-	-	25 926 €	8 273 €	146 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 831 704 €</b>	<b>694 993 €</b>	<b>140 916 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 175
Torsadé	0
Aérien nu	14 315
<b>TOTAL</b>	<b>17 490</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	27
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 097
Torsadé	11 676
Aérien nu	3 261
<b>TOTAL</b>	<b>19 034</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	709	3	1	<b>713</b>
Consommation (kWh)	5 352 635	316 137	410 407	<b>6 079 179</b>
Recette d'acheminement (€)	234 405	13 058	7 905	<b>255 367</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	597	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 537 741	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	375 048	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	0,0
Très brèves	1,0
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	209
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Genillé (37111)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	77 447 m	78 102 m	1 616 742 €	1 001 121 €	372 472 €
Postes HTA/BT	87	n.d.	298 216 €	204 916 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	87	87	158 367 €	83 779 €	50 689 €
Réseau BT	46 261 m	46 748 m	1 449 264 €	593 857 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	544 087 €	216 679 €	31 270 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	53 064 €	31 919 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	731	76 488 €	5 825 €	0 €
Autres	-	-	33 777 €	9 053 €	219 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 230 005 €</b>	<b>2 147 149 €</b>	<b>454 650 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 883
Torsadé	1 522
Aérien nu	65 042
<b>TOTAL</b>	<b>77 447</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	71
Cabine haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>87</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 605
Torsadé	29 635
Aérien nu	5 021
<b>TOTAL</b>	<b>46 261</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 023	9	3	<b>1 035</b>
Consommation (kWh)	6 330 271	797 965	118 990	<b>7 247 226</b>
Recette d'acheminement (€)	291 818	43 554	4 602	<b>339 973</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	906	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 380 724	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	561 776	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,4
Brèves	7,3
Très brèves	13,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-8
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Gizeux (37112)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	19 385 m	19 961 m	472 953 €	226 718 €	143 508 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	66 480 €	41 936 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	58 506 €	32 337 €	19 175 €
Réseau BT	16 455 m	15 536 m	351 321 €	180 908 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	155 986 €	62 120 €	8 965 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	15 213 €	9 151 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	259	37 866 €	12 877 €	0 €
Autres	-	-	24 353 €	12 238 €	63 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 182 678 €</b>	<b>578 286 €</b>	<b>171 711 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 621
Torsadé	0
Aérien nu	14 764
<b>TOTAL</b>	<b>19 385</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	22
Cabine haute	1
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 728
Torsadé	10 517
Aérien nu	4 210
<b>TOTAL</b>	<b>16 455</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	305	1	-	<b>306</b>
Consommation (kWh)	1 906 397	24 825	-	<b>1 931 222</b>
Recette d'acheminement (€)	88 330	1 926	-	<b>90 256</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	269	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 354 399	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	134 850	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,6
Brèves	4,0
Très brèves	1,6
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	158
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Le Grand-Pressigny (37113)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	49 206 m	49 082 m	1 530 647 €	602 144 €	76 707 €
Postes HTA/BT	61	n.d.	295 939 €	165 271 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	62	61	144 810 €	50 840 €	44 630 €
Réseau BT	35 086 m	35 188 m	1 376 323 €	563 914 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	371 065 €	147 774 €	21 326 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	36 190 €	21 769 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	610	54 068 €	2 186 €	0 €
Autres	-	-	102 653 €	44 626 €	149 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 911 696 €</b>	<b>1 598 525 €</b>	<b>142 812 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	17 858
Torsadé	0
Aérien nu	31 348
<b>TOTAL</b>	<b>49 206</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	38
Cabine haute	0
Autres	23
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 201
Torsadé	19 119
Aérien nu	3 766
<b>TOTAL</b>	<b>35 086</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	692	8	2	<b>702</b>
Consommation (kWh)	4 206 783	938 726	51 793	<b>5 197 302</b>
Recette d'acheminement (€)	196 191	43 371	2 640	<b>242 202</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	622	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 707 642	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	384 424	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,3
Très brèves	5,5

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	13

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-204
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## La Guerche (37114)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	7 112 m	6 797 m	143 883 €	94 015 €	16 583 €
Postes HTA/BT	10	n.d.	32 955 €	18 349 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	10	10	27 788 €	9 880 €	3 303 €
Réseau BT	6 505 m	6 997 m	267 334 €	92 205 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	95 828 €	38 163 €	5 508 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 346 €	5 622 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	149	13 221 €	489 €	0 €
Autres	-	-	4 152 €	1 931 €	39 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>594 506 €</b>	<b>260 653 €</b>	<b>25 432 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	264
Torsadé	0
Aérien nu	6 848
<b>TOTAL</b>	<b>7 112</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	8
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 180
Torsadé	3 433
Aérien nu	892
<b>TOTAL</b>	<b>6 505</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	184	1	3	<b>188</b>
Consommation (kWh)	814 199	115 293	117 552	<b>1 047 044</b>
Recette d'acheminement (€)	41 705	3 346	4 030	<b>49 081</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	156	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	781 333	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	87 139	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	2,0
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	3
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Descartes (37115)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	74 853 m	76 650 m	1 765 230 €	1 044 083 €	469 286 €
Postes HTA/BT	79	n.d.	498 126 €	322 756 €	145 015 €
Transformateurs HTA/BT	79	79	226 245 €	129 646 €	30 313 €
Réseau BT	62 493 m	62 108 m	1 952 192 €	895 702 €	213 448 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 223 398 €	487 210 €	70 313 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	119 317 €	71 772 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 116	180 875 €	6 552 €	0 €
Autres	-	-	77 619 €	28 385 €	492 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6 043 002 €</b>	<b>2 986 105 €</b>	<b>928 867 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	18 855
Torsadé	0
Aérien nu	55 998
<b>TOTAL</b>	<b>74 853</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	37
Cabine haute	1
Autres	41
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	29 380
Torsadé	24 253
Aérien nu	8 860
<b>TOTAL</b>	<b>62 493</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 319	21	15	<b>2 355</b>
Consommation (kWh)	13 609 644	3 114 598	5 440 108	<b>22 164 350</b>
Recette d'acheminement (€)	626 285	113 405	147 564	<b>887 253</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 768	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	10 035 542	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 029 438	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,6
Brèves	1,1
Très brèves	2,9
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	18

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	49
Linéaire BT (m)	321
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Les Hermites (37116)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	37 450 m	37 303 m	957 116 €	311 797 €	81 098 €
Postes HTA/BT	52	n.d.	174 759 €	77 367 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	52	52	110 294 €	45 163 €	9 535 €
Réseau BT	28 244 m	28 364 m	1 008 671 €	262 197 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	184 202 €	73 357 €	10 587 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	17 965 €	10 806 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	225	30 586 €	10 320 €	0 €
Autres	-	-	55 716 €	11 362 €	74 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 539 308 €</b>	<b>802 370 €</b>	<b>101 293 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 192
Torsadé	0
Aérien nu	26 258
<b>TOTAL</b>	<b>37 450</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	40
Cabine haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 555
Torsadé	17 028
Aérien nu	4 661
<b>TOTAL</b>	<b>28 244</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	348	5	1	<b>354</b>
Consommation (kWh)	2 469 618	641 344	3 872	<b>3 114 834</b>
Recette d'acheminement (€)	109 608	28 293	860	<b>138 760</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	323	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 839 003	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	194 961	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,7
Brèves	2,5
Très brèves	10,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	8
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	293
Linéaire BT (m)	1 732
Nombre de postes HTA/BT	-1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Hommes (37117)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	31 350 m	31 171 m	811 519 €	462 725 €	159 221 €
Postes HTA/BT	46	n.d.	90 227 €	70 472 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	46	46	91 158 €	51 173 €	26 373 €
Réseau BT	26 781 m	27 122 m	789 047 €	316 544 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	243 295 €	96 891 €	13 983 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	23 728 €	14 273 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	378	50 973 €	17 057 €	0 €
Autres	-	-	22 627 €	10 407 €	98 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 122 574 €</b>	<b>1 039 542 €</b>	<b>199 675 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 925
Torsadé	0
Aérien nu	29 425
<b>TOTAL</b>	<b>31 350</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	38
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 289
Torsadé	16 805
Aérien nu	4 687
<b>TOTAL</b>	<b>26 781</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	469	6	-	<b>475</b>
Consommation (kWh)	3 492 772	244 827	-	<b>3 737 599</b>
Recette d'acheminement (€)	153 185	13 967	-	<b>167 152</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	422	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 324 035	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	248 087	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,9
Brèves	4,1
Très brèves	1,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-638
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Huismes (37118)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	29 783 m	29 597 m	1 026 031 €	458 633 €	77 088 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	154 939 €	100 089 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	89 527 €	55 476 €	17 490 €
Réseau BT	34 493 m	35 299 m	1 072 738 €	462 486 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	437 612 €	174 276 €	25 151 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	42 680 €	25 673 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	750	105 927 €	34 564 €	0 €
Autres	-	-	70 694 €	34 541 €	176 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 000 147 €</b>	<b>1 345 737 €</b>	<b>119 905 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 799
Torsadé	0
Aérien nu	16 984
<b>TOTAL</b>	<b>29 783</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 192
Torsadé	23 400
Aérien nu	2 901
<b>TOTAL</b>	<b>34 493</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	841	4	3	<b>848</b>
Consommation (kWh)	7 287 608	328 733	249 015	<b>7 865 356</b>
Recette d'acheminement (€)	318 589	14 032	7 368	<b>339 989</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	756	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 216 786	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	370 027	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,1
Brèves	3,4
Très brèves	1,6
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	500
Linéaire BT (m)	1 245
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## L'Ile-Bouchard (37119)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	11 905 m	11 782 m	548 555 €	305 150 €	41 104 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	268 603 €	202 912 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	62 142 €	41 600 €	6 861 €
Réseau BT	18 514 m	18 826 m	851 501 €	421 480 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	557 929 €	222 191 €	32 066 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	54 414 €	32 731 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 071	138 050 €	46 535 €	0 €
Autres	-	-	36 107 €	18 186 €	224 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 517 301 €</b>	<b>1 290 785 €</b>	<b>80 256 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 206
Torsadé	0
Aérien nu	3 699
<b>TOTAL</b>	<b>11 905</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	0
Cabine haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 170
Torsadé	4 612
Aérien nu	1 732
<b>TOTAL</b>	<b>18 514</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 089	8	7	<b>1 104</b>
Consommation (kWh)	5 938 022	1 157 520	3 877 761	<b>10 973 303</b>
Recette d'acheminement (€)	274 446	47 275	73 851	<b>395 572</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	823	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 259 631	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	360 987	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	3,0
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-158
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Ingrandes-de-Touraine (37120)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	7 843 m	7 882 m	133 476 €	57 919 €	67 458 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	81 288 €	44 381 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	52 628 €	19 425 €	4 366 €
Réseau BT	12 657 m	12 593 m	463 934 €	171 551 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	122 979 €	48 975 €	7 068 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 994 €	7 215 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	276	38 086 €	12 860 €	0 €
Autres	-	-	4 038 €	1 232 €	49 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>908 422 €</b>	<b>363 558 €</b>	<b>78 942 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	763
Torsadé	0
Aérien nu	7 080
<b>TOTAL</b>	<b>7 843</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	10
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 860
Torsadé	7 290
Aérien nu	1 507
<b>TOTAL</b>	<b>12 657</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	324	1	2	<b>327</b>
Consommation (kWh)	2 670 586	34 425	266 936	<b>2 971 947</b>
Recette d'acheminement (€)	115 821	3 349	6 678	<b>125 848</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,5
Brèves	3,2
Très brèves	4,6
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	404
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Jaulnay (37121)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	16 642 m	16 725 m	407 510 €	207 031 €	65 011 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	52 703 €	31 830 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	22	51 245 €	18 630 €	8 344 €
Réseau BT	12 829 m	12 216 m	352 484 €	127 183 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	86 245 €	34 346 €	4 957 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	8 411 €	5 060 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	119	16 364 €	5 708 €	0 €
Autres	-	-	3 764 €	1 140 €	35 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>978 726 €</b>	<b>430 928 €</b>	<b>78 346 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 587
Torsadé	0
Aérien nu	14 055
<b>TOTAL</b>	<b>16 642</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	18
Cabine haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 823
Torsadé	9 670
Aérien nu	1 336
<b>TOTAL</b>	<b>12 829</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	166	1	-	<b>167</b>
Consommation (kWh)	999 462	52 191	-	<b>1 051 653</b>
Recette d'acheminement (€)	46 426	2 574	-	<b>49 000</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	157	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	804 376	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	88 028	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,0
Brèves	2,0
Très brèves	0,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	23
Linéaire BT (m)	20
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Joué-lès-Tours (37122)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	137 721 m	138 484 m	8 015 236 €	3 416 408 €	1 594 607 €
Postes HTA/BT	214	n.d.	2 580 043 €	1 662 438 €	883 692 €
Transformateurs HTA/BT	219	219	907 232 €	481 220 €	212 686 €
Réseau BT	231 767 m	230 000 m	7 660 941 €	3 716 170 €	1 830 468 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	10 855 661 €	4 323 191 €	623 910 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	1 058 742 €	636 855 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	464	41 258 €	3 253 €	0 €
Autres	-	-	525 784 €	232 878 €	5 849 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>31 644 896 €</b>	<b>14 472 414 €</b>	<b>5 151 211 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	115 725
Torsadé	209
Aérien nu	21 787
<b>TOTAL</b>	<b>137 721</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	19
Cabine haute	0
Autres	195
<b>TOTAL</b>	<b>214</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	175 084
Torsadé	43 968
Aérien nu	12 715
<b>TOTAL</b>	<b>231 767</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	20 446	179	51	<b>20 676</b>
Consommation (kWh)	91 068 917	21 194 584	71 957 539	<b>184 221 040</b>
Recette d'acheminement (€)	4 310 741	895 473	1 323 579	<b>6 529 794</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	15 437	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	71 396 951	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	7 377 603	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,8
Brèves	0,9
Très brèves	0,2

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	24
Branchements	83

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	1 396
Linéaire BT (m)	1 266
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

## Langeais (37123)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	63 239 m	64 410 m	2 392 604 €	982 281 €	261 647 €
Postes HTA/BT	79	n.d.	622 432 €	368 026 €	107 846 €
Transformateurs HTA/BT	79	80	256 478 €	118 309 €	17 568 €
Réseau BT	64 940 m	64 590 m	2 125 682 €	944 388 €	152 914 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 328 276 €	528 977 €	76 340 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	129 545 €	77 924 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 396	301 228 €	99 752 €	0 €
Autres	-	-	118 382 €	50 662 €	1 774 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>7 274 627 €</b>	<b>3 170 319 €</b>	<b>618 089 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	38 476
Torsadé	1 206
Aérien nu	23 557
<b>TOTAL</b>	<b>63 239</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	28
Cabine haute	1
Autres	50
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	26 116
Torsadé	32 249
Aérien nu	6 575
<b>TOTAL</b>	<b>64 940</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 551	25	15	<b>2 591</b>
Consommation (kWh)	14 265 501	1 953 190	29 348 793	<b>45 567 484</b>
Recette d'acheminement (€)	651 938	93 052	525 453	<b>1 270 443</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 947	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	8 761 256	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	904 054	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,1
Brèves	2,4
Très brèves	2,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	19

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	593
Linéaire BT (m)	1 527
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Larçay (37124)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 897 m	18 901 m	816 742 €	322 440 €	25 564 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	367 957 €	225 877 €	2 856 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	115 980 €	56 447 €	12 633 €
Réseau BT	27 820 m	29 244 m	1 785 115 €	630 334 €	8 226 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	637 785 €	253 994 €	36 656 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	62 203 €	37 416 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 102	90 760 €	3 840 €	0 €
Autres	-	-	27 666 €	15 552 €	257 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 904 208 €</b>	<b>1 545 901 €</b>	<b>86 191 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 274
Torsadé	473
Aérien nu	6 150
<b>TOTAL</b>	<b>18 897</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	7
Cabine haute	0
Autres	25
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	19 285
Torsadé	7 055
Aérien nu	1 480
<b>TOTAL</b>	<b>27 820</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 214	10	2	<b>1 226</b>
Consommation (kWh)	9 082 825	605 292	131 819	<b>9 819 936</b>
Recette d'acheminement (€)	396 096	31 348	5 747	<b>433 191</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	954	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 096 084	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	646 812	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	1,0
Très brèves	1,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	7

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	1 123
Linéaire BT (m)	1 627
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Lémeré (37125)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	23 616 m	23 489 m	312 746 €	218 010 €	113 210 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	75 638 €	52 093 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	34	67 321 €	35 556 €	11 793 €
Réseau BT	15 067 m	15 420 m	509 015 €	224 548 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	122 446 €	48 763 €	7 037 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 942 €	7 183 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	180	25 653 €	9 031 €	0 €
Autres	-	-	23 810 €	12 665 €	49 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 148 572 €</b>	<b>607 849 €</b>	<b>132 090 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	761
Torsadé	0
Aérien nu	22 855
<b>TOTAL</b>	<b>23 616</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	30
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 792
Torsadé	8 693
Aérien nu	2 582
<b>TOTAL</b>	<b>15 067</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	235	3	-	<b>238</b>
Consommation (kWh)	1 903 615	307 908	-	<b>2 211 523</b>
Recette d'acheminement (€)	83 666	12 926	-	<b>96 592</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	222	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 605 554	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	152 488	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	2,0
Très brèves	2,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-456
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Lerné (37126)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	12 857 m	12 658 m	186 569 €	119 158 €	74 267 €
Postes HTA/BT	18	n.d.	45 521 €	33 715 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	18	18	44 469 €	18 952 €	6 634 €
Réseau BT	10 633 m	10 567 m	327 657 €	147 042 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	117 123 €	46 643 €	6 731 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 423 €	6 871 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	206	28 029 €	9 324 €	0 €
Autres	-	-	21 939 €	16 775 €	47 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>782 730 €</b>	<b>398 479 €</b>	<b>87 679 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	932
Torsadé	0
Aérien nu	11 925
<b>TOTAL</b>	<b>12 857</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	13
Cabine haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 365
Torsadé	5 497
Aérien nu	771
<b>TOTAL</b>	<b>10 633</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	231	-	-	231
Consommation (kWh)	1 476 089	-	-	1 476 089
Recette d'acheminement (€)	67 119	-	-	67 119

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	203	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 174 199	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	113 469	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	6,7
Très brèves	8,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	86
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Le Liège (37127)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	10 103 m	10 311 m	234 669 €	98 751 €	57 213 €
Postes HTA/BT	13	n.d.	49 257 €	34 878 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	13	13	24 656 €	13 534 €	8 948 €
Réseau BT	7 037 m	6 872 m	308 760 €	116 795 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	93 166 €	37 103 €	5 355 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 086 €	5 466 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	129	13 541 €	960 €	0 €
Autres	-	-	18 817 €	7 869 €	37 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>751 953 €</b>	<b>315 356 €</b>	<b>71 553 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 077
Torsadé	0
Aérien nu	9 026
<b>TOTAL</b>	<b>10 103</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	8
Cabine haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 751
Torsadé	2 822
Aérien nu	464
<b>TOTAL</b>	<b>7 037</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	171	2	1	<b>174</b>
Consommation (kWh)	1 122 130	337 755	56 699	<b>1 516 584</b>
Recette d'acheminement (€)	50 399	12 248	1 950	<b>64 596</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	158	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 056 173	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	106 534	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,1
Brèves	5,9
Très brèves	5,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-297
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Lignières-de-Touraine (37128)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	27 519 m	27 028 m	950 286 €	266 217 €	141 798 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	149 757 €	52 846 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	80 830 €	21 655 €	5 894 €
Réseau BT	19 902 m	19 869 m	754 266 €	308 379 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	370 533 €	147 562 €	21 296 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	36 138 €	21 738 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	609	80 071 €	25 716 €	0 €
Autres	-	-	29 052 €	6 693 €	149 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 450 931 €</b>	<b>850 805 €</b>	<b>169 137 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 202
Torsadé	0
Aérien nu	15 317
<b>TOTAL</b>	<b>27 519</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	5
Cabine haute	1
Autres	15
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 568
Torsadé	11 247
Aérien nu	2 087
<b>TOTAL</b>	<b>19 902</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	707	5	3	<b>715</b>
Consommation (kWh)	5 386 724	607 498	525 538	<b>6 519 760</b>
Recette d'acheminement (€)	236 354	22 329	16 721	<b>275 403</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	607	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 837 271	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	378 603	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,7
Brèves	5,0
Très brèves	6,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	209
Linéaire BT (m)	583
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Ligré (37129)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	42 336 m	42 153 m	773 846 €	364 246 €	273 885 €
Postes HTA/BT	48	n.d.	99 225 €	68 787 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	49	47	109 818 €	50 399 €	18 645 €
Réseau BT	28 508 m	29 751 m	1 014 364 €	386 413 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	318 893 €	126 997 €	18 328 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	31 101 €	18 708 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	515	71 044 €	23 833 €	0 €
Autres	-	-	61 053 €	24 199 €	128 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 479 344 €</b>	<b>1 063 582 €</b>	<b>310 986 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 519
Torsadé	0
Aérien nu	33 817
<b>TOTAL</b>	<b>42 336</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	36
Cabine haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 266
Torsadé	16 688
Aérien nu	4 554
<b>TOTAL</b>	<b>28 508</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	608	3	4	<b>615</b>
Consommation (kWh)	5 086 431	107 210	165 035	<b>5 358 676</b>
Recette d'acheminement (€)	220 934	6 459	7 189	<b>234 582</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	533	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 807 161	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	352 881	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,8
Brèves	3,5
Très brèves	12,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	6

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-2 758
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Ligueil (37130)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	41 917 m	41 921 m	1 278 770 €	532 530 €	131 656 €
Postes HTA/BT	55	n.d.	211 531 €	118 983 €	52 001 €
Transformateurs HTA/BT	55	55	138 446 €	74 738 €	22 060 €
Réseau BT	39 801 m	40 394 m	1 220 172 €	502 726 €	139 928 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	660 678 €	263 110 €	37 971 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	64 435 €	38 759 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 113	97 607 €	1 656 €	0 €
Autres	-	-	213 434 €	104 024 €	974 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 885 074 €</b>	<b>1 636 526 €</b>	<b>384 589 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 090
Torsadé	0
Aérien nu	32 827
<b>TOTAL</b>	<b>41 917</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	35
Cabine haute	0
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 754
Torsadé	20 670
Aérien nu	7 377
<b>TOTAL</b>	<b>39 801</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 237	14	4	<b>1 255</b>
Consommation (kWh)	8 004 494	1 765 621	674 371	<b>10 444 486</b>
Recette d'acheminement (€)	367 134	72 130	18 055	<b>457 319</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	974	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 407 930	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	666 765	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,8
Brèves	2,2
Très brèves	2,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	9

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-7
Linéaire BT (m)	875
Nombre de postes HTA/BT	-1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Limeray (37131)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 839 m	22 502 m	582 234 €	331 892 €	58 987 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	153 572 €	109 569 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	69 422 €	41 448 €	13 608 €
Réseau BT	18 113 m	18 232 m	533 312 €	200 234 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	362 547 €	144 382 €	20 837 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	35 359 €	21 269 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	644	84 143 €	27 578 €	0 €
Autres	-	-	22 923 €	15 218 €	146 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 843 511 €</b>	<b>891 590 €</b>	<b>93 578 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 686
Torsadé	0
Aérien nu	14 153
<b>TOTAL</b>	<b>21 839</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	1
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 427
Torsadé	9 598
Aérien nu	4 088
<b>TOTAL</b>	<b>18 113</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	708	8	3	<b>719</b>
Consommation (kWh)	4 574 252	360 296	129 699	<b>5 064 247</b>
Recette d'acheminement (€)	205 181	17 003	4 371	<b>226 556</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	523	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 876 464	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	303 594	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	5,0
Brèves	14,0
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	477
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Loches (37132)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	102 398 m	99 395 m	4 071 926 €	1 560 239 €	670 937 €
Postes HTA/BT	102	n.d.	1 141 143 €	698 038 €	235 682 €
Transformateurs HTA/BT	102	101	350 002 €	197 566 €	61 281 €
Réseau BT	85 480 m	86 578 m	3 331 212 €	1 491 625 €	400 528 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	2 437 213 €	970 603 €	140 075 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	237 699 €	142 981 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	3 164	259 946 €	2 352 €	0 €
Autres	-	-	230 929 €	176 095 €	1 221 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>12 060 069 €</b>	<b>5 239 499 €</b>	<b>1 509 724 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	71 226
Torsadé	58
Aérien nu	31 114
<b>TOTAL</b>	<b>102 398</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	32
Cabine haute	2
Autres	68
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	42 767
Torsadé	31 338
Aérien nu	11 375
<b>TOTAL</b>	<b>85 480</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	4 486	88	17	<b>4 591</b>
Consommation (kWh)	25 390 664	9 316 538	14 259 302	<b>48 966 504</b>
Recette d'acheminement (€)	1 155 521	408 365	277 943	<b>1 841 829</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	3 510	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	19 638 485	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 051 160	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,6
Brèves	2,0
Très brèves	0,6
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	7
Branchements	15

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-10 109
Linéaire BT (m)	-232
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Loché-sur-Indrois (37133)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	65 435 m	65 558 m	1 290 116 €	596 744 €	146 219 €
Postes HTA/BT	72	n.d.	153 615 €	95 050 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	72	69	122 288 €	58 833 €	39 859 €
Réseau BT	21 617 m	23 163 m	673 576 €	241 861 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	189 526 €	75 477 €	10 893 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	18 484 €	11 119 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	266	23 937 €	456 €	0 €
Autres	-	-	105 690 €	33 328 €	76 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 577 232 €</b>	<b>1 112 869 €</b>	<b>197 047 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 594
Torsadé	0
Aérien nu	57 841
<b>TOTAL</b>	<b>65 435</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	63
Cabine haute	1
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 773
Torsadé	13 142
Aérien nu	3 702
<b>TOTAL</b>	<b>21 617</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	352	4	4	<b>360</b>
Consommation (kWh)	2 368 440	648 227	94 319	<b>3 110 986</b>
Recette d'acheminement (€)	108 603	22 818	4 931	<b>136 352</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	322	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 995 335	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	210 328	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,3
Brèves	5,9
Très brèves	12,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	4 173
Linéaire BT (m)	174
Nombre de postes HTA/BT	3

s.o. : sans objet

# Louans (37134)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	22 701 m	22 816 m	367 566 €	238 379 €	188 732 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	69 813 €	48 606 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	27	56 820 €	29 516 €	17 407 €
Réseau BT	16 023 m	16 845 m	529 247 €	222 056 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	176 216 €	70 177 €	10 128 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	17 186 €	10 338 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	269	24 251 €	593 €	0 €
Autres	-	-	11 738 €	3 320 €	71 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 252 838 €</b>	<b>622 984 €</b>	<b>216 338 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

### Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	543
Torsadé	0
Aérien nu	22 158
<b>TOTAL</b>	<b>22 701</b>

### Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	1
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

### Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 965
Torsadé	11 322
Aérien nu	1 736
<b>TOTAL</b>	<b>16 023</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	331	2	-	<b>333</b>
Consommation (kWh)	2 785 035	48 986	-	<b>2 834 021</b>
Recette d'acheminement (€)	120 585	3 554	-	<b>124 139</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	291	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 637 038	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	260 181	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,7
Brèves	2,4
Très brèves	5,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-206
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

# Louestault (37135)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	16 067 m	16 044 m	375 482 €	231 627 €	54 874 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	46 397 €	29 134 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	41 947 €	18 268 €	5 978 €
Réseau BT	9 139 m	9 042 m	409 091 €	119 568 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	66 547 €	26 502 €	3 825 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	6 490 €	3 904 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	119	15 611 €	5 114 €	0 €
Autres	-	-	11 776 €	4 208 €	27 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>973 341 €</b>	<b>438 325 €</b>	<b>64 703 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

### Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	912
Torsadé	0
Aérien nu	15 155
<b>TOTAL</b>	<b>16 067</b>

### Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	17
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

### Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 292
Torsadé	4 134
Aérien nu	1 713
<b>TOTAL</b>	<b>9 139</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	149	3	2	<b>154</b>
Consommation (kWh)	917 676	185 450	815 927	<b>1 919 053</b>
Recette d'acheminement (€)	42 147	8 771	19 091	<b>70 008</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	6,8
Brèves	4,9
Très brèves	8,8
<b>Niveau de continuité : Hors standard qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	413
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Le Louroux (37136)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	28 155 m	28 049 m	424 255 €	298 128 €	231 169 €
Postes HTA/BT	36	n.d.	100 371 €	64 951 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	36	36	69 226 €	41 139 €	15 697 €
Réseau BT	15 851 m	15 741 m	421 886 €	190 236 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	142 144 €	56 608 €	8 169 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	13 863 €	8 339 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	215	19 146 €	459 €	0 €
Autres	-	-	13 760 €	6 088 €	57 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 204 652 €</b>	<b>665 949 €</b>	<b>255 093 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 423
Torsadé	0
Aérien nu	25 732
<b>TOTAL</b>	<b>28 155</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	31
Cabine haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 066
Torsadé	9 296
Aérien nu	2 489
<b>TOTAL</b>	<b>15 851</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	263	4	-	<b>267</b>
Consommation (kWh)	2 221 029	350 707	-	<b>2 571 736</b>
Recette d'acheminement (€)	96 602	14 150	-	<b>110 752</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	237	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 061 387	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	205 429	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	2,0
Très brèves	5,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	438
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Lublé (37137)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	8 523 m	8 461 m	112 786 €	81 554 €	72 215 €
Postes HTA/BT	12	n.d.	25 363 €	22 087 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	12	12	20 945 €	15 010 €	8 818 €
Réseau BT	8 219 m	7 983 m	340 349 €	146 194 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	51 108 €	20 353 €	2 937 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	4 985 €	2 998 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	73	10 036 €	3 371 €	0 €
Autres	-	-	5 192 €	4 352 €	21 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>570 762 €</b>	<b>295 919 €</b>	<b>83 990 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	355
Torsadé	0
Aérien nu	8 168
<b>TOTAL</b>	<b>8 523</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	11
Cabine haute	0
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 387
Torsadé	6 169
Aérien nu	663
<b>TOTAL</b>	<b>8 219</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	99	1	-	<b>100</b>
Consommation (kWh)	579 957	52 529	-	<b>632 486</b>
Recette d'acheminement (€)	27 055	3 613	-	<b>30 668</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	93	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	423 241	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	47 421	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,9
Brèves	2,9
Très brèves	28,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-350
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Lussault-sur-Loire (37138)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	12 456 m	12 422 m	555 010 €	233 930 €	37 877 €
Postes HTA/BT	14	n.d.	115 643 €	80 956 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	14	14	44 630 €	22 809 €	2 269 €
Réseau BT	11 914 m	11 469 m	327 620 €	154 921 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	244 893 €	97 527 €	14 075 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	23 884 €	14 367 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	474	59 808 €	19 425 €	0 €
Autres	-	-	39 315 €	22 988 €	99 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 410 803 €</b>	<b>646 922 €</b>	<b>54 319 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 868
Torsadé	0
Aérien nu	3 588
<b>TOTAL</b>	<b>12 456</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	2
Cabine haute	1
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 199
Torsadé	7 479
Aérien nu	1 236
<b>TOTAL</b>	<b>11 914</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	469	4	-	<b>473</b>
Consommation (kWh)	3 232 901	906 581	-	<b>4 139 482</b>
Recette d'acheminement (€)	143 036	33 011	-	<b>176 047</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	398	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 087 997	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	221 993	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,3
Brèves	0,4
Très brèves	1,7
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	425
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Luynes (37139)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	49 414 m	49 655 m	1 397 291 €	657 027 €	208 241 €
Postes HTA/BT	81	n.d.	529 473 €	382 962 €	151 305 €
Transformateurs HTA/BT	81	81	235 050 €	125 508 €	37 709 €
Réseau BT	66 309 m	64 450 m	1 895 557 €	832 308 €	125 371 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 294 204 €	515 408 €	74 382 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	126 222 €	75 925 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 181	218 640 €	13 027 €	0 €
Autres	-	-	191 503 €	84 943 €	5 437 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 887 940 €</b>	<b>2 687 108 €</b>	<b>602 444 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	18 797
Torsadé	0
Aérien nu	30 617
<b>TOTAL</b>	<b>49 414</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	44
Cabine haute	0
Autres	37
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	24 784
Torsadé	34 579
Aérien nu	6 946
<b>TOTAL</b>	<b>66 309</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 443	21	12	<b>2 476</b>
Consommation (kWh)	17 125 862	1 472 526	3 877 181	<b>22 475 569</b>
Recette d'acheminement (€)	743 628	73 131	90 720	<b>907 478</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 825	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	13 163 798	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 320 008	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	1,4
Très brèves	8,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	15

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 594
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Luzé (37140)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	20 222 m	20 753 m	609 669 €	183 650 €	72 324 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	74 619 €	35 493 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	41 251 €	20 096 €	13 172 €
Réseau BT	13 084 m	13 371 m	393 917 €	146 650 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	99 022 €	39 435 €	5 691 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 657 €	5 809 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	136	18 595 €	6 175 €	0 €
Autres	-	-	53 032 €	16 121 €	40 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 299 761 €</b>	<b>453 429 €</b>	<b>91 227 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 588
Torsadé	0
Aérien nu	9 634
<b>TOTAL</b>	<b>20 222</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 617
Torsadé	9 097
Aérien nu	1 370
<b>TOTAL</b>	<b>13 084</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	186	1	1	<b>188</b>
Consommation (kWh)	1 073 149	107 034	5 960	<b>1 186 143</b>
Recette d'acheminement (€)	50 150	3 648	826	<b>54 625</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	164	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	809 600	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	88 981	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,2
Brèves	4,4
Très brèves	2,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	25
Nombre de postes HTA/BT	0
Nombre de clients BLEU	-3

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Luzillé (37141)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	38 068 m	37 746 m	1 205 594 €	460 633 €	83 133 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	160 633 €	105 351 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	45	45	97 445 €	45 150 €	20 079 €
Réseau BT	24 340 m	24 315 m	822 080 €	314 812 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	297 598 €	118 516 €	17 104 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	29 024 €	17 459 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	386	40 749 €	3 195 €	0 €
Autres	-	-	92 523 €	41 498 €	120 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 745 646 €</b>	<b>1 106 615 €</b>	<b>120 435 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 623
Torsadé	0
Aérien nu	24 445
<b>TOTAL</b>	<b>38 068</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	37
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 382
Torsadé	16 083
Aérien nu	2 875
<b>TOTAL</b>	<b>24 340</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	563	1	7	<b>571</b>
Consommation (kWh)	4 216 675	26 940	1 018 859	<b>5 262 474</b>
Recette d'acheminement (€)	185 036	1 619	24 225	<b>210 881</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	500	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 905 340	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	397 654	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,3
Brèves	4,7
Très brèves	4,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	6
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	2 146
Linéaire BT (m)	-469
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Maillé (37142)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	26 651 m	27 073 m	777 181 €	231 315 €	51 392 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	156 166 €	59 003 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	78 651 €	31 407 €	9 267 €
Réseau BT	15 048 m	15 380 m	618 696 €	195 778 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	176 216 €	70 177 €	10 128 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	17 186 €	10 338 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	302	26 823 €	902 €	0 €
Autres	-	-	7 341 €	2 955 €	71 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 858 260 €</b>	<b>601 875 €</b>	<b>70 857 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 024
Torsadé	0
Aérien nu	14 627
<b>TOTAL</b>	<b>26 651</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	17
Cabine haute	0
Autres	15
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 916
Torsadé	8 553
Aérien nu	579
<b>TOTAL</b>	<b>15 048</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	334	4	5	<b>343</b>
Consommation (kWh)	2 480 280	357 869	628 684	<b>3 466 833</b>
Recette d'acheminement (€)	109 238	16 428	20 540	<b>146 206</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	281	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 033 728	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	207 211	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,2
Brèves	3,0
Très brèves	11,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	794
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

**Manthelan (37143)**

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	46 044 m	45 573 m	1 087 148 €	554 118 €	143 055 €
Postes HTA/BT	60	n.d.	254 301 €	166 127 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	60	60	117 279 €	67 554 €	32 391 €
Réseau BT	32 192 m	31 684 m	1 115 960 €	409 796 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	403 540 €	160 707 €	23 193 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	39 357 €	23 674 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	666	59 576 €	1 455 €	0 €
Autres	-	-	45 644 €	11 449 €	162 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 122 806 €</b>	<b>1 394 880 €</b>	<b>198 801 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 752
Torsadé	0
Aérien nu	33 292
<b>TOTAL</b>	<b>46 044</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	43
Cabine haute	2
Autres	15
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 437
Torsadé	21 122
Aérien nu	2 633
<b>TOTAL</b>	<b>32 192</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	767	6	-	<b>773</b>
Consommation (kWh)	5 925 227	364 064	-	<b>6 289 291</b>
Recette d'acheminement (€)	261 420	18 607	-	<b>280 027</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	635	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 802 144	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	491 595	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,5
Brèves	4,0
Très brèves	5,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	6

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	765
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Marçay (37144)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	23 244 m	23 198 m	1 064 885 €	312 395 €	64 389 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	103 477 €	40 150 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	66 011 €	24 281 €	3 462 €
Réseau BT	11 670 m	12 129 m	580 914 €	239 650 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	146 403 €	58 304 €	8 414 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	14 279 €	8 589 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	236	33 545 €	11 320 €	0 €
Autres	-	-	76 458 €	20 326 €	59 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 085 973 €</b>	<b>715 014 €</b>	<b>76 325 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 730
Torsadé	0
Aérien nu	11 514
<b>TOTAL</b>	<b>23 244</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	10
Cabine haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 397
Torsadé	5 063
Aérien nu	1 210
<b>TOTAL</b>	<b>11 670</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	282	3	5	<b>290</b>
Consommation (kWh)	2 149 252	1 180 243	3 300 719	<b>6 630 214</b>
Recette d'acheminement (€)	95 108	41 019	62 473	<b>198 600</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	251	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 530 182	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	143 111	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	1,0
Très brèves	16,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 093
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Marcé-sur-Esves (37145)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	12 791 m	12 695 m	257 734 €	167 073 €	57 547 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	48 938 €	33 299 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	37 524 €	22 197 €	5 090 €
Réseau BT	9 418 m	9 272 m	266 538 €	115 531 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	71 871 €	28 622 €	4 131 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 009 €	4 216 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	119	10 852 €	305 €	0 €
Autres	-	-	3 642 €	917 €	29 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>704 109 €</b>	<b>372 161 €</b>	<b>66 797 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	741
Torsadé	83
Aérien nu	11 967
<b>TOTAL</b>	<b>12 791</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	18
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 941
Torsadé	6 012
Aérien nu	1 465
<b>TOTAL</b>	<b>9 418</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	135	1	-	<b>136</b>
Consommation (kWh)	947 899	31 890	-	<b>979 789</b>
Recette d'acheminement (€)	42 182	1 966	-	<b>44 149</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	126	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	945 195	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	97 402	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,1
Brèves	2,1
Très brèves	3,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	241
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

# Marcilly-sur-Maulne (37146)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	16 549 m	16 528 m	452 425 €	237 518 €	44 489 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	43 100 €	32 325 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	38 309 €	24 629 €	13 107 €
Réseau BT	12 273 m	12 296 m	382 488 €	136 379 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	72 935 €	29 046 €	4 192 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 113 €	4 279 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	93	12 619 €	4 306 €	0 €
Autres	-	-	24 206 €	13 844 €	29 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 033 196 €</b>	<b>482 325 €</b>	<b>61 817 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

### Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 566
Torsadé	0
Aérien nu	12 983
<b>TOTAL</b>	<b>16 549</b>

### Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	23
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

### Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 413
Torsadé	7 618
Aérien nu	2 242
<b>TOTAL</b>	<b>12 273</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	139	-	-	<b>139</b>
Consommation (kWh)	1 000 097	-	-	<b>1 000 097</b>
Recette d'acheminement (€)	44 488	-	-	<b>44 488</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	129	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	774 254	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	77 892	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	3,0
Très brèves	30,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	502
Linéaire BT (m)	-697
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

# Marcilly-sur-Vienne (37147)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	16 104 m	16 160 m	588 935 €	124 556 €	27 868 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	147 706 €	40 065 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	22	70 329 €	19 013 €	1 331 €
Réseau BT	12 526 m	12 704 m	446 322 €	117 629 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	170 892 €	68 057 €	9 822 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	16 667 €	10 026 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2	231 €	42 €	0 €
Autres	-	-	92 940 €	23 963 €	69 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 534 023 €</b>	<b>403 351 €</b>	<b>39 090 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

### Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 706
Torsadé	0
Aérien nu	6 398
<b>TOTAL</b>	<b>16 104</b>

### Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	8
Cabine haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

### Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 352
Torsadé	7 836
Aérien nu	1 338
<b>TOTAL</b>	<b>12 526</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	320	3	1	<b>324</b>
Consommation (kWh)	2 327 310	101 422	223 270	<b>2 652 002</b>
Recette d'acheminement (€)	103 419	5 095	7 730	<b>116 245</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	282	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 985 272	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	204 307	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	5,0
Brèves	7,0
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-396
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Marigny-Marmande (37148)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	43 089 m	42 020 m	1 096 722 €	527 571 €	146 119 €
Postes HTA/BT	46	n.d.	133 787 €	75 093 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	46	46	113 585 €	36 488 €	9 839 €
Réseau BT	22 571 m	21 823 m	905 214 €	287 478 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	195 914 €	78 021 €	11 260 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	19 107 €	11 493 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	275	38 348 €	13 105 €	0 €
Autres	-	-	68 819 €	37 582 €	79 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 571 496 €</b>	<b>1 066 832 €</b>	<b>167 296 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 259
Torsadé	0
Aérien nu	32 829
<b>TOTAL</b>	<b>43 089</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	36
Cabine haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 949
Torsadé	12 625
Aérien nu	2 997
<b>TOTAL</b>	<b>22 571</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	372	5	4	<b>381</b>
Consommation (kWh)	2 568 804	438 735	547 052	<b>3 554 591</b>
Recette d'acheminement (€)	116 121	18 308	17 604	<b>152 033</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	335	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 970 251	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	202 822	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,8
Brèves	2,0
Très brèves	0,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	10
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-67
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Marray (37149)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	25 913 m	25 476 m	611 148 €	204 571 €	143 138 €
Postes HTA/BT	36	n.d.	145 577 €	41 504 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	36	36	70 868 €	32 062 €	9 526 €
Réseau BT	19 778 m	20 193 m	705 355 €	228 683 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	131 497 €	52 368 €	7 558 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	12 825 €	7 714 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	185	23 976 €	7 710 €	0 €
Autres	-	-	33 730 €	10 364 €	53 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 734 976 €</b>	<b>584 977 €</b>	<b>160 274 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 336
Torsadé	0
Aérien nu	21 577
<b>TOTAL</b>	<b>25 913</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	27
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 762
Torsadé	12 475
Aérien nu	2 541
<b>TOTAL</b>	<b>19 778</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	250	2	3	<b>255</b>
Consommation (kWh)	1 730 459	275 037	251 779	<b>2 257 275</b>
Recette d'acheminement (€)	76 821	10 353	7 161	<b>94 336</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	209	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 149 653	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	121 898	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,1
Brèves	2,1
Très brèves	5,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-298
Linéaire BT (m)	1 174
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Mazières-de-Touraine (37150)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	40 060 m	40 202 m	1 338 441 €	480 270 €	87 708 €
Postes HTA/BT	53	n.d.	193 882 €	114 238 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	53	53	116 443 €	58 351 €	15 955 €
Réseau BT	29 924 m	31 030 m	1 142 713 €	413 995 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	331 137 €	131 873 €	19 032 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	32 295 €	19 426 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	537	69 612 €	22 525 €	0 €
Autres	-	-	95 242 €	45 985 €	8 162 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 319 765 €</b>	<b>1 286 663 €</b>	<b>130 856 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	21 113
Torsadé	0
Aérien nu	18 947
<b>TOTAL</b>	<b>40 060</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	35
Cabine haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 893
Torsadé	19 559
Aérien nu	1 472
<b>TOTAL</b>	<b>29 924</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	644	2	2	<b>648</b>
Consommation (kWh)	4 702 386	60 848	1 197 900	<b>5 961 134</b>
Recette d'acheminement (€)	206 869	3 611	27 463	<b>237 943</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	558	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 620 880	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	378 653	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	2,0
Très brèves	7,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	1
Linéaire BT (m)	174
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## La Membrolle-sur-Choisille (37151)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 234 m	18 293 m	730 012 €	287 910 €	96 444 €
Postes HTA/BT	36	n.d.	245 608 €	149 079 €	69 664 €
Transformateurs HTA/BT	36	36	122 903 €	62 227 €	14 511 €
Réseau BT	30 537 m	30 411 m	976 070 €	383 150 €	95 634 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	778 865 €	310 177 €	44 764 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	75 962 €	45 693 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 407	116 764 €	2 569 €	0 €
Autres	-	-	63 911 €	28 873 €	313 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 110 094 €</b>	<b>1 269 679 €</b>	<b>321 330 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 821
Torsadé	0
Aérien nu	10 413
<b>TOTAL</b>	<b>18 234</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	17
Cabine haute	0
Autres	19
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	15 582
Torsadé	13 016
Aérien nu	1 939
<b>TOTAL</b>	<b>30 537</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 461	10	3	<b>1 474</b>
Consommation (kWh)	9 372 903	882 201	1 380 888	<b>11 635 992</b>
Recette d'acheminement (€)	417 695	39 411	31 039	<b>488 146</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 076	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 877 753	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	802 352	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,3
Brèves	0,6
Très brèves	1,4
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	12

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-1 625
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Mettray (37152)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 028 m	21 339 m	701 177 €	271 444 €	135 995 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	244 612 €	150 606 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	104 379 €	64 052 €	13 253 €
Réseau BT	26 100 m	26 304 m	1 104 859 €	397 007 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	516 404 €	205 654 €	29 679 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	50 364 €	30 295 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	848	83 458 €	7 845 €	0 €
Autres	-	-	59 176 €	23 514 €	208 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 864 429 €</b>	<b>1 150 418 €</b>	<b>179 135 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 501
Torsadé	0
Aérien nu	14 527
<b>TOTAL</b>	<b>21 028</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	1
Autres	19
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	15 714
Torsadé	8 037
Aérien nu	2 349
<b>TOTAL</b>	<b>26 100</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 001	17	3	<b>1 021</b>
Consommation (kWh)	7 633 103	2 076 417	891 448	<b>10 600 968</b>
Recette d'acheminement (€)	332 869	90 712	22 945	<b>446 526</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	776	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 626 879	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	567 906	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,8
Brèves	0,5
Très brèves	1,5
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 274
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Monnaie (37153)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	91 089 m	90 852 m	2 903 403 €	1 208 479 €	263 157 €
Postes HTA/BT	94	n.d.	570 879 €	296 623 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	94	93	259 825 €	119 815 €	22 719 €
Réseau BT	53 372 m	52 068 m	1 889 433 €	695 180 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 058 362 €	421 485 €	60 827 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	103 221 €	62 090 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 779	222 271 €	69 564 €	0 €
Autres	-	-	141 150 €	54 411 €	426 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>7 148 544 €</b>	<b>2 927 648 €</b>	<b>347 129 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	54 184
Torsadé	0
Aérien nu	36 905
<b>TOTAL</b>	<b>91 089</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	52
Cabine haute	0
Autres	42
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	20 983
Torsadé	26 167
Aérien nu	6 222
<b>TOTAL</b>	<b>53 372</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 026	18	8	<b>2 052</b>
Consommation (kWh)	15 097 665	3 028 059	1 788 311	<b>19 914 035</b>
Recette d'acheminement (€)	650 411	122 997	42 791	<b>816 199</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 534	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	8 179 116	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	857 503	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,7
Brèves	2,2
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	7
Branchements	11

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	5 008
Linéaire BT (m)	321
Nombre de postes HTA/BT	6

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Montbazon (37154)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 180 m	17 690 m	981 223 €	488 270 €	61 594 €
Postes HTA/BT	40	n.d.	516 247 €	391 662 €	107 443 €
Transformateurs HTA/BT	40	40	162 096 €	82 333 €	13 453 €
Réseau BT	41 753 m	41 505 m	1 583 329 €	679 201 €	109 783 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 158 448 €	461 344 €	66 580 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	112 982 €	67 961 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	52	4 315 €	354 €	0 €
Autres	-	-	62 933 €	24 339 €	466 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 581 574 €</b>	<b>2 195 464 €</b>	<b>359 319 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	17 081
Torsadé	63
Aérien nu	1 036
<b>TOTAL</b>	<b>18 180</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	5
Cabine haute	0
Autres	35
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	25 185
Torsadé	9 629
Aérien nu	6 939
<b>TOTAL</b>	<b>41 753</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 180	19	6	<b>2 205</b>
Consommation (kWh)	15 634 105	1 981 693	4 479 928	<b>22 095 726</b>
Recette d'acheminement (€)	687 651	83 503	91 003	<b>862 157</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 571	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	11 596 291	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 118 788	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,9
Brèves	1,7
Très brèves	0,7
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	14

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	2 013
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Monthodon (37155)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	37 595 m	39 841 m	1 025 575 €	411 397 €	126 111 €
Postes HTA/BT	50	n.d.	152 960 €	72 060 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	50	50	102 732 €	42 238 €	12 517 €
Réseau BT	23 846 m	21 722 m	749 581 €	228 494 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	178 878 €	71 237 €	10 281 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	17 446 €	10 494 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	246	34 171 €	11 410 €	0 €
Autres	-	-	52 273 €	8 702 €	72 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 313 615 €</b>	<b>856 031 €</b>	<b>148 981 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 911
Torsadé	0
Aérien nu	30 684
<b>TOTAL</b>	<b>37 595</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	41
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 715
Torsadé	15 717
Aérien nu	3 414
<b>TOTAL</b>	<b>23 846</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	341	5	3	<b>349</b>
Consommation (kWh)	2 446 803	186 440	139 849	<b>2 773 092</b>
Recette d'acheminement (€)	110 319	11 865	4 670	<b>126 853</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	307	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 641 538	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	179 408	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,3
Brèves	3,3
Très brèves	8,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-280
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Montlouis-sur-Loire (37156)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	51 549 m	51 837 m	2 824 467 €	1 106 992 €	83 441 €
Postes HTA/BT	101	n.d.	1 266 876 €	878 758 €	185 275 €
Transformateurs HTA/BT	101	100	414 582 €	202 950 €	41 227 €
Réseau BT	100 437 m	99 611 m	3 296 067 €	1 414 300 €	176 535 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	2 904 639 €	1 156 752 €	166 939 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	283 286 €	170 403 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	5 319	672 530 €	224 170 €	0 €
Autres	-	-	187 004 €	107 755 €	4 597 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>11 849 451 €</b>	<b>5 262 080 €</b>	<b>658 013 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	44 394
Torsadé	0
Aérien nu	7 156
<b>TOTAL</b>	<b>51 549</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	9
Cabine haute	0
Autres	92
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	56 044
Torsadé	34 070
Aérien nu	10 323
<b>TOTAL</b>	<b>100 437</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	5 606	71	12	<b>5 689</b>
Consommation (kWh)	34 254 324	7 982 842	6 177 672	<b>48 414 838</b>
Recette d'acheminement (€)	1 541 859	341 612	145 466	<b>2 028 938</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	4 279	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	19 910 234	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 127 637	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	0,2
Très brèves	0,6
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	40

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	174
Linéaire BT (m)	870
Nombre de postes HTA/BT	2

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Montrésor (37157)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	3 971 m	3 881 m	131 674 €	67 693 €	663 €
Postes HTA/BT	7	n.d.	106 920 €	84 854 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	7	7	21 485 €	14 449 €	6 544 €
Réseau BT	7 678 m	7 620 m	346 653 €	165 768 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	171 957 €	68 481 €	9 883 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	16 771 €	10 088 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	265	27 483 €	2 132 €	0 €
Autres	-	-	11 793 €	7 565 €	69 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>834 735 €</b>	<b>421 029 €</b>	<b>17 159 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 043
Torsadé	0
Aérien nu	928
<b>TOTAL</b>	<b>3 971</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	1
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 766
Torsadé	1 343
Aérien nu	569
<b>TOTAL</b>	<b>7 678</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	337	2	2	<b>341</b>
Consommation (kWh)	2 514 993	233 115	270 973	<b>3 019 081</b>
Recette d'acheminement (€)	110 091	9 618	7 974	<b>127 683</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	284	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 738 742	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	179 268	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,8
Brèves	1,7
Très brèves	6,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-820
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Montreuil-en-Touraine (37158)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	29 257 m	28 482 m	347 106 €	246 505 €	191 678 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	75 916 €	59 084 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	35	70 364 €	28 494 €	31 333 €
Réseau BT	15 550 m	15 276 m	504 197 €	165 785 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	193 785 €	77 173 €	11 137 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	18 900 €	11 369 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	324	42 820 €	14 607 €	0 €
Autres	-	-	48 022 €	41 961 €	78 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 301 109 €</b>	<b>644 978 €</b>	<b>234 226 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	792
Torsadé	251
Aérien nu	28 214
<b>TOTAL</b>	<b>29 257</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	29
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 767
Torsadé	10 552
Aérien nu	2 231
<b>TOTAL</b>	<b>15 550</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	373	4	-	<b>377</b>
Consommation (kWh)	3 013 620	287 574	-	<b>3 301 194</b>
Recette d'acheminement (€)	128 328	10 849	-	<b>139 177</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	331	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 386 078	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	241 696	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,3
Brèves	1,5
Très brèves	1,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-27
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Monts (37159)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	57 518 m	57 990 m	2 486 733 €	1 121 604 €	124 692 €
Postes HTA/BT	79	n.d.	991 969 €	707 765 €	167 574 €
Transformateurs HTA/BT	79	79	284 940 €	144 548 €	39 501 €
Réseau BT	76 731 m	75 377 m	2 548 003 €	1 097 347 €	187 748 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 924 536 €	766 433 €	110 609 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	187 698 €	112 904 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	44	4 164 €	509 €	0 €
Autres	-	-	106 341 €	46 336 €	952 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>8 534 384 €</b>	<b>3 997 446 €</b>	<b>631 076 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	41 420
Torsadé	160
Aérien nu	15 938
<b>TOTAL</b>	<b>57 518</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	10
Cabine haute	0
Autres	69
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	40 321
Torsadé	29 417
Aérien nu	6 993
<b>TOTAL</b>	<b>76 731</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	3 604	29	9	<b>3 642</b>
Consommation (kWh)	23 820 654	2 867 645	33 414 959	<b>60 103 258</b>
Recette d'acheminement (€)	1 047 060	126 636	560 599	<b>1 734 295</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 846	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	19 743 047	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 962 451	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,6
Brèves	1,1
Très brèves	4,8
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	11

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	80
Linéaire BT (m)	140
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Morand (37160)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	20 471 m	20 219 m	560 882 €	208 395 €	125 469 €
Postes HTA/BT	26	n.d.	115 757 €	45 440 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	26	26	70 468 €	15 889 €	14 743 €
Réseau BT	9 264 m	8 323 m	278 735 €	103 063 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	93 698 €	37 315 €	5 385 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 138 €	5 497 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	133	16 932 €	5 736 €	0 €
Autres	-	-	11 128 €	7 780 €	38 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 156 739 €</b>	<b>429 114 €</b>	<b>145 635 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 471
Torsadé	0
Aérien nu	14 000
<b>TOTAL</b>	<b>20 471</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	14
Cabine haute	1
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 238
Torsadé	6 210
Aérien nu	816
<b>TOTAL</b>	<b>9 264</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	175	3	2	<b>180</b>
Consommation (kWh)	1 372 526	98 445	5 308	<b>1 476 279</b>
Recette d'acheminement (€)	59 482	7 749	1 624	<b>68 856</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	161	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	937 912	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	101 391	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,9
Brèves	0,1
Très brèves	1,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	173
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Mosnes (37161)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 900 m	17 463 m	750 211 €	138 350 €	95 807 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	122 500 €	46 803 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	70 353 €	28 093 €	9 897 €
Réseau BT	15 883 m	16 325 m	461 548 €	187 655 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	266 720 €	106 219 €	15 329 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	26 013 €	15 647 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	441	59 111 €	18 718 €	0 €
Autres	-	-	53 631 €	12 549 €	107 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 810 087 €</b>	<b>554 034 €</b>	<b>121 141 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 940
Torsadé	0
Aérien nu	8 960
<b>TOTAL</b>	<b>17 900</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	14
Cabine haute	0
Autres	13
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 818
Torsadé	8 997
Aérien nu	4 068
<b>TOTAL</b>	<b>15 883</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	523	1	-	<b>524</b>
Consommation (kWh)	3 558 421	435 773	-	<b>3 994 194</b>
Recette d'acheminement (€)	161 591	16 039	-	<b>177 630</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	475	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 736 815	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	292 357	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	1,0
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	692
Linéaire BT (m)	580
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Mouzay (37162)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	27 265 m	26 942 m	826 130 €	296 095 €	145 155 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	104 414 €	57 397 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	58 168 €	30 484 €	17 804 €
Réseau BT	10 659 m	9 786 m	331 654 €	160 463 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	123 511 €	49 187 €	7 099 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	12 046 €	7 246 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	179	16 022 €	205 €	0 €
Autres	-	-	46 803 €	9 723 €	50 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 518 748 €</b>	<b>610 800 €</b>	<b>170 106 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 639
Torsadé	0
Aérien nu	19 626
<b>TOTAL</b>	<b>27 265</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	28
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 564
Torsadé	7 264
Aérien nu	1 831
<b>TOTAL</b>	<b>10 659</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	236	-	-	<b>236</b>
Consommation (kWh)	1 662 111	-	-	<b>1 662 111</b>
Recette d'acheminement (€)	75 378	-	-	<b>75 378</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	209	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 516 604	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	153 561	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,9
Brèves	2,8
Très brèves	3,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	906
Linéaire BT (m)	75
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Nazelles-Négron (37163)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	50 441 m	49 024 m	2 053 431 €	810 488 €	152 831 €
Postes HTA/BT	57	n.d.	643 677 €	395 453 €	153 648 €
Transformateurs HTA/BT	57	53	177 651 €	93 585 €	46 196 €
Réseau BT	50 901 m	50 824 m	1 414 967 €	700 266 €	164 096 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 096 160 €	436 538 €	63 000 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	106 907 €	64 307 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 036	261 354 €	89 738 €	0 €
Autres	-	-	140 446 €	69 398 €	441 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 894 594 €</b>	<b>2 659 773 €</b>	<b>580 211 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	35 972
Torsadé	0
Aérien nu	14 469
<b>TOTAL</b>	<b>50 441</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	1
Autres	44
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	23 912
Torsadé	20 690
Aérien nu	6 299
<b>TOTAL</b>	<b>50 901</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 120	30	11	<b>2 161</b>
Consommation (kWh)	12 130 653	3 922 981	23 335 555	<b>39 389 189</b>
Recette d'acheminement (€)	554 200	164 525	427 065	<b>1 145 790</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 584	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 746 090	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	820 445	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,9
Brèves	1,7
Très brèves	1,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	9
Branchements	14

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	5 620
Linéaire BT (m)	334
Nombre de postes HTA/BT	4

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Neuil (37165)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	16 190 m	16 179 m	284 484 €	129 936 €	80 885 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	79 283 €	30 011 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	20	45 652 €	21 325 €	5 496 €
Réseau BT	9 025 m	8 964 m	439 526 €	112 016 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	119 784 €	47 703 €	6 884 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 682 €	7 027 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	198	25 615 €	8 618 €	0 €
Autres	-	-	3 202 €	1 119 €	48 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 009 228 €</b>	<b>357 755 €</b>	<b>93 314 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 818
Torsadé	0
Aérien nu	12 372
<b>TOTAL</b>	<b>16 190</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	14
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 247
Torsadé	4 249
Aérien nu	529
<b>TOTAL</b>	<b>9 025</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	237	-	1	<b>238</b>
Consommation (kWh)	1 493 004	-	15 962	<b>1 508 966</b>
Recette d'acheminement (€)	67 373	-	970	<b>68 343</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	204	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 203 182	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	126 042	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	1,4
Très brèves	11,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	47
Linéaire BT (m)	-305
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Neuillé-le-Lierre (37166)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 811 m	22 066 m	345 668 €	198 428 €	135 713 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	54 258 €	35 624 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	59 863 €	31 751 €	5 059 €
Réseau BT	19 112 m	18 691 m	630 657 €	174 820 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	194 317 €	77 385 €	11 168 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	18 952 €	11 400 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	311	40 674 €	13 355 €	0 €
Autres	-	-	13 075 €	5 766 €	78 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 357 463 €</b>	<b>548 529 €</b>	<b>152 018 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 856
Torsadé	0
Aérien nu	19 955
<b>TOTAL</b>	<b>21 811</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	22
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 395
Torsadé	13 289
Aérien nu	1 428
<b>TOTAL</b>	<b>19 112</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	372	-	2	<b>374</b>
Consommation (kWh)	2 954 261	-	178 722	<b>3 132 983</b>
Recette d'acheminement (€)	126 577	-	4 651	<b>131 228</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	303	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 968 026	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	202 723	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,0
Brèves	5,0
Très brèves	5,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-142
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Neuillé-Pont-Pierre (37167)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	56 395 m	56 291 m	2 057 730 €	731 142 €	179 320 €
Postes HTA/BT	81	n.d.	420 913 €	197 753 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	81	79	214 266 €	98 943 €	31 312 €
Réseau BT	47 670 m	46 903 m	1 816 719 €	599 222 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	540 893 €	215 407 €	31 087 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	52 753 €	31 732 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	669	66 960 €	5 512 €	0 €
Autres	-	-	169 858 €	64 448 €	218 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 340 093 €</b>	<b>1 944 158 €</b>	<b>241 936 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	28 068
Torsadé	0
Aérien nu	28 328
<b>TOTAL</b>	<b>56 395</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	40
Cabine haute	0
Autres	41
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	15 889
Torsadé	25 080
Aérien nu	6 701
<b>TOTAL</b>	<b>47 670</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 039	23	8	<b>1 070</b>
Consommation (kWh)	6 819 564	1 580 677	3 013 364	<b>11 413 605</b>
Recette d'acheminement (€)	303 460	77 266	65 856	<b>446 582</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	742	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 838 719	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	504 430	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,3
Brèves	1,9
Très brèves	1,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	12

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	657
Linéaire BT (m)	2 031
Nombre de postes HTA/BT	3

s.o. : sans objet

## Neuilly-le-Brignon (37168)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	24 726 m	24 638 m	800 819 €	317 013 €	66 527 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	102 335 €	44 067 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	81 900 €	25 648 €	1 436 €
Réseau BT	12 422 m	12 100 m	541 473 €	157 861 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	101 684 €	40 495 €	5 844 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 917 €	5 965 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	155	14 254 €	577 €	0 €
Autres	-	-	8 605 €	2 430 €	41 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 660 987 €</b>	<b>594 056 €</b>	<b>73 848 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 036
Torsadé	0
Aérien nu	18 690
<b>TOTAL</b>	<b>24 726</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	25
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 279
Torsadé	5 471
Aérien nu	1 672
<b>TOTAL</b>	<b>12 422</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	189	5	1	<b>195</b>
Consommation (kWh)	1 227 047	308 841	16 952	<b>1 552 840</b>
Recette d'acheminement (€)	56 729	14 150	1 138	<b>72 017</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	177	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 227 874	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	128 129	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	35,0
Très brèves	41,0
<b>Niveau de continuité : Hors standard qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-37
Linéaire BT (m)	-416
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Neuville-sur-Brenne (37169)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	22 417 m	27 856 m	703 398 €	354 251 €	261 707 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	117 459 €	69 137 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	51 524 €	16 272 €	8 312 €
Réseau BT	15 220 m	14 891 m	452 881 €	188 992 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	205 497 €	81 838 €	11 811 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	20 042 €	12 056 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	355	45 797 €	15 162 €	0 €
Autres	-	-	5 533 €	2 119 €	83 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 602 131 €</b>	<b>739 827 €</b>	<b>281 912 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 905
Torsadé	0
Aérien nu	14 512
<b>TOTAL</b>	<b>22 417</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	6
Cabine haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 474
Torsadé	8 472
Aérien nu	1 274
<b>TOTAL</b>	<b>15 220</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	397	1	2	<b>400</b>
Consommation (kWh)	3 250 626	24 063	56 601	<b>3 331 290</b>
Recette d'acheminement (€)	137 441	1 692	3 318	<b>142 451</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	325	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 891 898	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	198 633	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,1
Brèves	2,5
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	1
Linéaire BT (m)	-402
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Neuville-le-Roi (37170)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	61 982 m	64 636 m	1 400 913 €	652 856 €	331 191 €
Postes HTA/BT	83	n.d.	243 852 €	123 652 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	83	82	171 914 €	86 051 €	31 512 €
Réseau BT	37 055 m	36 592 m	1 051 206 €	405 566 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	333 267 €	132 721 €	19 154 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	32 503 €	19 551 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	480	63 700 €	21 294 €	0 €
Autres	-	-	64 161 €	28 426 €	134 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 361 516 €</b>	<b>1 470 117 €</b>	<b>381 991 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 102
Torsadé	0
Aérien nu	53 880
<b>TOTAL</b>	<b>61 982</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	67
Cabine haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 155
Torsadé	21 565
Aérien nu	9 335
<b>TOTAL</b>	<b>37 055</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	632	8	4	<b>644</b>
Consommation (kWh)	5 207 023	401 655	149 168	<b>5 757 846</b>
Recette d'acheminement (€)	224 103	21 988	6 409	<b>252 499</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	540	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 397 052	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	362 433	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,1
Brèves	2,7
Très brèves	2,6

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	9

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-618
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Noizay (37171)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	26 690 m	26 427 m	1 073 825 €	216 552 €	68 198 €
Postes HTA/BT	36	n.d.	191 316 €	83 185 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	36	36	105 482 €	40 689 €	1 961 €
Réseau BT	23 368 m	22 561 m	688 551 €	259 548 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	370 533 €	147 562 €	21 296 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	36 138 €	21 738 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	641	86 989 €	29 726 €	0 €
Autres	-	-	108 142 €	42 150 €	149 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 660 976 €</b>	<b>841 150 €</b>	<b>91 604 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 312
Torsadé	0
Aérien nu	13 378
<b>TOTAL</b>	<b>26 690</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	17
Cabine haute	1
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 946
Torsadé	13 570
Aérien nu	4 852
<b>TOTAL</b>	<b>23 368</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	720	6	1	<b>727</b>
Consommation (kWh)	5 044 213	608 156	146 659	<b>5 799 028</b>
Recette d'acheminement (€)	223 527	27 274	2 994	<b>253 795</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	575	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 340 526	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	357 235	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	8,6
Brèves	6,8
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Hors standard qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	6

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	3 091
Linéaire BT (m)	102
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Notre-Dame-d'Oé (37172)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 967 m	21 767 m	1 004 425 €	478 460 €	31 769 €
Postes HTA/BT	44	n.d.	543 430 €	357 219 €	12 038 €
Transformateurs HTA/BT	44	44	190 736 €	77 448 €	17 505 €
Réseau BT	39 093 m	38 211 m	1 598 635 €	591 895 €	25 862 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 067 944 €	425 301 €	61 378 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	104 156 €	62 652 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 671	164 434 €	13 191 €	0 €
Autres	-	-	86 286 €	39 270 €	430 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 760 046 €</b>	<b>2 045 435 €</b>	<b>148 981 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	16 531
Torsadé	0
Aérien nu	5 436
<b>TOTAL</b>	<b>21 967</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	8
Cabine haute	0
Autres	36
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	26 919
Torsadé	8 437
Aérien nu	3 737
<b>TOTAL</b>	<b>39 093</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 030	30	5	<b>2 065</b>
Consommation (kWh)	14 819 389	4 338 899	5 236 379	<b>24 394 667</b>
Recette d'acheminement (€)	645 162	173 315	95 852	<b>914 329</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 564	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	11 515 368	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 157 915	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,2
Brèves	0,2
Très brèves	1,9

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	6

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	117
Linéaire BT (m)	-779
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

# Nouans-les-Fontaines (37173)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	60 003 m	60 395 m	1 151 622 €	661 644 €	206 598 €
Postes HTA/BT	73	n.d.	184 572 €	112 186 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	73	73	105 344 €	70 857 €	50 468 €
Réseau BT	24 871 m	23 176 m	745 475 €	269 126 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	270 447 €	107 703 €	15 543 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	26 376 €	15 866 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	355	38 103 €	2 487 €	0 €
Autres	-	-	42 725 €	21 574 €	109 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 564 665 €</b>	<b>1 261 444 €</b>	<b>272 718 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

### Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 261
Torsadé	0
Aérien nu	54 742
<b>TOTAL</b>	<b>60 003</b>

### Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	66
Cabine haute	1
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>

### Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 452
Torsadé	15 527
Aérien nu	3 892
<b>TOTAL</b>	<b>24 871</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	507	4	5	<b>516</b>
Consommation (kWh)	3 239 191	533 241	331 070	<b>4 103 502</b>
Recette d'acheminement (€)	147 941	19 779	13 341	<b>181 060</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	439	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 566 817	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	267 501	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,6
Brèves	6,0
Très brèves	13,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	371
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Nouâtre (37174)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	14 739 m	14 259 m	439 456 €	110 119 €	40 568 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	141 491 €	81 142 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	66 835 €	31 216 €	3 360 €
Réseau BT	15 636 m	14 990 m	575 712 €	250 221 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	282 691 €	112 580 €	16 247 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	27 571 €	16 584 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	442	38 426 €	1 131 €	0 €
Autres	-	-	47 116 €	9 980 €	114 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 619 297 €</b>	<b>612 972 €</b>	<b>60 289 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 170
Torsadé	0
Aérien nu	6 569
<b>TOTAL</b>	<b>14 739</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	2
Cabine haute	1
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 384
Torsadé	5 955
Aérien nu	1 297
<b>TOTAL</b>	<b>15 636</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	524	9	3	<b>536</b>
Consommation (kWh)	3 319 164	882 088	2 688 595	<b>6 889 847</b>
Recette d'acheminement (€)	149 326	44 228	54 996	<b>248 550</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	435	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 795 525	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	289 285	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	4,0
Très brèves	6,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	40
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Nouzilly (37175)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	47 318 m	46 490 m	1 266 705 €	697 572 €	194 146 €
Postes HTA/BT	64	n.d.	189 275 €	106 576 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	64	64	130 599 €	70 711 €	12 887 €
Réseau BT	29 542 m	29 682 m	941 116 €	337 324 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	323 152 €	128 693 €	18 573 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	31 517 €	18 958 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	473	61 215 €	20 127 €	0 €
Autres	-	-	20 629 €	11 801 €	130 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 964 208 €</b>	<b>1 391 762 €</b>	<b>225 735 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 894
Torsadé	411
Aérien nu	35 013
<b>TOTAL</b>	<b>47 318</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	53
Cabine haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 388
Torsadé	13 954
Aérien nu	5 200
<b>TOTAL</b>	<b>29 542</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	617	5	6	<b>628</b>
Consommation (kWh)	4 878 153	300 338	5 629 288	<b>10 807 779</b>
Recette d'acheminement (€)	210 905	15 478	105 264	<b>331 647</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	510	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 157 949	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	332 332	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,2
Brèves	1,3
Très brèves	8,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	52
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Noyant-de-Touraine (37176)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	22 046 m	21 504 m	487 333 €	246 955 €	40 054 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	212 209 €	109 271 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	34	96 245 €	40 754 €	6 876 €
Réseau BT	19 091 m	19 351 m	1 103 663 €	358 784 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	291 742 €	116 184 €	16 767 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	28 453 €	17 115 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	8	753 €	75 €	0 €
Autres	-	-	15 153 €	6 360 €	117 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 235 551 €</b>	<b>895 499 €</b>	<b>63 815 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 144
Torsadé	0
Aérien nu	17 902
<b>TOTAL</b>	<b>22 046</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	21
Cabine haute	1
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 844
Torsadé	8 116
Aérien nu	1 131
<b>TOTAL</b>	<b>19 091</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	548	9	3	<b>560</b>
Consommation (kWh)	4 747 883	638 088	4 506 954	<b>9 892 925</b>
Recette d'acheminement (€)	200 740	31 078	77 926	<b>309 744</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	433	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 732 348	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	363 761	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,8
Brèves	4,0
Très brèves	15,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	466
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Orbigny (37177)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	61 036 m	60 847 m	1 422 813 €	842 082 €	166 400 €
Postes HTA/BT	67	n.d.	324 823 €	212 938 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	67	67	123 120 €	75 199 €	26 722 €
Réseau BT	25 590 m	24 962 m	883 677 €	397 130 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	236 375 €	94 135 €	13 585 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	23 053 €	13 867 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	311	32 673 €	2 334 €	0 €
Autres	-	-	8 012 €	3 932 €	95 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 054 547 €</b>	<b>1 641 616 €</b>	<b>206 802 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 592
Torsadé	0
Aérien nu	47 444
<b>TOTAL</b>	<b>61 036</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	53
Cabine haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 234
Torsadé	15 880
Aérien nu	2 476
<b>TOTAL</b>	<b>25 590</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	449	3	4	<b>456</b>
Consommation (kWh)	3 152 380	88 752	288 673	<b>3 529 805</b>
Recette d'acheminement (€)	140 878	6 460	10 705	<b>158 044</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	388	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 547 420	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	263 784	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,9
Brèves	3,1
Très brèves	11,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-192
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Panzoult (37178)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	27 591 m	27 493 m	524 288 €	251 680 €	217 094 €
Postes HTA/BT	37	n.d.	98 613 €	57 666 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	37	37	65 120 €	38 066 €	24 079 €
Réseau BT	20 722 m	20 412 m	787 896 €	321 279 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	207 626 €	82 686 €	11 933 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	20 250 €	12 181 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	327	45 182 €	15 526 €	0 €
Autres	-	-	37 617 €	12 378 €	84 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 786 591 €</b>	<b>791 462 €</b>	<b>253 189 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 346
Torsadé	0
Aérien nu	25 245
<b>TOTAL</b>	<b>27 591</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	30
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 115
Torsadé	11 247
Aérien nu	3 360
<b>TOTAL</b>	<b>20 722</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	390	3	2	<b>395</b>
Consommation (kWh)	2 638 283	538 151	78 386	<b>3 254 820</b>
Recette d'acheminement (€)	119 622	18 944	3 318	<b>141 885</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	359	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 816 927	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	192 765	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,1
Très brèves	4,9
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-160
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Parçay-Meslay (37179)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	32 538 m	32 277 m	1 491 309 €	598 876 €	57 531 €
Postes HTA/BT	44	n.d.	496 054 €	287 514 €	29 062 €
Transformateurs HTA/BT	44	44	161 304 €	77 976 €	9 504 €
Réseau BT	36 192 m	35 818 m	1 786 403 €	609 927 €	35 391 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	730 419 €	290 884 €	41 980 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	71 237 €	42 851 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 099	110 011 €	9 434 €	0 €
Autres	-	-	80 014 €	46 326 €	393 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 926 751 €</b>	<b>1 963 788 €</b>	<b>173 861 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	25 573
Torsadé	0
Aérien nu	6 965
<b>TOTAL</b>	<b>32 538</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	9
Cabine haute	0
Autres	35
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	23 468
Torsadé	10 883
Aérien nu	1 841
<b>TOTAL</b>	<b>36 192</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 372	63	13	<b>1 448</b>
Consommation (kWh)	10 607 538	6 822 172	16 037 693	<b>33 467 403</b>
Recette d'acheminement (€)	459 101	296 969	290 402	<b>1 046 472</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 048	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 425 756	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	753 973	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,7
Brèves	2,6
Très brèves	6,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	10

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	63
Linéaire BT (m)	1 954
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Parçay-sur-Vienne (37180)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	28 359 m	28 187 m	665 127 €	263 462 €	133 231 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	123 682 €	62 742 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	76 174 €	34 483 €	11 031 €
Réseau BT	16 582 m	16 939 m	502 362 €	233 134 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	195 382 €	77 809 €	11 229 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	19 055 €	11 462 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	290	40 185 €	13 465 €	0 €
Autres	-	-	23 508 €	7 258 €	79 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 645 475 €</b>	<b>703 815 €</b>	<b>155 570 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 363
Torsadé	0
Aérien nu	20 996
<b>TOTAL</b>	<b>28 359</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	23
Cabine haute	1
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 329
Torsadé	12 006
Aérien nu	1 247
<b>TOTAL</b>	<b>16 582</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	370	4	7	<b>381</b>
Consommation (kWh)	2 565 655	77 963	820 732	<b>3 464 350</b>
Recette d'acheminement (€)	115 869	5 960	25 275	<b>147 104</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	331	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 001 600	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	211 556	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	5,0
Brèves	6,9
Très brèves	4,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	30
Linéaire BT (m)	-492
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Paulmy (37181)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	31 125 m	31 259 m	758 125 €	289 368 €	97 733 €
Postes HTA/BT	37	n.d.	127 346 €	72 452 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	37	37	79 621 €	37 257 €	4 182 €
Réseau BT	11 095 m	10 680 m	394 398 €	143 882 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	95 295 €	37 951 €	5 477 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 294 €	5 591 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	125	11 058 €	457 €	0 €
Autres	-	-	29 808 €	11 563 €	38 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 504 944 €</b>	<b>598 520 €</b>	<b>107 430 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 407
Torsadé	0
Aérien nu	22 718
<b>TOTAL</b>	<b>31 125</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	28
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 551
Torsadé	5 448
Aérien nu	2 096
<b>TOTAL</b>	<b>11 095</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	178	1	2	<b>181</b>
Consommation (kWh)	1 228 902	27 716	170 787	<b>1 427 405</b>
Recette d'acheminement (€)	55 806	1 417	4 928	<b>62 151</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	165	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 118 544	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	116 788	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,1
Brèves	32,5
Très brèves	38,9
<b>Niveau de continuité : Hors standard qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-421
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Pernay (37182)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	26 615 m	26 511 m	758 904 €	414 524 €	66 128 €
Postes HTA/BT	37	n.d.	196 815 €	100 530 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	37	37	87 066 €	44 949 €	18 651 €
Réseau BT	19 737 m	19 436 m	807 768 €	284 910 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	311 972 €	124 241 €	17 930 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	30 426 €	18 302 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	501	50 354 €	2 931 €	0 €
Autres	-	-	71 483 €	31 058 €	125 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 314 788 €</b>	<b>1 021 445 €</b>	<b>102 834 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 667
Torsadé	0
Aérien nu	17 948
<b>TOTAL</b>	<b>26 615</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	19
Cabine haute	1
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 147
Torsadé	8 299
Aérien nu	1 291
<b>TOTAL</b>	<b>19 737</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	593	5	1	<b>599</b>
Consommation (kWh)	4 712 911	654 579	144 893	<b>5 512 383</b>
Recette d'acheminement (€)	203 817	25 224	3 463	<b>232 504</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	484	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 878 380	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	385 177	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	1,0
Très brèves	1,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 701
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Perrusson (37183)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	48 739 m	48 081 m	1 124 319 €	602 178 €	195 031 €
Postes HTA/BT	46	n.d.	308 978 €	195 413 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	46	46	114 873 €	55 148 €	20 531 €
Réseau BT	28 876 m	28 277 m	948 174 €	414 114 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	420 576 €	167 492 €	24 172 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	41 018 €	24 673 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	652	55 427 €	748 €	0 €
Autres	-	-	35 307 €	22 883 €	169 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 048 672 €</b>	<b>1 482 648 €</b>	<b>239 903 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	17 466
Torsadé	0
Aérien nu	31 273
<b>TOTAL</b>	<b>48 739</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	0
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 254
Torsadé	14 507
Aérien nu	3 115
<b>TOTAL</b>	<b>28 876</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	801	11	5	<b>817</b>
Consommation (kWh)	5 161 979	881 853	2 772 021	<b>8 815 853</b>
Recette d'acheminement (€)	234 614	38 553	58 530	<b>331 697</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	619	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 935 061	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	399 062	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,3
Brèves	2,6
Très brèves	8,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	2
Linéaire BT (m)	825
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Le Petit-Pressigny (37184)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	37 689 m	38 726 m	822 344 €	426 580 €	110 527 €
Postes HTA/BT	47	n.d.	169 617 €	96 702 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	47	47	90 566 €	48 455 €	30 894 €
Réseau BT	16 759 m	16 624 m	496 206 €	166 577 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	136 288 €	54 276 €	7 833 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	13 292 €	7 995 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	172	16 171 €	681 €	0 €
Autres	-	-	53 326 €	16 629 €	55 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 797 809 €</b>	<b>817 895 €</b>	<b>149 309 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 903
Torsadé	0
Aérien nu	25 786
<b>TOTAL</b>	<b>37 689</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	38
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 812
Torsadé	12 675
Aérien nu	1 272
<b>TOTAL</b>	<b>16 759</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	253	6	2	<b>261</b>
Consommation (kWh)	1 744 136	612 537	70 011	<b>2 426 684</b>
Recette d'acheminement (€)	79 966	25 925	2 407	<b>108 298</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	221	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 582 931	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	162 068	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,2
Brèves	1,6
Très brèves	4,4
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-162
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Pocé-sur-Cisse (37185)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	30 952 m	30 164 m	1 354 091 €	696 403 €	82 771 €
Postes HTA/BT	24	n.d.	186 609 €	151 345 €	28 031 €
Transformateurs HTA/BT	24	25	72 087 €	43 583 €	12 920 €
Réseau BT	22 323 m	22 130 m	790 082 €	348 822 €	48 071 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	500 433 €	199 294 €	28 761 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	48 807 €	29 358 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	913	117 048 €	39 767 €	0 €
Autres	-	-	23 701 €	18 246 €	201 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 092 856 €</b>	<b>1 526 817 €</b>	<b>200 755 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	24 133
Torsadé	0
Aérien nu	6 819
<b>TOTAL</b>	<b>30 952</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	10
Cabine haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 373
Torsadé	7 283
Aérien nu	4 667
<b>TOTAL</b>	<b>22 323</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	970	9	4	<b>983</b>
Consommation (kWh)	6 090 265	1 177 035	3 912 020	<b>11 179 320</b>
Recette d'acheminement (€)	274 176	50 629	76 253	<b>401 057</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	714	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 380 191	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	371 359	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,2
Brèves	2,7
Très brèves	2,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	6
Branchements	9

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-41
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Pont-de-Ruan (37186)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	5 949 m	6 121 m	229 591 €	119 843 €	15 827 €
Postes HTA/BT	12	n.d.	113 243 €	71 632 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	12	14	46 731 €	14 803 €	138 €
Réseau BT	11 741 m	11 878 m	614 584 €	205 222 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	267 785 €	106 643 €	15 390 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	26 117 €	15 710 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	5	471 €	68 €	0 €
Autres	-	-	5 320 €	2 195 €	108 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 303 842 €</b>	<b>536 115 €</b>	<b>31 464 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 722
Torsadé	0
Aérien nu	2 227
<b>TOTAL</b>	<b>5 949</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	4
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 409
Torsadé	3 200
Aérien nu	132
<b>TOTAL</b>	<b>11 741</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	504	-	2	<b>506</b>
Consommation (kWh)	3 510 680	-	2 283 141	<b>5 793 821</b>
Recette d'acheminement (€)	154 575	-	46 345	<b>200 919</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	401	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 994 410	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	299 854	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	1,0
Très brèves	2,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	24
Linéaire BT (m)	2 064
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

## Ports-sur-Vienne (37187)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 944 m	18 198 m	748 447 €	163 826 €	6 715 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	90 992 €	41 999 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	47 748 €	16 512 €	7 718 €
Réseau BT	12 249 m	12 293 m	412 851 €	171 271 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	114 993 €	45 795 €	6 609 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 215 €	6 746 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	184	16 808 €	472 €	0 €
Autres	-	-	24 287 €	5 482 €	46 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 467 341 €</b>	<b>452 103 €</b>	<b>21 088 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 094
Torsadé	0
Aérien nu	4 850
<b>TOTAL</b>	<b>17 944</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	10
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 322
Torsadé	9 173
Aérien nu	754
<b>TOTAL</b>	<b>12 249</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	219	1	-	220
Consommation (kWh)	1 346 979	304 082	-	1 651 061
Recette d'acheminement (€)	62 630	10 623	-	73 253

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	179	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 170 873	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	116 294	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,2
Brèves	5,5
Très brèves	2,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	554
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Pouzay (37188)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 346 m	18 392 m	438 545 €	263 008 €	91 326 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	114 087 €	91 000 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	49 415 €	30 683 €	8 681 €
Réseau BT	14 656 m	16 043 m	542 827 €	229 099 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	250 216 €	99 647 €	14 381 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	24 403 €	14 679 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	5	456 €	65 €	0 €
Autres	-	-	15 089 €	9 972 €	101 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 435 039 €</b>	<b>738 153 €</b>	<b>114 488 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 447
Torsadé	0
Aérien nu	13 899
<b>TOTAL</b>	<b>18 346</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	18
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 719
Torsadé	7 018
Aérien nu	1 919
<b>TOTAL</b>	<b>14 656</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	463	6	1	<b>470</b>
Consommation (kWh)	3 104 378	365 040	126 671	<b>3 596 089</b>
Recette d'acheminement (€)	138 832	17 809	3 846	<b>160 488</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	415	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 667 498	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	272 660	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,8
Brèves	4,0
Très brèves	14,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	6

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-576
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## PreUILly-sur-Claise (37189)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	34 733 m	38 744 m	1 610 993 €	518 082 €	129 366 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	315 302 €	153 694 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	34	105 817 €	37 132 €	17 041 €
Réseau BT	21 361 m	21 748 m	748 787 €	338 371 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	422 706 €	168 340 €	24 294 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	41 226 €	24 798 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	683	61 407 €	2 683 €	0 €
Autres	-	-	38 173 €	22 126 €	170 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 344 410 €</b>	<b>1 265 227 €</b>	<b>170 872 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	23 182
Torsadé	0
Aérien nu	11 551
<b>TOTAL</b>	<b>34 733</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	10
Cabine haute	0
Autres	24
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 497
Torsadé	7 149
Aérien nu	3 715
<b>TOTAL</b>	<b>21 361</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	795	6	1	<b>802</b>
Consommation (kWh)	5 163 317	429 622	673 602	<b>6 266 541</b>
Recette d'acheminement (€)	236 116	18 397	14 347	<b>268 860</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	695	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 474 903	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	469 833	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,1
Brèves	2,1
Très brèves	4,8
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	4 404
Linéaire BT (m)	-1 469
Nombre de postes HTA/BT	3

s.o. : sans objet

## Pussigny (37190)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	13 033 m	13 258 m	285 594 €	182 614 €	65 078 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	49 239 €	31 123 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	42 582 €	13 271 €	4 945 €
Réseau BT	4 350 m	4 455 m	152 676 €	53 942 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	63 353 €	25 230 €	3 641 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	6 179 €	3 717 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	97	8 719 €	249 €	0 €
Autres	-	-	1 683 €	1 152 €	25 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>610 024 €</b>	<b>311 297 €</b>	<b>73 689 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	521
Torsadé	0
Aérien nu	12 512
<b>TOTAL</b>	<b>13 033</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	13
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 411
Torsadé	2 424
Aérien nu	515
<b>TOTAL</b>	<b>4 350</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	117	2	-	<b>119</b>
Consommation (kWh)	913 623	100 733	-	<b>1 014 356</b>
Recette d'acheminement (€)	40 675	5 839	-	<b>46 514</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	118	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	906 272	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	89 689	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,0
Brèves	2,0
Très brèves	0,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-477
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Razines (37191)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 547 m	20 126 m	549 296 €	293 392 €	44 293 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	119 230 €	74 237 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	23	50 940 €	25 895 €	3 989 €
Réseau BT	11 386 m	11 218 m	336 252 €	126 543 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	75 597 €	30 106 €	4 345 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 373 €	4 435 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	107	15 119 €	5 117 €	0 €
Autres	-	-	19 735 €	12 022 €	30 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 173 542 €</b>	<b>571 747 €</b>	<b>52 657 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 868
Torsadé	0
Aérien nu	11 679
<b>TOTAL</b>	<b>21 547</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	13
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 069
Torsadé	7 831
Aérien nu	1 486
<b>TOTAL</b>	<b>11 386</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	146	2	1	<b>149</b>
Consommation (kWh)	1 114 857	54 468	170 832	<b>1 340 157</b>
Recette d'acheminement (€)	49 525	3 202	4 366	<b>57 093</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	142	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	947 279	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	98 961	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,9
Brèves	2,3
Très brèves	1,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-291
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Reignac-sur-Indre (37192)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	29 513 m	29 032 m	923 946 €	489 248 €	68 223 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	208 083 €	170 996 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	34	84 214 €	54 232 €	12 620 €
Réseau BT	17 636 m	17 656 m	836 444 €	318 466 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	348 706 €	138 870 €	20 041 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	34 009 €	20 457 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	418	43 049 €	3 683 €	0 €
Autres	-	-	29 710 €	13 587 €	140 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 508 161 €</b>	<b>1 209 539 €</b>	<b>101 024 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 880
Torsadé	739
Aérien nu	17 894
<b>TOTAL</b>	<b>29 513</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 871
Torsadé	5 001
Aérien nu	1 764
<b>TOTAL</b>	<b>17 636</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	673	13	10	<b>696</b>
Consommation (kWh)	4 432 802	564 781	6 600 746	<b>11 598 329</b>
Recette d'acheminement (€)	201 184	31 674	152 600	<b>385 459</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	533	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 339 591	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	347 861	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,2
Brèves	5,6
Très brèves	11,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	38
Linéaire BT (m)	205
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Restigné (37193)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	20 080 m	19 622 m	736 751 €	229 573 €	71 829 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	180 734 €	95 359 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	30	85 672 €	38 245 €	8 847 €
Réseau BT	27 993 m	27 586 m	1 099 570 €	339 099 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	397 152 €	158 163 €	22 826 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	38 734 €	23 299 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	658	95 614 €	31 028 €	0 €
Autres	-	-	36 926 €	12 435 €	160 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 671 153 €</b>	<b>927 202 €</b>	<b>103 661 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 569
Torsadé	0
Aérien nu	12 511
<b>TOTAL</b>	<b>20 080</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	17
Cabine haute	1
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 357
Torsadé	14 857
Aérien nu	3 779
<b>TOTAL</b>	<b>27 993</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	776	3	2	<b>781</b>
Consommation (kWh)	6 488 846	384 195	305 603	<b>7 178 644</b>
Recette d'acheminement (€)	287 927	16 864	8 251	<b>313 042</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	702	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 897 211	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	372 929	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,4
Brèves	1,2
Très brèves	2,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	2 532
Linéaire BT (m)	764
Nombre de postes HTA/BT	2

s.o. : sans objet

## Reugny (37194)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	37 467 m	37 271 m	1 218 923 €	349 260 €	140 692 €
Postes HTA/BT	51	n.d.	172 764 €	86 539 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	51	51	136 820 €	55 124 €	4 831 €
Réseau BT	28 895 m	29 086 m	881 750 €	373 773 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	448 792 €	178 728 €	25 794 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	43 770 €	26 329 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	728	95 072 €	30 738 €	0 €
Autres	-	-	73 711 €	34 391 €	181 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 071 604 €</b>	<b>1 134 883 €</b>	<b>171 497 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 525
Torsadé	241
Aérien nu	29 701
<b>TOTAL</b>	<b>37 467</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	35
Cabine haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 400
Torsadé	15 076
Aérien nu	6 419
<b>TOTAL</b>	<b>28 895</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	851	3	6	<b>860</b>
Consommation (kWh)	6 544 878	577 410	239 946	<b>7 362 234</b>
Recette d'acheminement (€)	282 356	23 322	9 122	<b>314 800</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	707	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 458 782	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	465 862	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	2,1
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 147
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## La Riche (37195)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	28 866 m	29 628 m	1 630 799 €	778 049 €	141 386 €
Postes HTA/BT	66	n.d.	853 110 €	635 520 €	239 960 €
Transformateurs HTA/BT	67	67	303 335 €	161 864 €	72 326 €
Réseau BT	62 863 m	65 670 m	2 918 237 €	1 246 537 €	291 038 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	3 505 158 €	1 395 905 €	201 453 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	341 854 €	205 633 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	5 974	479 152 €	21 842 €	0 €
Autres	-	-	64 725 €	30 509 €	1 410 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>10 096 370 €</b>	<b>4 475 859 €</b>	<b>947 571 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	25 711
Torsadé	78
Aérien nu	3 077
<b>TOTAL</b>	<b>28 866</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	4
Cabine haute	0
Autres	62
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	46 842
Torsadé	11 407
Aérien nu	4 614
<b>TOTAL</b>	<b>62 863</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	6 618	63	11	<b>6 692</b>
Consommation (kWh)	27 701 539	6 764 395	15 845 057	<b>50 310 991</b>
Recette d'acheminement (€)	1 340 583	295 672	318 614	<b>1 954 869</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	4 888	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	20 575 022	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 197 665	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,1
Brèves	0,1
Très brèves	0,0
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	9
Branchements	40

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	302
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Richelieu (37196)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	13 018 m	12 497 m	542 576 €	267 705 €	111 354 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	287 052 €	236 076 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	22	83 030 €	48 727 €	17 981 €
Réseau BT	26 839 m	26 397 m	894 303 €	544 518 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	673 455 €	268 199 €	38 706 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	65 681 €	39 509 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 267	167 317 €	58 091 €	0 €
Autres	-	-	45 801 €	18 058 €	271 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 759 215 €</b>	<b>1 480 883 €</b>	<b>168 312 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 844
Torsadé	0
Aérien nu	3 174
<b>TOTAL</b>	<b>13 018</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	1
Cabine haute	1
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 630
Torsadé	10 738
Aérien nu	2 471
<b>TOTAL</b>	<b>26 839</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 286	17	4	<b>1 307</b>
Consommation (kWh)	7 890 644	1 382 229	1 980 792	<b>11 253 665</b>
Recette d'acheminement (€)	359 209	63 602	46 785	<b>469 596</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 107	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 039 105	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	551 235	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,8
Brèves	0,9
Très brèves	1,1
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	72
Linéaire BT (m)	-881
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Rigny-Ussé (37197)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	15 617 m	15 774 m	693 943 €	184 096 €	3 972 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	110 286 €	49 838 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	22	66 373 €	20 748 €	2 642 €
Réseau BT	11 955 m	12 879 m	655 759 €	222 378 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	176 749 €	70 389 €	10 158 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	17 238 €	10 369 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	295	41 498 €	14 458 €	0 €
Autres	-	-	40 004 €	20 028 €	2 226 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 801 849 €</b>	<b>592 304 €</b>	<b>18 998 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 532
Torsadé	0
Aérien nu	6 085
<b>TOTAL</b>	<b>15 617</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 473
Torsadé	6 449
Aérien nu	1 033
<b>TOTAL</b>	<b>11 955</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	342	1	1	<b>344</b>
Consommation (kWh)	2 205 540	146 300	5 204	<b>2 357 044</b>
Recette d'acheminement (€)	100 533	5 587	836	<b>106 956</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	317	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 763 905	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	163 565	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	6,0
Brèves	14,0
Très brèves	17,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	39
Linéaire BT (m)	-1 117
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Qualité critique

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Rillé (37198)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 827 m	17 225 m	393 508 €	233 794 €	40 115 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	106 758 €	67 111 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	37 701 €	23 934 €	6 037 €
Réseau BT	14 902 m	15 478 m	443 278 €	174 836 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	111 799 €	44 523 €	6 425 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	10 904 €	6 559 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	175	23 638 €	7 867 €	0 €
Autres	-	-	4 132 €	1 263 €	45 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 131 718 €</b>	<b>559 888 €</b>	<b>52 622 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 769
Torsadé	0
Aérien nu	11 058
<b>TOTAL</b>	<b>17 827</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 812
Torsadé	10 020
Aérien nu	2 070
<b>TOTAL</b>	<b>14 902</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	217	3	-	220
Consommation (kWh)	1 530 750	282 999	-	1 813 749
Recette d'acheminement (€)	68 866	15 240	-	84 106

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	205	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 203 876	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	126 428	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	4,0
Très brèves	0,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	132
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Rilly-sur-Vienne (37199)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 435 m	19 161 m	598 625 €	196 612 €	71 307 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	92 821 €	48 600 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	23	51 932 €	23 774 €	4 985 €
Réseau BT	13 375 m	12 197 m	392 426 €	125 653 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	148 533 €	59 152 €	8 537 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	14 486 €	8 714 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	253	34 966 €	11 856 €	0 €
Autres	-	-	18 809 €	6 479 €	60 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 352 598 €</b>	<b>480 840 €</b>	<b>84 888 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 797
Torsadé	0
Aérien nu	12 638
<b>TOTAL</b>	<b>18 435</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 325
Torsadé	7 500
Aérien nu	1 550
<b>TOTAL</b>	<b>13 375</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	285	1	2	<b>288</b>
Consommation (kWh)	1 899 354	212 488	85 135	<b>2 196 977</b>
Recette d'acheminement (€)	86 559	8 672	2 958	<b>98 189</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	232	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 269 495	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	134 735	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,9
Brèves	6,8
Très brèves	3,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-929
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Rivarennnes (37200)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	15 251 m	14 291 m	485 717 €	176 862 €	35 527 €
Postes HTA/BT	24	n.d.	126 485 €	53 772 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	24	24	67 071 €	27 941 €	8 240 €
Réseau BT	18 882 m	18 015 m	531 475 €	231 662 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	262 993 €	104 735 €	15 115 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	25 649 €	15 429 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	453	59 544 €	20 095 €	0 €
Autres	-	-	20 107 €	10 968 €	106 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 579 041 €</b>	<b>641 463 €</b>	<b>58 988 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 275
Torsadé	0
Aérien nu	9 976
<b>TOTAL</b>	<b>15 251</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	13
Cabine haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 444
Torsadé	12 369
Aérien nu	3 069
<b>TOTAL</b>	<b>18 882</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	511	2	1	<b>514</b>
Consommation (kWh)	4 046 697	136 190	4 672	<b>4 187 559</b>
Recette d'acheminement (€)	176 246	6 428	746	<b>183 421</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	451	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 922 322	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	287 873	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	6,0
Brèves	14,0
Très brèves	17,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-1
Linéaire BT (m)	217
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Qualité critique

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Rivière (37201)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	5 659 m	5 486 m	351 688 €	64 405 €	21 583 €
Postes HTA/BT	7	n.d.	61 866 €	16 062 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	7	6	26 422 €	6 403 €	107 €
Réseau BT	10 443 m	10 133 m	368 999 €	144 123 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	207 094 €	82 474 €	11 902 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	20 198 €	12 149 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	381	50 660 €	16 835 €	0 €
Autres	-	-	18 946 €	16 133 €	83 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 105 872 €</b>	<b>358 585 €</b>	<b>33 676 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 702
Torsadé	0
Aérien nu	1 956
<b>TOTAL</b>	<b>5 659</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	2
Cabine haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 520
Torsadé	6 491
Aérien nu	432
<b>TOTAL</b>	<b>10 443</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	408	1	1	<b>410</b>
Consommation (kWh)	2 905 845	42 272	66 619	<b>3 014 736</b>
Recette d'acheminement (€)	130 277	2 485	2 652	<b>135 414</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	377	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 035 890	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	188 707	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	7,0
Très brèves	9,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	17
Linéaire BT (m)	2 457
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## La Roche-Clermault (37202)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	25 005 m	24 930 m	683 502 €	356 514 €	92 243 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	116 599 €	76 795 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	73 687 €	35 962 €	1 850 €
Réseau BT	15 255 m	15 006 m	476 356 €	197 237 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	154 389 €	61 484 €	8 873 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	15 057 €	9 057 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	246	34 591 €	11 822 €	0 €
Autres	-	-	63 627 €	40 175 €	12 987 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 617 808 €</b>	<b>789 046 €</b>	<b>115 952 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 270
Torsadé	0
Aérien nu	12 735
<b>TOTAL</b>	<b>25 005</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	0
Autres	13
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 396
Torsadé	6 970
Aérien nu	3 889
<b>TOTAL</b>	<b>15 255</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	296	6	4	<b>306</b>
Consommation (kWh)	2 092 221	1 064 362	1 429 908	<b>4 586 491</b>
Recette d'acheminement (€)	97 509	37 559	34 777	<b>169 845</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	262	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 821 971	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	172 433	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	1,2
Très brèves	15,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	551
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

# Rochecorbon (37203)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	31 522 m	31 750 m	1 868 275 €	637 661 €	50 496 €
Postes HTA/BT	47	n.d.	573 663 €	323 905 €	110 840 €
Transformateurs HTA/BT	47	47	156 222 €	74 117 €	28 316 €
Réseau BT	42 559 m	41 718 m	1 825 777 €	727 725 €	82 896 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	926 865 €	369 118 €	53 270 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	90 396 €	54 375 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 258	129 254 €	11 092 €	0 €
Autres	-	-	44 748 €	20 586 €	373 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 615 200 €</b>	<b>2 218 577 €</b>	<b>326 191 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

### Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	27 851
Torsadé	0
Aérien nu	3 672
<b>TOTAL</b>	<b>31 522</b>

### Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	5
Cabine haute	1
Autres	41
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

### Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	28 332
Torsadé	11 128
Aérien nu	3 099
<b>TOTAL</b>	<b>42 559</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 778	23	4	<b>1 805</b>
Consommation (kWh)	13 073 661	2 067 848	1 858 318	<b>16 999 827</b>
Recette d'acheminement (€)	572 571	96 770	43 155	<b>712 495</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 413	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	9 677 415	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	990 382	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,3
Brèves	0,5
Très brèves	1,1
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	13

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	3 178
Linéaire BT (m)	1 989
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Rouziers-de-Touraine (37204)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 312 m	21 455 m	580 158 €	248 263 €	60 913 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	116 976 €	63 349 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	81 928 €	32 305 €	3 017 €
Réseau BT	18 956 m	18 406 m	779 882 €	254 582 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	299 195 €	119 152 €	17 196 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	29 180 €	17 552 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	452	45 462 €	3 424 €	0 €
Autres	-	-	38 166 €	14 080 €	120 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 970 947 €</b>	<b>752 708 €</b>	<b>81 247 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 370
Torsadé	0
Aérien nu	12 942
<b>TOTAL</b>	<b>21 312</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	17
Cabine haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 422
Torsadé	7 239
Aérien nu	1 295
<b>TOTAL</b>	<b>18 956</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	560	6	2	<b>568</b>
Consommation (kWh)	4 681 922	384 223	486 601	<b>5 552 746</b>
Recette d'acheminement (€)	199 316	19 682	12 794	<b>231 792</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	452	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 687 240	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	374 105	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,8
Brèves	1,7
Très brèves	4,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	604
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Saché (37205)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	27 564 m	27 495 m	746 429 €	363 961 €	85 423 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	207 099 €	129 924 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	104 105 €	47 366 €	11 098 €
Réseau BT	25 745 m	25 918 m	991 363 €	411 270 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	344 447 €	137 174 €	19 796 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	33 594 €	20 207 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	9	770 €	93 €	0 €
Autres	-	-	24 466 €	14 405 €	139 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 452 272 €</b>	<b>1 124 400 €</b>	<b>116 456 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 139
Torsadé	0
Aérien nu	15 425
<b>TOTAL</b>	<b>27 564</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	24
Cabine haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 442
Torsadé	12 751
Aérien nu	3 552
<b>TOTAL</b>	<b>25 745</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	648	5	2	<b>655</b>
Consommation (kWh)	4 995 558	762 203	12 898	<b>5 770 659</b>
Recette d'acheminement (€)	217 035	28 792	1 731	<b>247 558</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	559	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 292 525	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	427 349	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	4,9
Très brèves	7,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	681
Linéaire BT (m)	1 055
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Saint-Antoine-du-Rocher (37206)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	27 727 m	27 887 m	780 583 €	438 084 €	103 493 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	276 882 €	180 904 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	45	45	130 789 €	68 782 €	12 073 €
Réseau BT	29 241 m	29 643 m	863 403 €	368 552 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	408 332 €	162 615 €	23 468 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	39 824 €	23 955 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	370	37 756 €	2 977 €	0 €
Autres	-	-	39 288 €	15 307 €	164 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 576 856 €</b>	<b>1 261 176 €</b>	<b>139 198 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 374
Torsadé	0
Aérien nu	19 353
<b>TOTAL</b>	<b>27 727</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	0
Autres	19
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 763
Torsadé	15 372
Aérien nu	4 106
<b>TOTAL</b>	<b>29 241</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	772	11	-	<b>783</b>
Consommation (kWh)	6 954 423	479 547	-	<b>7 433 970</b>
Recette d'acheminement (€)	291 712	30 884	-	<b>322 596</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	627	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 640 821	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	556 888	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,9
Brèves	1,9
Très brèves	2,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 250
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Aubin-le-Dépeint (37207)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 058 m	21 042 m	316 171 €	207 668 €	112 208 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	72 854 €	45 381 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	70 867 €	31 095 €	13 431 €
Réseau BT	17 580 m	18 055 m	591 780 €	215 723 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	114 993 €	45 795 €	6 609 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 215 €	6 746 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	156	21 518 €	7 258 €	0 €
Autres	-	-	7 709 €	2 469 €	46 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 207 109 €</b>	<b>562 136 €</b>	<b>132 295 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	498
Torsadé	106
Aérien nu	20 454
<b>TOTAL</b>	<b>21 058</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	25
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 585
Torsadé	10 760
Aérien nu	4 235
<b>TOTAL</b>	<b>17 580</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	206	8	7	221
Consommation (kWh)	1 231 286	857 156	2 604 988	4 693 430
Recette d'acheminement (€)	56 738	38 267	60 225	155 229

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	175	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	934 894	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	100 889	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,0
Brèves	5,0
Très brèves	31,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-16
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Saint-Avertin (37208)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	61 438 m	60 182 m	2 605 772 €	1 660 977 €	990 318 €
Postes HTA/BT	112	n.d.	1 518 614 €	1 124 956 €	509 743 €
Transformateurs HTA/BT	114	114	475 958 €	279 858 €	63 414 €
Réseau BT	120 434 m	120 633 m	3 526 748 €	1 787 228 €	695 957 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	4 280 828 €	1 704 810 €	246 033 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	417 505 €	251 138 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	5 609	454 477 €	16 503 €	0 €
Autres	-	-	108 701 €	64 708 €	1 805 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>13 388 603 €</b>	<b>6 890 179 €</b>	<b>2 507 271 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	57 658
Torsadé	59
Aérien nu	3 721
<b>TOTAL</b>	<b>61 438</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	7
Cabine haute	1
Autres	104
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	87 501
Torsadé	21 977
Aérien nu	10 956
<b>TOTAL</b>	<b>120 434</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	7 995	86	10	<b>8 091</b>
Consommation (kWh)	53 881 200	7 571 267	4 370 961	<b>65 823 428</b>
Recette d'acheminement (€)	2 375 218	346 266	93 132	<b>2 814 615</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	6 119	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	42 899 543	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	4 006 180	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,6
Brèves	1,0
Très brèves	0,1

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	11
Branchements	39

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	1 204
Linéaire BT (m)	24
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Saint-Bauld (37209)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	5 354 m	5 424 m	122 927 €	42 844 €	47 677 €
Postes HTA/BT	8	n.d.	42 254 €	18 159 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	8	8	17 034 €	8 026 €	5 951 €
Réseau BT	3 861 m	3 701 m	150 349 €	49 470 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	50 576 €	20 141 €	2 907 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	4 933 €	2 967 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	60	6 477 €	560 €	0 €
Autres	-	-	2 399 €	739 €	20 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>396 948 €</b>	<b>142 907 €</b>	<b>56 555 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 010
Torsadé	0
Aérien nu	4 344
<b>TOTAL</b>	<b>5 354</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	5
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 511
Torsadé	1 966
Aérien nu	384
<b>TOTAL</b>	<b>3 861</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	102	-	-	102
Consommation (kWh)	731 591	-	-	731 591
Recette d'acheminement (€)	31 910	-	-	31 910

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	85	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	580 698	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	57 662	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	2,0
Très brèves	5,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-109
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Benoît-la-Forêt (37210)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	25 922 m	25 671 m	926 605 €	439 738 €	43 528 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	66 424 €	49 279 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	51 207 €	31 919 €	16 259 €
Réseau BT	18 807 m	18 237 m	555 973 €	255 335 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	171 425 €	68 269 €	9 852 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	16 719 €	10 057 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	273	35 991 €	12 527 €	0 €
Autres	-	-	67 200 €	43 613 €	69 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 891 545 €</b>	<b>910 737 €</b>	<b>69 708 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	14 395
Torsadé	54
Aérien nu	11 473
<b>TOTAL</b>	<b>25 922</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 703
Torsadé	9 624
Aérien nu	3 480
<b>TOTAL</b>	<b>18 807</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	328	1	5	<b>334</b>
Consommation (kWh)	2 302 838	42 182	9 054 183	<b>11 399 203</b>
Recette d'acheminement (€)	103 776	2 372	173 832	<b>279 980</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	302	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 630 015	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	161 115	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,3
Brèves	0,6
Très brèves	2,7
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	0
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Branchs (37211)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	68 140 m	68 082 m	1 156 398 €	747 987 €	456 285 €
Postes HTA/BT	82	n.d.	194 383 €	139 080 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	82	82	190 352 €	104 299 €	32 175 €
Réseau BT	45 905 m	45 603 m	1 238 769 €	511 667 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	673 987 €	268 411 €	38 736 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	65 733 €	39 540 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	28	2 554 €	189 €	0 €
Autres	-	-	41 428 €	22 130 €	271 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 563 604 €</b>	<b>1 833 303 €</b>	<b>527 467 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 160
Torsadé	0
Aérien nu	62 980
<b>TOTAL</b>	<b>68 140</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	67
Cabine haute	4
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 813
Torsadé	26 365
Aérien nu	8 727
<b>TOTAL</b>	<b>45 905</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 264	12	3	<b>1 279</b>
Consommation (kWh)	9 667 207	1 263 339	434 445	<b>11 364 991</b>
Recette d'acheminement (€)	419 783	54 030	11 562	<b>485 375</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	997	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 882 178	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	781 454	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	5,5
Brèves	3,7
Très brèves	8,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	10
Branchements	12

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-288
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Sainte-Catherine-de-Fierbois (37212)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	19 462 m	18 900 m	869 797 €	229 449 €	49 895 €
Postes HTA/BT	24	n.d.	117 570 €	42 409 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	24	23	62 943 €	22 739 €	3 477 €
Réseau BT	15 248 m	15 158 m	688 040 €	202 509 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	203 367 €	80 990 €	11 688 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	19 834 €	11 931 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	7	566 €	57 €	0 €
Autres	-	-	65 669 €	33 130 €	82 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 027 786 €</b>	<b>623 214 €</b>	<b>65 141 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 493
Torsadé	0
Aérien nu	9 969
<b>TOTAL</b>	<b>19 462</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	13
Cabine haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 597
Torsadé	5 230
Aérien nu	2 421
<b>TOTAL</b>	<b>15 248</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	384	1	1	<b>386</b>
Consommation (kWh)	2 946 520	31 338	709 844	<b>3 687 702</b>
Recette d'acheminement (€)	127 740	1 838	14 038	<b>143 616</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	321	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 531 059	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	260 416	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	0,0
Très brèves	14,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	519
Linéaire BT (m)	2 342
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Saint-Christophe-sur-le-Nais (37213)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	26 598 m	26 811 m	427 021 €	259 446 €	170 595 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	102 121 €	61 345 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	39	39	101 395 €	45 398 €	7 262 €
Réseau BT	27 901 m	27 921 m	901 015 €	348 332 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	300 260 €	119 576 €	17 257 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	29 284 €	17 615 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	475	62 706 €	20 698 €	0 €
Autres	-	-	12 894 €	3 831 €	121 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 936 695 €</b>	<b>876 241 €</b>	<b>195 235 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 580
Torsadé	0
Aérien nu	25 018
<b>TOTAL</b>	<b>26 598</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	28
Cabine haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 716
Torsadé	14 450
Aérien nu	5 735
<b>TOTAL</b>	<b>27 901</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	572	4	2	<b>578</b>
Consommation (kWh)	4 003 062	599 934	765 140	<b>5 368 136</b>
Recette d'acheminement (€)	178 741	23 575	24 389	<b>226 706</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	473	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 633 839	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	281 585	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,1
Brèves	5,5
Très brèves	17,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	648
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Cyr-sur-Loire (37214)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	83 527 m	84 563 m	4 666 913 €	2 151 032 €	704 153 €
Postes HTA/BT	114	n.d.	1 652 607 €	1 056 165 €	387 311 €
Transformateurs HTA/BT	115	115	517 245 €	272 918 €	74 315 €
Réseau BT	124 016 m	123 257 m	5 558 453 €	2 200 594 €	628 741 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	5 222 067 €	2 079 652 €	300 129 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	509 303 €	306 356 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	8 697	697 329 €	13 202 €	0 €
Autres	-	-	116 840 €	59 885 €	2 100 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>18 940 758 €</b>	<b>8 139 805 €</b>	<b>2 096 749 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	78 785
Torsadé	0
Aérien nu	4 742
<b>TOTAL</b>	<b>83 527</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	2
Cabine haute	2
Autres	110
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	95 256
Torsadé	17 697
Aérien nu	11 063
<b>TOTAL</b>	<b>124 016</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	9 768	86	19	<b>9 873</b>
Consommation (kWh)	50 669 981	10 585 349	64 910 167	<b>126 165 497</b>
Recette d'acheminement (€)	2 333 441	451 678	1 040 828	<b>3 825 946</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	7 331	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	39 662 205	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	4 085 596	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,1
Brèves	0,1
Très brèves	0,5
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	8
Branchements	61

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	1 227
Linéaire BT (m)	978
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Saint-Epain (37216)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	78 844 m	77 951 m	1 862 446 €	1 090 335 €	289 619 €
Postes HTA/BT	100	n.d.	325 500 €	201 367 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	100	101	219 277 €	102 054 €	27 486 €
Réseau BT	48 701 m	50 525 m	1 974 160 €	689 030 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	481 267 €	191 661 €	27 660 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	46 937 €	28 234 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	8	780 €	117 €	0 €
Autres	-	-	36 747 €	17 015 €	194 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 947 114 €</b>	<b>2 319 815 €</b>	<b>344 958 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 390
Torsadé	404
Aérien nu	68 050
<b>TOTAL</b>	<b>78 844</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	78
Cabine haute	0
Autres	22
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	14 885
Torsadé	27 432
Aérien nu	6 384
<b>TOTAL</b>	<b>48 701</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	893	10	6	<b>909</b>
Consommation (kWh)	6 280 946	1 181 151	838 047	<b>8 300 144</b>
Recette d'acheminement (€)	279 553	44 265	21 545	<b>345 364</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	771	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 504 616	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	562 803	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	1,8
Très brèves	10,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	71
Linéaire BT (m)	-466
Nombre de postes HTA/BT	-1

s.o. : sans objet

## Saint-Etienne-de-Chigny (37217)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 971 m	18 803 m	815 806 €	187 859 €	37 808 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	270 914 €	119 991 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	104 192 €	45 066 €	7 395 €
Réseau BT	23 070 m	23 046 m	740 135 €	289 270 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	402 476 €	160 283 €	23 132 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	39 253 €	23 612 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	673	85 643 €	29 098 €	0 €
Autres	-	-	23 684 €	9 209 €	162 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 482 104 €</b>	<b>864 387 €</b>	<b>68 497 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 740
Torsadé	0
Aérien nu	5 231
<b>TOTAL</b>	<b>18 971</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	8
Cabine haute	0
Autres	24
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 127
Torsadé	11 020
Aérien nu	1 923
<b>TOTAL</b>	<b>23 070</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	772	5	2	<b>779</b>
Consommation (kWh)	5 185 318	547 707	52 998	<b>5 786 023</b>
Recette d'acheminement (€)	230 180	21 657	2 100	<b>253 937</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	633	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 155 130	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	339 160	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,1
Brèves	3,6
Très brèves	1,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	16
Linéaire BT (m)	-188
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Saint-Flavier (37218)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	32 913 m	32 221 m	1 025 587 €	318 939 €	59 550 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	194 831 €	69 288 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	39	39	95 131 €	31 462 €	12 380 €
Réseau BT	17 614 m	17 689 m	808 693 €	216 374 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	233 713 €	93 074 €	13 432 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	22 794 €	13 711 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	383	33 924 €	1 480 €	0 €
Autres	-	-	67 139 €	16 525 €	94 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 481 812 €</b>	<b>760 855 €</b>	<b>85 456 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 488
Torsadé	0
Aérien nu	21 425
<b>TOTAL</b>	<b>32 913</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	24
Cabine haute	0
Autres	15
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 556
Torsadé	8 787
Aérien nu	1 271
<b>TOTAL</b>	<b>17 614</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	447	2	3	<b>452</b>
Consommation (kWh)	3 211 678	79 577	20 719	<b>3 311 974</b>
Recette d'acheminement (€)	141 812	4 949	2 653	<b>149 414</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	392	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 781 818	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	289 224	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,2
Brèves	4,7
Très brèves	6,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-576
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Genouph (37219)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	10 143 m	10 097 m	191 693 €	119 919 €	40 415 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	84 423 €	59 939 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	33 084 €	21 652 €	33 249 €
Réseau BT	16 329 m	17 319 m	629 800 €	241 611 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	269 914 €	107 491 €	15 513 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	26 324 €	15 835 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	430	45 005 €	2 799 €	0 €
Autres	-	-	34 607 €	12 548 €	109 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 314 851 €</b>	<b>581 795 €</b>	<b>89 286 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 679
Torsadé	0
Aérien nu	6 464
<b>TOTAL</b>	<b>10 143</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 584
Torsadé	6 711
Aérien nu	3 034
<b>TOTAL</b>	<b>16 329</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	509	1	2	<b>512</b>
Consommation (kWh)	3 733 194	6 015	83 298	<b>3 822 507</b>
Recette d'acheminement (€)	166 274	2 420	3 439	<b>172 132</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	406	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 589 018	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	268 369	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	1,0
Très brèves	2,9
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	117
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Germain-sur-Vienne (37220)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	11 407 m	11 455 m	161 960 €	131 879 €	74 776 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	29 011 €	28 167 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	29 822 €	20 954 €	13 576 €
Réseau BT	12 909 m	12 934 m	452 591 €	231 277 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	152 792 €	60 848 €	8 781 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	14 902 €	8 964 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	240	33 433 €	11 378 €	0 €
Autres	-	-	17 265 €	7 559 €	61 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>891 777 €</b>	<b>501 027 €</b>	<b>97 194 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	248
Torsadé	183
Aérien nu	10 976
<b>TOTAL</b>	<b>11 407</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 323
Torsadé	6 493
Aérien nu	2 093
<b>TOTAL</b>	<b>12 909</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	293	1	-	<b>294</b>
Consommation (kWh)	1 847 070	17 804	-	<b>1 864 874</b>
Recette d'acheminement (€)	84 293	1 645	-	<b>85 938</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	258	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 268 719	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	118 104	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,0
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	0
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Hippolyte (37221)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	30 558 m	39 914 m	844 164 €	213 737 €	231 883 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	214 153 €	60 480 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	42	104 142 €	29 337 €	18 266 €
Réseau BT	18 822 m	19 328 m	655 981 €	221 623 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	211 353 €	84 170 €	12 147 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	20 613 €	12 399 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	342	30 338 €	615 €	0 €
Autres	-	-	36 201 €	4 271 €	85 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 116 944 €</b>	<b>626 630 €</b>	<b>262 380 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 327
Torsadé	138
Aérien nu	29 093
<b>TOTAL</b>	<b>30 558</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 581
Torsadé	12 031
Aérien nu	1 210
<b>TOTAL</b>	<b>18 822</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	397	2	3	<b>402</b>
Consommation (kWh)	2 623 231	15 355	441 466	<b>3 080 052</b>
Recette d'acheminement (€)	118 912	2 696	12 646	<b>134 254</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	334	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 219 204	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	230 783	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	5,0
Très brèves	15,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-114
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Jean-Saint-Germain (37222)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	31 525 m	31 244 m	548 157 €	262 435 €	159 571 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	116 791 €	47 524 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	72 335 €	34 160 €	15 169 €
Réseau BT	15 923 m	16 139 m	607 367 €	210 379 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	218 806 €	87 138 €	12 575 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	21 340 €	12 836 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	348	30 828 €	482 €	0 €
Autres	-	-	24 405 €	10 581 €	88 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 640 029 €</b>	<b>665 536 €</b>	<b>187 404 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 982
Torsadé	18
Aérien nu	26 525
<b>TOTAL</b>	<b>31 525</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 724
Torsadé	9 600
Aérien nu	599
<b>TOTAL</b>	<b>15 923</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	412	4	2	<b>418</b>
Consommation (kWh)	3 054 176	337 665	40 180	<b>3 432 021</b>
Recette d'acheminement (€)	133 444	14 056	3 030	<b>150 529</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	356	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 712 809	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	276 091	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	5,5
Très brèves	11,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 422
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Laurent-de-Lin (37223)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 737 m	18 691 m	473 327 €	225 659 €	100 061 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	66 407 €	40 392 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	38 613 €	17 715 €	8 036 €
Réseau BT	12 596 m	12 726 m	520 980 €	127 678 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	100 619 €	40 071 €	5 783 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 813 €	5 903 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	149	19 913 €	6 719 €	0 €
Autres	-	-	13 495 €	7 330 €	40 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 243 167 €</b>	<b>471 466 €</b>	<b>113 920 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 488
Torsadé	0
Aérien nu	11 249
<b>TOTAL</b>	<b>18 737</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	15
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 477
Torsadé	6 868
Aérien nu	2 251
<b>TOTAL</b>	<b>12 596</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	190	1	1	<b>192</b>
Consommation (kWh)	1 279 813	36 909	14 183 426	<b>15 500 148</b>
Recette d'acheminement (€)	57 718	1 888	215 175	<b>274 781</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	148	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	830 098	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	89 574	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,7
Brèves	1,7
Très brèves	13,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	346
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Laurent-en-Gâtines (37224)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	35 439 m	35 052 m	946 582 €	509 989 €	107 360 €
Postes HTA/BT	48	n.d.	227 509 €	143 362 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	48	48	98 540 €	55 271 €	7 945 €
Réseau BT	23 436 m	24 103 m	622 044 €	318 876 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	235 310 €	93 710 €	13 524 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	22 950 €	13 805 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	360	46 899 €	15 217 €	0 €
Autres	-	-	37 300 €	13 701 €	95 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 237 133 €</b>	<b>1 163 933 €</b>	<b>128 924 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 569
Torsadé	0
Aérien nu	26 870
<b>TOTAL</b>	<b>35 439</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	36
Cabine haute	1
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 978
Torsadé	16 174
Aérien nu	3 284
<b>TOTAL</b>	<b>23 436</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	455	4	1	<b>460</b>
Consommation (kWh)	3 418 922	428 427	262 791	<b>4 110 140</b>
Recette d'acheminement (€)	149 012	32 552	8 329	<b>189 893</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	375	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 318 799	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	241 934	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,9
Brèves	2,0
Très brèves	5,6
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-235
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Martin-le-Beau (37225)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	25 198 m	26 870 m	821 984 €	393 789 €	101 897 €
Postes HTA/BT	43	n.d.	247 977 €	156 843 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	43	43	138 222 €	66 090 €	10 795 €
Réseau BT	36 056 m	34 338 m	1 404 503 €	633 253 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	790 577 €	314 842 €	45 437 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	77 104 €	46 380 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 385	178 486 €	58 428 €	0 €
Autres	-	-	87 751 €	59 227 €	318 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 746 604 €</b>	<b>1 728 852 €</b>	<b>158 447 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 876
Torsadé	0
Aérien nu	16 322
<b>TOTAL</b>	<b>25 198</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	4
Autres	23
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	17 600
Torsadé	13 897
Aérien nu	4 559
<b>TOTAL</b>	<b>36 056</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 518	14	5	<b>1 537</b>
Consommation (kWh)	10 146 166	1 078 536	1 673 858	<b>12 898 560</b>
Recette d'acheminement (€)	448 510	51 802	39 727	<b>540 039</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 211	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 020 183	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	726 864	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,4
Brèves	0,0
Très brèves	0,4
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	12

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	14
Linéaire BT (m)	511
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Sainte-Maure-de-Touraine (37226)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	88 054 m	87 986 m	2 631 071 €	1 318 528 €	442 939 €
Postes HTA/BT	91	n.d.	586 455 €	406 444 €	148 295 €
Transformateurs HTA/BT	92	92	245 367 €	120 627 €	78 573 €
Réseau BT	62 827 m	62 550 m	2 055 860 €	897 829 €	326 865 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 280 894 €	510 107 €	73 617 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	124 924 €	75 145 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	29	2 769 €	331 €	0 €
Autres	-	-	157 128 €	93 260 €	4 164 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>7 084 469 €</b>	<b>3 422 270 €</b>	<b>1 074 453 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	43 770
Torsadé	50
Aérien nu	44 234
<b>TOTAL</b>	<b>88 054</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	47
Cabine haute	1
Autres	43
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	27 773
Torsadé	22 893
Aérien nu	12 161
<b>TOTAL</b>	<b>62 827</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 384	27	12	<b>2 423</b>
Consommation (kWh)	15 378 949	2 824 783	4 325 489	<b>22 529 221</b>
Recette d'acheminement (€)	690 714	127 530	106 151	<b>924 394</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 811	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	12 130 196	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 235 413	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,2
Brèves	1,1
Très brèves	4,8

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	15

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	43
Linéaire BT (m)	1 737
Nombre de postes HTA/BT	2

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

## Saint-Michel-sur-Loire (37227)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 112 m	18 389 m	720 904 €	280 674 €	15 604 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	169 561 €	94 673 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	70 936 €	27 227 €	13 102 €
Réseau BT	14 441 m	14 255 m	584 038 €	231 398 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	141 612 €	56 396 €	8 139 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	13 811 €	8 308 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	313	42 361 €	13 966 €	0 €
Autres	-	-	17 697 €	3 176 €	57 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 760 919 €</b>	<b>715 818 €</b>	<b>36 901 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 792
Torsadé	0
Aérien nu	9 320
<b>TOTAL</b>	<b>18 112</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 725
Torsadé	6 894
Aérien nu	1 822
<b>TOTAL</b>	<b>14 441</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	380	1	1	<b>382</b>
Consommation (kWh)	2 728 523	102 255	6 929	<b>2 837 707</b>
Recette d'acheminement (€)	121 190	4 507	932	<b>126 629</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	6,0
Brèves	7,0
Très brèves	7,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-18
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Qualité critique

## Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37228)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	31 315 m	29 651 m	710 962 €	442 221 €	172 322 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	177 880 €	98 974 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	110 528 €	49 395 €	5 805 €
Réseau BT	28 402 m	28 143 m	994 467 €	417 107 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	329 008 €	131 025 €	18 909 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	32 088 €	19 301 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	509	74 225 €	24 711 €	0 €
Autres	-	-	54 772 €	24 356 €	132 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 483 930 €</b>	<b>1 207 091 €</b>	<b>197 168 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 222
Torsadé	0
Aérien nu	23 093
<b>TOTAL</b>	<b>31 315</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	29
Cabine haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 948
Torsadé	18 084
Aérien nu	3 370
<b>TOTAL</b>	<b>28 402</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	630	5	3	<b>638</b>
Consommation (kWh)	5 722 081	283 339	29 711	<b>6 035 131</b>
Recette d'acheminement (€)	247 997	13 883	2 808	<b>264 688</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	586	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 554 951	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	411 541	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	6,9
Très brèves	5,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	6

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 962
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Nicolas-des-Motets (37229)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	15 302 m	15 280 m	224 618 €	127 592 €	110 529 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	56 020 €	42 099 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	32 007 €	13 380 €	15 899 €
Réseau BT	7 695 m	7 355 m	234 932 €	99 367 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	67 612 €	26 926 €	3 886 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	6 594 €	3 966 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	111	14 429 €	5 009 €	0 €
Autres	-	-	6 947 €	1 265 €	27 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>643 159 €</b>	<b>319 604 €</b>	<b>130 341 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 407
Torsadé	0
Aérien nu	12 895
<b>TOTAL</b>	<b>15 302</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 540
Torsadé	5 994
Aérien nu	161
<b>TOTAL</b>	<b>7 695</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	130	-	1	<b>131</b>
Consommation (kWh)	901 227	-	142 823	<b>1 044 050</b>
Recette d'acheminement (€)	39 956	-	3 089	<b>43 045</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	109	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	639 323	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	68 145	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	0,1
Très brèves	2,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	287
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Ouen-les-Vignes (37230)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	23 796 m	23 805 m	657 790 €	340 919 €	112 674 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	97 755 €	71 061 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	92 411 €	28 791 €	15 107 €
Réseau BT	19 061 m	19 191 m	572 531 €	259 504 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	269 914 €	107 491 €	15 513 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	26 324 €	15 835 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	456	58 452 €	19 411 €	0 €
Autres	-	-	51 945 €	39 488 €	109 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 827 124 €</b>	<b>882 500 €</b>	<b>143 402 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 911
Torsadé	0
Aérien nu	17 885
<b>TOTAL</b>	<b>23 796</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	25
Cabine haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 583
Torsadé	10 052
Aérien nu	3 426
<b>TOTAL</b>	<b>19 061</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	526	4	1	<b>531</b>
Consommation (kWh)	3 703 739	282 102	37 567	<b>4 023 408</b>
Recette d'acheminement (€)	162 553	12 158	1 419	<b>176 131</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	427	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 389 669	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	253 834	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	1,1
Très brèves	1,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-315
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Paterne-Racan (37231)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	61 190 m	61 139 m	1 517 449 €	676 040 €	332 803 €
Postes HTA/BT	83	n.d.	285 542 €	186 191 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	83	83	184 532 €	108 645 €	38 452 €
Réseau BT	50 074 m	50 073 m	1 435 134 €	643 008 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	552 605 €	220 071 €	31 760 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	53 895 €	32 419 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	862	116 223 €	38 823 €	0 €
Autres	-	-	93 809 €	29 237 €	222 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 239 190 €</b>	<b>1 934 434 €</b>	<b>403 237 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	14 880
Torsadé	0
Aérien nu	46 310
<b>TOTAL</b>	<b>61 190</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	56
Cabine haute	0
Autres	27
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	11 379
Torsadé	28 916
Aérien nu	9 779
<b>TOTAL</b>	<b>50 404</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 055	13	9	<b>1 077</b>
Consommation (kWh)	7 985 880	1 292 676	3 200 127	<b>12 478 683</b>
Recette d'acheminement (€)	351 673	53 276	73 601	<b>478 550</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	897	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 181 897	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	546 968	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,1
Brèves	5,6
Très brèves	18,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	8
Branchements	16

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-330
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Saint-Patrice (37232)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	16 586 m	16 464 m	425 491 €	197 540 €	79 731 €
Postes HTA/BT	26	n.d.	93 273 €	64 817 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	26	26	64 654 €	34 404 €	1 241 €
Réseau BT	18 517 m	17 962 m	735 053 €	249 452 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	328 475 €	130 813 €	18 879 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	32 036 €	19 270 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	416	58 216 €	20 266 €	0 €
Autres	-	-	21 018 €	12 898 €	132 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 758 215 €</b>	<b>729 461 €</b>	<b>99 983 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 675
Torsadé	0
Aérien nu	12 911
<b>TOTAL</b>	<b>16 586</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	19
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 058
Torsadé	9 392
Aérien nu	2 067
<b>TOTAL</b>	<b>18 517</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	447	1	2	<b>450</b>
Consommation (kWh)	2 933 849	396 801	170 817	<b>3 501 467</b>
Recette d'acheminement (€)	132 066	13 413	4 046	<b>149 526</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	984	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 002 219	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	569 933	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,8
Brèves	5,2
Très brèves	13,6
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	64
Linéaire BT (m)	-824
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Pierre-des-Corps (37233)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	61 118 m	61 545 m	4 156 629 €	1 269 592 €	882 936 €
Postes HTA/BT	88	n.d.	1 321 339 €	921 360 €	408 566 €
Transformateurs HTA/BT	88	89	396 024 €	233 165 €	62 460 €
Réseau BT	93 204 m	91 239 m	3 104 220 €	1 537 408 €	814 109 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	4 715 246 €	1 877 814 €	271 000 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	459 873 €	276 623 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	109	10 212 €	1 214 €	0 €
Autres	-	-	202 968 €	112 446 €	1 897 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>14 366 511 €</b>	<b>6 229 622 €</b>	<b>2 440 969 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	58 777
Torsadé	340
Aérien nu	2 001
<b>TOTAL</b>	<b>61 118</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	0
Cabine haute	5
Autres	83
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	61 996
Torsadé	17 671
Aérien nu	13 537
<b>TOTAL</b>	<b>93 204</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	8 717	116	45	<b>8 878</b>
Consommation (kWh)	37 014 772	14 297 492	33 646 257	<b>84 958 521</b>
Recette d'acheminement (€)	1 789 825	636 690	765 573	<b>3 192 088</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	6 438	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	27 224 858	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 923 038	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,1
Brèves	0,1
Très brèves	0,0
<b>Niveau de continuité : Très bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	12
Branchements	40

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	3 342
Linéaire BT (m)	406
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Quentin-sur-Indrois (37234)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	25 339 m	24 962 m	728 645 €	265 231 €	49 138 €
Postes HTA/BT	30	n.d.	114 325 €	66 873 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	30	30	62 402 €	35 489 €	17 034 €
Réseau BT	13 997 m	14 016 m	423 982 €	167 916 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	129 900 €	51 732 €	7 466 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	12 669 €	7 621 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	171	18 592 €	1 517 €	0 €
Autres	-	-	46 649 €	21 406 €	52 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 537 162 €</b>	<b>617 784 €</b>	<b>73 690 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 038
Torsadé	0
Aérien nu	18 301
<b>TOTAL</b>	<b>25 339</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	22
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 340
Torsadé	7 874
Aérien nu	1 783
<b>TOTAL</b>	<b>13 997</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	253	4	2	<b>259</b>
Consommation (kWh)	1 997 525	328 740	28 621	<b>2 354 886</b>
Recette d'acheminement (€)	87 093	13 720	1 967	<b>102 780</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	227	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 666 954	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	168 734	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	6,1
Très brèves	5,6
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 376
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Saint-Règle (37236)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	8 535 m	8 981 m	143 821 €	97 637 €	82 686 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	57 094 €	34 800 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	15	29 302 €	17 048 €	15 425 €
Réseau BT	8 257 m	8 033 m	261 331 €	108 494 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	131 497 €	52 368 €	7 558 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	12 825 €	7 714 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	217	27 928 €	9 041 €	0 €
Autres	-	-	24 524 €	12 452 €	53 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>688 322 €</b>	<b>339 555 €</b>	<b>105 722 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	936
Torsadé	0
Aérien nu	7 599
<b>TOTAL</b>	<b>8 535</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 971
Torsadé	5 394
Aérien nu	892
<b>TOTAL</b>	<b>8 257</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	255	1	2	<b>258</b>
Consommation (kWh)	2 326 395	13 001	90 243	<b>2 429 639</b>
Recette d'acheminement (€)	96 819	766	2 818	<b>100 402</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	222	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 817 459	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	183 728	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,8
Brèves	0,2
Très brèves	1,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-395
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Saint-Roch (37237)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	9 938 m	9 864 m	399 136 €	159 879 €	15 988 €
Postes HTA/BT	18	n.d.	155 298 €	80 584 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	18	18	66 772 €	26 932 €	2 278 €
Réseau BT	13 684 m	14 461 m	612 710 €	217 968 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	291 209 €	115 972 €	16 737 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	28 401 €	17 084 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	499	49 829 €	3 353 €	0 €
Autres	-	-	65 514 €	43 257 €	117 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 668 870 €</b>	<b>665 028 €</b>	<b>35 120 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 682
Torsadé	0
Aérien nu	5 256
<b>TOTAL</b>	<b>9 938</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	4
Cabine haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 740
Torsadé	5 656
Aérien nu	288
<b>TOTAL</b>	<b>13 684</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	558	4	-	<b>562</b>
Consommation (kWh)	4 894 858	307 104	-	<b>5 201 962</b>
Recette d'acheminement (€)	207 287	14 169	-	<b>221 456</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	467	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 650 479	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	361 024	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	1,0
Très brèves	0,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	281
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Saint-Senoch (37238)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	30 568 m	30 393 m	831 589 €	432 965 €	52 541 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	120 629 €	69 604 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	59 720 €	34 675 €	16 280 €
Réseau BT	15 508 m	15 494 m	473 501 €	178 435 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	146 936 €	58 516 €	8 445 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	14 330 €	8 620 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	211	18 757 €	243 €	0 €
Autres	-	-	42 894 €	19 577 €	59 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 708 356 €</b>	<b>802 636 €</b>	<b>77 325 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 750
Torsadé	0
Aérien nu	25 818
<b>TOTAL</b>	<b>30 568</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	27
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 402
Torsadé	8 551
Aérien nu	3 555
<b>TOTAL</b>	<b>15 508</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	277	-	1	<b>278</b>
Consommation (kWh)	2 425 195	-	21 353	<b>2 446 548</b>
Recette d'acheminement (€)	105 291	-	1 190	<b>106 480</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	247	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 975 793	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	199 810	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	1,0
Très brèves	15,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	334
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Saunay (37240)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	27 049 m	27 228 m	854 762 €	272 861 €	131 510 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	143 426 €	62 046 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	88 678 €	22 135 €	12 448 €
Réseau BT	16 697 m	17 094 m	534 693 €	212 282 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	174 087 €	69 329 €	10 005 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	16 978 €	10 213 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	271	35 083 €	11 525 €	0 €
Autres	-	-	4 356 €	1 527 €	70 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 852 062 €</b>	<b>661 918 €</b>	<b>154 033 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 383
Torsadé	0
Aérien nu	13 666
<b>TOTAL</b>	<b>27 049</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	23
Cabine haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 325
Torsadé	10 971
Aérien nu	2 401
<b>TOTAL</b>	<b>16 697</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	334	1	3	<b>338</b>
Consommation (kWh)	2 652 947	7 384	89 181	<b>2 749 512</b>
Recette d'acheminement (€)	112 628	1 161	4 438	<b>118 228</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	296	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 705 377	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	181 336	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,8
Brèves	0,1
Très brèves	2,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	3
Linéaire BT (m)	-81
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Savigné-sur-Lathan (37241)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	23 693 m	23 940 m	672 980 €	347 443 €	97 697 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	160 596 €	101 176 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	112 293 €	48 805 €	11 217 €
Réseau BT	26 926 m	27 896 m	1 047 215 €	419 646 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	389 699 €	155 195 €	22 397 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	38 007 €	22 862 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	611	81 261 €	27 386 €	0 €
Autres	-	-	25 969 €	16 495 €	157 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 528 020 €</b>	<b>1 139 006 €</b>	<b>131 467 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

## Répartition du réseau moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 248
Torsadé	0
Aérien nu	17 445
<b>TOTAL</b>	<b>23 693</b>

## Répartition des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	24
Cabine haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

## Répartition du réseau basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 281
Torsadé	16 621
Aérien nu	3 024
<b>TOTAL</b>	<b>26 926</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	748	6	5	<b>759</b>
Consommation (kWh)	5 719 458	472 853	3 744 579	<b>9 936 890</b>
Recette d'acheminement (€)	250 570	21 343	80 643	<b>352 556</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	641	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 493 445	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	467 187	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	5,8
Très brèves	15,3
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	150
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Savigny-en-Véron (37242)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	26 957 m	26 405 m	919 963 €	258 718 €	98 972 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	362 281 €	141 188 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	39	39	137 264 €	48 218 €	13 507 €
Réseau BT	24 579 m	24 751 m	927 981 €	344 345 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	434 950 €	173 216 €	24 998 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	42 420 €	25 517 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	755	100 293 €	31 949 €	0 €
Autres	-	-	89 243 €	13 197 €	175 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 014 395 €</b>	<b>1 036 348 €</b>	<b>137 652 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	15 123
Torsadé	0
Aérien nu	11 834
<b>TOTAL</b>	<b>26 957</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	12
Cabine haute	0
Autres	27
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 630
Torsadé	13 190
Aérien nu	1 759
<b>TOTAL</b>	<b>24 579</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	837	12	3	<b>852</b>
Consommation (kWh)	6 787 299	492 712	5 453 851	<b>12 733 862</b>
Recette d'acheminement (€)	297 615	28 740	96 209	<b>422 564</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	753	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 793 820	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	369 781	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	3,9
Très brèves	5,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-138
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Savonnières (37243)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	29 964 m	30 224 m	1 752 756 €	650 715 €	111 069 €
Postes HTA/BT	53	n.d.	327 607 €	207 326 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	53	52	181 985 €	74 706 €	16 335 €
Réseau BT	42 710 m	43 214 m	1 492 777 €	563 799 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	817 728 €	325 655 €	46 997 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	79 752 €	47 973 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 365	139 956 €	9 194 €	0 €
Autres	-	-	93 796 €	34 167 €	329 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 886 357 €</b>	<b>1 913 535 €</b>	<b>174 730 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	16 298
Torsadé	0
Aérien nu	13 666
<b>TOTAL</b>	<b>29 964</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	24
Cabine haute	0
Autres	29
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	18 212
Torsadé	20 922
Aérien nu	3 576
<b>TOTAL</b>	<b>42 710</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 555	10	1	<b>1 566</b>
Consommation (kWh)	12 140 610	590 249	20 127	<b>12 750 986</b>
Recette d'acheminement (€)	524 495	30 996	2 011	<b>557 502</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 226	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	9 659 389	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	935 563	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	2,0
Très brèves	25,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	6
Branchements	12

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-440
Linéaire BT (m)	1 625
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Sazilly (37244)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	11 078 m	10 685 m	282 400 €	66 851 €	33 455 €
Postes HTA/BT	11	n.d.	31 383 €	18 069 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	11	11	25 912 €	11 789 €	4 581 €
Réseau BT	6 809 m	7 055 m	231 685 €	88 555 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	83 051 €	33 074 €	4 773 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	8 100 €	4 872 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	136	19 330 €	6 627 €	0 €
Autres	-	-	16 996 €	819 €	33 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>698 856 €</b>	<b>230 657 €</b>	<b>42 842 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 229
Torsadé	0
Aérien nu	5 849
<b>TOTAL</b>	<b>11 078</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	9
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 717
Torsadé	4 000
Aérien nu	1 092
<b>TOTAL</b>	<b>6 809</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	158	-	1	<b>159</b>
Consommation (kWh)	1 074 354	-	111 257	<b>1 185 611</b>
Recette d'acheminement (€)	50 140	-	4 352	<b>54 491</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	142	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	748 470	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	75 903	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	2,9
Très brèves	3,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	19
Linéaire BT (m)	394
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Semblançay (37245)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	54 257 m	54 815 m	1 603 442 €	953 109 €	144 014 €
Postes HTA/BT	60	n.d.	425 113 €	315 650 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	60	60	145 713 €	83 383 €	35 516 €
Réseau BT	36 773 m	36 300 m	1 393 268 €	583 925 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	498 835 €	198 658 €	28 670 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	48 651 €	29 265 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	739	75 616 €	5 419 €	0 €
Autres	-	-	92 254 €	39 950 €	201 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 282 894 €</b>	<b>2 209 358 €</b>	<b>208 401 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	30 120
Torsadé	0
Aérien nu	24 137
<b>TOTAL</b>	<b>54 257</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	33
Cabine haute	1
Autres	26
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 312
Torsadé	20 522
Aérien nu	2 939
<b>TOTAL</b>	<b>36 773</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	946	8	3	<b>957</b>
Consommation (kWh)	7 778 939	741 560	1 906 746	<b>10 427 245</b>
Recette d'acheminement (€)	333 137	30 794	40 779	<b>404 710</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	747	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 265 134	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	610 166	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,2
Brèves	1,3
Très brèves	2,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	68
Linéaire BT (m)	-1 533
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Sennevières (37246)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	22 241 m	22 197 m	629 605 €	238 512 €	30 862 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	46 073 €	24 220 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	37 706 €	23 569 €	23 878 €
Réseau BT	9 025 m	9 220 m	380 977 €	120 016 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	74 533 €	29 682 €	4 284 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 269 €	4 373 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	76	8 515 €	690 €	0 €
Autres	-	-	8 271 €	2 963 €	30 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 192 948 €</b>	<b>444 024 €</b>	<b>59 053 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 059
Torsadé	0
Aérien nu	21 182
<b>TOTAL</b>	<b>22 241</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	26
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 280
Torsadé	4 446
Aérien nu	1 299
<b>TOTAL</b>	<b>9 025</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	136	3	1	<b>140</b>
Consommation (kWh)	973 348	251 188	64 925	<b>1 289 461</b>
Recette d'acheminement (€)	43 492	9 008	1 565	<b>54 066</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	125	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	916 823	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	94 716	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,0
Brèves	3,7
Très brèves	7,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	359
Linéaire BT (m)	263
Nombre de postes HTA/BT	2

s.o. : sans objet

## Sepmes (37247)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	30 509 m	30 384 m	939 808 €	482 654 €	22 788 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	225 252 €	121 109 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	96 585 €	44 805 €	5 443 €
Réseau BT	18 795 m	18 864 m	588 850 €	262 296 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	207 094 €	82 474 €	11 902 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	20 198 €	12 149 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	342	30 624 €	922 €	0 €
Autres	-	-	31 284 €	19 067 €	83 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 139 694 €</b>	<b>1 025 475 €</b>	<b>40 217 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 914
Torsadé	0
Aérien nu	17 595
<b>TOTAL</b>	<b>30 509</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	24
Cabine haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 485
Torsadé	9 014
Aérien nu	4 296
<b>TOTAL</b>	<b>18 795</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	392	3	1	<b>396</b>
Consommation (kWh)	3 032 329	310 830	24 355	<b>3 367 514</b>
Recette d'acheminement (€)	134 395	14 605	1 348	<b>150 348</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	330	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 646 530	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	268 601	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	2,9
Très brèves	11,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 293
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Seuilly (37248)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	12 343 m	12 249 m	291 360 €	139 352 €	58 788 €
Postes HTA/BT	18	n.d.	124 256 €	90 691 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	18	18	42 883 €	25 065 €	4 552 €
Réseau BT	9 833 m	9 790 m	479 125 €	184 365 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	116 590 €	46 431 €	6 701 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	11 371 €	6 840 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	186	25 497 €	8 885 €	0 €
Autres	-	-	2 352 €	1 440 €	47 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 093 435 €</b>	<b>503 068 €</b>	<b>70 087 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 703
Torsadé	0
Aérien nu	9 640
<b>TOTAL</b>	<b>12 343</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	11
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 976
Torsadé	3 613
Aérien nu	1 244
<b>TOTAL</b>	<b>9 833</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	221	1	4	<b>226</b>
Consommation (kWh)	1 564 000	147 663	423 065	<b>2 134 728</b>
Recette d'acheminement (€)	68 698	5 910	12 331	<b>86 939</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	202	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 243 274	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	126 041	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	7,0
Très brèves	9,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	0
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Sonzay (37249)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	44 178 m	44 021 m	1 001 708 €	406 151 €	193 925 €
Postes HTA/BT	54	n.d.	175 624 €	130 188 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	54	54	107 998 €	64 262 €	24 636 €
Réseau BT	35 083 m	35 370 m	1 316 804 €	434 194 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	362 547 €	144 382 €	20 837 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	35 359 €	21 269 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	563	58 144 €	4 246 €	0 €
Autres	-	-	59 523 €	15 602 €	146 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 117 710 €</b>	<b>1 220 293 €</b>	<b>239 544 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 889
Torsadé	0
Aérien nu	34 289
<b>TOTAL</b>	<b>44 178</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	44
Cabine haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 894
Torsadé	19 522
Aérien nu	5 667
<b>TOTAL</b>	<b>35 083</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	676	5	8	<b>689</b>
Consommation (kWh)	5 261 764	528 812	4 156 732	<b>9 947 308</b>
Recette d'acheminement (€)	230 283	21 954	96 621	<b>348 858</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	592	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 424 300	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	452 044	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,8
Brèves	2,4
Très brèves	6,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	9
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	103
Linéaire BT (m)	23
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Sorigny (37250)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	98 661 m	97 110 m	3 349 213 €	1 454 788 €	316 096 €
Postes HTA/BT	84	n.d.	526 545 €	276 379 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	84	88	235 078 €	102 992 €	38 261 €
Réseau BT	53 661 m	51 778 m	2 191 150 €	762 764 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	681 973 €	271 591 €	39 195 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	66 512 €	40 008 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	30	2 612 €	201 €	0 €
Autres	-	-	81 099 €	39 813 €	274 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>7 134 182 €</b>	<b>2 948 537 €</b>	<b>393 826 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	38 437
Torsadé	0
Aérien nu	60 224
<b>TOTAL</b>	<b>98 661</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	50
Cabine haute	0
Autres	34
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	23 557
Torsadé	27 859
Aérien nu	2 245
<b>TOTAL</b>	<b>53 661</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 259	30	8	<b>1 297</b>
Consommation (kWh)	9 687 451	3 949 857	9 446 125	<b>23 083 433</b>
Recette d'acheminement (€)	424 781	168 685	189 894	<b>783 361</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 005	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	8 286 769	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	839 247	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,4
Très brèves	1,2

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	11

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 648
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Souvigné (37251)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	28 275 m	28 011 m	645 666 €	377 712 €	156 961 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	126 084 €	74 694 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	77 466 €	39 595 €	7 363 €
Réseau BT	21 679 m	21 584 m	783 247 €	317 577 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	224 130 €	89 258 €	12 881 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	21 859 €	13 149 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	347	45 832 €	15 814 €	0 €
Autres	-	-	27 064 €	17 373 €	90 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 951 349 €</b>	<b>945 173 €</b>	<b>177 296 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 330
Torsadé	0
Aérien nu	20 945
<b>TOTAL</b>	<b>28 275</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	27
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 332
Torsadé	14 333
Aérien nu	2 014
<b>TOTAL</b>	<b>21 679</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	435	1	2	<b>438</b>
Consommation (kWh)	3 456 705	56 237	381 836	<b>3 894 778</b>
Recette d'acheminement (€)	150 278	3 160	12 717	<b>166 154</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	377	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 436 033	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	258 247	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,1
Brèves	7,4
Très brèves	8,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	6

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	215
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Souvigny-de-Touraine (37252)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 372 m	18 623 m	382 021 €	236 464 €	168 857 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	72 379 €	47 836 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	45 176 €	20 602 €	16 607 €
Réseau BT	10 180 m	10 148 m	293 888 €	134 524 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	110 202 €	43 887 €	6 334 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	10 748 €	6 465 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	166	21 381 €	6 846 €	0 €
Autres	-	-	18 029 €	10 325 €	44 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>953 823 €</b>	<b>506 949 €</b>	<b>191 841 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 699
Torsadé	0
Aérien nu	13 673
<b>TOTAL</b>	<b>18 372</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 248
Torsadé	7 010
Aérien nu	922
<b>TOTAL</b>	<b>10 180</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	210	3	1	<b>214</b>
Consommation (kWh)	1 549 625	425 614	15 069	<b>1 990 308</b>
Recette d'acheminement (€)	67 351	16 512	935	<b>84 798</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	182	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 253 215	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	130 110	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,0
Très brèves	1,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	743
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Sublaines (37253)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	14 283 m	14 287 m	301 170 €	155 877 €	112 822 €
Postes HTA/BT	11	n.d.	47 178 €	14 866 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	11	11	24 318 €	11 026 €	7 464 €
Réseau BT	7 455 m	7 246 m	250 028 €	86 614 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	60 158 €	23 958 €	3 457 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	5 867 €	3 529 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	66	7 379 €	606 €	0 €
Autres	-	-	3 813 €	2 334 €	24 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>699 912 €</b>	<b>298 810 €</b>	<b>123 767 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 996
Torsadé	0
Aérien nu	11 287
<b>TOTAL</b>	<b>14 283</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	9
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 175
Torsadé	1 688
Aérien nu	1 592
<b>TOTAL</b>	<b>7 455</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	107	2	6	115
Consommation (kWh)	796 071	130 726	1 328 432	2 255 229
Recette d'acheminement (€)	36 607	6 097	31 329	74 032

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	93	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	602 789	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	64 208	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,2
Brèves	5,8
Très brèves	4,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	130
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Tauxigny (37254)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	39 289 m	37 336 m	768 891 €	422 493 €	200 394 €
Postes HTA/BT	58	n.d.	226 076 €	126 685 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	58	57	147 673 €	68 070 €	29 308 €
Réseau BT	33 264 m	32 723 m	1 247 253 €	480 149 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	365 209 €	145 442 €	20 990 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	35 618 €	21 425 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	523	53 742 €	2 834 €	0 €
Autres	-	-	27 765 €	7 999 €	147 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 872 227 €</b>	<b>1 275 099 €</b>	<b>250 839 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 632
Torsadé	0
Aérien nu	35 658
<b>TOTAL</b>	<b>39 289</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	41
Cabine haute	1
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 318
Torsadé	18 404
Aérien nu	1 542
<b>TOTAL</b>	<b>33 264</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	669	24	3	<b>696</b>
Consommation (kWh)	5 486 637	3 226 957	214 047	<b>8 927 641</b>
Recette d'acheminement (€)	239 188	130 565	6 739	<b>376 492</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	556	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 672 042	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	454 356	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,2
Brèves	2,9
Très brèves	6,8
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	7

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	316
Linéaire BT (m)	-526
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Tavant (37255)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	5 307 m	5 058 m	221 979 €	49 323 €	14 733 €
Postes HTA/BT	7	n.d.	40 255 €	12 651 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	7	7	22 361 €	7 060 €	44 €
Réseau BT	5 213 m	5 106 m	241 084 €	63 121 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	84 648 €	33 710 €	4 865 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	8 256 €	4 966 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	153	20 763 €	7 000 €	0 €
Autres	-	-	82 167 €	17 613 €	34 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>721 513 €</b>	<b>195 445 €</b>	<b>19 676 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 873
Torsadé	0
Aérien nu	2 434
<b>TOTAL</b>	<b>5 307</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	3
Cabine haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 477
Torsadé	2 077
Aérien nu	659
<b>TOTAL</b>	<b>5 213</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	166	-	-	<b>166</b>
Consommation (kWh)	1 022 856	-	-	<b>1 022 856</b>
Recette d'acheminement (€)	47 145	-	-	<b>47 145</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	151	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	669 841	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	72 830	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,1
Brèves	2,8
Très brèves	3,2
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	267
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Theneuil (37256)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	12 461 m	12 507 m	367 471 €	169 012 €	28 305 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	48 974 €	26 961 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	35 237 €	17 763 €	3 845 €
Réseau BT	7 501 m	7 443 m	197 093 €	91 584 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	99 554 €	39 647 €	5 722 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 709 €	5 840 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	154	20 644 €	7 008 €	0 €
Autres	-	-	30 274 €	20 064 €	40 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>808 956 €</b>	<b>377 880 €</b>	<b>37 912 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 663
Torsadé	0
Aérien nu	4 798
<b>TOTAL</b>	<b>12 461</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	9
Cabine haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 559
Torsadé	4 482
Aérien nu	1 460
<b>TOTAL</b>	<b>7 501</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	196	-	1	<b>197</b>
Consommation (kWh)	1 320 900	-	17 969	<b>1 338 869</b>
Recette d'acheminement (€)	58 743	-	1 262	<b>60 005</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	179	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	834 735	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	88 244	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	0,8
Très brèves	6,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 326
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Thilouze (37257)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	42 816 m	42 977 m	1 147 472 €	676 883 €	182 663 €
Postes HTA/BT	60	n.d.	252 188 €	158 905 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	60	66	146 228 €	72 055 €	29 246 €
Réseau BT	29 072 m	28 908 m	979 234 €	368 419 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	400 878 €	159 647 €	23 040 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	39 097 €	23 518 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	27	2 239 €	144 €	0 €
Autres	-	-	57 864 €	35 550 €	161 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 025 201 €</b>	<b>1 495 120 €</b>	<b>235 109 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	13 194
Torsadé	0
Aérien nu	29 622
<b>TOTAL</b>	<b>42 816</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	46
Cabine haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 891
Torsadé	19 215
Aérien nu	2 966
<b>TOTAL</b>	<b>29 072</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	757	3	1	<b>761</b>
Consommation (kWh)	6 644 019	172 100	65 262	<b>6 881 381</b>
Recette d'acheminement (€)	280 465	8 849	2 217	<b>291 532</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	633	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 520 901	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	548 300	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	7,0
Très brèves	9,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	987
Nombre de postes HTA/BT	-1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Thizay (37258)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	6 409 m	5 867 m	133 403 €	74 430 €	22 138 €
Postes HTA/BT	9	n.d.	10 228 €	8 639 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	9	9	18 121 €	11 245 €	3 553 €
Réseau BT	5 992 m	5 857 m	250 161 €	121 584 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	78 259 €	31 166 €	4 498 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 633 €	4 591 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	147	19 682 €	6 398 €	0 €
Autres	-	-	11 712 €	2 319 €	31 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>529 198 €</b>	<b>260 373 €</b>	<b>30 220 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	606
Torsadé	0
Aérien nu	5 803
<b>TOTAL</b>	<b>6 409</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	8
Cabine haute	0
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 660
Torsadé	4 037
Aérien nu	295
<b>TOTAL</b>	<b>5 992</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	156	-	-	<b>156</b>
Consommation (kWh)	1 161 954	-	-	<b>1 161 954</b>
Recette d'acheminement (€)	50 803	-	-	<b>50 803</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	130	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	771 882	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	60 354	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	0,0
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-161
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Tournon-Saint-Pierre (37259)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	18 815 m	18 733 m	346 731 €	203 136 €	84 226 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	77 288 €	38 090 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	21	58 817 €	14 564 €	10 175 €
Réseau BT	13 644 m	13 353 m	581 297 €	175 385 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	173 022 €	68 905 €	9 944 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	16 875 €	10 150 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	281	25 024 €	1 196 €	0 €
Autres	-	-	37 797 €	22 019 €	70 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 316 850 €</b>	<b>533 446 €</b>	<b>104 415 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 196
Torsadé	0
Aérien nu	17 619
<b>TOTAL</b>	<b>18 815</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	16
Cabine haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 074
Torsadé	6 931
Aérien nu	639
<b>TOTAL</b>	<b>13 644</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	326	4	4	<b>334</b>
Consommation (kWh)	2 167 009	180 996	304 589	<b>2 652 594</b>
Recette d'acheminement (€)	97 431	9 179	8 911	<b>115 522</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	278	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 919 239	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	196 995	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,9
Brèves	68,8
Très brèves	108,6
<b>Niveau de continuité : Hors standard qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	165
Linéaire BT (m)	2
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## La Tour-Saint-Gelin (37260)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 251 m	17 077 m	202 372 €	133 051 €	84 863 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	43 075 €	30 282 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	23	55 730 €	27 642 €	2 662 €
Réseau BT	12 423 m	12 824 m	525 825 €	194 503 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	185 799 €	73 993 €	10 678 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	18 121 €	10 900 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	302	43 173 €	14 877 €	0 €
Autres	-	-	7 251 €	3 056 €	75 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 081 347 €</b>	<b>488 304 €</b>	<b>98 278 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	378
Torsadé	0
Aérien nu	16 873
<b>TOTAL</b>	<b>17 251</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	19
Cabine haute	1
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 477
Torsadé	9 381
Aérien nu	565
<b>TOTAL</b>	<b>12 423</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	357	1	1	<b>359</b>
Consommation (kWh)	2 033 164	84 818	68 813	<b>2 186 795</b>
Recette d'acheminement (€)	95 277	4 356	2 206	<b>101 839</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	308	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 547 017	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	168 474	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	0,0
Très brèves	7,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-28
Linéaire BT (m)	690
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Trogués (37262)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	12 033 m	11 949 m	163 675 €	118 264 €	70 066 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	38 166 €	19 793 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	37 926 €	18 312 €	10 281 €
Réseau BT	9 076 m	9 014 m	366 483 €	89 344 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	93 166 €	37 103 €	5 355 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 086 €	5 466 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	156	21 359 €	7 361 €	0 €
Autres	-	-	4 886 €	1 661 €	37 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>734 748 €</b>	<b>297 304 €</b>	<b>85 740 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	687
Torsadé	0
Aérien nu	11 346
<b>TOTAL</b>	<b>12 033</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	13
Cabine haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 020
Torsadé	6 526
Aérien nu	530
<b>TOTAL</b>	<b>9 076</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	180	3	3	<b>186</b>
Consommation (kWh)	1 243 091	579 112	96 381	<b>1 918 584</b>
Recette d'acheminement (€)	55 253	18 953	3 945	<b>78 150</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	164	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	983 376	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	103 413	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	5,0
Brèves	4,0
Très brèves	16,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	10
Linéaire BT (m)	823
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Truyes (37263)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	24 364 m	24 615 m	760 808 €	351 252 €	58 583 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	269 925 €	161 102 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	116 942 €	53 876 €	12 342 €
Réseau BT	28 980 m	28 860 m	1 145 823 €	434 721 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	566 979 €	225 796 €	32 586 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	55 297 €	33 262 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	620	62 148 €	5 128 €	0 €
Autres	-	-	51 312 €	41 605 €	228 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 029 235 €</b>	<b>1 306 741 €</b>	<b>103 739 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 082
Torsadé	0
Aérien nu	16 283
<b>TOTAL</b>	<b>24 364</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	22
Cabine haute	0
Autres	19
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 890
Torsadé	10 903
Aérien nu	5 187
<b>TOTAL</b>	<b>28 980</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 094	13	3	1 110
Consommation (kWh)	7 493 087	570 392	9 323 346	17 386 825
Recette d'acheminement (€)	331 644	30 145	148 466	510 256

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	816	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	5 395 811	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	546 751	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,8
Brèves	0,9
Très brèves	3,1
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	731
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Vallères (37264)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 210 m	21 329 m	774 643 €	289 274 €	82 806 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	94 689 €	49 406 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	72 911 €	34 458 €	6 079 €
Réseau BT	18 642 m	18 710 m	728 211 €	262 454 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	351 368 €	139 930 €	20 194 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	34 269 €	20 613 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	613	78 894 €	26 338 €	0 €
Autres	-	-	34 852 €	10 411 €	141 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 169 837 €</b>	<b>832 885 €</b>	<b>109 221 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	7 657
Torsadé	0
Aérien nu	13 553
<b>TOTAL</b>	<b>21 210</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	11
Cabine haute	2
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 527
Torsadé	10 269
Aérien nu	1 846
<b>TOTAL</b>	<b>18 642</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	679	6	4	<b>689</b>
Consommation (kWh)	4 663 314	648 022	699 914	<b>6 011 250</b>
Recette d'acheminement (€)	205 241	27 034	18 111	<b>250 385</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	577	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 854 782	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	299 106	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,1
Brèves	3,8
Très brèves	5,7
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-868
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Varenes (37265)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	20 921 m	20 918 m	557 069 €	294 963 €	73 006 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	48 864 €	37 076 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	21	37 908 €	21 481 €	11 471 €
Réseau BT	8 187 m	7 647 m	246 975 €	95 510 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	72 935 €	29 046 €	4 192 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 113 €	4 279 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	105	8 819 €	131 €	0 €
Autres	-	-	9 897 €	5 341 €	29 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>989 581 €</b>	<b>487 827 €</b>	<b>88 698 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 559
Torsadé	0
Aérien nu	19 362
<b>TOTAL</b>	<b>20 921</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	18
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 347
Torsadé	5 037
Aérien nu	803
<b>TOTAL</b>	<b>8 187</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	137	-	2	<b>139</b>
Consommation (kWh)	885 441	-	38 175	<b>923 616</b>
Recette d'acheminement (€)	39 653	-	2 345	<b>41 998</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	111	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	738 337	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	76 258	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,0
Brèves	1,0
Très brèves	7,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	1 152
Linéaire BT (m)	-391
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Veigné (37266)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	58 138 m	57 718 m	2 774 074 €	1 002 537 €	260 100 €
Postes HTA/BT	93	n.d.	714 795 €	461 687 €	35 642 €
Transformateurs HTA/BT	93	93	304 313 €	145 845 €	35 804 €
Réseau BT	71 113 m	71 055 m	2 574 084 €	1 085 180 €	40 631 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 632 794 €	650 249 €	93 842 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	159 245 €	95 789 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	55	4 970 €	481 €	0 €
Autres	-	-	110 233 €	42 897 €	657 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>8 274 509 €</b>	<b>3 484 665 €</b>	<b>466 676 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	35 358
Torsadé	304
Aérien nu	22 476
<b>TOTAL</b>	<b>58 138</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	32
Cabine haute	1
Autres	60
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	36 272
Torsadé	29 547
Aérien nu	5 294
<b>TOTAL</b>	<b>71 113</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	3 119	19	7	<b>3 145</b>
Consommation (kWh)	22 340 425	1 669 449	3 887 430	<b>27 897 304</b>
Recette d'acheminement (€)	973 557	74 828	90 640	<b>1 139 025</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 401	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	18 915 308	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 864 377	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,1
Brèves	2,1
Très brèves	2,1

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	6
Branchements	22

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-841
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Véretz (37267)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	26 360 m	26 929 m	1 012 319 €	513 193 €	54 620 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	388 223 €	271 982 €	5 395 €
Transformateurs HTA/BT	45	45	153 042 €	81 526 €	18 094 €
Réseau BT	40 193 m	40 039 m	1 829 743 €	830 709 €	7 521 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 004 059 €	399 860 €	57 707 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	97 925 €	58 904 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 840	232 541 €	76 992 €	0 €
Autres	-	-	87 722 €	58 938 €	487 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 805 574 €</b>	<b>2 292 102 €</b>	<b>143 823 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	15 705
Torsadé	0
Aérien nu	10 655
<b>TOTAL</b>	<b>26 360</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	14
Cabine haute	0
Autres	31
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	24 986
Torsadé	14 296
Aérien nu	911
<b>TOTAL</b>	<b>40 193</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 955	14	1	<b>1 970</b>
Consommation (kWh)	15 052 711	1 619 567	93 643	<b>16 765 921</b>
Recette d'acheminement (€)	647 218	62 616	2 028	<b>711 862</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 524	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	9 005 048	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	915 435	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,7
Brèves	0,7
Très brèves	1,0

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	3
Branchements	8

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-331
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

## Verneuil-le-Château (37268)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	9 356 m	9 299 m	259 796 €	88 024 €	8 373 €
Postes HTA/BT	8	n.d.	25 152 €	12 321 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	8	8	15 918 €	7 129 €	3 861 €
Réseau BT	5 708 m	6 466 m	283 921 €	125 039 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	40 993 €	16 325 €	2 356 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	3 998 €	2 405 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	56	7 818 €	2 456 €	0 €
Autres	-	-	1 052 €	711 €	16 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>638 648 €</b>	<b>254 409 €</b>	<b>14 606 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 513
Torsadé	0
Aérien nu	5 843
<b>TOTAL</b>	<b>9 356</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	7
Cabine haute	0
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 326
Torsadé	4 208
Aérien nu	174
<b>TOTAL</b>	<b>5 708</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	80	-	-	<b>80</b>
Consommation (kWh)	672 709	-	-	<b>672 709</b>
Recette d'acheminement (€)	29 128	-	-	<b>29 128</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	75	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	610 805	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	62 946	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	5,0
Brèves	7,0
Très brèves	4,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 066
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Verneuil-sur-Indre (37269)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique		Inventaire comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	36 456 m	36 575 m	1 166 969 €	394 126 €	69 390 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	152 842 €	66 393 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	39	39	78 318 €	36 782 €	19 599 €
Réseau BT	20 085 m	19 355 m	621 768 €	211 428 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	161 310 €	64 240 €	9 271 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	15 732 €	9 463 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	223	19 384 €	286 €	0 €
Autres	-	-	57 789 €	23 975 €	65 €
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 274 112 €</b>	<b>806 695 €</b>	<b>98 325 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 468
Torsadé	0
Aérien nu	23 988
<b>TOTAL</b>	<b>36 456</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	27
Cabine haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 832
Torsadé	12 999
Aérien nu	2 254
<b>TOTAL</b>	<b>20 085</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	300	4	5	<b>309</b>
Consommation (kWh)	2 174 253	174 368	6 784 596	<b>9 133 217</b>
Recette d'acheminement (€)	96 081	9 015	141 109	<b>246 206</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	250	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 762 001	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	180 588	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	5,7
Très brèves	8,7
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	184
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

## Vernou-sur-Brenne (37270)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	36 665 m	35 573 m	1 459 691 €	368 777 €	129 564 €
Postes HTA/BT	57	n.d.	363 924 €	141 298 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	57	57	184 708 €	72 744 €	13 100 €
Réseau BT	39 640 m	38 961 m	1 381 212 €	534 014 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	758 635 €	302 121 €	43 601 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	73 989 €	44 506 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 250	166 334 €	53 214 €	0 €
Autres	-	-	116 582 €	56 511 €	305 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 505 074 €</b>	<b>1 573 185 €</b>	<b>186 570 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	21 888
Torsadé	0
Aérien nu	14 777
<b>TOTAL</b>	<b>36 665</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	20
Cabine haute	0
Autres	37
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	12 509
Torsadé	21 476
Aérien nu	5 655
<b>TOTAL</b>	<b>39 640</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 476	7	-	<b>1 483</b>
Consommation (kWh)	10 296 243	1 488 571	-	<b>11 784 814</b>
Recette d'acheminement (€)	461 293	52 943	-	<b>514 236</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 183	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 866 401	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	736 552	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,5
Brèves	3,3
Très brèves	2,6
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	1 567
Linéaire BT (m)	-1 971
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Villaines-les-Rochers (37271)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	15 090 m	15 134 m	375 634 €	115 255 €	97 679 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	78 147 €	30 893 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	61 993 €	31 316 €	8 804 €
Réseau BT	16 662 m	14 576 m	553 707 €	191 553 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	331 670 €	132 085 €	19 062 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	32 347 €	19 458 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	543	73 522 €	24 173 €	0 €
Autres	-	-	54 089 €	17 648 €	133 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 561 109 €</b>	<b>562 381 €</b>	<b>125 678 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 461
Torsadé	0
Aérien nu	10 629
<b>TOTAL</b>	<b>15 090</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	17
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 235
Torsadé	8 654
Aérien nu	2 773
<b>TOTAL</b>	<b>16 662</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	646	2	1	<b>649</b>
Consommation (kWh)	4 566 241	96 561	29 940	<b>4 692 742</b>
Recette d'acheminement (€)	201 762	5 882	1 300	<b>208 944</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	574	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 309 736	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	349 444	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,2
Brèves	0,2
Très brèves	4,3
<b>Niveau de continuité : Bonne qualité</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	2

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-585
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Villandry (37272)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	23 436 m	23 740 m	576 024 €	230 903 €	43 910 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	98 407 €	60 850 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	68 000 €	37 203 €	22 313 €
Réseau BT	21 723 m	21 849 m	891 990 €	351 944 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	303 454 €	120 848 €	17 440 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	29 596 €	17 802 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	514	67 290 €	21 682 €	0 €
Autres	-	-	22 663 €	4 544 €	122 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 057 423 €</b>	<b>845 778 €</b>	<b>83 785 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 442
Torsadé	0
Aérien nu	16 994
<b>TOTAL</b>	<b>23 436</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	24
Cabine haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	8 695
Torsadé	10 227
Aérien nu	2 801
<b>TOTAL</b>	<b>21 723</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	582	5	3	<b>590</b>
Consommation (kWh)	4 334 149	219 567	406 779	<b>4 960 495</b>
Recette d'acheminement (€)	189 199	11 944	10 409	<b>211 553</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	478	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 634 352	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	275 392	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,0
Brèves	4,0
Très brèves	6,2
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	4

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	1 482
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## La Ville-aux-Dames (37273)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	25 499 m	25 039 m	1 993 539 €	489 069 €	53 443 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	515 617 €	350 921 €	107 968 €
Transformateurs HTA/BT	39	39	168 671 €	90 035 €	17 917 €
Réseau BT	46 937 m	44 605 m	2 013 716 €	674 219 €	122 976 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	1 388 434 €	552 934 €	79 798 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	135 413 €	81 454 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	29	2 743 €	349 €	0 €
Autres	-	-	93 272 €	51 163 €	1 428 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6 311 404 €</b>	<b>2 290 143 €</b>	<b>383 529 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	23 495
Torsadé	0
Aérien nu	2 004
<b>TOTAL</b>	<b>25 499</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	2
Cabine haute	0
Autres	37
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	34 098
Torsadé	11 190
Aérien nu	1 649
<b>TOTAL</b>	<b>46 937</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	2 587	36	7	<b>2 630</b>
Consommation (kWh)	14 872 385	4 161 836	6 384 749	<b>25 418 970</b>
Recette d'acheminement (€)	672 384	184 477	122 275	<b>979 136</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 829	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	11 076 393	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 147 945	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,5
Brèves	1,0
Très brèves	1,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	7
Branchements	16

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	2 099
Linéaire BT (m)	1 182
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Villebourg (37274)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	17 269 m	17 207 m	328 508 €	202 584 €	98 256 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	87 291 €	47 490 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	64 364 €	24 727 €	10 291 €
Réseau BT	10 879 m	11 381 m	341 533 €	115 074 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	97 957 €	39 011 €	5 630 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	9 554 €	5 747 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	138	18 815 €	6 325 €	0 €
Autres	-	-	1 824 €	1 067 €	39 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>949 845 €</b>	<b>442 024 €</b>	<b>114 216 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	877
Torsadé	0
Aérien nu	16 392
<b>TOTAL</b>	<b>17 269</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	21
Cabine haute	1
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 300
Torsadé	7 537
Aérien nu	2 042
<b>TOTAL</b>	<b>10 879</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	188	2	-	<b>190</b>
Consommation (kWh)	1 563 938	585 771	-	<b>2 149 709</b>
Recette d'acheminement (€)	65 989	20 785	-	<b>86 774</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	163	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 221 628	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	123 437	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	0,0
Très brèves	2,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	21
Linéaire BT (m)	-595
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Villedômain (37275)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	14 621 m	14 668 m	502 847 €	250 658 €	46 837 €
Postes HTA/BT	13	n.d.	18 498 €	14 758 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	13	13	16 101 €	12 536 €	11 277 €
Réseau BT	5 316 m	5 291 m	120 807 €	56 514 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	45 252 €	18 021 €	2 601 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	4 413 €	2 655 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	77	6 950 €	129 €	0 €
Autres	-	-	37 136 €	17 275 €	18 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>752 004 €</b>	<b>372 546 €</b>	<b>60 733 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 955
Torsadé	0
Aérien nu	10 666
<b>TOTAL</b>	<b>14 621</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	13
Cabine haute	0
Autres	0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	443
Torsadé	3 740
Aérien nu	1 133
<b>TOTAL</b>	<b>5 316</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	87	-	-	<b>87</b>
Consommation (kWh)	518 917	-	-	<b>518 917</b>
Recette d'acheminement (€)	24 442	-	-	<b>24 442</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	78	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	425 546	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	46 611	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	7,0
Très brèves	11,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	864
Linéaire BT (m)	6
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Villedômer (37276)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	44 004 m	44 312 m	904 687 €	559 360 €	235 269 €
Postes HTA/BT	60	n.d.	197 994 €	137 902 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	60	60	131 123 €	64 681 €	24 991 €
Réseau BT	33 240 m	33 439 m	1 139 505 €	406 339 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	336 993 €	134 205 €	19 368 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	32 867 €	19 770 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	567	74 678 €	25 726 €	0 €
Autres	-	-	82 212 €	60 450 €	777 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 900 060 €</b>	<b>1 408 434 €</b>	<b>280 406 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	6 641
Torsadé	0
Aérien nu	37 363
<b>TOTAL</b>	<b>44 004</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	47
Cabine haute	0
Autres	13
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	10 078
Torsadé	17 711
Aérien nu	5 451
<b>TOTAL</b>	<b>33 240</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	653	5	7	<b>665</b>
Consommation (kWh)	4 368 238	295 180	2 130 054	<b>6 793 472</b>
Recette d'acheminement (€)	193 869	16 814	50 651	<b>261 334</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	524	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 005 456	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	314 048	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	2,0
Très brèves	7,1
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	7

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	33
Linéaire BT (m)	-305
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Villeloin-Coulangé (37277)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	33 690 m	33 696 m	593 432 €	345 979 €	58 757 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	79 312 €	69 521 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	72 660 €	43 247 €	19 514 €
Réseau BT	18 702 m	18 031 m	484 729 €	213 685 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	199 108 €	79 293 €	11 443 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	19 419 €	11 681 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	255	26 953 €	2 097 €	0 €
Autres	-	-	25 925 €	14 841 €	80 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 501 539 €</b>	<b>780 345 €</b>	<b>89 795 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 246
Torsadé	0
Aérien nu	32 444
<b>TOTAL</b>	<b>33 690</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	36
Cabine haute	1
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 447
Torsadé	12 624
Aérien nu	2 631
<b>TOTAL</b>	<b>18 702</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	371	5	4	<b>380</b>
Consommation (kWh)	2 481 822	697 942	711 852	<b>3 891 616</b>
Recette d'acheminement (€)	111 563	29 839	18 506	<b>159 908</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	344	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 262 043	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	235 656	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,6
Brèves	4,4
Très brèves	8,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	3

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	76
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Villeperdue (37278)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 446 m	20 704 m	453 316 €	229 913 €	171 937 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	139 840 €	92 446 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	72 081 €	40 110 €	18 981 €
Réseau BT	15 826 m	16 283 m	548 635 €	222 740 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	274 706 €	109 400 €	15 788 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	26 792 €	16 116 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	8	737 €	75 €	0 €
Autres	-	-	10 959 €	4 896 €	110 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 527 065 €</b>	<b>715 696 €</b>	<b>206 816 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	3 366
Torsadé	0
Aérien nu	18 079
<b>TOTAL</b>	<b>21 446</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	22
Cabine haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 464
Torsadé	8 212
Aérien nu	2 150
<b>TOTAL</b>	<b>15 826</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	508	6	2	<b>516</b>
Consommation (kWh)	4 008 344	355 320	504 183	<b>4 867 847</b>
Recette d'acheminement (€)	171 227	18 313	15 629	<b>205 169</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	426	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 476 049	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	353 017	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	1,0
Brèves	6,0
Très brèves	9,0
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	2
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	-63
Linéaire BT (m)	-543
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

## Villiers-au-Bouin (37279)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	35 978 m	35 500 m	882 667 €	456 108 €	107 427 €
Postes HTA/BT	47	n.d.	111 386 €	69 860 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	47	46	87 397 €	48 811 €	17 815 €
Réseau BT	25 965 m	25 169 m	822 011 €	256 457 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	198 044 €	78 869 €	11 382 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	19 315 €	11 618 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	311	40 914 €	13 879 €	0 €
Autres	-	-	33 723 €	13 382 €	80 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 195 457 €</b>	<b>948 986 €</b>	<b>136 704 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	4 305
Torsadé	0
Aérien nu	31 673
<b>TOTAL</b>	<b>35 978</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	38
Cabine haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	5 974
Torsadé	15 582
Aérien nu	4 409
<b>TOTAL</b>	<b>25 965</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	390	3	2	<b>395</b>
Consommation (kWh)	2 761 495	65 907	56 966	<b>2 884 368</b>
Recette d'acheminement (€)	121 699	4 927	2 519	<b>129 145</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	320	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 899 414	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	203 550	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	3,4
Brèves	4,4
Très brèves	30,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	5
Branchements	1

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	209
Linéaire BT (m)	923
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Vou (37280)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	21 348 m	21 462 m	353 345 €	229 426 €	104 287 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	70 983 €	44 746 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	47 640 €	28 585 €	15 248 €
Réseau BT	11 921 m	11 155 m	373 449 €	140 065 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	77 194 €	30 742 €	4 437 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 529 €	4 529 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	103	9 449 €	144 €	0 €
Autres	-	-	18 743 €	7 526 €	31 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>958 332 €</b>	<b>485 763 €</b>	<b>124 003 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	556
Torsadé	0
Aérien nu	20 792
<b>TOTAL</b>	<b>21 348</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	27
Cabine haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	2 631
Torsadé	7 184
Aérien nu	2 106
<b>TOTAL</b>	<b>11 921</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	147	-	-	<b>147</b>
Consommation (kWh)	1 022 988	-	-	<b>1 022 988</b>
Recette d'acheminement (€)	45 853	-	-	<b>45 853</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	126	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	927 897	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	95 850	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	4,0
Brèves	4,8
Très brèves	7,5
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	0
Branchements	0

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	0
Linéaire BT (m)	-108
Nombre de postes HTA/BT	0

s.o. : sans objet

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Vouvray (37281)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	43 007 m	42 628 m	1 781 048 €	710 867 €	197 176 €
Postes HTA/BT	64	n.d.	496 276 €	299 922 €	107 102 €
Transformateurs HTA/BT	64	66	206 508 €	96 868 €	24 790 €
Réseau BT	45 826 m	45 015 m	1 541 457 €	727 965 €	87 256 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	976 376 €	388 835 €	56 115 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	95 225 €	57 280 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 740	230 134 €	76 295 €	0 €
Autres	-	-	139 780 €	78 624 €	2 584 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 466 805 €</b>	<b>2 436 654 €</b>	<b>475 023 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	22 256
Torsadé	0
Aérien nu	20 751
<b>TOTAL</b>	<b>43 007</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	28
Cabine haute	1
Autres	35
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	16 772
Torsadé	25 750
Aérien nu	3 304
<b>TOTAL</b>	<b>45 826</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 901	16	9	<b>1 926</b>
Consommation (kWh)	13 176 318	3 260 505	7 774 522	<b>24 211 345</b>
Recette d'acheminement (€)	583 571	122 002	163 937	<b>869 510</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	1 497	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	8 764 463	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	914 452	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,1
Brèves	0,1
Très brèves	0,1

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	4
Branchements	15

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	651
Linéaire BT (m)	249
Nombre de postes HTA/BT	1

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ  
RÉGIME D'ÉLECTRIFICATION RURALE - EXERCICE 2017

## Yzeures-sur-Creuse (37282)

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	54 716 m	55 699 m	1 177 759 €	646 023 €	261 316 €
Postes HTA/BT	70	n.d.	294 431 €	188 129 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	70	70	183 357 €	55 736 €	53 770 €
Réseau BT	37 256 m	38 106 m	1 463 935 €	587 791 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	527 584 €	210 107 €	30 322 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	51 455 €	30 951 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	882	78 573 €	3 733 €	0 €
Autres	-	-	76 479 €	48 830 €	212 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 853 573 €</b>	<b>1 771 299 €</b>	<b>345 621 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	9 346
Torsadé	0
Aérien nu	45 370
<b>TOTAL</b>	<b>54 716</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	48
Cabine haute	0
Autres	22
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	15 688
Torsadé	18 593
Aérien nu	2 975
<b>TOTAL</b>	<b>37 256</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	984	22	11	<b>1 017</b>
Consommation (kWh)	6 622 857	929 595	2 092 452	<b>9 644 904</b>
Recette d'acheminement (€)	301 341	54 334	44 374	<b>400 049</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	867	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 687 233	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	594 492	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,2
Brèves	0,6
Très brèves	0,9
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	1
Branchements	5

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	801
Linéaire BT (m)	224
Nombre de postes HTA/BT	2

s.o. : sans objet

## Communes Rurales - ER

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	6 313 951 m	6 317 682 m	167 995 677 €	76 790 828 €	25 560 628 €
Postes HTA/BT	7 969	n.d.	33 522 281 €	19 605 629 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	7 974	7 990	18 999 601 €	8 935 849 €	3 238 332 €
Réseau BT	4 601 569 m	4 580 324 m	162 119 623 €	62 269 116 €	0 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	59 223 004 €	23 585 150 €	3 403 737 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	5 775 959 €	3 474 360 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	86 276	10 420 746 €	2 668 319 €	0 €
Autres	-	-	9 247 151 €	4 207 856 €	60 104 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>467 304 042 €</b>	<b>201 537 106 €</b>	<b>32 262 801 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 814 725
Torsadé	9 373
Aérien nu	4 489 853
<b>TOTAL</b>	<b>6 313 951</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	5 371
Cabine haute	46
Autres	2 552
<b>TOTAL</b>	<b>7 969</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 471 432
Torsadé	2 539 099
Aérien nu	591 038
<b>TOTAL</b>	<b>4 601 569</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	113 118	1 026	530	<b>114 674</b>
Consommation (kWh)	830 220 062	95 192 344	215 676 738	<b>1 141 089 144</b>
Recette d'acheminement (€)	36 625 563	4 189 820	4 719 586	<b>45 534 969</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	2,0
Brèves	3,7
Très brèves	7,4
<b>Niveau de continuité : Qualité moyenne</b>	

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	445
Branchements	741

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	49 573
Linéaire BT (m)	45 634
Nombre de postes HTA/BT	52

s.o. : sans objet

## Communes Urbaines - RU

## Inventaire du patrimoine

Type d'ouvrage	Inventaire technique	Inventaire comptable			
	Quantité	Quantité	Valeur brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA	1 976 214 m	1 979 910 m	88 238 192 €	38 140 884 €	11 205 006 €
Postes HTA/BT	2 782	n.d.	29 445 628 €	19 463 683 €	6 329 403 €
Transformateurs HTA/BT	2 794	2 795	10 331 048 €	5 325 572 €	1 577 214 €
Réseau BT	2 596 010 m	2 585 357 m	94 516 907 €	41 483 354 €	10 347 071 €
Branchements BT	n.d.	n.d.	77 425 441 €	30 834 144 €	4 449 890 €
Comptages (hors Linky)	n.d.	n.d.	7 551 225 €	4 542 220 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	86 046	9 000 086 €	1 798 885 €	0 €
Autres	-	-	5 047 736 €	2 649 104 €	76 888 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>321 556 262 €</b>	<b>144 237 844 €</b>	<b>33 985 472 €</b>

n.d. : informations non disponibles n.c. : informations non communiquées

Répartition du réseau  
moyenne tension (HTA)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 384 433
Torsadé	3 208
Aérien nu	588 573
<b>TOTAL</b>	<b>1 976 214</b>

Répartition  
des postes HTA/BT

Type	Quantité (m)
H61	654
Cabine haute	22
Autres	2 106
<b>TOTAL</b>	<b>2 782</b>

Répartition du réseau  
basse tension (BT)

Type	Quantité (m)
Souterrain	1 499 419
Torsadé	830 846
Aérien nu	265 745
<b>TOTAL</b>	<b>2 596 010</b>

## Nombre d'utilisateurs, consommation et recette d'acheminement

	Usagers BT <36 kVA	Usagers BT >36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	146 190	1 772	451	<b>148 413</b>
Consommation (kWh)	862 166 949	209 497 972	519 602 913	<b>1 591 267 834</b>
Recette d'acheminement (€)	38 947 011	8 933 181	9 859 063	<b>57 739 255</b>

Source : Enedis s : données sensibles

## Contrat de fourniture, consommation et recette de fourniture

	Tarif bleu	dont TPN	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'utilisateurs	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	f.	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF s : données sensibles TPN : Tarif de Première Nécessité

## Événements survenus sur le réseau

Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension	
Longues	0,7
Brèves	0,9
Très brèves	1,5

Nombre d'incidents survenus	
Réseau BT	222
Branchements	826

Évolutions observées durant l'année	
Linéaire HTA (m)	24 873
Linéaire BT (m)	11 140
Nombre de postes HTA/BT	12

s.o. : sans objet

Niveau de continuité : Très bonne qualité