

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 352 650 m	3 334 317 m	191 512 783 €	69 986 871 €	6 178 805 €
Réseau HTA Aérien	4 963 203 m	4 986 081 m	78 924 109 €	56 491 671 €	28 887 626 €
Postes HTA/BT	10 795	n.d.	72 544 738 €	45 250 113 €	6 546 023 €
Transformateurs HTA/BT	10 783	10 809	30 264 496 €	15 011 234 €	4 431 257 €
Réseau BT Souterrain	3 125 819 m	3 101 952 m	187 006 764 €	68 395 777 €	6 273 875 €
Réseau BT Torsadé	3 384 572 m	3 320 641 m	79 832 975 €	40 391 723 €	258 187 €
Réseau BT Aérien Nu	773 258 m	821 770 m	6 287 520 €	5 898 723 €	3 553 262 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	135 889 167 €	58 326 324 €	8 105 851 €
Branchements Collectifs	n.d.	29 174	8 622 725 €	2 715 712 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	9 090	4 388 609 €	590 986 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	12 101 086 €	8 730 299 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4 116	950 231 €	191 797 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	234 722	24 652 522 €	6 448 073 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	5 144 668 €	2 651 616 €	7 188 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 005 064 €	765 442 €	55 185 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>840 127 457 €</b>	<b>381 846 361 €</b>	<b>64 297 259 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 352 650	40%
<i>Dont CPI</i>	83 378	1%
Aérien	4 963 203	60%
<b>TOTAL</b>	<b>8 315 853</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	5 896
Cabine Haute	51
Autres	4 848
<b>TOTAL</b>	<b>10 795</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 125 819	43%
Torsadé	3 384 572	46%
Aérien nu	773 258	11%
<i>dont FS</i>	389 534	5%
<b>TOTAL</b>	<b>7 283 649</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	264 029	2 901	959	<b>267 889</b>
Consommation (kWh)	1 670 128 317	311 777 398	696 971 600	<b>2 678 877 315</b>
Recette d'acheminement (€)	76 902 569	13 739 602	13 827 374	<b>104 469 544</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	185 623	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 179 871 709	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	124 028 992	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	299	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,6	<i>dont Souterrain</i>	28	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,1	<i>dont Aérien</i>	208	Nombre de DMA BT	254
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	648	Nombre de CMA BT	1 371
		<i>dont Souterrain</i>	124		
		<i>dont Torsadé</i>	70		
		<i>dont Aérien Nu</i>	197		
		Branchements	485		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	15 065 m	15 088 m	851 878 €	189 638 €	1 885 €
Réseau HTA Aérien	27 778 m	27 523 m	581 134 €	397 195 €	103 884 €
Postes HTA/BT	54	n.d.	361 321 €	144 337 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	54	54	138 112 €	60 314 €	15 079 €
Réseau BT Souterrain	9 326 m	8 673 m	583 299 €	155 798 €	0 €
Réseau BT Torsadé	18 819 m	17 339 m	421 711 €	206 857 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 206 m	3 729 m	30 613 €	30 256 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	326 443 €	140 116 €	19 472 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	51	18 818 €	2 261 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	29 070 €	20 973 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	14	5 958 €	1 251 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	545	48 973 €	6 598 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	5 777 €	2 337 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 817 €	1 839 €	133 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 407 924 €</b>	<b>1 359 769 €</b>	<b>140 453 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	15 065	35%
<i>Dont CPI</i>	19	0%
Aérien	27 778	65%
<b>TOTAL</b>	<b>42 843</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	0
Autres	28
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 326	30%
Torsadé	18 819	60%
Aérien nu	3 206	10%
<i>dont FS</i>	1 794	6%
<b>TOTAL</b>	<b>31 351</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	630	8	6	644
Consommation (kWh)	4 142 278	253 362	1 639 052	6 034 692
Recette d'acheminement (€)	188 589	15 541	44 946	249 076

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	504	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	3 267 706	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	357 189	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,7	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	3
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	5
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	11 351 m	11 090 m	647 744 €	291 798 €	497 €
Réseau HTA Aérien	32 161 m	31 945 m	538 024 €	352 851 €	148 048 €
Postes HTA/BT	62	n.d.	333 136 €	227 779 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	62	62	146 721 €	80 933 €	16 081 €
Réseau BT Souterrain	15 220 m	15 193 m	1 082 464 €	358 292 €	0 €
Réseau BT Torsadé	17 877 m	17 623 m	524 878 €	241 136 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 030 m	1 795 m	11 334 €	10 209 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	429 155 €	184 202 €	25 599 €
Branchements Collectifs	n.d.	15	7 125 €	2 581 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	55	29 022 €	3 096 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	38 217 €	27 571 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	10	2 105 €	484 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	737	93 584 €	38 604 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	30 806 €	6 140 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 332 €	2 417 €	174 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 920 648 €</b>	<b>1 828 094 €</b>	<b>190 399 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 351	26%
<i>Dont CPI</i>	10	0%
Aérien	32 161	74%
<b>TOTAL</b>	<b>43 511</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	41
Cabine Haute	0
Autres	21
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	15 220	43%
Torsadé	17 877	51%
Aérien nu	2 030	6%
<i>dont FS</i>	1 451	4%
<b>TOTAL</b>	<b>35 127</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	837	8	3	<b>848</b>
Consommation (kWh)	6 299 135	775 488	182 569	<b>7 257 192</b>
Recette d'acheminement (€)	279 771	36 001	6 237	<b>322 009</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	617	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 587 049	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	485 998	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	12,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	4
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	28
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	53 749 m	54 060 m	4 495 455 €	1 826 037 €	181 380 €
Réseau HTA Aérien	14 704 m	14 145 m	288 836 €	209 675 €	141 417 €
Postes HTA/BT	117	n.d.	1 563 033 €	1 078 214 €	270 623 €
Transformateurs HTA/BT	117	117	466 652 €	239 034 €	46 880 €
Réseau BT Souterrain	72 000 m	69 978 m	4 531 775 €	1 819 775 €	450 652 €
Réseau BT Torsadé	22 954 m	22 523 m	701 879 €	357 773 €	53 415 €
Réseau BT Aérien Nu	23 767 m	25 084 m	239 552 €	228 006 €	528 432 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	4 100 365 €	1 759 958 €	244 589 €
Branchements Collectifs	n.d.	1 602	411 980 €	133 064 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	108	63 799 €	10 083 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	365 142 €	263 431 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	132	28 755 €	5 841 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	7 986	950 532 €	375 318 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	31 088 €	9 115 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	60 501 €	23 097 €	1 665 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>18 299 346 €</b>	<b>8 338 419 €</b>	<b>1 919 053 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	53 749	79%
<i>Dont CPI</i>	2 778	4%
Aérien	14 704	21%
<b>TOTAL</b>	<b>68 453</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	20
Cabine Haute	0
Autres	97
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	72 000	61%
Torsadé	22 954	19%
Aérien nu	23 767	20%
<i>dont FS</i>	3 807	3%
<b>TOTAL</b>	<b>118 721</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	7 983	108	22	<b>8 113</b>
Consommation (kWh)	41 756 468	13 148 862	45 879 642	<b>100 784 972</b>
Recette d'acheminement (€)	1 960 857	551 400	827 941	<b>3 340 199</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	4 887	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	24 355 821	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 756 773	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,1	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	8	Nombre de CMA BT	8
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	4		
		Branchements	14		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 381 m	3 380 m	156 206 €	45 028 €	0 €
Réseau HTA Aérien	13 979 m	13 973 m	114 947 €	95 900 €	124 679 €
Postes HTA/BT	15	n.d.	58 480 €	26 870 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	15	15	35 783 €	15 233 €	5 468 €
Réseau BT Souterrain	1 709 m	1 715 m	139 470 €	30 686 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 579 m	4 564 m	132 312 €	69 220 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 531 m	1 537 m	6 770 €	6 585 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	131 187 €	56 308 €	7 825 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	4 062 €	1 207 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	16	9 529 €	1 409 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	11 682 €	8 428 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	248	33 841 €	13 737 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 081 €	923 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 936 €	739 €	53 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>839 288 €</b>	<b>372 273 €</b>	<b>138 026 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 381	19%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 979	81%
<b>TOTAL</b>	<b>17 360</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 709	22%
Torsadé	4 579	59%
Aérien nu	1 531	20%
<i>dont FS</i>	763	10%
<b>TOTAL</b>	<b>7 819</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	255	-	-	<b>255</b>
Consommation (kWh)	1 663 647	-	-	<b>1 663 647</b>
Recette d'acheminement (€)	77 945	-	-	<b>77 945</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,5	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 323 m	9 305 m	288 227 €	115 711 €	0 €
Réseau HTA Aérien	11 128 m	10 854 m	139 598 €	113 173 €	87 690 €
Postes HTA/BT	18	n.d.	38 435 €	24 541 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	18	18	46 402 €	20 206 €	5 213 €
Réseau BT Souterrain	6 217 m	5 875 m	410 167 €	145 868 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 675 m	4 578 m	116 147 €	52 358 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 005 m	1 196 m	14 122 €	13 877 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	154 069 €	66 129 €	9 190 €
Branchements Collectifs	n.d.	5	3 009 €	337 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	18	5 826 €	753 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	13 720 €	9 898 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	5	1 048 €	206 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	260	22 903 €	2 954 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 005 €	370 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 273 €	868 €	63 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 256 949 €</b>	<b>567 248 €</b>	<b>102 155 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 323	40%
<i>Dont CPI</i>	28	0%
Aérien	11 128	60%
<b>TOTAL</b>	<b>18 451</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 217	52%
Torsadé	4 675	39%
Aérien nu	1 005	8%
<i>dont FS</i>	361	3%
<b>TOTAL</b>	<b>11 897</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	300	2	2	<b>304</b>
Consommation (kWh)	1 686 509	62 367	302 900	<b>2 051 776</b>
Recette d'acheminement (€)	79 256	3 788	7 284	<b>90 327</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,8	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 313 m	9 242 m	492 542 €	230 378 €	0 €
Réseau HTA Aérien	18 048 m	17 589 m	246 259 €	203 503 €	142 828 €
Postes HTA/BT	54	n.d.	350 066 €	247 244 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	54	54	149 603 €	79 116 €	16 320 €
Réseau BT Souterrain	12 134 m	12 511 m	720 054 €	310 354 €	0 €
Réseau BT Torsadé	20 815 m	20 860 m	416 528 €	236 779 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 339 m	2 306 m	25 960 €	25 058 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	659 496 €	283 069 €	39 339 €
Branchements Collectifs	n.d.	10	5 339 €	903 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	52	18 649 €	1 839 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	58 729 €	42 370 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 306 €	240 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 119	99 023 €	6 090 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 043 €	2 071 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	9 731 €	3 715 €	268 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 257 329 €</b>	<b>1 672 726 €</b>	<b>198 756 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 313	34%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	18 048	66%
<b>TOTAL</b>	<b>27 361</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	31
Cabine Haute	0
Autres	23
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 134	34%
Torsadé	20 815	59%
Aérien nu	2 339	7%
<i>dont FS</i>	896	3%
<b>TOTAL</b>	<b>35 288</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 298	5	1	<b>1 304</b>
Consommation (kWh)	9 606 405	356 361	18 227	<b>9 980 993</b>
Recette d'acheminement (€)	436 194	15 713	1 155	<b>453 062</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	897	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 326 320	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	656 077	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,1	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	4		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 619 m	3 618 m	145 205 €	23 143 €	0 €
Réseau HTA Aérien	15 981 m	16 003 m	312 061 €	163 918 €	102 946 €
Postes HTA/BT	15	n.d.	33 408 €	18 801 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	15	15	27 213 €	17 803 €	2 772 €
Réseau BT Souterrain	554 m	538 m	38 232 €	9 314 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 861 m	7 976 m	167 338 €	81 747 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	764 m	923 m	13 119 €	11 790 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	48 305 €	20 734 €	2 881 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	14	7 231 €	744 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	4 302 €	3 103 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	75	10 039 €	3 965 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 684 €	662 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	713 €	272 €	20 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>808 849 €</b>	<b>355 997 €</b>	<b>108 619 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 619	18%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	15 981	82%
<b>TOTAL</b>	<b>19 600</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	14
Cabine Haute	0
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	554	6%
Torsadé	7 861	86%
Aérien nu	764	8%
<i>dont FS</i>	80	1%
<b>TOTAL</b>	<b>9 179</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	95	-	-	<b>95</b>
Consommation (kWh)	612 655	7 788	-	<b>620 443</b>
Recette d'acheminement (€)	28 779	618	-	<b>29 397</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	5,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,5	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 467 m	8 871 m	635 831 €	156 748 €	10 574 €
Réseau HTA Aérien	37 802 m	37 586 m	622 653 €	484 564 €	138 430 €
Postes HTA/BT	66	n.d.	377 900 €	207 251 €	4 266 €
Transformateurs HTA/BT	65	65	185 047 €	75 021 €	26 773 €
Réseau BT Souterrain	14 913 m	14 833 m	898 386 €	313 310 €	0 €
Réseau BT Torsadé	18 283 m	17 432 m	452 065 €	236 787 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 956 m	4 042 m	43 677 €	38 492 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	626 953 €	269 101 €	37 398 €
Branchements Collectifs	n.d.	15	4 361 €	1 947 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	44	25 255 €	3 835 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	55 831 €	40 279 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	26	7 102 €	1 452 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 177	147 120 €	55 991 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	14 503 €	7 741 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	9 251 €	3 532 €	255 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 105 933 €</b>	<b>1 896 049 €</b>	<b>217 695 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 467	20%
<i>Dont CPI</i>	231	0%
Aérien	37 802	80%
<b>TOTAL</b>	<b>47 269</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	48
Cabine Haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	14 913	41%
Torsadé	18 283	51%
Aérien nu	2 956	8%
<i>dont FS</i>	1 130	3%
<b>TOTAL</b>	<b>36 152</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 210	18	8	<b>1 236</b>
Consommation (kWh)	9 880 574	1 693 269	1 263 598	<b>12 837 441</b>
Recette d'acheminement (€)	433 542	73 906	31 451	<b>538 899</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	865	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 044 391	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	722 683	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,4	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,7	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	6
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	53
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 366 m	3 444 m	346 197 €	75 744 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 556 m	12 485 m	173 439 €	136 759 €	93 327 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	87 067 €	47 875 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	22	48 773 €	17 794 €	19 214 €
Réseau BT Souterrain	5 389 m	5 526 m	383 650 €	168 128 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 784 m	8 911 m	204 466 €	100 397 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	881 m	773 m	19 245 €	15 470 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	114 916 €	49 324 €	6 855 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	13	6 943 €	765 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 233 €	7 383 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	2 269 €	378 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	214	27 176 €	10 180 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 383 €	1 248 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 696 €	647 €	47 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 430 455 €</b>	<b>632 092 €</b>	<b>119 442 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 366	21%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 556	79%
<b>TOTAL</b>	<b>15 922</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 389	36%
Torsadé	8 784	58%
Aérien nu	881	6%
<i>dont FS</i>	601	4%
<b>TOTAL</b>	<b>15 054</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	220	9	-	<b>229</b>
Consommation (kWh)	1 576 648	401 336	-	<b>1 977 984</b>
Recette d'acheminement (€)	71 889	21 211	-	<b>93 100</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	173	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 134 656	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	125 551	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	5,8	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,2	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,5	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 855 m	9 438 m	634 522 €	230 965 €	8 519 €
Réseau HTA Aérien	37 615 m	37 264 m	565 161 €	456 237 €	210 292 €
Postes HTA/BT	56	n.d.	328 023 €	226 204 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	55	55	124 928 €	72 736 €	19 578 €
Réseau BT Souterrain	13 298 m	13 040 m	735 196 €	306 778 €	0 €
Réseau BT Torsadé	14 016 m	13 898 m	327 138 €	177 649 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 592 m	4 834 m	23 780 €	21 058 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	439 325 €	188 567 €	26 206 €
Branchements Collectifs	n.d.	9	3 146 €	1 216 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	17 913 €	2 514 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	39 122 €	28 225 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	12	3 529 €	696 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	833	100 182 €	37 828 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	18 757 €	15 715 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 482 €	2 475 €	178 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 367 203 €</b>	<b>1 768 863 €</b>	<b>264 773 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 855	21%
<i>Dont CPI</i>	124	0%
Aérien	37 615	79%
<b>TOTAL</b>	<b>47 470</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	36
Cabine Haute	0
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 298	42%
Torsadé	14 016	44%
Aérien nu	4 592	14%
<i>dont FS</i>	2 967	9%
<b>TOTAL</b>	<b>31 906</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	853	8	4	<b>865</b>
Consommation (kWh)	5 860 276	660 194	6 521 590	<b>13 042 060</b>
Recette d'acheminement (€)	261 141	29 562	115 290	<b>405 993</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	592	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 159 769	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	451 767	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,4	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	14,3	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	26 546 m	26 099 m	1 733 320 €	513 626 €	4 667 €
Réseau HTA Aérien	5 182 m	6 878 m	114 472 €	99 000 €	29 976 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	381 350 €	254 522 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	126 774 €	72 295 €	22 279 €
Réseau BT Souterrain	25 661 m	24 903 m	1 247 677 €	474 639 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 010 m	2 863 m	87 266 €	45 482 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	542 m	596 m	6 639 €	6 496 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	582 207 €	249 895 €	34 729 €
Branchements Collectifs	n.d.	119	55 020 €	10 524 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	28	15 603 €	2 089 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	51 846 €	37 404 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	44	13 920 €	2 878 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 060	139 100 €	56 629 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	15 807 €	5 029 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	8 591 €	3 279 €	236 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 579 592 €</b>	<b>1 833 788 €</b>	<b>91 887 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	26 546	84%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	5 182	16%
<b>TOTAL</b>	<b>31 728</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	2
Cabine Haute	0
Autres	27
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	25 661	88%
Torsadé	3 010	10%
Aérien nu	542	2%
<i>dont FS</i>	406	1%
<b>TOTAL</b>	<b>29 213</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 110	30	11	<b>1 151</b>
Consommation (kWh)	9 035 022	3 231 534	31 305 808	<b>43 572 364</b>
Recette d'acheminement (€)	410 325	157 263	684 351	<b>1 251 939</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	869	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 520 303	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	525 353	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,4	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	7
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	11 989 m	11 559 m	538 915 €	85 325 €	540 €
Réseau HTA Aérien	23 084 m	23 032 m	281 250 €	228 918 €	226 794 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	102 429 €	53 046 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	57 081 €	28 080 €	20 851 €
Réseau BT Souterrain	3 264 m	3 207 m	222 613 €	61 924 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 099 m	9 462 m	234 651 €	116 285 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 091 m	2 802 m	19 951 €	19 119 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	148 476 €	63 729 €	8 857 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	15 179 €	1 991 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	13 222 €	9 539 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 061 €	234 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	234	31 694 €	13 306 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	31 624 €	2 650 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 191 €	836 €	60 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 700 335 €</b>	<b>684 982 €</b>	<b>257 102 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 989	34%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	23 084	66%
<b>TOTAL</b>	<b>35 073</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 264	21%
Torsadé	10 099	65%
Aérien nu	2 091	14%
<i>dont FS</i>	1 916	12%
<b>TOTAL</b>	<b>15 454</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	287	2	5	294
Consommation (kWh)	1 873 003	63 684	1 120 233	3 056 920
Recette d'acheminement (€)	85 299	4 328	32 176	121 803

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	257	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 559 664	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	175 171	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,1	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	17
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	14 296 m	13 439 m	650 847 €	223 176 €	0 €
Réseau HTA Aérien	14 870 m	14 739 m	192 297 €	159 186 €	99 261 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	168 459 €	74 865 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	80 860 €	35 268 €	10 596 €
Réseau BT Souterrain	6 546 m	6 506 m	403 547 €	113 948 €	0 €
Réseau BT Torsadé	17 357 m	16 829 m	378 413 €	144 144 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	962 m	1 354 m	12 134 €	12 023 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	144 408 €	61 983 €	8 614 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	21	11 606 €	1 556 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	12 860 €	9 278 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	647 €	176 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	223	30 113 €	12 708 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 670 €	1 120 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 131 €	813 €	59 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 091 990 €</b>	<b>850 244 €</b>	<b>118 529 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	14 296	49%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 870	51%
<b>TOTAL</b>	<b>29 166</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 546	26%
Torsadé	17 357	70%
Aérien nu	962	4%
<i>dont FS</i>	743	3%
<b>TOTAL</b>	<b>24 865</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	283	3	-	<b>286</b>
Consommation (kWh)	1 838 113	134 930	-	<b>1 973 043</b>
Recette d'acheminement (€)	84 391	8 437	-	<b>92 828</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	228	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 476 238	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	157 048	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,4	Réseaux HTA	8	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	9,7	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	31,2	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	32 406 m	31 924 m	1 881 494 €	586 934 €	57 700 €
Réseau HTA Aérien	14 281 m	14 736 m	149 330 €	132 428 €	181 544 €
Postes HTA/BT	58	n.d.	578 659 €	314 869 €	111 659 €
Transformateurs HTA/BT	58	58	206 005 €	111 449 €	31 593 €
Réseau BT Souterrain	27 547 m	26 397 m	1 414 843 €	609 928 €	80 702 €
Réseau BT Torsadé	21 041 m	21 150 m	520 071 €	279 209 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 442 m	5 773 m	38 448 €	37 963 €	89 100 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 075 939 €	461 814 €	64 180 €
Branchements Collectifs	n.d.	165	33 330 €	11 205 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	51	29 721 €	4 454 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	95 814 €	69 124 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	42	8 627 €	1 909 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 919	248 093 €	104 091 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	14 280 €	4 217 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	15 876 €	6 061 €	437 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6 310 532 €</b>	<b>2 735 656 €</b>	<b>616 916 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	32 406	69%
<i>Dont CPI</i>	440	1%
Aérien	14 281	31%
<b>TOTAL</b>	<b>46 686</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	17
Cabine Haute	0
Autres	41
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	27 547	51%
Torsadé	21 041	39%
Aérien nu	5 442	10%
<i>dont FS</i>	3 295	6%
<b>TOTAL</b>	<b>54 030</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 081	28	10	2 119
Consommation (kWh)	16 363 526	2 847 734	2 301 711	21 512 971
Recette d'acheminement (€)	728 677	123 143	51 355	903 174

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 652	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	12 269 543	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	1 212 002	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,7	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	2	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,5	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	4
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	30
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	15 788 m	15 711 m	991 426 €	351 241 €	5 567 €
Réseau HTA Aérien	23 600 m	22 929 m	321 836 €	224 296 €	150 546 €
Postes HTA/BT	64	n.d.	395 412 €	260 099 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	64	64	177 011 €	87 462 €	24 057 €
Réseau BT Souterrain	17 192 m	16 719 m	1 162 229 €	401 814 €	0 €
Réseau BT Torsadé	24 346 m	24 211 m	658 924 €	357 593 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 437 m	1 747 m	22 262 €	21 137 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	815 090 €	349 853 €	48 620 €
Branchements Collectifs	n.d.	65	19 218 €	6 030 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	63	35 896 €	5 508 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	72 585 €	52 366 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	15	3 240 €	709 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 546	192 773 €	75 000 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	166 313 €	138 999 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	12 027 €	4 591 €	331 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 046 242 €</b>	<b>2 336 697 €</b>	<b>229 121 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	15 788	40%
<i>Dont CPI</i>	41	0%
Aérien	23 600	60%
<b>TOTAL</b>	<b>39 388</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	34
Cabine Haute	0
Autres	30
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	17 192	40%
Torsadé	24 346	57%
Aérien nu	1 437	3%
<i>dont FS</i>	644	1%
<b>TOTAL</b>	<b>42 975</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 590	13	2	<b>1 605</b>
Consommation (kWh)	12 138 476	913 418	78 364	<b>13 130 258</b>
Recette d'acheminement (€)	534 480	43 927	2 994	<b>581 401</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 123	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	8 585 581	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	887 752	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,5	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,5	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,5	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	4
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	26
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	4		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 321 m	3 326 m	227 461 €	102 692 €	0 €
Réseau HTA Aérien	13 162 m	12 879 m	200 158 €	148 485 €	55 629 €
Postes HTA/BT	14	n.d.	55 850 €	34 771 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	14	14	31 856 €	17 294 €	10 191 €
Réseau BT Souterrain	3 803 m	3 778 m	188 700 €	92 279 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 798 m	4 789 m	120 617 €	55 231 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	50 m	58 m	1 335 €	1 163 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	117 967 €	50 634 €	7 037 €
Branchements Collectifs	n.d.	5	1 513 €	925 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	14	8 330 €	1 433 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 505 €	7 579 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 285 €	335 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	185	19 552 €	3 462 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 166 €	1 231 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 741 €	664 €	48 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>989 037 €</b>	<b>518 178 €</b>	<b>72 905 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 321	20%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 162	80%
<b>TOTAL</b>	<b>16 483</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	10
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 803	44%
Torsadé	4 798	55%
Aérien nu	50	1%
<i>dont FS</i>	50	1%
<b>TOTAL</b>	<b>8 651</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	227	3	3	<b>233</b>
Consommation (kWh)	1 521 868	385 030	204 027	<b>2 110 925</b>
Recette d'acheminement (€)	69 428	15 230	7 132	<b>91 791</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	190	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 257 304	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	131 154	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	7,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	48 656 m	48 251 m	2 432 210 €	1 320 511 €	51 434 €
Réseau HTA Aérien	8 945 m	11 696 m	135 648 €	114 800 €	98 705 €
Postes HTA/BT	77	n.d.	957 887 €	675 715 €	144 634 €
Transformateurs HTA/BT	77	78	325 725 €	154 558 €	43 298 €
Réseau BT Souterrain	51 321 m	51 424 m	2 492 755 €	1 086 421 €	65 052 €
Réseau BT Torsadé	27 835 m	28 166 m	479 850 €	273 203 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 574 m	6 139 m	30 816 €	30 773 €	75 003 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	2 090 352 €	897 221 €	124 690 €
Branchements Collectifs	n.d.	713	258 773 €	85 288 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	75	45 341 €	7 625 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	186 148 €	134 296 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	48	9 735 €	2 010 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	3 742	364 961 €	56 104 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	44 686 €	19 070 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	30 843 €	11 775 €	849 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>9 885 731 €</b>	<b>4 869 370 €</b>	<b>603 666 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	48 656	84%
<i>Dont CPI</i>	232	0%
Aérien	8 945	16%
<b>TOTAL</b>	<b>57 601</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	64
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	51 321	61%
Torsadé	27 835	33%
Aérien nu	5 574	7%
<i>dont FS</i>	2 173	3%
<b>TOTAL</b>	<b>84 730</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	4 079	37	11	<b>4 127</b>
Consommation (kWh)	25 778 025	3 813 609	3 965 574	<b>33 557 208</b>
Recette d'acheminement (€)	1 178 701	164 557	89 317	<b>1 432 575</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	2 778	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	18 888 405	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 942 338	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,2	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,2	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,2	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	22
		<i>dont Souterrain</i>	3		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 002 m	2 264 m	155 213 €	54 462 €	0 €
Réseau HTA Aérien	26 235 m	25 974 m	394 453 €	316 713 €	121 412 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	94 308 €	56 952 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	30	71 637 €	33 936 €	6 619 €
Réseau BT Souterrain	4 866 m	4 949 m	342 168 €	103 996 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 968 m	11 744 m	266 233 €	114 307 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 294 m	3 623 m	14 213 €	13 710 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	174 408 €	74 859 €	10 404 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	10 040 €	1 369 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 531 €	11 205 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	5	1 061 €	206 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	311	28 891 €	3 935 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	36 458 €	5 845 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 573 €	982 €	71 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 607 188 €</b>	<b>792 476 €</b>	<b>138 506 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 002	7%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	26 235	93%
<b>TOTAL</b>	<b>28 237</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	23
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 866	24%
Torsadé	11 968	59%
Aérien nu	3 294	16%
<i>dont FS</i>	2 864	14%
<b>TOTAL</b>	<b>20 128</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	339	2	2	<b>343</b>
Consommation (kWh)	2 072 213	161 310	98 500	<b>2 332 023</b>
Recette d'acheminement (€)	96 381	6 650	4 426	<b>107 457</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	258	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 501 153	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	173 434	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	12,2	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	24,4	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	4		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## BEAULIEU-LES-LOCHES

### (37020)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	6 991 m	6 999 m	516 592 €	155 903 €	53 669 €
Réseau HTA Aérien	3 608 m	3 588 m	35 153 €	22 461 €	47 874 €
Postes HTA/BT	18	n.d.	165 692 €	78 511 €	45 380 €
Transformateurs HTA/BT	18	18	74 492 €	38 794 €	4 064 €
Réseau BT Souterrain	11 462 m	11 292 m	686 453 €	300 486 €	48 364 €
Réseau BT Torsadé	5 579 m	5 497 m	139 650 €	49 389 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 183 m	4 186 m	30 902 €	30 213 €	63 330 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	588 309 €	252 514 €	35 093 €
Branchements Collectifs	n.d.	57	15 295 €	5 275 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	18	11 316 €	2 149 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	52 390 €	37 796 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 557 €	354 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	911	91 613 €	15 612 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	7 856 €	3 581 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	8 681 €	3 314 €	239 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 425 950 €</b>	<b>996 353 €</b>	<b>298 013 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 991	66%
<i>Dont CPI</i>	147	1%
Aérien	3 608	34%
<b>TOTAL</b>	<b>10 598</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	1
Cabine Haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 462	54%
Torsadé	5 579	26%
Aérien nu	4 183	20%
<i>dont FS</i>	754	4%
<b>TOTAL</b>	<b>21 224</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 154	6	-	<b>1 160</b>
Consommation (kWh)	6 295 501	691 653	-	<b>6 987 154</b>
Recette d'acheminement (€)	303 437	33 807	-	<b>337 243</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	807	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 287 363	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	471 130	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,7	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,6	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 578 m	3 214 m	417 562 €	117 068 €	0 €
Réseau HTA Aérien	27 993 m	28 320 m	476 624 €	370 563 €	148 937 €
Postes HTA/BT	46	n.d.	177 081 €	98 441 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	46	46	120 793 €	49 237 €	10 150 €
Réseau BT Souterrain	10 587 m	10 020 m	803 541 €	170 149 €	0 €
Réseau BT Torsadé	16 743 m	15 105 m	434 835 €	213 636 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 426 m	2 680 m	14 419 €	12 733 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	412 375 €	177 000 €	24 598 €
Branchements Collectifs	n.d.	18	5 316 €	887 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	28	15 810 €	2 233 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	36 723 €	26 493 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 896 €	333 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	650	79 670 €	27 772 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	141 530 €	99 636 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 085 €	2 323 €	167 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 144 262 €</b>	<b>1 368 503 €</b>	<b>183 853 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 578	17%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	27 993	83%
<b>TOTAL</b>	<b>33 571</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	33
Cabine Haute	0
Autres	13
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 587	37%
Torsadé	16 743	58%
Aérien nu	1 426	5%
<i>dont FS</i>	842	3%
<b>TOTAL</b>	<b>28 756</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	680	6	2	<b>688</b>
Consommation (kWh)	4 888 303	497 223	13 371	<b>5 398 897</b>
Recette d'acheminement (€)	219 654	24 295	1 859	<b>245 807</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	592	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 010 225	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	437 758	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>		<b>Qualité de fourniture</b>	
Longues	2,0	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,0	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	10
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	42
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	16 053 m	15 483 m	635 428 €	232 888 €	2 153 €
Réseau HTA Aérien	15 036 m	15 958 m	159 988 €	137 339 €	142 081 €
Postes HTA/BT	42	n.d.	435 977 €	283 997 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	42	42	163 887 €	78 555 €	14 122 €
Réseau BT Souterrain	19 327 m	19 098 m	1 093 786 €	411 166 €	0 €
Réseau BT Torsadé	19 522 m	19 273 m	480 629 €	267 319 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 781 m	2 414 m	28 022 €	26 846 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	815 598 €	350 071 €	48 651 €
Branchements Collectifs	n.d.	56	9 509 €	3 987 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	39	22 040 €	3 185 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	72 630 €	52 399 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	12	2 594 €	478 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 540	217 167 €	91 323 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	14 529 €	4 533 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	12 034 €	4 594 €	331 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 163 820 €</b>	<b>1 948 683 €</b>	<b>207 339 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	16 053	52%
<i>Dont CPI</i>	22	0%
Aérien	15 036	48%
<b>TOTAL</b>	<b>31 090</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	0
Autres	31
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	19 327	48%
Torsadé	19 522	48%
Aérien nu	1 781	4%
<i>dont FS</i>	888	2%
<b>TOTAL</b>	<b>40 630</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 593	11	2	<b>1 606</b>
Consommation (kWh)	15 593 115	603 756	122 442	<b>16 319 313</b>
Recette d'acheminement (€)	708 553	31 786	4 240	<b>744 580</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 333	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	13 334 535	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	733 773	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,5	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Très bonne qualité		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	7
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	7		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## BEAUMONT-VILLAGE

### (37023)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 149 m	1 197 m	58 147 €	26 730 €	0 €
Réseau HTA Aérien	16 553 m	16 473 m	256 398 €	203 007 €	98 371 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	83 321 €	51 863 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	26	26	40 005 €	25 261 €	15 265 €
Réseau BT Souterrain	2 167 m	2 155 m	129 990 €	40 098 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 952 m	6 908 m	152 808 €	76 135 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	917 m	594 m	7 907 €	7 717 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	87 967 €	37 757 €	5 247 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	9	5 323 €	833 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	7 834 €	5 651 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	609 €	66 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	111	11 794 €	1 736 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 485 €	744 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 298 €	496 €	36 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>846 884 €</b>	<b>478 095 €</b>	<b>118 920 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 149	6%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	16 553	94%
<b>TOTAL</b>	<b>17 702</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	24
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 167	22%
Torsadé	6 952	69%
Aérien nu	917	9%
<i>dont FS</i>	842	8%
<b>TOTAL</b>	<b>10 036</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	169	2	1	172
Consommation (kWh)	1 076 161	101 381	449 190	1 626 732
Recette d'acheminement (€)	50 618	5 928	13 476	70 023

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	143	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	815 298	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	93 702	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,3	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,2	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,6	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 024 m	3 581 m	231 749 €	73 443 €	893 €
Réseau HTA Aérien	14 299 m	14 538 m	262 172 €	143 982 €	64 103 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	136 030 €	60 450 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	29	83 803 €	41 146 €	9 932 €
Réseau BT Souterrain	5 453 m	5 427 m	370 210 €	111 543 €	0 €
Réseau BT Torsadé	13 826 m	13 764 m	319 481 €	172 623 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 921 m	2 383 m	10 122 €	9 865 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	302 036 €	129 640 €	18 017 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	22	12 388 €	1 901 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	26 897 €	19 405 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 470 €	306 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	498	70 460 €	29 818 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	9 157 €	2 587 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 457 €	1 701 €	123 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 840 430 €</b>	<b>798 410 €</b>	<b>93 067 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 024	22%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 299	78%
<b>TOTAL</b>	<b>18 322</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 453	25%
Torsadé	13 826	62%
Aérien nu	2 921	13%
<i>dont FS</i>	1 899	9%
<b>TOTAL</b>	<b>22 200</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	589	4	3	596
Consommation (kWh)	4 866 134	234 743	91 031	5 191 908
Recette d'acheminement (€)	220 723	11 642	4 839	237 204

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	499	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	4 053 690	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	317 167	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	10,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	34,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	7	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	645 m	643 m	27 182 €	13 551 €	0 €
Réseau HTA Aérien	8 460 m	8 387 m	88 255 €	73 670 €	53 051 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	38 568 €	28 425 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	39 183 €	14 481 €	16 926 €
Réseau BT Souterrain	2 430 m	2 372 m	195 590 €	55 296 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 577 m	8 186 m	210 689 €	101 130 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 013 m	1 380 m	18 584 €	17 051 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	155 086 €	66 566 €	9 251 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	12	7 384 €	1 365 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	13 811 €	9 964 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	437 €	81 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	255	26 326 €	4 301 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	35 613 €	19 035 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 288 €	874 €	63 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>858 995 €</b>	<b>405 791 €</b>	<b>79 291 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	645	7%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	8 460	93%
<b>TOTAL</b>	<b>9 105</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 430	20%
Torsadé	8 577	71%
Aérien nu	1 013	8%
<i>dont FS</i>	760	6%
<b>TOTAL</b>	<b>12 020</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	303	2	-	<b>305</b>
Consommation (kWh)	2 462 101	108 441	-	<b>2 570 542</b>
Recette d'acheminement (€)	106 497	5 298	-	<b>111 795</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	231	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,1	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	14 214 m	13 784 m	837 118 €	234 270 €	0 €
Réseau HTA Aérien	37 509 m	37 510 m	496 780 €	364 419 €	204 254 €
Postes HTA/BT	58	n.d.	246 485 €	124 425 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	58	58	117 942 €	57 965 €	13 884 €
Réseau BT Souterrain	7 410 m	7 356 m	483 146 €	137 317 €	0 €
Réseau BT Torsadé	15 346 m	14 436 m	394 532 €	180 979 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 096 m	2 807 m	21 270 €	18 240 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	194 747 €	83 589 €	11 617 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	56	19 988 €	2 017 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 342 €	12 512 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	2 344 €	539 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	231	21 920 €	2 389 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	22 405 €	4 795 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 874 €	1 097 €	79 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 878 895 €</b>	<b>1 224 554 €</b>	<b>229 834 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	14 214	27%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	37 509	73%
<b>TOTAL</b>	<b>51 722</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	48
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 410	30%
Torsadé	15 346	62%
Aérien nu	2 096	8%
<i>dont FS</i>	1 254	5%
<b>TOTAL</b>	<b>24 852</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	374	5	3	<b>382</b>
Consommation (kWh)	2 563 746	439 110	77 202	<b>3 080 058</b>
Recette d'acheminement (€)	117 768	18 775	4 669	<b>141 212</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	323	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 097 292	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	232 155	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	20,9	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	51 635 m	51 519 m	2 267 983 €	1 358 787 €	84 486 €
Réseau HTA Aérien	18 831 m	18 414 m	386 243 €	295 246 €	90 312 €
Postes HTA/BT	73	n.d.	832 586 €	622 881 €	170 632 €
Transformateurs HTA/BT	73	73	227 946 €	143 029 €	45 195 €
Réseau BT Souterrain	25 907 m	26 820 m	1 495 391 €	724 243 €	79 315 €
Réseau BT Torsadé	25 668 m	25 485 m	690 754 €	319 770 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	11 481 m	12 329 m	75 810 €	75 566 €	182 332 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 606 790 €	689 666 €	95 846 €
Branchements Collectifs	n.d.	404	91 466 €	34 856 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	67	39 940 €	6 564 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	143 086 €	103 229 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	46	9 486 €	1 856 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	3 132	390 441 €	156 635 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	21 843 €	8 227 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	23 708 €	9 051 €	653 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>8 303 474 €</b>	<b>4 549 608 €</b>	<b>748 770 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	51 635	73%
<i>Dont CPI</i>	999	1%
Aérien	18 831	27%
<b>TOTAL</b>	<b>70 466</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	51
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	25 907	41%
Torsadé	25 668	41%
Aérien nu	11 481	18%
<i>dont FS</i>	3 980	6%
<b>TOTAL</b>	<b>63 056</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	3 125	34	11	<b>3 170</b>
Consommation (kWh)	20 120 398	4 204 280	5 490 397	<b>29 815 075</b>
Recette d'acheminement (€)	917 123	179 274	106 466	<b>1 202 862</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	2 170	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	13 360 933	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 466 275	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,4	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	3
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	16
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	41 210 m	40 970 m	1 708 629 €	518 698 €	0 €
Réseau HTA Aérien	43 584 m	41 733 m	924 098 €	444 951 €	10 987 €
Postes HTA/BT	82	n.d.	356 190 €	163 978 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	82	82	179 637 €	63 280 €	53 639 €
Réseau BT Souterrain	8 748 m	9 135 m	655 876 €	187 340 €	0 €
Réseau BT Torsadé	21 864 m	21 258 m	557 435 €	254 538 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 383 m	4 530 m	28 089 €	23 597 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	281 697 €	120 910 €	16 803 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	2 422 €	1 118 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	74	23 312 €	2 711 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	25 085 €	18 098 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 905 €	403 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	432	40 736 €	5 739 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	39 101 €	26 812 €	1 687 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 156 €	1 587 €	114 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 828 368 €</b>	<b>1 833 759 €</b>	<b>83 231 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	41 210	49%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	43 584	51%
<b>TOTAL</b>	<b>84 794</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	64
Cabine Haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 748	25%
Torsadé	21 864	62%
Aérien nu	4 383	13%
<i>dont FS</i>	3 224	9%
<b>TOTAL</b>	<b>34 995</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	547	4	2	<b>553</b>
Consommation (kWh)	3 336 846	45 681	81 330	<b>3 463 857</b>
Recette d'acheminement (€)	157 972	5 281	3 474	<b>166 727</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	462	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 773 395	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	311 529	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	10	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	7,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	17,2	<i>dont Aérien</i>	9	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	5
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	3		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 206 m	9 104 m	269 225 €	151 521 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 644 m	12 592 m	302 296 €	206 479 €	42 195 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	126 105 €	97 723 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	45 016 €	33 880 €	14 108 €
Réseau BT Souterrain	4 368 m	4 227 m	262 386 €	120 921 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 635 m	6 727 m	202 203 €	96 829 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 839 m	1 909 m	21 478 €	19 254 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	107 289 €	46 050 €	6 400 €
Branchements Collectifs	n.d.	6	2 406 €	630 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	9 526 €	918 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	9 554 €	6 893 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	5	1 019 €	172 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	170	15 467 €	1 858 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	878 €	66 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 583 €	604 €	44 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 376 430 €</b>	<b>783 799 €</b>	<b>62 746 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 206	42%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 644	58%
<b>TOTAL</b>	<b>21 850</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	18
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 368	34%
Torsadé	6 635	52%
Aérien nu	1 839	14%
<i>dont FS</i>	793	6%
<b>TOTAL</b>	<b>12 842</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	205	4	2	<b>211</b>
Consommation (kWh)	1 496 555	335 517	137 382	<b>1 969 454</b>
Recette d'acheminement (€)	65 447	21 371	4 750	<b>91 568</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	170	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 201 306	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	133 066	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,4	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,5	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 536 m	1 703 m	134 427 €	38 061 €	0 €
Réseau HTA Aérien	19 761 m	19 690 m	224 399 €	184 059 €	188 433 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	73 671 €	46 563 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	24	24	57 870 €	26 765 €	4 343 €
Réseau BT Souterrain	5 063 m	5 399 m	402 212 €	119 172 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 758 m	9 183 m	226 465 €	114 457 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 909 m	4 022 m	42 955 €	40 705 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	191 696 €	82 280 €	11 435 €
Branchements Collectifs	n.d.	16	5 759 €	1 220 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	15	8 164 €	1 019 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 071 €	12 316 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 246 €	185 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	366	46 689 €	18 250 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 296 €	1 229 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 829 €	1 080 €	78 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 438 750 €</b>	<b>687 359 €</b>	<b>204 289 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 536	7%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	19 761	93%
<b>TOTAL</b>	<b>21 297</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 063	29%
Torsadé	9 758	55%
Aérien nu	2 909	16%
<i>dont FS</i>	1 691	10%
<b>TOTAL</b>	<b>17 730</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	367	5	1	<b>373</b>
Consommation (kWh)	2 693 952	288 010	437 156	<b>3 419 118</b>
Recette d'acheminement (€)	120 271	14 169	12 963	<b>147 403</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	273	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 952 841	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	211 892	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,6	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,1	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,4	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	29 767 m	31 277 m	1 349 851 €	756 130 €	57 450 €
Réseau HTA Aérien	24 114 m	24 409 m	355 869 €	227 138 €	142 111 €
Postes HTA/BT	66	n.d.	534 653 €	373 827 €	180 418 €
Transformateurs HTA/BT	66	66	253 601 €	129 161 €	13 441 €
Réseau BT Souterrain	27 202 m	26 590 m	1 294 927 €	592 881 €	47 651 €
Réseau BT Torsadé	32 656 m	31 587 m	713 147 €	377 379 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 813 m	6 780 m	87 138 €	66 552 €	88 936 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 258 483 €	540 166 €	75 069 €
Branchements Collectifs	n.d.	205	39 642 €	19 430 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	60	34 090 €	5 098 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	112 069 €	80 852 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	39	8 773 €	1 529 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 204	306 658 €	129 691 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	22 344 €	7 240 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	18 569 €	7 089 €	511 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6 389 814 €</b>	<b>3 314 162 €</b>	<b>605 585 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	29 767	55%
<i>Dont CPI</i>	1 084	2%
Aérien	24 114	45%
<b>TOTAL</b>	<b>53 881</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	29
Cabine Haute	0
Autres	37
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	27 202	41%
Torsadé	32 656	50%
Aérien nu	5 813	9%
<i>dont FS</i>	1 758	3%
<b>TOTAL</b>	<b>65 671</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 453	31	5	<b>2 489</b>
Consommation (kWh)	20 619 483	3 421 618	3 749 871	<b>27 790 972</b>
Recette d'acheminement (€)	945 234	147 978	71 293	<b>1 164 506</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 903	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	16 549 219	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 096 241	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,9	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	10,3	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	8	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	5		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 625 m	4 453 m	264 055 €	81 386 €	0 €
Réseau HTA Aérien	8 729 m	8 907 m	114 318 €	81 352 €	36 762 €
Postes HTA/BT	18	n.d.	96 588 €	46 835 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	18	18	47 623 €	18 277 €	33 €
Réseau BT Souterrain	1 272 m	972 m	50 828 €	23 397 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 322 m	7 085 m	151 092 €	61 610 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 041 m	589 m	3 601 €	3 305 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	80 848 €	34 702 €	4 823 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	17	6 261 €	664 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	7 200 €	5 194 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	211 €	11 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	136	12 495 €	1 504 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 227 €	991 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 193 €	455 €	33 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>837 539 €</b>	<b>359 682 €</b>	<b>41 651 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 625	35%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	8 729	65%
<b>TOTAL</b>	<b>13 354</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 272	13%
Torsadé	7 322	76%
Aérien nu	1 041	11%
<i>dont FS</i>	390	4%
<b>TOTAL</b>	<b>9 635</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	158	-	-	<b>158</b>
Consommation (kWh)	1 116 604	-	-	<b>1 116 604</b>
Recette d'acheminement (€)	49 986	-	-	<b>49 986</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	125	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	884 043	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	98 643	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,1	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 918 m	9 655 m	362 124 €	141 423 €	0 €
Réseau HTA Aérien	21 248 m	21 602 m	355 963 €	250 490 €	129 728 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	126 937 €	82 910 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	72 597 €	25 358 €	25 445 €
Réseau BT Souterrain	3 756 m	3 740 m	220 706 €	67 751 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 822 m	9 649 m	220 068 €	94 909 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	967 m	550 m	5 770 €	4 853 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	98 136 €	42 122 €	5 854 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	11 587 €	1 266 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 739 €	6 305 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	229 €	61 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	159	15 171 €	1 983 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	23 884 €	11 592 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 448 €	553 €	40 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 523 359 €</b>	<b>731 575 €</b>	<b>161 067 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 918	32%
<i>Dont CPI</i>	51	0%
Aérien	21 248	68%
<b>TOTAL</b>	<b>31 166</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	29
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 756	26%
Torsadé	9 822	68%
Aérien nu	967	7%
<i>dont FS</i>	708	5%
<b>TOTAL</b>	<b>14 545</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	192	-	1	<b>193</b>
Consommation (kWh)	1 153 850	-	106 868	<b>1 260 718</b>
Recette d'acheminement (€)	55 814	-	2 723	<b>58 538</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	170	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 058 900	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	116 642	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,9	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,2	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 912 m	3 886 m	203 982 €	94 409 €	0 €
Réseau HTA Aérien	17 170 m	17 099 m	233 275 €	182 934 €	117 856 €
Postes HTA/BT	26	n.d.	83 548 €	53 044 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	26	26	55 394 €	32 195 €	11 184 €
Réseau BT Souterrain	4 142 m	4 125 m	283 906 €	70 423 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 799 m	10 556 m	281 113 €	142 688 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	881 m	1 029 m	12 431 €	11 312 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	123 560 €	53 034 €	7 370 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	23	12 247 €	1 383 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	11 003 €	7 938 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 433 €	204 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	197	27 161 €	11 230 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	6 563 €	2 668 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 823 €	696 €	50 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 337 440 €</b>	<b>664 159 €</b>	<b>136 461 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 912	19%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	17 170	81%
<b>TOTAL</b>	<b>21 082</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 142	26%
Torsadé	10 799	68%
Aérien nu	881	6%
<i>dont FS</i>	796	5%
<b>TOTAL</b>	<b>15 822</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	233	6	1	<b>240</b>
Consommation (kWh)	1 563 567	476 641	56 311	<b>2 096 519</b>
Recette d'acheminement (€)	74 551	20 558	2 729	<b>97 838</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	176	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 093 816	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	123 504	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,1	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 096 m	5 283 m	260 139 €	105 026 €	0 €
Réseau HTA Aérien	13 242 m	13 220 m	214 530 €	118 717 €	60 034 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	61 800 €	30 257 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	56 000 €	21 990 €	4 680 €
Réseau BT Souterrain	2 363 m	2 480 m	188 151 €	29 851 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 191 m	8 785 m	147 281 €	76 398 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 008 m	679 m	13 388 €	11 622 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	91 018 €	39 067 €	5 429 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	16	8 712 €	1 142 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 105 €	5 847 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	430 €	82 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	146	19 633 €	8 104 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 012 €	1 009 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 343 €	513 €	37 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 074 541 €</b>	<b>449 623 €</b>	<b>70 180 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 096	28%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 242	72%
<b>TOTAL</b>	<b>18 338</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 363	20%
Torsadé	7 191	62%
Aérien nu	2 008	17%
<i>dont FS</i>	1 746	15%
<b>TOTAL</b>	<b>11 562</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	179	1	-	<b>180</b>
Consommation (kWh)	1 031 860	105 856	-	<b>1 137 716</b>
Recette d'acheminement (€)	48 446	4 093	-	<b>52 539</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	150	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	873 996	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	93 511	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 602 m	5 464 m	278 242 €	110 477 €	0 €
Réseau HTA Aérien	10 441 m	10 441 m	220 289 €	156 352 €	40 221 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	47 586 €	34 273 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	44 498 €	21 364 €	7 397 €
Réseau BT Souterrain	4 960 m	4 938 m	337 367 €	119 739 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 966 m	4 265 m	108 501 €	33 589 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 977 m	2 088 m	10 355 €	9 711 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	71 187 €	30 555 €	4 246 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	12	6 815 €	915 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 339 €	4 573 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	108	14 562 €	5 821 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 553 €	1 679 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 050 €	401 €	29 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 150 347 €</b>	<b>529 449 €</b>	<b>51 893 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 602	35%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	10 441	65%
<b>TOTAL</b>	<b>16 043</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 960	38%
Torsadé	5 966	46%
Aérien nu	1 977	15%
<i>dont FS</i>	1 863	14%
<b>TOTAL</b>	<b>12 903</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	140	-	-	140
Consommation (kWh)	816 528	-	-	816 528
Recette d'acheminement (€)	38 966	-	-	38 966

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	5,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	34,0	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 705 m	3 694 m	209 162 €	69 783 €	1 586 €
Réseau HTA Aérien	14 573 m	14 514 m	213 695 €	160 041 €	118 334 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	50 631 €	33 256 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	36 086 €	23 061 €	12 655 €
Réseau BT Souterrain	1 799 m	1 803 m	151 611 €	33 840 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 147 m	5 947 m	146 741 €	62 725 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 064 m	2 248 m	17 462 €	17 177 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	77 797 €	33 392 €	4 641 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	12	6 443 €	789 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 928 €	4 998 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	434 €	109 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	134	17 769 €	6 772 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	5 194 €	2 381 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 148 €	438 €	32 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>941 100 €</b>	<b>448 761 €</b>	<b>137 247 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 705	20%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 573	80%
<b>TOTAL</b>	<b>18 278</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 799	18%
Torsadé	6 147	61%
Aérien nu	2 064	21%
<i>dont FS</i>	530	5%
<b>TOTAL</b>	<b>10 010</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	151	-	2	<b>153</b>
Consommation (kWh)	1 112 997	-	46 531	<b>1 159 528</b>
Recette d'acheminement (€)	50 103	-	2 679	<b>52 781</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	126	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	888 620	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	98 629	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	5,6	Réseaux HTA	12	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	7,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	24,6	<i>dont Aérien</i>	9	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité critique	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 947 m	3 953 m	239 051 €	58 250 €	0 €
Réseau HTA Aérien	14 005 m	13 857 m	156 327 €	111 786 €	110 034 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	105 005 €	62 153 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	61 184 €	29 378 €	11 800 €
Réseau BT Souterrain	3 423 m	3 449 m	303 661 €	91 972 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 205 m	10 181 m	305 761 €	135 540 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 244 m	2 187 m	27 636 €	21 021 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	247 629 €	106 287 €	14 771 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	25	14 662 €	2 227 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	22 052 €	15 909 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	460 €	110 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	420	58 755 €	25 107 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 928 €	710 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 654 €	1 395 €	101 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 547 765 €</b>	<b>661 845 €</b>	<b>136 706 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 947	22%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 005	78%
<b>TOTAL</b>	<b>17 952</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	2
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 423	22%
Torsadé	10 205	64%
Aérien nu	2 244	14%
<i>dont FS</i>	1 409	9%
<b>TOTAL</b>	<b>15 872</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	487	2	-	<b>489</b>
Consommation (kWh)	3 540 278	203 425	-	<b>3 743 703</b>
Recette d'acheminement (€)	160 656	8 181	-	<b>168 836</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	380	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 569 228	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	251 939	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	6,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité critique	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 844 m	1 823 m	102 554 €	49 518 €	2 537 €
Réseau HTA Aérien	13 192 m	13 231 m	216 984 €	166 689 €	76 148 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	96 097 €	58 970 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	24	59 398 €	30 063 €	16 032 €
Réseau BT Souterrain	4 378 m	4 557 m	285 875 €	74 864 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 054 m	6 225 m	135 931 €	65 103 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 269 m	2 286 m	15 980 €	15 666 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	139 323 €	59 800 €	8 311 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	22	7 977 €	871 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	12 407 €	8 951 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 414 €	199 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	254	22 435 €	2 607 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	20 174 €	16 081 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 056 €	785 €	57 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 118 604 €</b>	<b>550 165 €</b>	<b>103 084 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 844	12%
<i>Dont CPI</i>	51	0%
Aérien	13 192	88%
<b>TOTAL</b>	<b>15 036</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 378	34%
Torsadé	6 054	48%
Aérien nu	2 269	18%
<i>dont FS</i>	1 094	9%
<b>TOTAL</b>	<b>12 701</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	269	6	-	275
Consommation (kWh)	2 337 722	652 847	-	2 990 569
Recette d'acheminement (€)	101 262	29 050	-	130 312

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	208	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 686 008	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	182 102	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,9	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	17,6	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	5
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 400 m	4 408 m	273 917 €	39 269 €	1 589 €
Réseau HTA Aérien	8 735 m	8 757 m	105 583 €	81 740 €	64 560 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	84 685 €	45 048 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	22	48 806 €	20 198 €	7 863 €
Réseau BT Souterrain	1 357 m	1 415 m	44 168 €	21 915 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 189 m	6 024 m	154 030 €	74 535 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	217 m	293 m	3 787 €	3 104 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	76 780 €	32 956 €	4 580 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	21	11 801 €	1 494 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 837 €	4 933 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	405 €	45 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	126	16 814 €	7 167 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	19 798 €	13 004 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 133 €	432 €	31 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>848 543 €</b>	<b>345 840 €</b>	<b>78 623 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 400	33%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	8 735	67%
<b>TOTAL</b>	<b>13 135</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 357	17%
Torsadé	6 189	80%
Aérien nu	217	3%
<i>dont FS</i>	192	2%
<b>TOTAL</b>	<b>7 763</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	149	2	-	151
Consommation (kWh)	1 172 805	81 553	-	1 254 358
Recette d'acheminement (€)	53 369	3 333	-	56 702

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,6	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	24,1	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	3
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 313 m	1 926 m	182 051 €	47 810 €	0 €
Réseau HTA Aérien	19 245 m	18 776 m	366 531 €	213 022 €	43 559 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	121 530 €	75 193 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	66 290 €	28 166 €	8 765 €
Réseau BT Souterrain	3 574 m	3 478 m	318 554 €	72 501 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 940 m	6 143 m	148 818 €	59 962 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 286 m	2 819 m	11 658 €	11 525 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	101 187 €	43 432 €	6 036 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	14	7 544 €	901 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	9 011 €	6 501 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	836 €	156 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	187	23 846 €	8 077 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	19 892 €	15 047 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 493 €	570 €	41 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 379 242 €</b>	<b>582 862 €</b>	<b>58 400 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 313	11%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	19 245	89%
<b>TOTAL</b>	<b>21 558</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	20
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 574	28%
Torsadé	7 940	62%
Aérien nu	1 286	10%
<i>dont FS</i>	1 109	9%
<b>TOTAL</b>	<b>12 800</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	196	2	1	<b>199</b>
Consommation (kWh)	1 526 628	330 438	21 510	<b>1 878 576</b>
Recette d'acheminement (€)	68 685	12 127	1 300	<b>82 112</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	155	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 028 476	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	114 370	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 493 m	4 493 m	183 885 €	101 768 €	0 €
Réseau HTA Aérien	333 m	336 m	6 994 €	6 033 €	0 €
Postes HTA/BT	7	n.d.	58 950 €	43 875 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	7	7	20 763 €	14 835 €	2 282 €
Réseau BT Souterrain	4 233 m	4 225 m	314 849 €	134 369 €	0 €
Réseau BT Torsadé	1 072 m	1 069 m	32 591 €	21 293 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	48 m	40 m	842 €	746 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	112 882 €	48 451 €	6 733 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	6	3 354 €	474 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 052 €	7 252 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	210 €	32 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	198	26 977 €	11 663 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	79 €	20 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 666 €	636 €	46 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>774 095 €</b>	<b>391 448 €</b>	<b>9 061 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 493	93%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	333	7%
<b>TOTAL</b>	<b>4 826</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	0
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 233	79%
Torsadé	1 072	20%
Aérien nu	48	1%
<i>dont FS</i>	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>5 353</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	221	1	-	222
Consommation (kWh)	1 056 979	16 362	-	1 073 341
Recette d'acheminement (€)	53 721	1 400	-	55 121

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	188	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	959 950	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	107 302	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	6 784 m	5 889 m	312 831 €	153 413 €	0 €
Réseau HTA Aérien	23 643 m	24 607 m	296 921 €	230 034 €	140 922 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	188 200 €	119 247 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	95 229 €	49 046 €	15 370 €
Réseau BT Souterrain	7 846 m	7 827 m	589 228 €	225 703 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 291 m	10 254 m	269 774 €	133 874 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	713 m	1 216 m	9 432 €	8 007 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	278 137 €	119 382 €	16 591 €
Branchements Collectifs	n.d.	6	1 878 €	820 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	14 417 €	1 619 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	24 768 €	17 869 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	12	2 485 €	507 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	514	65 016 €	25 624 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	6 444 €	3 013 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 104 €	1 567 €	113 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 158 865 €</b>	<b>1 089 726 €</b>	<b>172 996 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 784	22%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	23 643	78%
<b>TOTAL</b>	<b>30 427</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	28
Cabine Haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 846	42%
Torsadé	10 291	55%
Aérien nu	713	4%
<i>dont FS</i>	227	1%
<b>TOTAL</b>	<b>18 850</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	543	6	2	551
Consommation (kWh)	3 709 322	753 190	85 518	4 548 030
Recette d'acheminement (€)	166 298	31 595	3 644	201 536

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	395	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 724 599	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	294 992	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 176 m	4 170 m	142 781 €	68 202 €	0 €
Réseau HTA Aérien	27 730 m	27 415 m	335 057 €	235 487 €	128 378 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	112 032 €	71 701 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	60 807 €	38 056 €	10 912 €
Réseau BT Souterrain	6 429 m	6 388 m	515 708 €	88 214 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 562 m	9 194 m	238 072 €	90 843 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 492 m	1 516 m	17 567 €	14 230 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	113 391 €	48 669 €	6 764 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	10 383 €	1 004 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 098 €	7 285 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 872 €	372 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	164	14 942 €	2 028 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 867 €	1 173 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 673 €	639 €	46 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 578 250 €</b>	<b>667 901 €</b>	<b>146 101 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 176	13%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	27 730	87%
<b>TOTAL</b>	<b>31 906</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	25
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 429	37%
Torsadé	9 562	55%
Aérien nu	1 492	9%
<i>dont FS</i>	1 492	9%
<b>TOTAL</b>	<b>17 483</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	219	4	1	224
Consommation (kWh)	1 256 573	525 166	35 685	1 817 424
Recette d'acheminement (€)	59 644	23 683	1 535	84 862

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	190	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	977 373	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	115 131	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,4	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 591 m	9 754 m	888 196 €	246 888 €	3 775 €
Réseau HTA Aérien	22 091 m	23 838 m	359 628 €	264 439 €	78 268 €
Postes HTA/BT	40	n.d.	259 510 €	153 099 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	40	40	99 591 €	57 681 €	5 831 €
Réseau BT Souterrain	8 614 m	8 548 m	589 296 €	165 380 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 494 m	11 351 m	307 727 €	174 164 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 003 m	2 986 m	9 387 €	9 104 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	318 816 €	136 842 €	19 017 €
Branchements Collectifs	n.d.	18	6 602 €	4 191 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	38	14 142 €	1 540 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	28 391 €	20 483 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	13	2 730 €	519 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	581	52 285 €	6 606 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	49 586 €	30 375 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 704 €	1 796 €	129 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 990 591 €</b>	<b>1 273 106 €</b>	<b>107 021 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 591	30%
<i>Dont CPI</i>	59	0%
Aérien	22 091	70%
<b>TOTAL</b>	<b>31 682</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	1
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 614	37%
Torsadé	11 494	50%
Aérien nu	3 003	13%
<i>dont FS</i>	1 990	9%
<b>TOTAL</b>	<b>23 111</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	614	5	8	627
Consommation (kWh)	4 033 811	489 845	1 403 419	5 927 075
Recette d'acheminement (€)	186 567	20 939	39 715	247 220

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	432	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 763 962	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	307 932	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	20 943 m	19 965 m	1 112 252 €	442 751 €	0 €
Réseau HTA Aérien	28 716 m	30 302 m	587 419 €	422 861 €	90 447 €
Postes HTA/BT	55	n.d.	310 197 €	231 085 €	2 479 €
Transformateurs HTA/BT	55	55	104 280 €	60 396 €	18 598 €
Réseau BT Souterrain	13 570 m	14 872 m	833 382 €	410 628 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 145 m	10 317 m	239 669 €	123 726 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 684 m	1 808 m	26 401 €	23 122 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	176 442 €	75 732 €	10 525 €
Branchements Collectifs	n.d.	10	5 693 €	747 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	26	15 349 €	2 471 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 712 €	11 336 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 445 €	170 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	247	25 825 €	3 984 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	8 888 €	1 816 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 603 €	994 €	72 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 465 557 €</b>	<b>1 811 819 €</b>	<b>122 121 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	20 943	42%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	28 716	58%
<b>TOTAL</b>	<b>49 659</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	42
Cabine Haute	0
Autres	13
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 570	50%
Torsadé	11 145	41%
Aérien nu	2 684	10%
<i>dont FS</i>	1 801	7%
<b>TOTAL</b>	<b>27 399</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	344	3	2	<b>349</b>
Consommation (kWh)	2 568 805	335 530	2 566 636	<b>5 470 971</b>
Recette d'acheminement (€)	114 972	13 337	70 664	<b>198 973</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	284	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 161 329	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	235 722	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,6	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,7	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 460 m	3 528 m	389 015 €	110 506 €	0 €
Réseau HTA Aérien	16 802 m	16 996 m	213 311 €	170 205 €	88 560 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	145 301 €	96 339 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	36	84 124 €	43 013 €	6 111 €
Réseau BT Souterrain	6 484 m	6 776 m	440 346 €	150 994 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 401 m	9 222 m	217 477 €	102 798 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 961 m	3 997 m	26 818 €	25 943 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	282 714 €	121 346 €	16 864 €
Branchements Collectifs	n.d.	16	6 323 €	3 091 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	28	17 056 €	3 084 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	25 176 €	18 163 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	450 €	88 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	460	45 707 €	7 892 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	43 844 €	24 951 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 171 €	1 592 €	115 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 941 834 €</b>	<b>880 007 €</b>	<b>111 650 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 460	17%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	16 802	83%
<b>TOTAL</b>	<b>20 262</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 484	33%
Torsadé	9 401	47%
Aérien nu	3 961	20%
<i>dont FS</i>	2 658	13%
<b>TOTAL</b>	<b>19 846</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	554	2	1	557
Consommation (kWh)	4 308 017	127 222	18 919	4 454 158
Recette d'acheminement (€)	186 898	6 214	1 212	194 323

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	408	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,3	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	7	Nombre de CMA BT	4
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	459 m	462 m	58 213 €	14 843 €	0 €
Réseau HTA Aérien	16 621 m	16 809 m	303 091 €	213 902 €	66 557 €
Postes HTA/BT	24	n.d.	54 250 €	41 845 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	24	24	44 996 €	18 166 €	21 587 €
Réseau BT Souterrain	3 723 m	4 512 m	309 194 €	95 506 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 926 m	6 862 m	213 931 €	92 547 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 653 m	1 604 m	8 744 €	8 620 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	118 984 €	51 070 €	7 097 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	21	7 802 €	1 008 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 596 €	7 644 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	858 €	190 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	199	17 854 €	2 467 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 687 €	515 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 756 €	670 €	48 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 151 958 €</b>	<b>548 992 €</b>	<b>95 289 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	459	3%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	16 621	97%
<b>TOTAL</b>	<b>17 080</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	21
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 723	30%
Torsadé	6 926	56%
Aérien nu	1 653	13%
<i>dont FS</i>	1 207	10%
<b>TOTAL</b>	<b>12 302</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	230	3	1	<b>234</b>
Consommation (kWh)	1 347 564	486 213	239 891	<b>2 073 668</b>
Recette d'acheminement (€)	61 256	15 993	4 066	<b>81 315</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	200	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 088 262	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	125 198	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	19 898 m	19 786 m	1 033 386 €	571 929 €	0 €
Réseau HTA Aérien	20 998 m	20 985 m	354 660 €	246 145 €	88 461 €
Postes HTA/BT	43	n.d.	221 225 €	169 656 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	43	43	96 750 €	51 445 €	16 121 €
Réseau BT Souterrain	11 200 m	10 912 m	686 779 €	194 581 €	0 €
Réseau BT Torsadé	13 870 m	13 338 m	348 548 €	175 565 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	0 m	13 m	97 €	97 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	349 324 €	149 937 €	20 837 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	1 969 €	1 597 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	38	23 260 €	4 268 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	31 108 €	22 443 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 306 €	317 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	478	50 289 €	8 641 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 114 €	1 496 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 154 €	1 968 €	142 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 207 970 €</b>	<b>1 600 084 €</b>	<b>125 560 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	19 898	49%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	20 998	51%
<b>TOTAL</b>	<b>40 896</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	28
Cabine Haute	0
Autres	15
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 200	45%
Torsadé	13 870	55%
Aérien nu	-	0%
<i>dont FS</i>	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>25 070</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	681	3	3	<b>687</b>
Consommation (kWh)	4 946 694	52 776	803 870	<b>5 803 340</b>
Recette d'acheminement (€)	223 710	4 829	20 228	<b>248 767</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	496	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 668 476	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	385 996	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,4	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	15,7	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	6	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## CHAMBRAY-LES-TOURS

### (37050)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	69 679 m	69 779 m	3 863 808 €	1 689 369 €	516 644 €
Réseau HTA Aérien	4 842 m	4 698 m	136 335 €	98 019 €	21 384 €
Postes HTA/BT	129	n.d.	2 078 621 €	1 363 479 €	386 953 €
Transformateurs HTA/BT	129	130	635 629 €	308 531 €	45 404 €
Réseau BT Souterrain	94 221 m	92 837 m	4 372 816 €	1 953 931 €	355 803 €
Réseau BT Torsadé	19 920 m	20 258 m	325 237 €	199 255 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 900 m	5 101 m	36 115 €	35 411 €	68 902 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	3 664 600 €	1 572 919 €	218 595 €
Branchements Collectifs	n.d.	1 980	537 241 €	176 463 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	114	39 134 €	3 179 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	326 337 €	235 435 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	269	56 950 €	10 636 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	6 439	533 856 €	20 854 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	77 694 €	27 170 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	54 072 €	20 642 €	1 488 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>16 738 444 €</b>	<b>7 715 293 €</b>	<b>1 615 174 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	69 679	94%
<i>Dont CPI</i>	6 435	9%
Aérien	4 842	6%
<b>TOTAL</b>	<b>74 520</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	7
Cabine Haute	0
Autres	122
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	94 221	78%
Torsadé	19 920	17%
Aérien nu	5 900	5%
<i>dont FS</i>	277	0%
<b>TOTAL</b>	<b>120 041</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	6 969	224	31	7 224
Consommation (kWh)	42 321 937	31 284 525	52 781 381	126 387 843
Recette d'acheminement (€)	1 983 277	1 341 119	955 134	4 279 530

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	4 447	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	26 665 836	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	2 859 147	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,8	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,2	<i>dont Souterrain</i>	2	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,1	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	5
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	13	Nombre de CMA BT	43
		<i>dont Souterrain</i>	7		
		<i>dont Torsadé</i>	2		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	15		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## CHAMPIGNY-SUR-VEUDE

### (37051)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	10 712 m	10 560 m	485 304 €	107 173 €	0 €
Réseau HTA Aérien	13 206 m	13 114 m	165 373 €	134 092 €	98 738 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	187 609 €	109 276 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	79 703 €	35 767 €	4 586 €
Réseau BT Souterrain	7 304 m	6 811 m	441 028 €	214 078 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 735 m	10 442 m	274 264 €	144 603 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	870 m	1 486 m	17 023 €	15 699 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	281 697 €	120 910 €	16 803 €
Branchements Collectifs	n.d.	12	6 146 €	1 264 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	14 564 €	1 701 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	25 085 €	18 098 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	4 180 €	1 171 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	534	69 436 €	27 226 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 373 €	1 167 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 156 €	1 587 €	114 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 057 943 €</b>	<b>933 812 €</b>	<b>120 241 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 712	45%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 206	55%
<b>TOTAL</b>	<b>23 918</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 304	39%
Torsadé	10 735	57%
Aérien nu	870	5%
<i>dont FS</i>	655	3%
<b>TOTAL</b>	<b>18 909</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	540	5	5	550
Consommation (kWh)	3 527 473	519 226	350 259	4 396 958
Recette d'acheminement (€)	162 744	23 809	12 065	198 618

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	420	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 502 281	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	272 305	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,6	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,5	<i>dont Souterrain</i>	2	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 302 m	5 694 m	291 551 €	139 306 €	5 446 €
Réseau HTA Aérien	16 416 m	16 367 m	276 977 €	197 899 €	100 464 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	113 375 €	87 654 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	86 517 €	42 587 €	1 701 €
Réseau BT Souterrain	5 906 m	5 835 m	291 891 €	100 687 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 482 m	10 363 m	249 160 €	133 939 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 656 m	1 642 m	18 727 €	17 560 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	320 849 €	137 715 €	19 139 €
Branchements Collectifs	n.d.	17	2 844 €	531 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	23	12 900 €	1 935 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	28 572 €	20 613 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 317 €	306 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	621	79 667 €	30 241 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	13 907 €	10 767 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 734 €	1 807 €	130 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 792 988 €</b>	<b>923 547 €</b>	<b>126 880 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 302	24%
<i>Dont CPI</i>	21	0%
Aérien	16 416	76%
<b>TOTAL</b>	<b>21 718</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 906	33%
Torsadé	10 482	58%
Aérien nu	1 656	9%
<i>dont FS</i>	579	3%
<b>TOTAL</b>	<b>18 044</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	626	3	4	<b>633</b>
Consommation (kWh)	4 742 121	316 265	810 407	<b>5 868 793</b>
Recette d'acheminement (€)	211 230	15 177	23 576	<b>249 983</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	463	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 469 216	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	378 393	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,9	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	8,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	21,4	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 438 m	4 454 m	280 690 €	111 604 €	13 646 €
Réseau HTA Aérien	10 128 m	10 169 m	197 112 €	171 447 €	128 762 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	109 667 €	50 124 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	39 867 €	14 488 €	11 €
Réseau BT Souterrain	2 777 m	2 620 m	135 480 €	66 213 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 131 m	2 880 m	41 596 €	26 471 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	486 m	633 m	8 466 €	8 182 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	27 966 €	12 004 €	1 668 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	11	3 828 €	362 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	2 490 €	1 797 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	1 178 €	79 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	33	3 132 €	333 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	10 552 €	5 010 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	413 €	158 €	11 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>862 437 €</b>	<b>468 270 €</b>	<b>144 099 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 438	30%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	10 128	70%
<b>TOTAL</b>	<b>14 566</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	10
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 777	43%
Torsadé	3 131	49%
Aérien nu	486	8%
<i>dont FS</i>	337	5%
<b>TOTAL</b>	<b>6 394</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	53	1	1	55
Consommation (kWh)	469 166	580 105	3 742	1 053 013
Recette d'acheminement (€)	21 260	20 770	1 181	43 211

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,6	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,5	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	12,1	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	12 592 m	12 574 m	769 007 €	310 016 €	0 €
Réseau HTA Aérien	24 896 m	25 037 m	362 807 €	245 386 €	161 292 €
Postes HTA/BT	57	n.d.	429 279 €	256 436 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	57	57	170 563 €	89 072 €	15 387 €
Réseau BT Souterrain	20 734 m	19 331 m	1 277 305 €	518 662 €	0 €
Réseau BT Torsadé	14 353 m	13 897 m	308 880 €	176 066 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 796 m	3 603 m	48 067 €	44 100 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	818 649 €	351 380 €	48 833 €
Branchements Collectifs	n.d.	98	39 225 €	7 705 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	49	29 590 €	5 323 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	72 902 €	52 595 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	19	3 812 €	706 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 263	124 695 €	21 595 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	47 834 €	30 194 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	12 079 €	4 611 €	332 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 514 693 €</b>	<b>2 113 848 €</b>	<b>225 844 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 592	34%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	24 896	66%
<b>TOTAL</b>	<b>37 488</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	29
Cabine Haute	0
Autres	28
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	20 734	55%
Torsadé	14 353	38%
Aérien nu	2 796	7%
<i>dont FS</i>	1 513	4%
<b>TOTAL</b>	<b>37 883</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 597	11	7	<b>1 615</b>
Consommation (kWh)	11 647 607	1 173 909	2 782 961	<b>15 604 477</b>
Recette d'acheminement (€)	516 443	52 776	54 085	<b>623 303</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 102	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	8 529 165	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	918 301	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,8	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 876 m	8 807 m	489 240 €	258 812 €	1 279 €
Réseau HTA Aérien	24 645 m	25 982 m	393 073 €	284 281 €	137 652 €
Postes HTA/BT	48	n.d.	179 494 €	127 469 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	48	48	100 279 €	62 027 €	17 328 €
Réseau BT Souterrain	7 404 m	6 441 m	518 768 €	141 039 €	0 €
Réseau BT Torsadé	16 838 m	15 405 m	354 634 €	170 862 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 789 m	5 489 m	35 845 €	33 716 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	202 374 €	86 863 €	12 072 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	16 686 €	2 225 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	18 022 €	13 002 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 884 €	343 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	310	41 890 €	17 839 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	14 533 €	4 298 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 986 €	1 140 €	82 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 369 708 €</b>	<b>1 203 917 €</b>	<b>168 412 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 876	26%
<i>Dont CPI</i>	15	0%
Aérien	24 645	74%
<b>TOTAL</b>	<b>33 521</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	30
Cabine Haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 404	25%
Torsadé	16 838	56%
Aérien nu	5 789	19%
<i>dont FS</i>	4 827	16%
<b>TOTAL</b>	<b>30 031</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	391	5	2	<b>398</b>
Consommation (kWh)	3 164 391	317 816	129 414	<b>3 611 621</b>
Recette d'acheminement (€)	139 539	13 648	4 605	<b>157 792</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	299	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 231 673	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	243 694	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,3	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,5	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	27,2	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	3
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	10
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	13 513 m	13 594 m	646 055 €	266 204 €	137 762 €
Réseau HTA Aérien	15 147 m	15 211 m	204 759 €	150 244 €	178 002 €
Postes HTA/BT	13	n.d.	29 219 €	21 400 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	13	13	38 420 €	16 290 €	3 995 €
Réseau BT Souterrain	3 147 m	3 229 m	197 725 €	61 520 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 647 m	6 959 m	151 903 €	71 343 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	588 m	643 m	6 339 €	6 149 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	154 069 €	66 129 €	9 190 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	2 312 €	663 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	13	7 620 €	1 165 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	13 720 €	9 898 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	430 €	86 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	267	36 099 €	15 749 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	159 079 €	79 294 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 273 €	868 €	63 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 650 022 €</b>	<b>767 003 €</b>	<b>329 012 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 513	47%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	15 147	53%
<b>TOTAL</b>	<b>28 660</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	7
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 147	30%
Torsadé	6 647	64%
Aérien nu	588	6%
<i>dont FS</i>	588	6%
<b>TOTAL</b>	<b>10 382</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	299	-	2	<b>301</b>
Consommation (kWh)	2 085 392	-	106 116	<b>2 191 508</b>
Recette d'acheminement (€)	94 876	-	3 758	<b>98 634</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,7	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

*s.o. : sans objet*

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN (37057)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 592 m	1 343 m	155 804 €	26 635 €	0 €
Réseau HTA Aérien	27 095 m	26 997 m	480 469 €	362 278 €	68 567 €
Postes HTA/BT	47	n.d.	123 647 €	72 142 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	47	47	95 563 €	45 599 €	17 500 €
Réseau BT Souterrain	6 895 m	5 854 m	404 967 €	87 544 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 450 m	11 641 m	281 888 €	122 792 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	678 m	689 m	5 702 €	5 230 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	195 764 €	84 026 €	11 677 €
Branchements Collectifs	n.d.	18	1 546 €	1 292 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	45	16 116 €	1 664 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 433 €	12 577 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 250 €	237 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	331	29 811 €	3 325 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	41 512 €	29 220 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 889 €	1 103 €	80 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 854 359 €</b>	<b>855 663 €</b>	<b>97 824 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 592	6%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	27 095	94%
<b>TOTAL</b>	<b>28 687</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	37
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 895	36%
Torsadé	11 450	60%
Aérien nu	678	4%
<i>dont FS</i>	452	2%
<b>TOTAL</b>	<b>19 023</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	381	3	1	<b>385</b>
Consommation (kWh)	2 853 161	178 877	12 472	<b>3 044 510</b>
Recette d'acheminement (€)	128 444	13 461	1 007	<b>142 912</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	299	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 216 480	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	240 224	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 059 m	3 527 m	415 369 €	120 274 €	4 199 €
Réseau HTA Aérien	21 887 m	21 646 m	157 544 €	126 401 €	194 575 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	118 546 €	84 565 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	45	45	138 332 €	61 903 €	6 186 €
Réseau BT Souterrain	4 373 m	3 961 m	246 516 €	94 678 €	0 €
Réseau BT Torsadé	25 397 m	24 705 m	592 777 €	316 771 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 777 m	5 901 m	38 669 €	37 589 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	427 121 €	183 329 €	25 478 €
Branchements Collectifs	n.d.	46	7 702 €	3 166 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	43	23 845 €	3 455 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	38 036 €	27 441 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	5	1 084 €	203 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	743	104 571 €	45 014 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	6 788 €	1 959 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 302 €	2 406 €	173 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 323 202 €</b>	<b>1 109 153 €</b>	<b>230 612 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 059	16%
<i>Dont CPI</i>	74	0%
Aérien	21 887	84%
<b>TOTAL</b>	<b>25 946</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	28
Cabine Haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 373	12%
Torsadé	25 397	71%
Aérien nu	5 777	16%
<i>dont FS</i>	2 895	8%
<b>TOTAL</b>	<b>35 547</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	835	5	-	<b>840</b>
Consommation (kWh)	6 532 053	420 564	-	<b>6 952 617</b>
Recette d'acheminement (€)	295 210	17 488	-	<b>312 699</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	708	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 438 961	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	465 060	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,9	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	52,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	10
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité critique	Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	68
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 695 m	1 905 m	99 980 €	43 775 €	0 €
Réseau HTA Aérien	14 444 m	14 385 m	151 206 €	124 919 €	155 150 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	145 028 €	94 087 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	79 769 €	39 527 €	14 041 €
Réseau BT Souterrain	8 523 m	8 946 m	666 081 €	183 295 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 380 m	11 668 m	253 022 €	138 386 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	458 m	2 071 m	15 656 €	15 259 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	316 273 €	135 751 €	18 866 €
Branchements Collectifs	n.d.	20	8 812 €	2 747 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	17 306 €	3 025 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	28 164 €	20 319 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 265 €	232 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	477	47 656 €	8 195 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	22 104 €	4 920 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 667 €	1 782 €	128 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 856 988 €</b>	<b>816 219 €</b>	<b>188 185 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 695	16%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 444	84%
<b>TOTAL</b>	<b>17 139</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 523	40%
Torsadé	12 380	58%
Aérien nu	458	2%
<i>dont FS</i>	426	2%
<b>TOTAL</b>	<b>21 361</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	616	3	3	<b>622</b>
Consommation (kWh)	5 070 939	192 898	1 308 399	<b>6 572 236</b>
Recette d'acheminement (€)	220 345	9 901	26 451	<b>256 697</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	452	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 669 493	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	386 753	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,1	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	6
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	25
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 632 m	2 555 m	164 974 €	63 893 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 210 m	12 688 m	116 036 €	92 741 €	75 419 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	193 551 €	121 655 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	96 150 €	41 474 €	1 998 €
Réseau BT Souterrain	8 625 m	8 481 m	687 378 €	226 430 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 092 m	8 206 m	202 909 €	123 143 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 726 m	3 323 m	27 245 €	26 643 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	362 545 €	155 611 €	21 626 €
Branchements Collectifs	n.d.	29	11 051 €	1 985 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	15 315 €	2 343 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	32 285 €	23 292 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	2 138 €	499 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	702	87 297 €	33 014 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	9 227 €	4 719 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 349 €	2 042 €	147 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 013 451 €</b>	<b>919 484 €</b>	<b>99 190 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 632	18%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 210	82%
<b>TOTAL</b>	<b>14 842</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	17
Cabine Haute	1
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 625	44%
Torsadé	8 092	42%
Aérien nu	2 726	14%
<i>dont FS</i>	786	4%
<b>TOTAL</b>	<b>19 443</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	703	10	1	<b>714</b>
Consommation (kWh)	4 689 222	1 209 579	17 796	<b>5 916 597</b>
Recette d'acheminement (€)	212 323	51 976	1 114	<b>265 413</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	488	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 215 200	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	354 086	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	4
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	11 345 m	11 452 m	549 433 €	201 440 €	0 €
Réseau HTA Aérien	32 478 m	33 532 m	522 867 €	383 356 €	126 495 €
Postes HTA/BT	53	n.d.	180 059 €	111 236 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	53	54	113 646 €	53 377 €	18 227 €
Réseau BT Souterrain	4 509 m	4 208 m	312 870 €	93 394 €	0 €
Réseau BT Torsadé	16 102 m	16 533 m	395 285 €	185 560 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 309 m	3 614 m	7 806 €	7 806 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	169 832 €	72 895 €	10 131 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	49	15 872 €	1 828 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 124 €	10 911 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 686 €	320 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	262	24 478 €	3 356 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	7 476 €	2 737 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 506 €	957 €	69 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 318 940 €</b>	<b>1 129 173 €</b>	<b>154 922 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 345	26%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	32 478	74%
<b>TOTAL</b>	<b>43 823</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	44
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 509	18%
Torsadé	16 102	65%
Aérien nu	4 309	17%
<i>dont FS</i>	2 427	10%
<b>TOTAL</b>	<b>24 920</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	327	6	1	<b>334</b>
Consommation (kWh)	2 098 325	575 062	7 000	<b>2 680 387</b>
Recette d'acheminement (€)	98 058	25 443	1 005	<b>124 506</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	287	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 873 061	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	207 831	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	11,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	2		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	22 615 m	22 580 m	1 101 951 €	481 119 €	7 949 €
Réseau HTA Aérien	13 322 m	13 281 m	279 352 €	207 973 €	182 027 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	275 447 €	183 590 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	34	93 015 €	62 337 €	19 004 €
Réseau BT Souterrain	11 500 m	11 151 m	733 563 €	267 724 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 323 m	11 790 m	275 219 €	152 239 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 877 m	5 976 m	43 714 €	43 099 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	502 376 €	215 630 €	29 967 €
Branchements Collectifs	n.d.	88	20 834 €	7 908 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	15 838 €	2 017 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	44 737 €	32 276 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	10	2 122 €	414 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	903	116 345 €	47 824 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	19 271 €	4 066 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	7 413 €	2 830 €	204 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 531 197 €</b>	<b>1 711 044 €</b>	<b>239 151 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	22 615	63%
<i>Dont CPI</i>	130	0%
Aérien	13 322	37%
<b>TOTAL</b>	<b>35 936</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 500	40%
Torsadé	11 323	39%
Aérien nu	5 877	20%
<i>dont FS</i>	2 445	9%
<b>TOTAL</b>	<b>28 700</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	976	8	1	985
Consommation (kWh)	6 362 580	1 270 132	319 995	7 952 707
Recette d'acheminement (€)	292 623	50 221	7 156	350 000

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	721	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	4 538 939	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	498 191	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,7	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,1	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	7,8	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	17 605 m	17 507 m	835 634 €	474 307 €	185 466 €
Réseau HTA Aérien	962 m	962 m	26 593 €	20 298 €	5 927 €
Postes HTA/BT	36	n.d.	559 154 €	439 166 €	180 898 €
Transformateurs HTA/BT	36	36	158 804 €	73 951 €	32 796 €
Réseau BT Souterrain	26 839 m	25 501 m	1 323 042 €	594 895 €	259 773 €
Réseau BT Torsadé	11 766 m	12 725 m	309 208 €	170 734 €	72 055 €
Réseau BT Aérien Nu	4 395 m	4 299 m	18 895 €	18 718 €	43 751 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 576 790 €	676 789 €	94 056 €
Branchements Collectifs	n.d.	475	117 765 €	47 787 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	34	19 904 €	2 928 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	140 415 €	101 302 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	n.d.	10 818 €	2 042 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	3 220	396 507 €	165 693 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	18 073 €	4 743 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	23 266 €	8 882 €	640 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 534 866 €</b>	<b>2 802 233 €</b>	<b>875 363 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	17 605	95%
<i>Dont CPI</i>	2 509	14%
Aérien	962	5%
<b>TOTAL</b>	<b>18 567</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	0
Cabine Haute	0
Autres	36
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	26 839	62%
Torsadé	11 766	27%
Aérien nu	4 395	10%
<i>dont FS</i>	806	2%
<b>TOTAL</b>	<b>43 000</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	3 062	33	14	<b>3 109</b>
Consommation (kWh)	14 679 052	4 450 070	10 963 172	<b>30 092 294</b>
Recette d'acheminement (€)	701 583	187 681	238 117	<b>1 127 382</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 728	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 673 577	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	784 412	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,4	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,3	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Très bonne qualité		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	6		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 616 m	5 628 m	214 501 €	53 111 €	995 €
Réseau HTA Aérien	20 184 m	20 088 m	381 273 €	260 763 €	86 674 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	84 541 €	52 540 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	54 927 €	18 030 €	24 826 €
Réseau BT Souterrain	3 299 m	3 322 m	263 600 €	84 370 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 117 m	6 907 m	185 154 €	71 712 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 327 m	3 352 m	32 645 €	29 065 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	90 509 €	38 848 €	5 399 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	8 917 €	942 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 060 €	5 815 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	134	12 513 €	1 751 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 230 €	1 313 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 335 €	510 €	37 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 341 205 €</b>	<b>618 772 €</b>	<b>117 931 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 616	22%
<i>Dont CPI</i>	8	0%
Aérien	20 184	78%
<b>TOTAL</b>	<b>25 800</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 299	24%
Torsadé	7 117	52%
Aérien nu	3 327	24%
<i>dont FS</i>	2 378	17%
<b>TOTAL</b>	<b>13 743</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	180	-	-	<b>180</b>
Consommation (kWh)	990 504	-	-	<b>990 504</b>
Recette d'acheminement (€)	49 629	-	-	<b>49 629</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	155	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	840 469	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	96 309	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	10,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	21,1	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 716 m	9 780 m	620 921 €	81 938 €	0 €
Réseau HTA Aérien	13 218 m	11 958 m	113 494 €	89 474 €	124 709 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	196 963 €	57 466 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	90 167 €	23 614 €	13 637 €
Réseau BT Souterrain	6 595 m	6 358 m	396 978 €	126 567 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 627 m	11 072 m	310 474 €	148 431 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 475 m	1 840 m	26 019 €	21 385 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	183 052 €	78 570 €	10 919 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	15 347 €	1 667 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	16 301 €	11 760 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	10	2 077 €	363 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	297	40 961 €	17 849 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 788 €	1 137 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 701 €	1 031 €	74 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 018 241 €</b>	<b>661 253 €</b>	<b>149 340 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 716	42%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 218	58%
<b>TOTAL</b>	<b>22 934</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 595	33%
Torsadé	11 627	59%
Aérien nu	1 475	7%
<i>dont FS</i>	945	5%
<b>TOTAL</b>	<b>19 697</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	354	2	4	<b>360</b>
Consommation (kWh)	2 382 109	82 178	1 672 018	<b>4 136 305</b>
Recette d'acheminement (€)	109 754	4 162	35 496	<b>149 412</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	285	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 894 970	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	205 537	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,9	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,8	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 184 m	7 315 m	271 891 €	141 396 €	741 €
Réseau HTA Aérien	17 161 m	17 134 m	309 003 €	204 924 €	34 094 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	146 013 €	96 117 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	69 768 €	35 059 €	9 032 €
Réseau BT Souterrain	5 587 m	5 446 m	221 172 €	100 196 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 358 m	5 164 m	99 103 €	48 796 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 465 m	2 373 m	18 748 €	18 373 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	176 442 €	75 732 €	10 525 €
Branchements Collectifs	n.d.	6	1 805 €	1 329 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	17	10 342 €	1 926 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 712 €	11 336 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	15	3 086 €	598 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	182	19 282 €	3 360 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 840 €	653 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 603 €	994 €	72 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 367 810 €</b>	<b>740 788 €</b>	<b>54 463 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 184	30%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	17 161	70%
<b>TOTAL</b>	<b>24 345</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 587	42%
Torsadé	5 358	40%
Aérien nu	2 465	18%
<i>dont FS</i>	1 918	14%
<b>TOTAL</b>	<b>13 410</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	334	11	2	<b>347</b>
Consommation (kWh)	2 354 132	1 160 449	206 127	<b>3 720 708</b>
Recette d'acheminement (€)	108 129	50 392	5 608	<b>164 128</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	284	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 011 496	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	218 355	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,2	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	7,8	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	25 326 m	25 133 m	1 374 614 €	423 634 €	0 €
Réseau HTA Aérien	14 851 m	15 534 m	217 157 €	160 370 €	98 350 €
Postes HTA/BT	44	n.d.	312 450 €	142 913 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	44	46	133 967 €	60 277 €	8 778 €
Réseau BT Souterrain	13 767 m	13 321 m	1 006 286 €	261 093 €	0 €
Réseau BT Torsadé	15 281 m	15 355 m	313 307 €	160 907 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 904 m	3 812 m	20 743 €	20 565 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	463 732 €	199 043 €	27 662 €
Branchements Collectifs	n.d.	27	9 599 €	3 353 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	41	23 472 €	3 381 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	41 296 €	29 793 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 295 €	259 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	852	106 151 €	40 584 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	6 479 €	2 771 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 842 €	2 612 €	188 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 037 390 €</b>	<b>1 511 554 €</b>	<b>134 978 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	25 326	63%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 851	37%
<b>TOTAL</b>	<b>40 177</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	31
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 767	42%
Torsadé	15 281	46%
Aérien nu	3 904	12%
<i>dont FS</i>	2 552	8%
<b>TOTAL</b>	<b>32 952</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	905	3	3	<b>911</b>
Consommation (kWh)	6 812 920	111 970	31 290	<b>6 956 180</b>
Recette d'acheminement (€)	304 824	6 814	2 994	<b>314 633</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	723	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 127 616	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	520 661	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,3	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,3	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,7	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## CHEMILLE-SUR-DEME (37068)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 225 m	5 198 m	239 528 €	110 081 €	6 497 €
Réseau HTA Aérien	34 838 m	34 335 m	431 496 €	334 921 €	361 461 €
Postes HTA/BT	56	n.d.	142 117 €	100 722 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	55	55	117 530 €	53 596 €	18 529 €
Réseau BT Souterrain	4 714 m	4 643 m	389 879 €	92 945 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 469 m	12 397 m	354 188 €	174 620 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 352 m	5 828 m	24 940 €	23 876 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	205 934 €	88 391 €	12 284 €
Branchements Collectifs	n.d.	13	5 575 €	2 014 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	9 996 €	988 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	18 339 €	13 230 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	10	2 110 €	457 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	370	46 749 €	15 899 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	11 029 €	6 076 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 039 €	1 160 €	84 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 002 447 €</b>	<b>1 018 974 €</b>	<b>398 855 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 225	13%
<i>Dont CPI</i>	24	0%
Aérien	34 838	87%
<b>TOTAL</b>	<b>40 063</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	46
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 714	21%
Torsadé	12 469	55%
Aérien nu	5 352	24%
<i>dont FS</i>	3 872	17%
<b>TOTAL</b>	<b>22 535</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	402	3	1	406
Consommation (kWh)	2 891 229	156 988	7 434	3 055 651
Recette d'acheminement (€)	133 364	8 178	995	142 538

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	328	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 254 547	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	246 243	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Très bonne qualité		Réseaux BT	6	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	5		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## CHEMILLE-SUR-INDROIS (37069)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 561 m	2 620 m	174 573 €	74 675 €	100 €
Réseau HTA Aérien	27 773 m	27 728 m	324 014 €	264 169 €	115 798 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	106 340 €	72 904 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	34	59 561 €	40 651 €	19 259 €
Réseau BT Souterrain	5 959 m	5 882 m	333 366 €	122 385 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 804 m	7 290 m	163 120 €	78 541 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 195 m	1 696 m	11 148 €	10 690 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	98 645 €	42 340 €	5 884 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	14	8 319 €	1 443 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 784 €	6 338 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	824 €	180 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	140	15 010 €	2 395 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 244 €	611 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 456 €	556 €	40 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 307 404 €</b>	<b>717 877 €</b>	<b>141 081 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 561	8%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	27 773	92%
<b>TOTAL</b>	<b>30 334</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 959	40%
Torsadé	7 804	52%
Aérien nu	1 195	8%
<i>dont FS</i>	1 195	8%
<b>TOTAL</b>	<b>14 958</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	190	4	-	194
Consommation (kWh)	1 300 105	104 494	-	1 404 599
Recette d'acheminement (€)	59 553	7 579	-	67 133

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	156	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	986 536	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	108 779	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,9	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,2	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 852 m	4 778 m	299 524 €	92 110 €	41 824 €
Réseau HTA Aérien	0 m	0 m	0 €	0 €	0 €
Postes HTA/BT	10	n.d.	101 180 €	54 335 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	10	10	36 512 €	12 790 €	55 €
Réseau BT Souterrain	4 009 m	3 992 m	215 574 €	100 858 €	0 €
Réseau BT Torsadé	1 787 m	1 781 m	45 922 €	30 359 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 892 m	1 924 m	15 810 €	14 456 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	133 730 €	57 399 €	7 977 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	10	5 934 €	967 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	11 909 €	8 592 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 270 €	296 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	242	31 790 €	13 395 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 482 €	547 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 973 €	753 €	54 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>903 609 €</b>	<b>386 856 €</b>	<b>49 910 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 852	100%
<i>Dont CPI</i>	807	17%
Aérien	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4 852</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	0
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 009	52%
Torsadé	1 787	23%
Aérien nu	1 892	25%
<i>dont FS</i>	435	6%
<b>TOTAL</b>	<b>7 688</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	258	5	1	264
Consommation (kWh)	1 909 272	634 964	979 850	3 524 086
Recette d'acheminement (€)	86 451	26 069	18 284	130 803

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	178	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 450 947	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	158 924	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	14,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 755 m	1 371 m	65 395 €	12 529 €	0 €
Réseau HTA Aérien	8 603 m	8 040 m	172 871 €	119 430 €	21 788 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	39 582 €	32 503 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	36 655 €	17 056 €	6 013 €
Réseau BT Souterrain	2 888 m	2 036 m	94 803 €	32 030 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 872 m	3 634 m	103 092 €	55 047 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	963 m	1 361 m	20 413 €	17 801 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	39 153 €	16 805 €	2 335 €
Branchements Collectifs	n.d.	5	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	14	7 154 €	650 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	3 487 €	2 515 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	211 €	33 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	61	8 290 €	3 239 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	80 €	21 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	578 €	221 €	16 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>591 761 €</b>	<b>309 881 €</b>	<b>30 152 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 755	17%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	8 603	83%
<b>TOTAL</b>	<b>10 358</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 888	33%
Torsadé	4 872	56%
Aérien nu	963	11%
<i>dont FS</i>	303	3%
<b>TOTAL</b>	<b>8 723</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	76	1	-	77
Consommation (kWh)	497 112	1 354	-	498 466
Recette d'acheminement (€)	23 506	796	-	24 302

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>		<b>Qualité de fourniture</b>	
Longues	3,1	Réseaux HTA	9	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	28,1	<i>dont Aérien</i>	8	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	96 180 m	96 212 m	4 553 375 €	1 878 799 €	123 899 €
Réseau HTA Aérien	29 852 m	28 827 m	627 126 €	480 793 €	412 886 €
Postes HTA/BT	122	n.d.	1 414 424 €	937 484 €	281 062 €
Transformateurs HTA/BT	123	123	464 550 €	231 351 €	75 539 €
Réseau BT Souterrain	62 616 m	61 657 m	3 650 464 €	1 806 509 €	274 123 €
Réseau BT Torsadé	46 421 m	46 555 m	1 123 895 €	655 339 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	10 942 m	11 082 m	67 336 €	65 557 €	119 512 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	2 980 188 €	1 279 156 €	177 770 €
Branchements Collectifs	n.d.	968	221 022 €	82 137 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	118	66 905 €	9 537 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	265 389 €	191 464 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	125	24 799 €	4 729 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	5 752	733 927 €	299 957 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	32 865 €	17 244 €	1 953 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	43 973 €	16 787 €	1 210 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>16 270 239 €</b>	<b>7 956 842 €</b>	<b>1 467 954 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	96 180	76%
<i>Dont CPI</i>	1 610	1%
Aérien	29 852	24%
<b>TOTAL</b>	<b>126 032</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	32
Cabine Haute	1
Autres	89
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	62 616	52%
Torsadé	46 421	39%
Aérien nu	10 942	9%
<i>dont FS</i>	4 992	4%
<b>TOTAL</b>	<b>119 979</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	5 758	103	15	<b>5 876</b>
Consommation (kWh)	36 240 265	9 558 385	9 096 673	<b>54 895 323</b>
Recette d'acheminement (€)	1 700 885	425 650	187 124	<b>2 313 659</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	4 213	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	26 614 655	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 313 295	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,4	Réseaux HTA	8	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,9	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	11	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	6		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	4		
		Branchements	8		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 183 m	7 182 m	425 239 €	139 586 €	0 €
Réseau HTA Aérien	2 875 m	2 684 m	24 964 €	22 903 €	23 152 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	170 963 €	78 129 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	51 245 €	24 078 €	2 244 €
Réseau BT Souterrain	6 580 m	6 930 m	477 359 €	135 712 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 333 m	4 538 m	164 309 €	96 023 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 200 m	2 246 m	14 645 €	13 958 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	218 645 €	93 847 €	13 042 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	3 173 €	1 623 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	17	9 605 €	1 429 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	19 471 €	14 047 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	239 €	41 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	410	52 276 €	21 479 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 226 €	541 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 226 €	1 232 €	89 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 636 585 €</b>	<b>644 626 €</b>	<b>38 527 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 183	71%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	2 875	29%
<b>TOTAL</b>	<b>10 058</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	3
Cabine Haute	1
Autres	13
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 580	50%
Torsadé	4 333	33%
Aérien nu	2 200	17%
<i>dont FS</i>	1 651	13%
<b>TOTAL</b>	<b>13 113</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	429	1	-	430
Consommation (kWh)	2 673 729	320 848	-	2 994 577
Recette d'acheminement (€)	123 753	12 776	-	136 529

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	289	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 816 369	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	193 411	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	14,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	17 784 m	17 843 m	1 018 921 €	270 354 €	8 011 €
Réseau HTA Aérien	25 718 m	25 643 m	643 713 €	261 334 €	31 059 €
Postes HTA/BT	64	n.d.	323 309 €	166 145 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	64	64	189 379 €	83 090 €	20 401 €
Réseau BT Souterrain	8 507 m	8 672 m	584 090 €	200 087 €	0 €
Réseau BT Torsadé	41 590 m	40 650 m	1 094 852 €	462 886 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 307 m	2 044 m	18 614 €	18 094 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	639 665 €	274 557 €	38 156 €
Branchements Collectifs	n.d.	25	2 232 €	1 198 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	64	35 822 €	5 199 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	56 963 €	41 096 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	15	3 163 €	591 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 159	161 689 €	69 060 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	43 837 €	31 669 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	9 438 €	3 603 €	260 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 825 687 €</b>	<b>1 888 963 €</b>	<b>97 888 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	17 784	41%
<i>Dont CPI</i>	19	0%
Aérien	25 718	59%
<b>TOTAL</b>	<b>43 502</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	36
Cabine Haute	0
Autres	28
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 507	16%
Torsadé	41 590	79%
Aérien nu	2 307	4%
<i>dont FS</i>	1 833	3%
<b>TOTAL</b>	<b>52 404</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 252	11	1	<b>1 264</b>
Consommation (kWh)	9 965 927	891 280	142 879	<b>11 000 086</b>
Recette d'acheminement (€)	451 422	40 689	4 085	<b>496 196</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 057	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	8 424 859	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	740 938	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	17,1	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	3
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	4		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 071 m	4 026 m	222 338 €	108 288 €	0 €
Réseau HTA Aérien	19 038 m	19 212 m	339 450 €	256 420 €	29 602 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	106 016 €	73 308 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	46 663 €	22 128 €	10 307 €
Réseau BT Souterrain	2 696 m	3 003 m	225 444 €	72 651 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 333 m	4 227 m	78 670 €	48 700 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 330 m	1 442 m	6 230 €	6 022 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	107 289 €	46 050 €	6 400 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	2 729 €	510 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	12	6 902 €	1 077 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	9 554 €	6 893 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	14	2 914 €	615 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	135	14 130 €	2 434 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	10 198 €	8 748 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 583 €	604 €	44 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 180 111 €</b>	<b>654 447 €</b>	<b>46 352 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 071	18%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	19 038	82%
<b>TOTAL</b>	<b>23 109</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 696	32%
Torsadé	4 333	52%
Aérien nu	1 330	16%
<i>dont FS</i>	455	5%
<b>TOTAL</b>	<b>8 359</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	198	8	5	<b>211</b>
Consommation (kWh)	1 456 878	883 490	451 316	<b>2 791 684</b>
Recette d'acheminement (€)	66 042	33 839	12 848	<b>112 729</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	164	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 177 459	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	126 487	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,5	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	653 m	635 m	45 195 €	17 969 €	2 876 €
Réseau HTA Aérien	6 680 m	6 638 m	104 421 €	86 098 €	24 429 €
Postes HTA/BT	11	n.d.	44 711 €	37 605 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	11	11	25 271 €	14 577 €	5 573 €
Réseau BT Souterrain	5 388 m	5 237 m	260 357 €	138 441 €	0 €
Réseau BT Torsadé	2 558 m	2 847 m	67 540 €	40 784 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	763 m	851 m	1 839 €	1 839 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	131 187 €	56 308 €	7 825 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	11	6 078 €	855 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	11 682 €	8 428 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	642 €	163 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	238	31 973 €	13 272 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	247 €	107 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 936 €	739 €	53 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>733 078 €</b>	<b>417 185 €</b>	<b>40 757 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	653	9%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	6 680	91%
<b>TOTAL</b>	<b>7 333</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	6
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 388	62%
Torsadé	2 558	29%
Aérien nu	763	9%
<i>dont FS</i>	76	1%
<b>TOTAL</b>	<b>8 709</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	254	3	-	<b>257</b>
Consommation (kWh)	1 758 091	155 383	-	<b>1 913 474</b>
Recette d'acheminement (€)	81 774	8 123	-	<b>89 897</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	224	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 467 989	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	128 517	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,4	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,2	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,6	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	21 881 m	21 504 m	1 235 184 €	390 266 €	3 496 €
Réseau HTA Aérien	16 289 m	16 708 m	268 280 €	180 084 €	83 996 €
Postes HTA/BT	57	n.d.	513 057 €	305 776 €	6 999 €
Transformateurs HTA/BT	57	57	176 549 €	91 533 €	22 896 €
Réseau BT Souterrain	22 368 m	23 524 m	1 646 835 €	484 731 €	0 €
Réseau BT Torsadé	19 099 m	19 003 m	435 801 €	246 017 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 465 m	4 475 m	58 099 €	54 642 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	985 430 €	422 966 €	58 781 €
Branchements Collectifs	n.d.	150	31 143 €	5 074 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	51	29 017 €	4 226 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	87 754 €	63 310 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	19	4 498 €	659 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 776	216 381 €	84 895 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	8 165 €	4 235 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	14 540 €	5 551 €	400 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 710 733 €</b>	<b>2 343 963 €</b>	<b>176 568 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	21 881	57%
<i>Dont CPI</i>	18	0%
Aérien	16 289	43%
<b>TOTAL</b>	<b>38 170</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	0
Autres	38
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	22 368	49%
Torsadé	19 099	42%
Aérien nu	4 465	10%
<i>dont FS</i>	2 173	5%
<b>TOTAL</b>	<b>45 932</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 930	15	4	<b>1 949</b>
Consommation (kWh)	11 522 688	2 239 652	8 263 518	<b>22 025 858</b>
Recette d'acheminement (€)	533 067	89 576	148 278	<b>770 921</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 227	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 529 613	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	798 392	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,4	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,4	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,1	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	4
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	66
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 319 m	1 308 m	67 636 €	31 035 €	554 €
Réseau HTA Aérien	19 473 m	20 291 m	390 186 €	266 178 €	84 734 €
Postes HTA/BT	26	n.d.	53 292 €	46 001 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	26	26	38 849 €	26 636 €	22 770 €
Réseau BT Souterrain	3 209 m	3 249 m	218 636 €	63 865 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 684 m	8 593 m	197 625 €	108 341 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 098 m	1 070 m	2 953 €	2 642 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	127 628 €	54 780 €	7 613 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	24	8 836 €	967 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	11 365 €	8 200 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	854 €	178 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	206	17 795 €	2 017 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	23 427 €	1 699 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 883 €	719 €	52 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 160 965 €</b>	<b>613 257 €</b>	<b>115 724 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 319	6%
<i>Dont CPI</i>	24	0%
Aérien	19 473	94%
<b>TOTAL</b>	<b>20 792</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	23
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 209	25%
Torsadé	8 684	67%
Aérien nu	1 098	8%
<i>dont FS</i>	363	3%
<b>TOTAL</b>	<b>12 991</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	247	3	1	<b>251</b>
Consommation (kWh)	1 712 630	144 036	71 961	<b>1 928 627</b>
Recette d'acheminement (€)	76 614	7 048	2 303	<b>85 965</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	17,8	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## CIVRAY-DE-TOURAINÉ

### (37079)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 802 m	6 010 m	314 423 €	125 670 €	2 768 €
Réseau HTA Aérien	17 117 m	17 523 m	246 238 €	201 624 €	134 497 €
Postes HTA/BT	37	n.d.	137 620 €	93 032 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	37	37	98 568 €	46 508 €	20 059 €
Réseau BT Souterrain	6 977 m	7 168 m	563 783 €	147 059 €	0 €
Réseau BT Torsadé	17 108 m	16 778 m	419 223 €	222 846 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 222 m	4 282 m	26 912 €	25 848 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	481 020 €	206 463 €	28 693 €
Branchements Collectifs	n.d.	28	7 672 €	3 697 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	18 156 €	2 690 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	42 835 €	30 903 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	909 €	196 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	888	113 227 €	45 075 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	15 740 €	12 289 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	7 098 €	2 710 €	195 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 493 424 €</b>	<b>1 166 610 €</b>	<b>186 212 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 802	22%
Dont CPI	-	0%
Aérien	17 117	78%
<b>TOTAL</b>	<b>21 919</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	25
Cabine Haute	2
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 977	25%
Torsadé	17 108	60%
Aérien nu	4 222	15%
dont FS	1 281	5%
<b>TOTAL</b>	<b>28 307</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	936	2	2	940
Consommation (kWh)	6 870 817	320 232	167 051	7 358 100
Recette d'acheminement (€)	304 870	14 675	4 874	324 418

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	685	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	5 013 759	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	528 874	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>		<b>Qualité de fourniture</b>	
Longues	2,4	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,3	dont Souterrain	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	11,1	dont Aérien	6	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	7
		dont Souterrain	0		
		dont Torsadé	1		
		dont Aérien Nu	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## CIVRAY-SUR-ESVES

### (37080)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	883 m	876 m	54 001 €	27 395 €	0 €
Réseau HTA Aérien	16 320 m	16 353 m	348 176 €	252 215 €	35 749 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	35 837 €	30 862 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	44 626 €	22 076 €	5 774 €
Réseau BT Souterrain	1 590 m	1 499 m	70 100 €	24 530 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 731 m	5 651 m	158 106 €	58 411 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 297 m	1 287 m	7 160 €	5 947 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	73 221 €	31 428 €	4 368 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	21	7 125 €	670 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 520 €	4 704 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	225 €	60 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	126	11 427 €	1 430 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 463 €	703 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 080 €	412 €	30 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>819 067 €</b>	<b>460 843 €</b>	<b>45 920 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	883	5%
Dont CPI	-	0%
Aérien	16 320	95%
<b>TOTAL</b>	<b>17 203</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	20
Cabine Haute	0
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 590	18%
Torsadé	5 731	67%
Aérien nu	1 297	15%
dont FS	478	6%
<b>TOTAL</b>	<b>8 618</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	145	1	-	146
Consommation (kWh)	897 227	74 504	-	971 731
Recette d'acheminement (€)	41 767	3 064	-	44 831

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU			
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>	
Longues	1,0	Réseaux HTA	0
Brèves	0,0	dont Souterrain	0
Très Brèves	0,0	dont Aérien	0
<b>Niveau de continuité</b> : Très bonne qualité		Réseaux BT	0
		dont Souterrain	0
		dont Torsadé	0
		dont Aérien Nu	0
		Branchements	1
		<b>Qualité de fourniture</b>	
		Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
		Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
		Nombre de DMA BT	-
		Nombre de CMA BT	-

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	12 993 m	12 170 m	592 323 €	335 621 €	0 €
Réseau HTA Aérien	27 681 m	27 465 m	509 527 €	362 671 €	158 727 €
Postes HTA/BT	59	n.d.	286 897 €	229 437 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	59	59	114 400 €	71 052 €	31 874 €
Réseau BT Souterrain	10 693 m	10 237 m	707 154 €	200 933 €	0 €
Réseau BT Torsadé	22 252 m	22 143 m	537 203 €	255 486 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	6 611 m	6 822 m	57 086 €	54 420 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	376 274 €	161 504 €	22 445 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	43	24 217 €	3 591 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	33 508 €	24 174 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	690 €	162 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	668	89 490 €	37 706 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	15 333 €	2 458 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 552 €	2 119 €	153 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 349 652 €</b>	<b>1 741 335 €</b>	<b>213 199 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 993	32%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	27 681	68%
<b>TOTAL</b>	<b>40 674</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	38
Cabine Haute	0
Autres	21
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 693	27%
Torsadé	22 252	56%
Aérien nu	6 611	17%
<i>dont FS</i>	2 626	7%
<b>TOTAL</b>	<b>39 556</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	739	2	1	<b>742</b>
Consommation (kWh)	5 628 553	65 811	68 564	<b>5 762 928</b>
Recette d'acheminement (€)	249 076	4 899	2 389	<b>256 365</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	550	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 217 606	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	451 893	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	7,8	Réseaux HTA	8	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	17,4	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	28,1	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	15 589 m	15 989 m	773 843 €	270 936 €	0 €
Réseau HTA Aérien	17 656 m	20 432 m	399 302 €	257 616 €	75 998 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	140 152 €	81 091 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	82 488 €	40 333 €	16 395 €
Réseau BT Souterrain	4 307 m	4 119 m	294 121 €	104 876 €	0 €
Réseau BT Torsadé	16 411 m	16 013 m	387 022 €	172 398 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 397 m	4 366 m	31 092 €	30 475 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	157 120 €	67 439 €	9 372 €
Branchements Collectifs	n.d.	9	2 100 €	812 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	22	12 501 €	1 690 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	13 992 €	10 094 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	651 €	136 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	259	36 748 €	15 828 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	14 114 €	6 098 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 318 €	885 €	64 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 347 563 €</b>	<b>1 060 709 €</b>	<b>101 829 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	15 589	47%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	17 656	53%
<b>TOTAL</b>	<b>33 245</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	29
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 307	17%
Torsadé	16 411	65%
Aérien nu	4 397	18%
<i>dont FS</i>	2 553	10%
<b>TOTAL</b>	<b>25 115</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	306	-	3	<b>309</b>
Consommation (kWh)	2 016 054	-	304 951	<b>2 321 005</b>
Recette d'acheminement (€)	92 713	-	9 297	<b>102 010</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	246	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 466 767	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	153 371	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,9	Réseaux HTA	8	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	8,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	29,6	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 191 m	7 696 m	493 424 €	225 537 €	16 472 €
Réseau HTA Aérien	3 821 m	3 262 m	63 693 €	37 706 €	7 210 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	280 018 €	183 640 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	77 922 €	35 550 €	11 041 €
Réseau BT Souterrain	12 145 m	12 139 m	772 694 €	296 827 €	0 €
Réseau BT Torsadé	2 660 m	2 626 m	60 980 €	37 559 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 274 m	2 394 m	15 754 €	15 729 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	484 071 €	207 773 €	28 875 €
Branchements Collectifs	n.d.	97	32 784 €	11 962 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	11 561 €	2 105 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	43 107 €	31 099 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	2 149 €	413 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	692	68 328 €	12 148 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 745 €	2 596 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	7 143 €	2 727 €	197 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 418 372 €</b>	<b>1 103 373 €</b>	<b>63 794 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 191	68%
<i>Dont CPI</i>	74	1%
Aérien	3 821	32%
<b>TOTAL</b>	<b>12 012</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	1
Cabine Haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 145	71%
Torsadé	2 660	16%
Aérien nu	2 274	13%
<i>dont FS</i>	302	2%
<b>TOTAL</b>	<b>17 079</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	941	8	3	952
Consommation (kWh)	6 328 064	1 132 077	544 978	8 005 119
Recette d'acheminement (€)	288 375	48 009	15 275	351 659

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	626	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	4 255 025	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	455 351	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 287 m	8 347 m	371 441 €	196 693 €	9 437 €
Réseau HTA Aérien	28 857 m	28 792 m	320 969 €	238 969 €	210 721 €
Postes HTA/BT	30	n.d.	98 883 €	73 321 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	30	30	56 679 €	34 713 €	13 433 €
Réseau BT Souterrain	3 889 m	4 434 m	246 737 €	91 563 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 522 m	12 246 m	346 679 €	162 779 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 554 m	3 538 m	19 585 €	18 723 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	153 052 €	65 693 €	9 130 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	4 292 €	1 063 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	16	9 371 €	1 430 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	13 629 €	9 833 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	437 €	84 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	243	33 078 €	13 979 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	8 606 €	1 857 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 258 €	862 €	62 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 685 697 €</b>	<b>911 564 €</b>	<b>242 784 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 287	22%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	28 857	78%
<b>TOTAL</b>	<b>37 144</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	23
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 889	19%
Torsadé	12 522	63%
Aérien nu	3 554	18%
<i>dont FS</i>	1 937	10%
<b>TOTAL</b>	<b>19 965</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	302	2	-	<b>304</b>
Consommation (kWh)	2 292 175	174 902	-	<b>2 467 077</b>
Recette d'acheminement (€)	101 766	8 228	-	<b>109 994</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	253	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 755 452	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	189 540	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	7,0	Réseaux HTA	17	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	7,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	21,6	<i>dont Aérien</i>	14	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 202 m	9 278 m	551 522 €	220 991 €	0 €
Réseau HTA Aérien	14 086 m	14 015 m	264 239 €	168 556 €	13 999 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	169 060 €	120 682 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	63 038 €	29 207 €	7 654 €
Réseau BT Souterrain	4 594 m	4 537 m	274 969 €	108 665 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 985 m	8 710 m	208 211 €	105 785 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	437 m	340 m	6 623 €	5 842 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	224 239 €	96 248 €	13 376 €
Branchements Collectifs	n.d.	5	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	11 913 €	2 340 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	19 969 €	14 406 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 882 €	400 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	333	35 419 €	6 495 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	11 711 €	10 242 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 309 €	1 263 €	91 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 846 103 €</b>	<b>891 122 €</b>	<b>35 119 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 202	40%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 086	60%
<b>TOTAL</b>	<b>23 288</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 594	33%
Torsadé	8 985	64%
Aérien nu	437	3%
<i>dont FS</i>	181	1%
<b>TOTAL</b>	<b>14 016</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	432	6	3	<b>441</b>
Consommation (kWh)	3 071 506	342 292	274 503	<b>3 688 301</b>
Recette d'acheminement (€)	138 534	16 245	7 139	<b>161 918</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	334	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 428 665	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	249 947	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,5	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## COURCELLES-DE-TOURAINÉ

### (37086)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 028 m	5 070 m	228 509 €	122 195 €	1 643 €
Réseau HTA Aérien	23 023 m	23 007 m	255 873 €	215 977 €	185 496 €
Postes HTA/BT	30	n.d.	119 924 €	89 965 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	30	30	54 956 €	34 838 €	16 692 €
Réseau BT Souterrain	2 108 m	2 091 m	136 675 €	53 210 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 157 m	8 302 m	243 899 €	103 413 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 149 m	6 881 m	28 292 €	27 971 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	126 611 €	54 344 €	7 552 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	11	6 013 €	816 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	11 275 €	8 134 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	620 €	143 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	193	24 691 €	10 130 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	7 701 €	1 394 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 868 €	713 €	51 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 246 908 €</b>	<b>723 242 €</b>	<b>211 435 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 028	18%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	23 023	82%
<b>TOTAL</b>	<b>28 051</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	24
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 108	13%
Torsadé	9 157	56%
Aérien nu	5 149	31%
<i>dont FS</i>	3 958	24%
<b>TOTAL</b>	<b>16 414</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	246	1	2	<b>249</b>
Consommation (kWh)	1 855 754	120 650	276 211	<b>2 252 615</b>
Recette d'acheminement (€)	82 316	4 568	7 408	<b>94 292</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	184	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 423 711	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	152 174	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,8	Réseaux HTA	9	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	13,8	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	56,3	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité critique	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 483 m	8 508 m	464 797 €	70 356 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 457 m	12 442 m	283 319 €	195 383 €	91 155 €
Postes HTA/BT	24	n.d.	76 874 €	32 152 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	24	25	67 884 €	22 929 €	8 952 €
Réseau BT Souterrain	2 673 m	2 687 m	231 722 €	65 979 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 963 m	9 709 m	242 274 €	100 702 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 445 m	1 450 m	14 541 €	13 634 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	78 814 €	33 829 €	4 701 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	1 586 €	811 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	22	11 717 €	1 307 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	7 018 €	5 063 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	5 373 €	974 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	140	19 073 €	7 229 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	6 891 €	2 637 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 163 €	444 €	32 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 513 046 €</b>	<b>553 429 €</b>	<b>104 841 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 483	41%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 457	59%
<b>TOTAL</b>	<b>20 940</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 673	19%
Torsadé	9 963	71%
Aérien nu	1 445	10%
<i>dont FS</i>	557	4%
<b>TOTAL</b>	<b>14 081</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	154	2	3	159
Consommation (kWh)	1 149 204	291 162	460 597	1 900 963
Recette d'acheminement (€)	51 424	10 076	15 754	77 254

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	130	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	929 116	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	102 929	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,1	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,5	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 342 m	1 344 m	53 304 €	28 248 €	0 €
Réseau HTA Aérien	4 865 m	4 860 m	90 656 €	76 144 €	22 540 €
Postes HTA/BT	7	n.d.	15 402 €	12 563 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	7	7	9 670 €	7 468 €	5 872 €
Réseau BT Souterrain	638 m	1 293 m	79 273 €	28 819 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 828 m	3 836 m	117 125 €	62 865 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	135 m	180 m	858 €	773 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	41 187 €	17 678 €	2 457 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	7	3 691 €	396 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	3 668 €	2 646 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	61	8 007 €	3 377 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	788 €	465 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	608 €	232 €	17 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>424 236 €</b>	<b>241 675 €</b>	<b>30 885 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 342	22%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	4 865	78%
<b>TOTAL</b>	<b>6 207</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	5
Cabine Haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	638	14%
Torsadé	3 828	83%
Aérien nu	135	3%
<i>dont FS</i>	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4 601</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	81	-	-	<b>81</b>
Consommation (kWh)	499 398	-	-	<b>499 398</b>
Recette d'acheminement (€)	23 210	-	-	<b>23 210</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	7
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## CRAVANT-LES-COTEAUX

### (37089)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 687 m	3 379 m	214 688 €	61 643 €	0 €
Réseau HTA Aérien	22 541 m	24 102 m	285 377 €	245 234 €	128 626 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	105 080 €	65 843 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	34	72 379 €	43 423 €	20 624 €
Réseau BT Souterrain	5 742 m	5 583 m	380 102 €	141 649 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 577 m	12 523 m	323 295 €	166 243 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 272 m	4 393 m	21 673 €	19 522 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	233 391 €	100 176 €	13 922 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	1 800 €	1 011 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	33	18 918 €	2 429 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	20 784 €	14 994 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	465 €	129 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	410	56 847 €	22 017 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	775 €	434 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 444 €	1 315 €	95 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 739 020 €</b>	<b>886 062 €</b>	<b>163 267 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 687	14%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	22 541	86%
<b>TOTAL</b>	<b>26 228</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	25
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 742	25%
Torsadé	12 577	56%
Aérien nu	4 272	19%
<i>dont FS</i>	2 141	9%
<b>TOTAL</b>	<b>22 591</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	457	1	1	<b>459</b>
Consommation (kWh)	3 651 198	20 348	95 575	<b>3 767 121</b>
Recette d'acheminement (€)	166 182	2 202	2 656	<b>171 040</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	398	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 034 102	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	301 238	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>		<b>Qualité de fourniture</b>	
Longues	2,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,5	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 941 m	1 940 m	186 309 €	19 046 €	0 €
Réseau HTA Aérien	4 803 m	4 793 m	60 490 €	55 735 €	57 337 €
Postes HTA/BT	8	n.d.	65 692 €	50 134 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	8	8	17 127 €	7 501 €	3 006 €
Réseau BT Souterrain	3 156 m	3 318 m	245 327 €	117 684 €	0 €
Réseau BT Torsadé	1 208 m	1 003 m	44 357 €	23 299 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	406 m	618 m	1 336 €	1 336 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	47 797 €	20 515 €	2 851 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	6	3 316 €	448 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	4 256 €	3 071 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	79	10 908 €	4 672 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 349 €	566 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	705 €	269 €	19 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>688 968 €</b>	<b>304 275 €</b>	<b>63 213 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 941	29%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	4 803	71%
<b>TOTAL</b>	<b>6 744</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	4
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 156	66%
Torsadé	1 208	25%
Aérien nu	406	9%
<i>dont FS</i>	345	7%
<b>TOTAL</b>	<b>4 770</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	93	-	-	<b>93</b>
Consommation (kWh)	601 328	-	-	<b>601 328</b>
Recette d'acheminement (€)	29 526	-	-	<b>29 526</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	84	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	429 593	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	50 102	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,1	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 248 m	7 028 m	354 385 €	159 477 €	8 768 €
Réseau HTA Aérien	21 389 m	21 393 m	351 026 €	256 382 €	122 135 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	273 003 €	201 625 €	35 269 €
Transformateurs HTA/BT	45	45	115 028 €	65 375 €	26 881 €
Réseau BT Souterrain	12 488 m	12 252 m	752 882 €	251 379 €	31 170 €
Réseau BT Torsadé	17 049 m	16 911 m	386 092 €	190 949 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 020 m	4 028 m	31 886 €	31 696 €	70 384 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	667 631 €	286 561 €	39 825 €
Branchements Collectifs	n.d.	31	2 139 €	560 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	40	22 688 €	3 301 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	59 453 €	42 892 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	2 351 €	413 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 287	159 321 €	61 680 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	19 133 €	13 993 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	9 851 €	3 761 €	271 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 206 871 €</b>	<b>1 570 044 €</b>	<b>334 703 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 248	25%
<i>Dont CPI</i>	310	1%
Aérien	21 389	75%
<b>TOTAL</b>	<b>28 637</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	29
Cabine Haute	2
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 488	37%
Torsadé	17 049	51%
Aérien nu	4 020	12%
<i>dont FS</i>	1 359	4%
<b>TOTAL</b>	<b>33 557</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 311	9	2	<b>1 322</b>
Consommation (kWh)	8 107 092	714 475	136 407	<b>8 957 974</b>
Recette d'acheminement (€)	372 401	31 418	5 002	<b>408 822</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	931	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 936 258	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	654 587	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,0	Réseaux HTA	9	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	18,4	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	16,4	<i>dont Aérien</i>	8	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	3
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 355 m	1 351 m	126 402 €	40 548 €	0 €
Réseau HTA Aérien	16 358 m	16 940 m	217 419 €	171 856 €	82 720 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	127 064 €	74 302 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	67 069 €	30 584 €	2 820 €
Réseau BT Souterrain	4 297 m	4 227 m	366 811 €	128 329 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 937 m	8 732 m	231 706 €	124 212 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 639 m	1 706 m	6 868 €	5 728 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	163 730 €	70 276 €	9 767 €
Branchements Collectifs	n.d.	10	4 144 €	1 562 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	17	9 425 €	1 329 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	14 580 €	10 519 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	329	41 144 €	14 806 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	12 059 €	9 542 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 416 €	922 €	66 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 390 837 €</b>	<b>684 516 €</b>	<b>95 373 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 355	8%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	16 358	92%
<b>TOTAL</b>	<b>17 713</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 297	29%
Torsadé	8 937	60%
Aérien nu	1 639	11%
<i>dont FS</i>	1 356	9%
<b>TOTAL</b>	<b>14 873</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	322	-	-	<b>322</b>
Consommation (kWh)	2 477 183	-	-	<b>2 477 183</b>
Recette d'acheminement (€)	109 433	-	-	<b>109 433</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	243	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 878 305	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	203 494	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,4	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,7	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 358 m	3 332 m	221 256 €	92 718 €	0 €
Réseau HTA Aérien	16 838 m	16 799 m	231 880 €	181 402 €	119 758 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	149 905 €	80 284 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	59 558 €	32 215 €	13 562 €
Réseau BT Souterrain	7 446 m	7 490 m	531 841 €	193 237 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 714 m	6 866 m	178 953 €	94 022 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 167 m	2 067 m	23 118 €	22 076 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	176 442 €	75 732 €	10 525 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	14 040 €	1 273 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 712 €	11 336 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 247 €	246 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	316	42 579 €	16 830 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	20 651 €	11 570 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 603 €	994 €	72 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 669 786 €</b>	<b>813 934 €</b>	<b>143 916 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 358	17%
<i>Dont CPI</i>	17	0%
Aérien	16 838	83%
<b>TOTAL</b>	<b>20 196</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 446	46%
Torsadé	6 714	41%
Aérien nu	2 167	13%
<i>dont FS</i>	1 129	7%
<b>TOTAL</b>	<b>16 327</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	341	3	3	<b>347</b>
Consommation (kWh)	2 044 147	83 930	2 095 510	<b>4 223 587</b>
Recette d'acheminement (€)	96 198	5 678	44 888	<b>146 765</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	276	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 679 705	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	190 935	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,6	Réseaux HTA	8	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	7,6	<i>dont Aérien</i>	8	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 098 m	3 121 m	166 677 €	77 807 €	0 €
Réseau HTA Aérien	25 360 m	24 824 m	470 739 €	305 080 €	39 809 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	124 765 €	98 963 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	89 487 €	45 920 €	12 118 €
Réseau BT Souterrain	4 063 m	4 153 m	287 583 €	95 575 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 128 m	11 655 m	281 191 €	131 958 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 572 m	2 585 m	21 015 €	20 563 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	177 459 €	76 169 €	10 585 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	40	13 970 €	1 344 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 803 €	11 401 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	856 €	151 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	273	25 297 €	3 192 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 217 €	1 754 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 618 €	1 000 €	72 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 681 676 €</b>	<b>870 874 €</b>	<b>62 585 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 098	11%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	25 360	89%
<b>TOTAL</b>	<b>28 458</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	34
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 063	22%
Torsadé	12 128	65%
Aérien nu	2 572	14%
<i>dont FS</i>	639	3%
<b>TOTAL</b>	<b>18 763</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	346	2	1	<b>349</b>
Consommation (kWh)	2 506 578	76 104	68 097	<b>2 650 779</b>
Recette d'acheminement (€)	114 829	4 246	2 450	<b>121 524</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	271	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 815 661	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	196 520	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,9	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	744 m	744 m	75 689 €	10 033 €	0 €
Réseau HTA Aérien	6 633 m	6 524 m	58 029 €	45 628 €	58 530 €
Postes HTA/BT	14	n.d.	38 687 €	16 523 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	14	14	34 500 €	10 389 €	8 841 €
Réseau BT Souterrain	2 465 m	2 474 m	188 239 €	44 533 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 802 m	4 849 m	151 085 €	64 736 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	704 m	1 054 m	5 308 €	5 159 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	97 119 €	41 686 €	5 793 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	1 462 €	638 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	8	4 481 €	611 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 649 €	6 239 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	223 €	44 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	184	22 259 €	8 045 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 230 €	335 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 433 €	547 €	39 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>688 393 €</b>	<b>255 147 €</b>	<b>73 204 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	744	10%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	6 633	90%
<b>TOTAL</b>	<b>7 377</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 465	31%
Torsadé	4 802	60%
Aérien nu	704	9%
<i>dont FS</i>	483	6%
<b>TOTAL</b>	<b>7 971</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	191	-	1	192
Consommation (kWh)	1 396 640	-	124 043	1 520 683
Recette d'acheminement (€)	60 786	-	3 808	64 594

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	10,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 971 m	1 935 m	169 325 €	25 263 €	708 €
Réseau HTA Aérien	5 961 m	5 999 m	51 783 €	37 579 €	32 598 €
Postes HTA/BT	10	n.d.	29 013 €	16 457 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	10	10	27 321 €	13 830 €	1 185 €
Réseau BT Souterrain	4 148 m	4 486 m	363 018 €	85 806 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 926 m	4 017 m	81 207 €	42 474 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	909 m	798 m	1 724 €	1 724 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	161 696 €	69 403 €	9 645 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	9	5 087 €	716 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	14 399 €	10 388 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	439 €	75 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	310	37 915 €	14 389 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	5 004 €	2 025 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 386 €	911 €	66 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>950 317 €</b>	<b>321 041 €</b>	<b>44 202 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 971	25%
<i>Dont CPI</i>	42	1%
Aérien	5 961	75%
<b>TOTAL</b>	<b>7 932</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	6
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 148	46%
Torsadé	3 926	44%
Aérien nu	909	10%
<i>dont FS</i>	454	5%
<b>TOTAL</b>	<b>8 983</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	317	1	-	<b>318</b>
Consommation (kWh)	2 190 879	110 278	-	<b>2 301 157</b>
Recette d'acheminement (€)	98 153	5 243	-	<b>103 396</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	217	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 557 422	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	164 392	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,9	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,9	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 558 m	3 842 m	161 726 €	41 926 €	0 €
Réseau HTA Aérien	25 931 m	25 897 m	406 129 €	315 029 €	146 184 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	131 443 €	78 173 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	78 317 €	38 824 €	16 487 €
Réseau BT Souterrain	2 764 m	2 787 m	246 389 €	117 043 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 794 m	8 460 m	169 512 €	82 102 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 351 m	1 329 m	8 236 €	7 495 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	169 323 €	72 677 €	10 100 €
Branchements Collectifs	n.d.	9	5 046 €	1 537 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	18 449 €	2 843 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 078 €	10 878 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 470 €	301 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	245	25 126 €	4 628 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 068 €	641 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 498 €	954 €	69 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 440 812 €</b>	<b>775 053 €</b>	<b>172 840 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 558	12%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	25 931	88%
<b>TOTAL</b>	<b>29 489</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	32
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 764	21%
Torsadé	8 794	68%
Aérien nu	1 351	10%
<i>dont FS</i>	546	4%
<b>TOTAL</b>	<b>12 909</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	329	6	-	<b>335</b>
Consommation (kWh)	2 493 645	249 913	-	<b>2 743 558</b>
Recette d'acheminement (€)	110 864	12 108	-	<b>122 972</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	224	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 722 253	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	185 921	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,7	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	13,6	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	13 642 m	12 475 m	800 099 €	181 210 €	665 €
Réseau HTA Aérien	13 351 m	12 331 m	217 525 €	135 667 €	73 909 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	81 209 €	29 600 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	39	39	111 554 €	42 077 €	2 313 €
Réseau BT Souterrain	6 382 m	7 065 m	410 116 €	154 728 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 309 m	8 936 m	209 969 €	81 528 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 443 m	2 088 m	28 126 €	25 489 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	202 374 €	86 863 €	12 072 €
Branchements Collectifs	n.d.	16	2 362 €	913 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	36	13 255 €	1 392 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	18 022 €	13 002 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 273 €	250 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	359	32 047 €	3 973 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	12 824 €	5 796 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 986 €	1 140 €	82 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 143 738 €</b>	<b>763 627 €</b>	<b>89 041 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 642	51%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 351	49%
<b>TOTAL</b>	<b>26 993</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	25
Cabine Haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 382	33%
Torsadé	9 309	49%
Aérien nu	3 443	18%
<i>dont FS</i>	2 223	12%
<b>TOTAL</b>	<b>19 134</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	394	2	3	<b>399</b>
Consommation (kWh)	2 924 652	343 313	64 967	<b>3 332 932</b>
Recette d'acheminement (€)	130 600	12 751	3 863	<b>147 214</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	274	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 891 333	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	209 337	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,5	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 484 m	5 609 m	350 341 €	121 509 €	0 €
Réseau HTA Aérien	20 282 m	20 169 m	419 015 €	232 585 €	67 560 €
Postes HTA/BT	37	n.d.	161 590 €	59 568 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	37	37	94 081 €	35 856 €	11 165 €
Réseau BT Souterrain	5 700 m	5 236 m	404 301 €	104 408 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 170 m	11 032 m	301 121 €	147 562 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 994 m	2 211 m	34 163 €	31 183 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	237 968 €	102 140 €	14 195 €
Branchements Collectifs	n.d.	5	2 315 €	53 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	18 033 €	2 569 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	21 191 €	15 288 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 720 €	400 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	336	33 655 €	5 267 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	46 346 €	9 384 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 511 €	1 340 €	97 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 129 351 €</b>	<b>869 114 €</b>	<b>93 017 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 484	21%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	20 282	79%
<b>TOTAL</b>	<b>25 766</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	25
Cabine Haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 700	30%
Torsadé	11 170	59%
Aérien nu	1 994	11%
<i>dont FS</i>	1 624	9%
<b>TOTAL</b>	<b>18 864</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	462	5	2	<b>469</b>
Consommation (kWh)	3 468 654	571 167	212 985	<b>4 252 806</b>
Recette d'acheminement (€)	153 621	23 341	7 271	<b>184 233</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	334	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 598 923	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	268 818	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,2	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	3
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	13
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 999 m	2 999 m	225 570 €	53 675 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 523 m	13 063 m	173 989 €	133 163 €	77 458 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	95 329 €	44 175 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	48 445 €	21 890 €	13 732 €
Réseau BT Souterrain	2 956 m	2 875 m	252 808 €	76 873 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 002 m	7 957 m	245 432 €	118 172 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 391 m	1 328 m	9 031 €	8 548 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	131 187 €	56 308 €	7 825 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	18	10 930 €	1 977 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	11 682 €	8 428 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	439 €	90 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	218	23 257 €	3 591 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 182 €	565 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 936 €	739 €	53 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 231 215 €</b>	<b>528 195 €</b>	<b>99 069 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 999	19%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 523	81%
<b>TOTAL</b>	<b>15 522</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	20
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 956	24%
Torsadé	8 002	65%
Aérien nu	1 391	11%
<i>dont FS</i>	795	6%
<b>TOTAL</b>	<b>12 349</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	258	1	1	260
Consommation (kWh)	1 955 652	2 180	88 990	2 046 822
Recette d'acheminement (€)	87 199	784	4 686	92 670

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 686 m	3 683 m	310 373 €	162 615 €	0 €
Réseau HTA Aérien	16 263 m	15 957 m	216 164 €	178 886 €	129 465 €
Postes HTA/BT	24	n.d.	78 619 €	54 216 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	24	24	42 746 €	23 840 €	13 972 €
Réseau BT Souterrain	2 803 m	2 756 m	213 584 €	83 145 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 973 m	6 165 m	167 667 €	80 530 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 426 m	1 660 m	6 131 €	6 091 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	58 983 €	25 317 €	3 518 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	8	4 117 €	354 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	5 253 €	3 789 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	650 €	161 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	104	13 431 €	4 191 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 993 €	551 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	870 €	332 €	24 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 120 581 €</b>	<b>624 017 €</b>	<b>146 980 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 686	18%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	16 263	82%
<b>TOTAL</b>	<b>19 949</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	21
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 803	27%
Torsadé	5 973	59%
Aérien nu	1 426	14%
<i>dont FS</i>	1 371	13%
<b>TOTAL</b>	<b>10 202</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	115	1	-	<b>116</b>
Consommation (kWh)	844 810	130 514	-	<b>975 324</b>
Recette d'acheminement (€)	39 920	4 997	-	<b>44 917</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 748 m	5 742 m	188 257 €	72 891 €	0 €
Réseau HTA Aérien	0 m	0 m	0 €	0 €	0 €
Postes HTA/BT	8	n.d.	97 946 €	60 779 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	8	8	18 757 €	10 640 €	2 158 €
Réseau BT Souterrain	2 106 m	2 106 m	82 764 €	48 545 €	0 €
Réseau BT Torsadé	1 213 m	1 161 m	50 216 €	21 635 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	0 m	0 m	0 €	0 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	9 661 €	4 147 €	576 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	7	3 741 €	484 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	860 €	621 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	87	11 944 €	5 187 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 572 €	1 030 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	143 €	54 €	4 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>466 861 €</b>	<b>226 012 €</b>	<b>2 738 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 748	100%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>5 748</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	0
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 106	63%
Torsadé	1 213	37%
Aérien nu	-	0%
<i>dont FS</i>	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>3 319</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	103	-	-	<b>103</b>
Consommation (kWh)	756 248	-	-	<b>756 248</b>
Recette d'acheminement (€)	34 327	-	-	<b>34 327</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	8,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	16,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 838 m	3 974 m	160 107 €	75 353 €	0 €
Réseau HTA Aérien	6 431 m	6 313 m	149 793 €	109 355 €	5 558 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	49 697 €	36 109 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	29 843 €	19 804 €	4 333 €
Réseau BT Souterrain	1 672 m	1 668 m	105 027 €	24 766 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 506 m	3 507 m	97 975 €	48 791 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 142 m	1 307 m	12 134 €	11 108 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	54 916 €	23 571 €	3 276 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	13	4 571 €	466 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	4 890 €	3 528 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	430 €	103 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	60	5 336 €	590 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 501 €	1 635 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	810 €	309 €	22 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>679 030 €</b>	<b>355 489 €</b>	<b>13 189 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 838	37%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	6 431	63%
<b>TOTAL</b>	<b>10 269</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 672	26%
Torsadé	3 506	55%
Aérien nu	1 142	18%
<i>dont FS</i>	579	9%
<b>TOTAL</b>	<b>6 320</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	106	1	1	<b>108</b>
Consommation (kWh)	546 986	21 353	21 979	<b>590 318</b>
Recette d'acheminement (€)	26 499	1 775	1 175	<b>29 448</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	18,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	34 686 m	35 025 m	2 389 244 €	804 149 €	7 048 €
Réseau HTA Aérien	27 700 m	28 161 m	480 397 €	339 684 €	246 877 €
Postes HTA/BT	93	n.d.	834 217 €	477 941 €	31 041 €
Transformateurs HTA/BT	93	93	316 675 €	155 652 €	42 543 €
Réseau BT Souterrain	37 190 m	36 681 m	2 246 768 €	735 839 €	2 856 €
Réseau BT Torsadé	30 864 m	31 378 m	660 018 €	376 503 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 277 m	5 102 m	46 487 €	44 593 €	52 240 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 497 467 €	642 743 €	89 325 €
Branchements Collectifs	n.d.	160	69 367 €	16 134 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	89	26 990 €	3 922 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	133 351 €	96 206 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	48	11 660 €	2 233 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 638	232 141 €	32 979 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	54 496 €	37 650 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	22 095 €	8 435 €	608 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>9 021 373 €</b>	<b>3 774 664 €</b>	<b>472 537 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	34 686	56%
<i>Dont CPI</i>	64	0%
Aérien	27 700	44%
<b>TOTAL</b>	<b>62 386</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	25
Cabine Haute	0
Autres	68
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	37 190	51%
Torsadé	30 864	42%
Aérien nu	5 277	7%
<i>dont FS</i>	1 952	3%
<b>TOTAL</b>	<b>73 331</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 904	34	12	<b>2 950</b>
Consommation (kWh)	20 000 141	5 025 864	6 709 041	<b>31 735 046</b>
Recette d'acheminement (€)	898 426	208 154	143 196	<b>1 249 775</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 950	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	13 889 150	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 471 925	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,6	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	4
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	33
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 257 m	1 317 m	67 212 €	30 658 €	4 798 €
Réseau HTA Aérien	14 236 m	14 140 m	140 341 €	109 089 €	102 114 €
Postes HTA/BT	15	n.d.	38 080 €	29 856 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	15	15	39 354 €	13 594 €	3 646 €
Réseau BT Souterrain	4 589 m	4 850 m	292 707 €	137 218 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 434 m	3 572 m	76 321 €	41 652 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	596 m	61 m	900 €	874 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	114 408 €	49 106 €	6 824 €
Branchements Collectifs	n.d.	5	2 638 €	173 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	13	7 014 €	883 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 188 €	7 350 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	661 €	179 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	205	26 400 €	10 019 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	270 €	121 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 688 €	644 €	46 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>818 181 €</b>	<b>431 418 €</b>	<b>117 428 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 257	8%
<i>Dont CPI</i>	106	1%
Aérien	14 236	92%
<b>TOTAL</b>	<b>15 493</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 589	53%
Torsadé	3 434	40%
Aérien nu	596	7%
<i>dont FS</i>	387	4%
<b>TOTAL</b>	<b>8 619</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	222	-	3	225
Consommation (kWh)	1 345 340	-	97 435	1 442 775
Recette d'acheminement (€)	64 622	-	4 068	68 690

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Très bonne qualité		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 040 m	1 273 m	60 352 €	25 766 €	0 €
Réseau HTA Aérien	13 944 m	13 618 m	190 541 €	153 280 €	74 031 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	52 836 €	35 435 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	30 116 €	19 956 €	1 151 €
Réseau BT Souterrain	1 753 m	1 811 m	138 742 €	35 056 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 891 m	4 530 m	109 344 €	55 385 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 065 m	2 025 m	12 238 €	11 710 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	79 323 €	34 047 €	4 732 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	2 729 €	510 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	11	6 034 €	799 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	7 064 €	5 096 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	146	18 189 €	7 056 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	879 €	176 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 170 €	447 €	32 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>709 556 €</b>	<b>384 719 €</b>	<b>79 946 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 040	7%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 944	93%
<b>TOTAL</b>	<b>14 984</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	1
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 753	20%
Torsadé	4 891	56%
Aérien nu	2 065	24%
<i>dont FS</i>	1 341	15%
<b>TOTAL</b>	<b>8 709</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	157	-	-	157
Consommation (kWh)	1 050 748	-	-	1 050 748
Recette d'acheminement (€)	47 667	-	-	47 667

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	11,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 974 m	9 972 m	439 577 €	115 406 €	0 €
Réseau HTA Aérien	21 304 m	21 172 m	328 146 €	200 984 €	90 430 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	200 511 €	105 605 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	62 944 €	38 067 €	10 233 €
Réseau BT Souterrain	3 537 m	3 489 m	289 187 €	95 295 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 580 m	7 823 m	191 558 €	89 813 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 210 m	1 963 m	29 329 €	26 370 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	116 441 €	49 979 €	6 946 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	10 806 €	915 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 369 €	7 481 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	878 €	272 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	156	14 202 €	1 579 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 367 €	1 232 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 718 €	656 €	47 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 698 034 €</b>	<b>733 653 €</b>	<b>107 656 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 974	32%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	21 304	68%
<b>TOTAL</b>	<b>31 278</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	25
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 537	27%
Torsadé	7 580	57%
Aérien nu	2 210	17%
<i>dont FS</i>	1 926	14%
<b>TOTAL</b>	<b>13 327</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	224	2	3	229
Consommation (kWh)	1 303 371	136 026	23 712	1 463 109
Recette d'acheminement (€)	62 192	6 080	2 877	71 148

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	177	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 013 312	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	113 909	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,6	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	11 776 m	11 380 m	487 836 €	203 998 €	0 €
Réseau HTA Aérien	15 930 m	15 714 m	193 658 €	151 121 €	187 965 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	94 378 €	63 345 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	46 277 €	23 330 €	6 169 €
Réseau BT Souterrain	6 554 m	6 517 m	389 587 €	137 146 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 811 m	7 206 m	180 832 €	89 909 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	387 m	443 m	8 083 €	7 319 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	191 696 €	82 280 €	11 435 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	14	8 185 €	1 318 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 071 €	12 316 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	642 €	128 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	230	23 288 €	3 924 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 662 €	1 063 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 829 €	1 080 €	78 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 647 022 €</b>	<b>778 276 €</b>	<b>205 647 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 776	43%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	15 930	57%
<b>TOTAL</b>	<b>27 706</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	7
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 554	44%
Torsadé	7 811	53%
Aérien nu	387	3%
<i>dont FS</i>	305	2%
<b>TOTAL</b>	<b>14 752</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	377	3	-	<b>380</b>
Consommation (kWh)	2 804 521	123 961	29 969	<b>2 958 451</b>
Recette d'acheminement (€)	128 240	6 677	997	<b>135 913</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	286	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 899 921	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	205 961	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,7	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,1	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	56 686 m	58 118 m	3 610 679 €	1 258 808 €	14 627 €
Réseau HTA Aérien	29 083 m	28 775 m	379 725 €	323 748 €	240 395 €
Postes HTA/BT	137	n.d.	1 644 309 €	977 819 €	205 085 €
Transformateurs HTA/BT	137	138	506 613 €	243 463 €	55 962 €
Réseau BT Souterrain	61 675 m	61 970 m	3 666 511 €	1 280 348 €	90 609 €
Réseau BT Torsadé	60 067 m	60 703 m	1 281 200 €	669 844 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 753 m	7 580 m	61 690 €	58 556 €	73 632 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	2 685 780 €	1 152 790 €	160 208 €
Branchements Collectifs	n.d.	675	246 438 €	61 866 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	130	50 672 €	7 236 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	239 172 €	172 550 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	55	11 635 €	2 523 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	4 644	383 233 €	49 314 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	97 952 €	57 260 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	39 629 €	15 129 €	1 091 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>14 905 238 €</b>	<b>6 331 255 €</b>	<b>841 608 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	56 686	66%
<i>Dont CPI</i>	265	0%
Aérien	29 083	34%
<b>TOTAL</b>	<b>85 769</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	31
Cabine Haute	1
Autres	105
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	61 675	48%
Torsadé	60 067	47%
Aérien nu	5 753	5%
<i>dont FS</i>	3 002	2%
<b>TOTAL</b>	<b>127 495</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	5 258	44	11	<b>5 313</b>
Consommation (kWh)	38 448 215	7 547 510	6 510 586	<b>52 506 311</b>
Recette d'acheminement (€)	1 696 048	305 059	144 648	<b>2 145 755</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	3 520	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	26 727 699	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 804 112	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,4	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,7	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	4
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	7	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	9		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 415 m	3 544 m	293 801 €	46 400 €	0 €
Réseau HTA Aérien	14 310 m	13 095 m	203 995 €	176 524 €	113 097 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	133 051 €	59 652 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	98 401 €	38 582 €	7 119 €
Réseau BT Souterrain	4 529 m	4 674 m	394 953 €	77 762 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 784 m	11 420 m	263 895 €	135 157 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 731 m	2 884 m	17 438 €	16 005 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	363 053 €	155 830 €	21 656 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	16 219 €	2 289 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	32 330 €	23 325 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	897 €	216 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	693	87 868 €	34 431 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	35 212 €	6 442 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 357 €	2 045 €	147 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 946 469 €</b>	<b>774 658 €</b>	<b>142 020 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 415	19%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 310	81%
<b>TOTAL</b>	<b>17 725</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 529	24%
Torsadé	11 784	62%
Aérien nu	2 731	14%
<i>dont FS</i>	1 426	7%
<b>TOTAL</b>	<b>19 044</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	713	3	1	<b>717</b>
Consommation (kWh)	5 058 525	277 907	377 358	<b>5 713 790</b>
Recette d'acheminement (€)	227 482	11 717	7 222	<b>246 422</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	540	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 828 976	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	415 193	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,0	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	10 883 m	10 888 m	511 555 €	242 999 €	0 €
Réseau HTA Aérien	66 644 m	67 214 m	1 111 074 €	838 205 €	396 780 €
Postes HTA/BT	89	n.d.	323 879 €	225 394 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	88	88	166 692 €	89 706 €	49 530 €
Réseau BT Souterrain	12 130 m	12 315 m	803 677 €	288 156 €	0 €
Réseau BT Torsadé	29 734 m	29 196 m	647 540 €	327 425 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 922 m	5 762 m	46 404 €	41 311 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	527 800 €	226 542 €	31 484 €
Branchements Collectifs	n.d.	9	3 147 €	1 710 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	44	26 749 €	4 998 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	47 001 €	33 909 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	14	2 969 €	676 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	754	79 094 €	13 515 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	8 017 €	2 319 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	7 788 €	2 973 €	214 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 313 386 €</b>	<b>2 339 838 €</b>	<b>478 008 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 883	14%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	66 644	86%
<b>TOTAL</b>	<b>77 527</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	73
Cabine Haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 130	26%
Torsadé	29 734	64%
Aérien nu	4 922	11%
<i>dont FS</i>	2 660	6%
<b>TOTAL</b>	<b>46 786</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 028	9	2	<b>1 039</b>
Consommation (kWh)	6 363 227	879 314	116 322	<b>7 358 863</b>
Recette d'acheminement (€)	302 461	46 960	4 198	<b>353 619</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	839	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 823 908	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	542 324	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,6	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	7,4	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 621 m	4 794 m	257 650 €	95 341 €	2 348 €
Réseau HTA Aérien	14 764 m	15 167 m	215 303 €	153 243 €	145 540 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	83 159 €	53 218 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	58 398 €	34 031 €	20 131 €
Réseau BT Souterrain	1 883 m	1 704 m	101 527 €	44 225 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 095 m	11 261 m	275 654 €	124 383 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 666 m	3 399 m	28 094 €	27 372 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	151 526 €	65 038 €	9 039 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	1 159 €	738 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	21	12 328 €	1 810 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	13 494 €	9 735 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	232 €	51 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	262	37 693 €	15 980 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	7 462 €	4 147 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 236 €	854 €	62 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 245 914 €</b>	<b>630 165 €</b>	<b>177 120 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 621	24%
<i>Dont CPI</i>	21	0%
Aérien	14 764	76%
<b>TOTAL</b>	<b>19 385</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	1
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 883	11%
Torsadé	11 095	67%
Aérien nu	3 666	22%
<i>dont FS</i>	2 456	15%
<b>TOTAL</b>	<b>16 644</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	297	1	-	<b>298</b>
Consommation (kWh)	1 853 601	21 794	-	<b>1 875 395</b>
Recette d'acheminement (€)	87 462	1 650	-	<b>89 112</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	241	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 467 418	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	145 014	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	10,1	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	17 858 m	17 791 m	971 118 €	291 996 €	1 710 €
Réseau HTA Aérien	31 348 m	31 291 m	566 362 €	387 901 €	76 772 €
Postes HTA/BT	61	n.d.	357 831 €	189 983 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	61	62	166 405 €	58 343 €	44 928 €
Réseau BT Souterrain	12 216 m	12 045 m	946 912 €	385 257 €	0 €
Réseau BT Torsadé	19 119 m	19 385 m	419 421 €	228 658 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 766 m	3 773 m	11 961 €	11 899 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	362 036 €	155 393 €	21 596 €
Branchements Collectifs	n.d.	15	2 330 €	1 192 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	59	20 702 €	2 509 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	32 240 €	23 259 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	12	2 580 €	598 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	627	55 682 €	7 617 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	31 515 €	6 062 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 342 €	2 039 €	147 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 952 437 €</b>	<b>1 752 705 €</b>	<b>145 153 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	17 858	36%
<i>Dont CPI</i>	38	0%
Aérien	31 348	64%
<b>TOTAL</b>	<b>49 206</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	38
Cabine Haute	0
Autres	23
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 216	35%
Torsadé	19 119	54%
Aérien nu	3 766	11%
<i>dont FS</i>	2 931	8%
<b>TOTAL</b>	<b>35 101</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	701	8	2	<b>711</b>
Consommation (kWh)	4 370 096	896 775	41 468	<b>5 308 339</b>
Recette d'acheminement (€)	201 811	38 900	2 442	<b>243 154</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	598	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 506 774	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	394 601	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,2	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,7	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	511 m	510 m	43 880 €	6 399 €	669 €
Réseau HTA Aérien	6 853 m	6 534 m	124 140 €	97 183 €	16 605 €
Postes HTA/BT	11	n.d.	35 168 €	20 075 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	10	10	28 245 €	11 268 €	3 361 €
Réseau BT Souterrain	2 221 m	2 484 m	175 224 €	42 547 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 753 m	3 930 m	104 008 €	55 138 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	892 m	944 m	6 975 €	6 929 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	91 526 €	39 285 €	5 460 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	10	3 964 €	540 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 150 €	5 880 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	849 €	195 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	153	13 648 €	1 829 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 270 €	299 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 350 €	516 €	37 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>638 397 €</b>	<b>288 081 €</b>	<b>26 131 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	511	7%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	6 853	93%
<b>TOTAL</b>	<b>7 364</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	9
Cabine Haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 221	32%
Torsadé	3 753	55%
Aérien nu	892	13%
<i>dont FS</i>	667	10%
<b>TOTAL</b>	<b>6 866</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	175	1	3	179
Consommation (kWh)	731 009	116 897	124 317	972 223
Recette d'acheminement (€)	38 980	3 582	4 503	47 064

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,8	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	18 876 m	19 752 m	938 912 €	470 330 €	232 002 €
Réseau HTA Aérien	55 908 m	56 917 m	867 289 €	657 491 €	239 166 €
Postes HTA/BT	79	n.d.	560 255 €	357 814 €	153 755 €
Transformateurs HTA/BT	79	79	226 219 €	137 073 €	31 209 €
Réseau BT Souterrain	30 072 m	30 402 m	1 458 345 €	611 390 €	71 822 €
Réseau BT Torsadé	24 006 m	23 544 m	573 048 €	306 596 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	8 716 m	8 733 m	65 225 €	63 442 €	139 925 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 206 618 €	517 904 €	71 975 €
Branchements Collectifs	n.d.	129	27 009 €	11 642 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	77	29 194 €	3 711 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	107 451 €	77 520 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	37	10 421 €	1 905 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 206	189 353 €	24 956 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	21 510 €	7 477 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	17 804 €	6 797 €	490 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6 298 653 €</b>	<b>3 256 049 €</b>	<b>940 343 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	18 876	25%
<i>Dont CPI</i>	3 358	4%
Aérien	55 908	75%
<b>TOTAL</b>	<b>74 784</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	37
Cabine Haute	1
Autres	41
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	30 072	48%
Torsadé	24 006	38%
Aérien nu	8 716	14%
<i>dont FS</i>	3 790	6%
<b>TOTAL</b>	<b>62 794</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 337	22	16	2 375
Consommation (kWh)	13 349 264	2 211 508	4 960 666	20 521 438
Recette d'acheminement (€)	629 620	92 209	133 250	855 079

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 584	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	8 696 387	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	958 685	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	11 192 m	11 168 m	542 959 €	64 544 €	0 €
Réseau HTA Aérien	26 258 m	26 135 m	419 756 €	300 024 €	84 363 €
Postes HTA/BT	52	n.d.	215 496 €	91 897 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	52	52	112 081 €	48 593 €	9 763 €
Réseau BT Souterrain	7 699 m	7 518 m	627 004 €	92 373 €	0 €
Réseau BT Torsadé	16 473 m	16 212 m	458 609 €	174 784 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 464 m	5 026 m	33 281 €	32 507 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	180 510 €	77 478 €	10 767 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	25	13 430 €	1 487 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	16 075 €	11 597 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 423 €	201 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	331	41 350 €	13 190 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	9 108 €	4 336 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 663 €	1 017 €	73 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 673 744 €</b>	<b>914 028 €</b>	<b>104 966 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 192	30%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	26 258	70%
<b>TOTAL</b>	<b>37 450</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	40
Cabine Haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 699	27%
Torsadé	16 473	58%
Aérien nu	4 464	16%
<i>dont FS</i>	4 026	14%
<b>TOTAL</b>	<b>28 636</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	350	5	1	<b>356</b>
Consommation (kWh)	2 539 702	700 574	22 896	<b>3 263 172</b>
Recette d'acheminement (€)	115 813	28 327	1 183	<b>145 323</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	285	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 006 231	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	218 693	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	14,2	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 925 m	1 542 m	205 080 €	57 595 €	747 €
Réseau HTA Aérien	29 425 m	29 629 m	606 440 €	443 838 €	161 977 €
Postes HTA/BT	46	n.d.	104 964 €	80 250 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	46	46	91 169 €	54 081 €	27 175 €
Réseau BT Souterrain	5 289 m	5 370 m	301 802 €	122 309 €	0 €
Réseau BT Torsadé	16 274 m	16 176 m	439 154 €	183 134 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 687 m	5 045 m	38 223 €	35 841 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	242 544 €	104 105 €	14 468 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	25	14 530 €	2 126 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	21 599 €	15 582 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 259 €	215 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	388	51 681 €	21 642 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	11 160 €	4 410 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 579 €	1 366 €	98 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 133 182 €</b>	<b>1 126 496 €</b>	<b>204 466 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 925	6%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	29 425	94%
<b>TOTAL</b>	<b>31 350</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	38
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 289	20%
Torsadé	16 274	62%
Aérien nu	4 687	18%
<i>dont FS</i>	2 550	10%
<b>TOTAL</b>	<b>26 250</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	470	7	-	<b>477</b>
Consommation (kWh)	3 459 368	288 801	-	<b>3 748 169</b>
Recette d'acheminement (€)	153 521	16 579	-	<b>170 099</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	398	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 733 285	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	299 838	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	8	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	10,1	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	12 799 m	13 180 m	762 484 €	320 197 €	0 €
Réseau HTA Aérien	16 984 m	16 417 m	274 493 €	190 721 €	78 526 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	217 426 €	142 550 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	94 159 €	56 058 €	14 935 €
Réseau BT Souterrain	8 755 m	9 498 m	573 779 €	205 797 €	0 €
Réseau BT Torsadé	23 004 m	22 697 m	496 654 €	266 903 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 806 m	2 895 m	29 392 €	27 568 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	431 698 €	185 293 €	25 751 €
Branchements Collectifs	n.d.	10	2 132 €	1 144 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	35	19 482 €	2 851 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	38 443 €	27 735 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 509 €	319 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	764	106 377 €	43 768 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 746 €	1 737 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 370 €	2 432 €	175 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 059 146 €</b>	<b>1 475 075 €</b>	<b>119 387 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 799	43%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	16 984	57%
<b>TOTAL</b>	<b>29 783</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 755	25%
Torsadé	23 004	67%
Aérien nu	2 806	8%
<i>dont FS</i>	1 467	4%
<b>TOTAL</b>	<b>34 565</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	844	4	3	<b>851</b>
Consommation (kWh)	7 160 411	269 843	295 984	<b>7 726 238</b>
Recette d'acheminement (€)	322 828	12 261	8 221	<b>343 310</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	719	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 150 936	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	461 000	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,2	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,3	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 206 m	8 087 m	487 259 €	292 832 €	17 365 €
Réseau HTA Aérien	3 699 m	3 695 m	61 296 €	39 257 €	26 204 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	296 919 €	237 289 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	62 248 €	43 448 €	7 024 €
Réseau BT Souterrain	12 170 m	12 588 m	706 518 €	362 382 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 612 m	4 499 m	131 019 €	86 281 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 732 m	1 739 m	13 964 €	12 562 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	568 987 €	244 220 €	33 940 €
Branchements Collectifs	n.d.	54	7 693 €	3 004 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	16	9 355 €	1 435 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	50 669 €	36 555 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	16	3 366 €	675 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 081	138 279 €	59 016 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 033 €	322 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	8 395 €	3 205 €	231 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 548 000 €</b>	<b>1 422 483 €</b>	<b>84 764 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 206	69%
<i>Dont CPI</i>	331	3%
Aérien	3 699	31%
<b>TOTAL</b>	<b>11 905</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	0
Cabine Haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 170	66%
Torsadé	4 612	25%
Aérien nu	1 732	9%
<i>dont FS</i>	729	4%
<b>TOTAL</b>	<b>18 514</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 099	9	7	<b>1 115</b>
Consommation (kWh)	5 856 214	1 074 618	3 771 007	<b>10 701 839</b>
Recette d'acheminement (€)	277 225	49 101	70 420	<b>396 747</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	693	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 469 330	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	390 163	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,1	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	5		

*s.o. : sans objet*

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## INGRANDES-DE-TOURAINÉ

### (37120)

Régime d'électrification rurale

Exercice 2019

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 104 m	980 m	98 967 €	20 921 €	521 €
Réseau HTA Aérien	6 952 m	7 113 m	52 407 €	43 477 €	66 959 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	80 552 €	48 083 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	51 364 €	20 682 €	4 488 €
Réseau BT Souterrain	4 214 m	4 201 m	299 748 €	91 829 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 751 m	7 745 m	199 689 €	89 106 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	850 m	870 m	8 550 €	7 346 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	24 915 €	10 694 €	1 486 €
Branchements Collectifs	n.d.	6	3 505 €	655 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	14	7 710 €	1 138 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	2 219 €	1 601 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	638 €	153 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	280	37 792 €	15 909 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 428 €	1 082 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	368 €	140 €	10 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>871 851 €</b>	<b>352 816 €</b>	<b>73 465 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 104	14%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	6 952	86%
<b>TOTAL</b>	<b>8 056</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	9
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 214	33%
Torsadé	7 751	60%
Aérien nu	850	7%
<i>dont FS</i>	186	1%
<b>TOTAL</b>	<b>12 815</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	328	1	2	331
Consommation (kWh)	2 673 772	36 287	253 919	2 963 978
Recette d'acheminement (€)	119 748	3 352	6 790	129 889

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>		<b>Qualité de fourniture</b>	
Longues	2,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	20,4	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 587 m	2 680 m	181 463 €	76 262 €	0 €
Réseau HTA Aérien	14 055 m	14 045 m	226 047 €	150 280 €	65 930 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	52 715 €	34 391 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	22	51 239 €	20 686 €	8 618 €
Réseau BT Souterrain	1 823 m	1 666 m	153 352 €	23 687 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 842 m	9 495 m	195 124 €	110 367 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 336 m	1 227 m	7 537 €	7 528 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	84 407 €	36 229 €	5 035 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	1 953 €	511 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	10 102 €	1 162 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	7 517 €	5 423 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	218 €	37 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	139	18 436 €	7 275 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 386 €	1 446 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 245 €	475 €	34 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>995 741 €</b>	<b>475 760 €</b>	<b>79 616 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 587	16%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 055	84%
<b>TOTAL</b>	<b>16 642</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	18
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 823	14%
Torsadé	9 842	76%
Aérien nu	1 336	10%
<i>dont FS</i>	1 256	10%
<b>TOTAL</b>	<b>13 001</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	165	1	-	<b>166</b>
Consommation (kWh)	942 886	49 950	-	<b>992 836</b>
Recette d'acheminement (€)	44 268	2 562	-	<b>46 829</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	147	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	806 907	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	92 948	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	118 243 m	118 150 m	8 470 536 €	3 397 340 €	1 009 728 €
Réseau HTA Aérien	21 726 m	21 447 m	410 685 €	271 030 €	277 674 €
Postes HTA/BT	219	n.d.	2 783 934 €	1 861 232 €	916 708 €
Transformateurs HTA/BT	223	223	1 065 470 €	491 774 €	145 777 €
Réseau BT Souterrain	178 995 m	177 099 m	7 404 585 €	3 449 130 €	1 530 374 €
Réseau BT Torsadé	43 975 m	43 109 m	673 156 €	487 479 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	12 370 m	12 909 m	116 467 €	115 485 €	286 394 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	10 563 626 €	4 534 118 €	630 125 €
Branchements Collectifs	n.d.	5 087	1 251 810 €	375 026 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	208	78 378 €	7 812 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	940 703 €	678 668 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	246	62 800 €	12 187 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	17 335	1 426 047 €	74 211 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	244 247 €	135 134 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	155 868 €	59 503 €	4 290 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>35 648 313 €</b>	<b>15 950 129 €</b>	<b>4 801 071 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	118 243	84%
<i>Dont CPI</i>	15 717	11%
Aérien	21 726	16%
<b>TOTAL</b>	<b>139 969</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	20
Cabine Haute	0
Autres	199
<b>TOTAL</b>	<b>219</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	178 995	76%
Torsadé	43 975	19%
Aérien nu	12 370	5%
<i>dont FS</i>	625	0%
<b>TOTAL</b>	<b>235 340</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	20 587	187	53	<b>20 827</b>
Consommation (kWh)	89 750 214	22 052 404	60 870 991	<b>172 673 609</b>
Recette d'acheminement (€)	4 414 673	952 401	1 176 497	<b>6 543 571</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	13 360	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	58 156 162	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	6 568 903	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,1	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	6
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	31	Nombre de CMA BT	68
		<i>dont Souterrain</i>	18		
		<i>dont Torsadé</i>	2		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	44		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	38 807 m	38 591 m	2 056 312 €	759 569 €	58 381 €
Réseau HTA Aérien	23 479 m	24 866 m	455 983 €	301 123 €	131 521 €
Postes HTA/BT	79	n.d.	756 483 €	432 908 €	109 243 €
Transformateurs HTA/BT	79	79	265 347 €	123 139 €	17 735 €
Réseau BT Souterrain	28 806 m	29 448 m	1 776 049 €	643 664 €	84 522 €
Réseau BT Torsadé	32 009 m	31 396 m	673 305 €	361 094 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 366 m	6 000 m	32 852 €	31 320 €	57 537 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 376 449 €	590 799 €	82 106 €
Branchements Collectifs	n.d.	343	75 857 €	14 562 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	65	36 504 €	5 133 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	122 574 €	88 431 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	44	12 580 €	2 825 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 443	302 606 €	125 227 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	27 034 €	17 964 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	20 310 €	7 753 €	559 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>7 990 246 €</b>	<b>3 505 512 €</b>	<b>541 604 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	38 807	62%
<i>Dont CPI</i>	350	1%
Aérien	23 479	38%
<b>TOTAL</b>	<b>62 286</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	1
Autres	52
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	28 806	44%
Torsadé	32 009	48%
Aérien nu	5 366	8%
<i>dont FS</i>	4 307	7%
<b>TOTAL</b>	<b>66 181</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 586	29	13	<b>2 628</b>
Consommation (kWh)	14 459 806	2 406 996	26 809 942	<b>43 676 744</b>
Recette d'acheminement (€)	675 773	112 849	477 554	<b>1 266 176</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 767	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	9 373 708	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	994 487	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,7	Réseaux HTA	9	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,9	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,5	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	4
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	3		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	8		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	16 079 m	16 883 m	1 124 878 €	280 459 €	0 €
Réseau HTA Aérien	3 916 m	6 078 m	112 077 €	82 298 €	22 813 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	412 943 €	250 112 €	4 633 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	119 931 €	56 892 €	13 010 €
Réseau BT Souterrain	20 635 m	21 974 m	1 773 216 €	614 181 €	4 090 €
Réseau BT Torsadé	7 055 m	7 190 m	162 660 €	90 406 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 480 m	1 471 m	19 334 €	15 776 €	7 226 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	629 496 €	270 192 €	37 550 €
Branchements Collectifs	n.d.	63	30 500 €	7 312 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	33	12 025 €	1 730 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	56 057 €	40 442 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	13	3 565 €	693 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 136	93 959 €	13 008 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	6 201 €	3 147 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	9 288 €	3 546 €	256 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 566 129 €</b>	<b>1 730 195 €</b>	<b>89 578 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	16 079	80%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	3 916	20%
<b>TOTAL</b>	<b>19 996</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	6
Cabine Haute	0
Autres	27
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	20 635	71%
Torsadé	7 055	24%
Aérien nu	1 480	5%
<i>dont FS</i>	432	1%
<b>TOTAL</b>	<b>29 170</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 230	9	2	<b>1 241</b>
Consommation (kWh)	8 811 974	653 129	308 297	<b>9 773 400</b>
Recette d'acheminement (€)	398 408	32 733	8 313	<b>439 454</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	796	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 997 209	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	574 392	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,2	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	3		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	761 m	739 m	36 089 €	19 642 €	0 €
Réseau HTA Aérien	22 855 m	22 750 m	287 579 €	216 829 €	114 763 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	75 638 €	55 608 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	34	67 330 €	37 931 €	11 924 €
Réseau BT Souterrain	3 792 m	4 043 m	245 094 €	92 154 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 693 m	8 795 m	222 426 €	117 097 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 582 m	2 582 m	41 495 €	37 025 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	122 543 €	52 598 €	7 310 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	23	12 358 €	1 494 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 913 €	7 873 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	645 €	137 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	214	28 966 €	11 475 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	10 157 €	8 239 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 808 €	690 €	50 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 163 041 €</b>	<b>658 790 €</b>	<b>134 046 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	761	3%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	22 855	97%
<b>TOTAL</b>	<b>23 616</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	30
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 792	25%
Torsadé	8 693	58%
Aérien nu	2 582	17%
<i>dont FS</i>	1 252	8%
<b>TOTAL</b>	<b>15 067</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	238	3	-	241
Consommation (kWh)	1 874 769	306 991	-	2 181 760
Recette d'acheminement (€)	83 509	12 316	-	95 825

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	204	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 632 596	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	165 705	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	11,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	932 m	920 m	49 781 €	20 319 €	979 €
Réseau HTA Aérien	11 925 m	11 738 m	138 556 €	108 385 €	75 533 €
Postes HTA/BT	18	n.d.	45 521 €	35 725 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	18	18	43 966 €	20 207 €	6 989 €
Réseau BT Souterrain	4 365 m	4 332 m	215 012 €	94 829 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 802 m	5 773 m	122 340 €	59 583 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	489 m	485 m	6 262 €	5 824 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	115 424 €	49 542 €	6 885 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	1 738 €	932 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	17	9 064 €	1 051 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 279 €	7 416 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	206	27 741 €	11 678 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 966 €	1 262 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 703 €	650 €	47 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>790 353 €</b>	<b>417 404 €</b>	<b>90 433 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	932	7%
<i>Dont CPI</i>	30	0%
Aérien	11 925	93%
<b>TOTAL</b>	<b>12 857</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 365	41%
Torsadé	5 802	54%
Aérien nu	489	5%
<i>dont FS</i>	489	5%
<b>TOTAL</b>	<b>10 656</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	227	-	-	227
Consommation (kWh)	1 465 888	-	-	1 465 888
Recette d'acheminement (€)	67 754	-	-	67 754

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	186	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 134 624	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	112 629	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,9	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,9	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 077 m	1 145 m	118 386 €	32 519 €	0 €
Réseau HTA Aérien	9 026 m	9 166 m	131 073 €	85 394 €	59 217 €
Postes HTA/BT	13	n.d.	49 257 €	37 373 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	13	13	25 839 €	14 474 €	8 967 €
Réseau BT Souterrain	3 751 m	3 662 m	205 552 €	74 557 €	0 €
Réseau BT Torsadé	2 822 m	2 860 m	102 452 €	55 370 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	464 m	350 m	756 €	756 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	87 458 €	37 539 €	5 217 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	2 729 €	510 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	6	3 639 €	651 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	7 788 €	5 619 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	591 €	87 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	132	13 837 €	2 294 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 756 €	1 432 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 290 €	493 €	36 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>752 405 €</b>	<b>349 066 €</b>	<b>73 436 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 077	11%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	9 026	89%
<b>TOTAL</b>	<b>10 103</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	8
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 751	53%
Torsadé	2 822	40%
Aérien nu	464	7%
<i>dont FS</i>	154	2%
<b>TOTAL</b>	<b>7 037</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	170	2	1	173
Consommation (kWh)	1 055 206	301 557	79 576	1 436 339
Recette d'acheminement (€)	49 391	11 829	2 289	63 508

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,9	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## LIGNIERES-DE-TOURAINÉ

### (37128)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	14 947 m	14 832 m	904 968 €	190 478 €	10 830 €
Réseau HTA Aérien	14 375 m	13 924 m	211 100 €	126 264 €	133 064 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	240 035 €	63 689 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	83 616 €	23 259 €	2 745 €
Réseau BT Souterrain	6 807 m	6 706 m	499 787 €	171 960 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 036 m	10 775 m	268 663 €	155 914 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 087 m	2 408 m	12 039 €	11 320 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	365 596 €	156 921 €	21 808 €
Branchements Collectifs	n.d.	24	7 069 €	3 449 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	20	11 860 €	1 814 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	32 557 €	23 488 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 469 €	281 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	627	80 188 €	31 761 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 238 €	744 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 394 €	2 059 €	148 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 727 579 €</b>	<b>963 401 €</b>	<b>168 595 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	14 947	51%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 375	49%
<b>TOTAL</b>	<b>29 322</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	4
Cabine Haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 807	34%
Torsadé	11 036	55%
Aérien nu	2 087	10%
<i>dont FS</i>	1 196	6%
<b>TOTAL</b>	<b>19 930</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	713	5	3	<b>721</b>
Consommation (kWh)	5 350 684	583 248	662 077	<b>6 596 009</b>
Recette d'acheminement (€)	242 568	22 205	17 818	<b>282 591</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	525	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 803 172	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	389 571	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,1	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,2	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,2	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 739 m	8 549 m	410 068 €	84 288 €	2 403 €
Réseau HTA Aérien	33 687 m	33 710 m	401 042 €	317 198 €	284 070 €
Postes HTA/BT	47	n.d.	134 944 €	75 774 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	47	47	113 506 €	52 622 €	17 407 €
Réseau BT Souterrain	7 266 m	8 611 m	542 208 €	180 288 €	0 €
Réseau BT Torsadé	16 612 m	15 953 m	430 578 €	215 672 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 439 m	5 032 m	39 588 €	32 912 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	314 748 €	135 096 €	18 775 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	44	24 371 €	3 387 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	28 029 €	20 221 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 512 €	351 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	530	71 812 €	30 028 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	51 700 €	31 313 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 644 €	1 773 €	128 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 568 750 €</b>	<b>1 180 924 €</b>	<b>322 783 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 739	21%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	33 687	79%
<b>TOTAL</b>	<b>42 426</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	35
Cabine Haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 266	26%
Torsadé	16 612	59%
Aérien nu	4 439	16%
<i>dont FS</i>	2 430	9%
<b>TOTAL</b>	<b>28 317</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	618	3	4	<b>625</b>
Consommation (kWh)	5 083 852	96 164	180 499	<b>5 360 515</b>
Recette d'acheminement (€)	226 032	5 962	7 391	<b>239 386</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	513	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 131 029	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	393 452	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,4	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,7	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	3
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	8
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 090 m	8 936 m	573 627 €	141 138 €	12 139 €
Réseau HTA Aérien	32 827 m	32 986 m	705 143 €	453 545 €	124 041 €
Postes HTA/BT	56	n.d.	252 566 €	155 683 €	53 275 €
Transformateurs HTA/BT	56	55	138 341 €	78 761 €	22 266 €
Réseau BT Souterrain	12 746 m	13 582 m	759 052 €	285 256 €	32 416 €
Réseau BT Torsadé	22 354 m	22 881 m	598 685 €	230 904 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 265 m	4 474 m	32 014 €	31 991 €	81 265 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	636 614 €	273 247 €	37 974 €
Branchements Collectifs	n.d.	69	24 866 €	10 425 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	53	19 974 €	2 294 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	56 691 €	40 900 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	18	3 853 €	819 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 148	100 987 €	11 434 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	153 859 €	103 695 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	9 393 €	3 586 €	259 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 065 666 €</b>	<b>1 823 677 €</b>	<b>363 635 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 090	22%
<i>Dont CPI</i>	9	0%
Aérien	32 827	78%
<b>TOTAL</b>	<b>41 917</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	36
Cabine Haute	0
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 746	32%
Torsadé	22 354	55%
Aérien nu	5 265	13%
<i>dont FS</i>	2 844	7%
<b>TOTAL</b>	<b>40 365</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 236	14	4	<b>1 254</b>
Consommation (kWh)	7 613 291	1 651 660	592 301	<b>9 857 252</b>
Recette d'acheminement (€)	356 040	70 437	14 883	<b>441 360</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	858	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 270 012	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	591 156	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,5	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	5		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 686 m	7 710 m	369 225 €	197 215 €	600 €
Réseau HTA Aérien	14 153 m	14 792 m	213 009 €	162 610 €	58 386 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	183 277 €	122 455 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	70 728 €	44 770 €	13 905 €
Réseau BT Souterrain	4 437 m	4 709 m	314 766 €	93 239 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 161 m	9 943 m	215 152 €	106 046 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 477 m	3 542 m	25 428 €	22 965 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	363 562 €	156 048 €	21 687 €
Branchements Collectifs	n.d.	70	20 172 €	7 721 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	25	14 187 €	2 099 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	32 376 €	23 357 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	12	2 518 €	548 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	696	87 699 €	34 405 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	14 270 €	9 472 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 364 €	2 048 €	148 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 931 732 €</b>	<b>984 998 €</b>	<b>94 726 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 686	35%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 153	65%
<b>TOTAL</b>	<b>21 839</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	1
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 437	25%
Torsadé	10 161	56%
Aérien nu	3 477	19%
<i>dont FS</i>	1 004	6%
<b>TOTAL</b>	<b>18 075</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	704	8	2	<b>714</b>
Consommation (kWh)	4 602 641	371 771	92 648	<b>5 067 060</b>
Recette d'acheminement (€)	209 754	17 967	3 235	<b>230 957</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	466	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 010 491	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	328 404	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	73 388 m	70 126 m	4 026 807 €	1 441 254 €	299 232 €
Réseau HTA Aérien	25 530 m	25 347 m	356 508 €	298 127 €	323 315 €
Postes HTA/BT	102	n.d.	1 310 249 €	772 102 €	222 741 €
Transformateurs HTA/BT	102	102	358 814 €	213 006 €	52 717 €
Réseau BT Souterrain	45 521 m	44 793 m	2 749 371 €	1 156 619 €	203 902 €
Réseau BT Torsadé	31 188 m	32 372 m	759 637 €	400 820 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	10 818 m	11 302 m	81 817 €	81 130 €	195 518 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	2 356 795 €	1 011 583 €	140 584 €
Branchements Collectifs	n.d.	646	181 542 €	70 664 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	98	38 905 €	4 682 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	209 875 €	151 414 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	108	25 751 €	5 136 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	3 783	313 582 €	32 344 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	19 815 €	4 178 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	34 775 €	13 275 €	957 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>12 824 244 €</b>	<b>5 656 336 €</b>	<b>1 438 964 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	73 388	74%
<i>Dont CPI</i>	3 975	4%
Aérien	25 530	26%
<b>TOTAL</b>	<b>98 918</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	31
Cabine Haute	1
Autres	70
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	45 521	52%
Torsadé	31 188	36%
Aérien nu	10 818	12%
<i>dont FS</i>	5 582	6%
<b>TOTAL</b>	<b>87 527</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	4 546	84	17	<b>4 647</b>
Consommation (kWh)	23 574 747	9 633 620	13 409 590	<b>46 617 957</b>
Recette d'acheminement (€)	1 129 914	439 699	258 738	<b>1 828 351</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	3 038	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	14 847 687	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 705 287	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,7	Réseaux HTA	8	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,7	<i>dont Souterrain</i>	2	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,8	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	8		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 594 m	7 621 m	361 700 €	36 855 €	1 073 €
Réseau HTA Aérien	53 822 m	53 918 m	885 613 €	591 320 €	143 409 €
Postes HTA/BT	69	n.d.	198 409 €	108 464 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	69	71	131 117 €	63 168 €	40 453 €
Réseau BT Souterrain	4 773 m	6 194 m	380 671 €	103 086 €	0 €
Réseau BT Torsadé	13 119 m	12 737 m	266 749 €	142 333 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 702 m	4 209 m	25 968 €	25 131 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	181 527 €	77 915 €	10 828 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	65	22 365 €	1 986 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	16 165 €	11 662 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	10	2 096 €	493 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	293	26 577 €	3 015 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	49 714 €	30 777 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 678 €	1 023 €	74 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 551 350 €</b>	<b>1 197 228 €</b>	<b>195 837 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 594	12%
<i>Dont CPI</i>	23	0%
Aérien	53 822	88%
<b>TOTAL</b>	<b>61 416</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	60
Cabine Haute	1
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 773	22%
Torsadé	13 119	61%
Aérien nu	3 702	17%
<i>dont FS</i>	2 476	11%
<b>TOTAL</b>	<b>21 594</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	348	4	4	<b>356</b>
Consommation (kWh)	2 127 715	569 433	99 948	<b>2 797 096</b>
Recette d'acheminement (€)	101 813	20 891	5 268	<b>127 971</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	302	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 828 142	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	208 275	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,8	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	12,4	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	21,1	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	636 m	674 m	45 092 €	15 262 €	0 €
Réseau HTA Aérien	22 158 m	22 235 m	334 217 €	244 689 €	199 334 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	95 140 €	51 412 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	60 549 €	30 539 €	15 844 €
Réseau BT Souterrain	3 486 m	3 620 m	316 377 €	88 614 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 635 m	11 785 m	278 680 €	129 474 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 174 m	1 693 m	24 460 €	22 068 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	171 865 €	73 768 €	10 252 €
Branchements Collectifs	n.d.	5	2 139 €	560 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	26	9 343 €	914 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 305 €	11 042 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	5	1 007 €	72 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	294	26 592 €	3 164 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 418 €	1 625 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 536 €	968 €	70 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 387 722 €</b>	<b>674 170 €</b>	<b>225 500 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	636	3%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	22 158	97%
<b>TOTAL</b>	<b>22 794</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	24
Cabine Haute	1
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 486	21%
Torsadé	11 635	71%
Aérien nu	1 174	7%
<i>dont FS</i>	942	6%
<b>TOTAL</b>	<b>16 295</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	336	3	-	<b>339</b>
Consommation (kWh)	2 908 539	95 791	-	<b>3 004 330</b>
Recette d'acheminement (€)	124 951	5 469	-	<b>130 421</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	274	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 525 043	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	264 720	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	10,8	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	912 m	911 m	94 390 €	12 902 €	0 €
Réseau HTA Aérien	15 155 m	15 133 m	281 092 €	236 551 €	54 955 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	46 671 €	31 011 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	43 071 €	18 651 €	5 996 €
Réseau BT Souterrain	3 900 m	3 894 m	352 563 €	73 172 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 198 m	4 048 m	107 453 €	45 457 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 120 m	1 178 m	17 747 €	16 163 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	14 237 €	6 111 €	849 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	8	4 600 €	740 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	1 268 €	915 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 224 €	255 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	145	18 057 €	6 601 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	14 030 €	7 402 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	210 €	80 €	6 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>996 613 €</b>	<b>456 011 €</b>	<b>61 806 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	912	6%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	15 155	94%
<b>TOTAL</b>	<b>16 067</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	17
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 900	42%
Torsadé	4 198	46%
Aérien nu	1 120	12%
<i>dont FS</i>	301	3%
<b>TOTAL</b>	<b>9 218</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	147	3	2	152
Consommation (kWh)	938 056	200 201	788 914	1 927 171
Recette d'acheminement (€)	42 803	9 626	17 113	69 542

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 423 m	2 390 m	134 087 €	66 438 €	0 €
Réseau HTA Aérien	25 732 m	25 659 m	300 358 €	255 810 €	248 107 €
Postes HTA/BT	36	n.d.	100 371 €	69 797 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	36	36	69 195 €	43 259 €	16 177 €
Réseau BT Souterrain	4 378 m	4 369 m	274 764 €	109 484 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 454 m	8 848 m	174 840 €	86 580 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 934 m	2 439 m	10 289 €	10 244 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	135 764 €	58 272 €	8 098 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	35	12 817 €	1 350 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	12 090 €	8 722 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	836 €	182 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	221	19 837 €	2 410 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 558 €	812 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 003 €	765 €	55 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 248 810 €</b>	<b>714 125 €</b>	<b>272 437 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 423	9%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	25 732	91%
<b>TOTAL</b>	<b>28 155</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	31
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 378	28%
Torsadé	9 454	60%
Aérien nu	1 934	12%
<i>dont FS</i>	650	4%
<b>TOTAL</b>	<b>15 766</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	263	4	-	<b>267</b>
Consommation (kWh)	2 173 620	344 685	-	<b>2 518 305</b>
Recette d'acheminement (€)	94 037	14 199	-	<b>108 236</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	206	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 711 482	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	181 230	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	13,4	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	355 m	354 m	18 812 €	7 882 €	0 €
Réseau HTA Aérien	8 168 m	8 107 m	93 974 €	78 524 €	75 356 €
Postes HTA/BT	12	n.d.	25 363 €	23 357 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	12	12	20 940 €	15 537 €	9 124 €
Réseau BT Souterrain	1 387 m	1 323 m	110 263 €	28 602 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 169 m	6 014 m	222 826 €	124 070 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	663 m	646 m	7 260 €	7 011 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	49 831 €	21 388 €	2 972 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	8	4 755 €	700 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	4 437 €	3 201 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	223 €	83 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	74	10 055 €	4 261 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 196 €	580 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	735 €	281 €	20 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>570 671 €</b>	<b>315 476 €</b>	<b>87 473 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	355	4%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	8 168	96%
<b>TOTAL</b>	<b>8 523</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	0
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 387	17%
Torsadé	6 169	75%
Aérien nu	663	8%
<i>dont FS</i>	548	7%
<b>TOTAL</b>	<b>8 219</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	98	1	-	99
Consommation (kWh)	564 379	40 801	-	605 180
Recette d'acheminement (€)	26 725	3 208	-	29 933

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	79	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,8	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	33,4	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 868 m	8 887 m	476 683 €	209 072 €	17 746 €
Réseau HTA Aérien	3 588 m	3 535 m	75 256 €	51 723 €	20 412 €
Postes HTA/BT	14	n.d.	140 891 €	100 642 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	14	14	44 641 €	24 429 €	2 336 €
Réseau BT Souterrain	3 271 m	3 254 m	190 826 €	79 860 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 479 m	6 973 m	133 876 €	75 781 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 236 m	1 314 m	14 210 €	13 400 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	244 069 €	104 759 €	14 559 €
Branchements Collectifs	n.d.	15	2 903 €	470 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	11	6 242 €	964 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	21 735 €	15 680 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	874 €	201 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	519	62 953 €	24 169 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 185 €	1 546 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 601 €	1 375 €	99 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 420 944 €</b>	<b>704 072 €</b>	<b>55 152 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 868	71%
<i>Dont CPI</i>	340	3%
Aérien	3 588	29%
<b>TOTAL</b>	<b>12 456</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	2
Cabine Haute	1
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 271	27%
Torsadé	7 479	62%
Aérien nu	1 236	10%
<i>dont FS</i>	369	3%
<b>TOTAL</b>	<b>11 986</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	477	4	-	<b>481</b>
Consommation (kWh)	3 023 933	1 012 251	-	<b>4 036 184</b>
Recette d'acheminement (€)	140 309	37 750	-	<b>178 059</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	363	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 376 801	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	260 787	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,1	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	2		

*s.o. : sans objet*

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## LUYNES

(37139)

Régime d'électrification urbain

Exercice 2019

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	25 000 m	24 350 m	1 303 708 €	415 594 €	2 360 €
Réseau HTA Aérien	26 988 m	27 879 m	369 257 €	283 940 €	164 993 €
Postes HTA/BT	79	n.d.	633 728 €	422 669 €	152 446 €
Transformateurs HTA/BT	79	80	240 714 €	119 317 €	28 050 €
Réseau BT Souterrain	25 469 m	24 959 m	1 311 615 €	528 225 €	63 049 €
Réseau BT Torsadé	34 814 m	32 605 m	671 178 €	352 431 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	6 603 m	7 492 m	34 992 €	34 173 €	60 591 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 269 669 €	544 967 €	75 736 €
Branchements Collectifs	n.d.	211	78 906 €	26 115 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	79	47 215 €	7 878 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	113 065 €	81 571 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	34	7 192 €	1 361 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 229	223 188 €	34 828 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	165 357 €	87 940 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	18 734 €	7 152 €	516 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6 488 517 €</b>	<b>2 948 162 €</b>	<b>547 740 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	25 000	48%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	26 988	52%
<b>TOTAL</b>	<b>51 988</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	37
Cabine Haute	0
Autres	42
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	25 469	38%
Torsadé	34 814	52%
Aérien nu	6 603	10%
<i>dont FS</i>	4 002	6%
<b>TOTAL</b>	<b>66 886</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 473	21	11	<b>2 505</b>
Consommation (kWh)	16 590 056	2 126 686	3 755 647	<b>22 472 389</b>
Recette d'acheminement (€)	745 307	93 924	85 429	<b>924 660</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 695	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	11 555 239	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 227 884	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,6	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,2	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	5
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	12
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	5		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	10 448 m	11 168 m	482 559 €	117 133 €	1 623 €
Réseau HTA Aérien	9 634 m	9 585 m	149 377 €	107 025 €	71 032 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	101 878 €	46 333 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	41 229 €	21 501 €	13 475 €
Réseau BT Souterrain	2 617 m	1 220 m	126 699 €	30 660 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 097 m	11 029 m	256 874 €	122 742 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 370 m	1 122 m	10 344 €	9 329 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	94 577 €	40 594 €	5 642 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	13	7 000 €	839 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 422 €	6 076 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	415 €	77 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	144	19 364 €	7 877 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	685 €	304 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 395 €	533 €	38 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 300 820 €</b>	<b>511 022 €</b>	<b>91 811 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 448	52%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	9 634	48%
<b>TOTAL</b>	<b>20 082</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 617	20%
Torsadé	9 097	70%
Aérien nu	1 370	10%
<i>dont FS</i>	966	7%
<b>TOTAL</b>	<b>13 084</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	184	1	1	186
Consommation (kWh)	1 045 356	105 557	15 384	1 166 297
Recette d'acheminement (€)	49 801	4 077	1 077	54 956

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,7	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	13 566 m	13 549 m	850 357 €	239 956 €	0 €
Réseau HTA Aérien	22 496 m	22 062 m	380 787 €	273 696 €	57 966 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	229 362 €	136 947 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	45	45	97 211 €	47 930 €	20 352 €
Réseau BT Souterrain	6 000 m	5 823 m	426 703 €	126 354 €	0 €
Réseau BT Torsadé	15 943 m	16 221 m	417 194 €	206 041 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 971 m	2 545 m	19 850 €	15 327 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	288 815 €	123 965 €	17 228 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	2 219 €	470 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	19 326 €	3 419 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	25 719 €	18 555 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 695 €	348 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	394	41 529 €	7 247 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 793 €	966 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 262 €	1 627 €	117 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 806 820 €</b>	<b>1 202 849 €</b>	<b>95 663 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 566	38%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	22 496	62%
<b>TOTAL</b>	<b>36 062</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	37
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 000	24%
Torsadé	15 943	64%
Aérien nu	2 971	12%
<i>dont FS</i>	1 630	7%
<b>TOTAL</b>	<b>24 914</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	562	1	7	570
Consommation (kWh)	4 252 459	34 151	1 122 189	5 408 799
Recette d'acheminement (€)	189 004	2 334	25 774	217 111

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	429	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 938 597	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	322 094	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,4	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,4	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,3	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	12 052 m	12 050 m	588 618 €	117 842 €	2 978 €
Réseau HTA Aérien	14 627 m	15 051 m	193 363 €	151 829 €	49 093 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	168 714 €	68 487 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	81 700 €	34 514 €	9 441 €
Réseau BT Souterrain	5 963 m	6 214 m	408 105 €	105 929 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 448 m	8 535 m	212 204 €	108 385 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	175 m	169 m	2 497 €	2 362 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	174 408 €	74 859 €	10 404 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	30	10 939 €	1 188 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 531 €	11 205 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	2 982 €	711 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	306	27 283 €	3 549 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	5 811 €	3 005 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 573 €	982 €	71 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 894 726 €</b>	<b>684 848 €</b>	<b>71 987 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 052	45%
<i>Dont CPI</i>	17	0%
Aérien	14 627	55%
<b>TOTAL</b>	<b>26 679</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	17
Cabine Haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 963	41%
Torsadé	8 448	58%
Aérien nu	175	1%
<i>dont FS</i>	175	1%
<b>TOTAL</b>	<b>14 586</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	335	4	5	<b>344</b>
Consommation (kWh)	2 435 322	405 467	377 806	<b>3 218 595</b>
Recette d'acheminement (€)	108 802	17 989	12 252	<b>139 043</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	251	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 722 105	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	189 732	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,8	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,2	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	20,9	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	13 468 m	13 286 m	608 060 €	190 680 €	0 €
Réseau HTA Aérien	32 931 m	32 643 m	542 867 €	415 534 €	156 855 €
Postes HTA/BT	60	n.d.	287 977 €	194 715 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	60	60	120 228 €	71 022 €	32 774 €
Réseau BT Souterrain	8 528 m	8 909 m	589 339 €	189 122 €	0 €
Réseau BT Torsadé	21 618 m	21 454 m	551 354 €	264 388 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 086 m	1 361 m	2 940 €	2 940 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	392 036 €	168 270 €	23 385 €
Branchements Collectifs	n.d.	13	4 437 €	1 272 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	56	20 506 €	2 108 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	34 911 €	25 187 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 936 €	433 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	699	62 743 €	7 539 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 954 €	712 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 785 €	2 208 €	159 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 227 072 €</b>	<b>1 536 130 €</b>	<b>213 173 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 468	29%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	32 931	71%
<b>TOTAL</b>	<b>46 399</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	43
Cabine Haute	2
Autres	15
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 528	26%
Torsadé	21 618	67%
Aérien nu	2 086	6%
<i>dont FS</i>	680	2%
<b>TOTAL</b>	<b>32 232</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	765	7	-	<b>772</b>
Consommation (kWh)	5 667 699	363 964	-	<b>6 031 663</b>
Recette d'acheminement (€)	255 899	18 890	-	<b>274 789</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	573	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 069 976	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	448 996	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,8	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	6	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	11 730 m	11 705 m	896 661 €	231 746 €	0 €
Réseau HTA Aérien	11 514 m	11 493 m	168 224 €	133 369 €	68 824 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	167 953 €	67 335 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	66 053 €	27 116 €	3 598 €
Réseau BT Souterrain	5 398 m	5 343 m	460 039 €	184 570 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 023 m	5 773 m	112 456 €	67 830 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 210 m	1 021 m	15 161 €	14 027 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	151 526 €	65 038 €	9 039 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	3 026 €	490 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	10 164 €	1 174 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	13 494 €	9 735 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	12	3 945 €	851 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	243	33 906 €	14 286 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	9 828 €	4 190 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 236 €	854 €	62 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 114 673 €</b>	<b>822 610 €</b>	<b>81 522 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 730	50%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	11 514	50%
<b>TOTAL</b>	<b>23 243</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	10
Cabine Haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 398	46%
Torsadé	5 023	43%
Aérien nu	1 210	10%
<i>dont FS</i>	1 032	9%
<b>TOTAL</b>	<b>11 631</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	289	3	5	297
Consommation (kWh)	2 150 054	1 045 357	2 905 653	6 101 064
Recette d'acheminement (€)	96 355	38 961	53 149	188 465

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	245	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 800 875	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	178 304	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	11,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	741 m	740 m	42 629 €	16 695 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 050 m	11 955 m	215 105 €	162 772 €	61 342 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	48 938 €	35 764 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	37 518 €	23 481 €	5 237 €
Réseau BT Souterrain	1 941 m	1 932 m	108 748 €	34 959 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 987 m	5 934 m	143 176 €	77 297 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 465 m	1 381 m	14 362 €	13 976 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	70 170 €	30 118 €	4 186 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	20	7 113 €	679 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 249 €	4 508 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	219 €	47 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	120	11 039 €	1 375 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	5 355 €	1 510 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 035 €	395 €	28 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>711 656 €</b>	<b>403 576 €</b>	<b>70 793 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	741	6%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 050	94%
<b>TOTAL</b>	<b>12 791</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	18
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 941	21%
Torsadé	5 987	64%
Aérien nu	1 465	16%
<i>dont FS</i>	1 242	13%
<b>TOTAL</b>	<b>9 393</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	137	1	-	<b>138</b>
Consommation (kWh)	951 206	26 048	-	<b>977 254</b>
Recette d'acheminement (€)	42 031	1 816	-	<b>43 848</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	122	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	3
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 827 m	3 838 m	182 417 €	58 185 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 983 m	12 951 m	292 345 €	201 770 €	44 883 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	65 613 €	44 147 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	40 163 €	24 640 €	13 622 €
Réseau BT Souterrain	2 890 m	2 841 m	233 686 €	64 695 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 879 m	7 384 m	186 955 €	79 602 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 663 m	2 230 m	6 089 €	6 089 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	75 255 €	32 301 €	4 489 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	11	6 105 €	758 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 702 €	4 835 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	97	13 001 €	5 406 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 108 €	379 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 110 €	424 €	31 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 112 550 €</b>	<b>523 230 €</b>	<b>63 025 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 827	23%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 983	77%
<b>TOTAL</b>	<b>16 810</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 890	23%
Torsadé	7 879	63%
Aérien nu	1 663	13%
<i>dont FS</i>	1 480	12%
<b>TOTAL</b>	<b>12 432</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	148	-	-	<b>148</b>
Consommation (kWh)	977 447	-	-	<b>977 447</b>
Recette d'acheminement (€)	46 097	-	-	<b>46 097</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	127	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	818 393	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	87 176	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	5,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	34,0	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	4
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 686 m	9 704 m	502 341 €	95 042 €	0 €
Réseau HTA Aérien	6 398 m	6 436 m	158 510 €	83 489 €	28 060 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	161 109 €	53 939 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	23	75 888 €	22 342 €	67 €
Réseau BT Souterrain	3 352 m	3 314 m	259 189 €	55 463 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 825 m	7 833 m	174 456 €	69 352 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 338 m	1 546 m	14 647 €	12 373 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	163 221 €	70 058 €	9 736 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	21	7 281 €	685 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	14 535 €	10 486 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	835 €	143 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	283	26 484 €	2 245 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	5 288 €	1 780 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 408 €	919 €	66 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 566 194 €</b>	<b>478 317 €</b>	<b>37 930 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 686	60%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	6 398	40%
<b>TOTAL</b>	<b>16 084</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	8
Cabine Haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 352	27%
Torsadé	7 825	63%
Aérien nu	1 338	11%
<i>dont FS</i>	626	5%
<b>TOTAL</b>	<b>12 515</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	317	3	1	<b>321</b>
Consommation (kWh)	2 137 149	60 448	163 872	<b>2 361 469</b>
Recette d'acheminement (€)	98 741	4 580	6 425	<b>109 746</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	255	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 688 890	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	185 811	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	7,0	Réseaux HTA	8	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	10 498 m	9 524 m	656 027 €	211 692 €	0 €
Réseau HTA Aérien	32 479 m	32 385 m	482 875 €	375 959 €	151 566 €
Postes HTA/BT	46	n.d.	157 136 €	94 109 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	46	46	114 218 €	41 072 €	10 101 €
Réseau BT Souterrain	7 222 m	6 757 m	564 265 €	147 783 €	0 €
Réseau BT Torsadé	13 489 m	13 498 m	388 562 €	166 477 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 288 m	1 996 m	11 986 €	11 299 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	193 730 €	83 153 €	11 556 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	34	18 699 €	2 533 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 252 €	12 446 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 910 €	430 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	289	39 266 €	16 455 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	7 182 €	4 044 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 859 €	1 091 €	79 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 655 966 €</b>	<b>1 168 544 €</b>	<b>173 301 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 498	24%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	32 479	76%
<b>TOTAL</b>	<b>42 978</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	35
Cabine Haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 222	31%
Torsadé	13 489	59%
Aérien nu	2 288	10%
<i>dont FS</i>	1 808	8%
<b>TOTAL</b>	<b>22 999</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	373	5	3	<b>381</b>
Consommation (kWh)	2 578 116	458 797	506 266	<b>3 543 179</b>
Recette d'acheminement (€)	117 253	18 934	15 176	<b>151 363</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	309	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 937 909	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	212 582	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>		<b>Qualité de fourniture</b>	
Longues	3,8	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 336 m	4 289 m	280 634 €	39 314 €	1 990 €
Réseau HTA Aérien	22 051 m	21 187 m	383 220 €	188 559 €	119 591 €
Postes HTA/BT	36	n.d.	170 974 €	52 376 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	36	36	76 606 €	30 023 €	8 339 €
Réseau BT Souterrain	4 762 m	4 553 m	345 056 €	76 832 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 475 m	12 410 m	331 199 €	154 818 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 541 m	3 230 m	29 100 €	27 240 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	131 696 €	56 526 €	7 856 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	10 385 €	1 235 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	11 728 €	8 461 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 250 €	224 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	241	29 159 €	9 796 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	13 435 €	10 533 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 943 €	742 €	53 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 816 385 €</b>	<b>656 679 €</b>	<b>137 828 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 336	16%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	22 051	84%
<b>TOTAL</b>	<b>26 387</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	27
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 762	24%
Torsadé	12 475	63%
Aérien nu	2 541	13%
<i>dont FS</i>	2 064	10%
<b>TOTAL</b>	<b>19 778</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	256	2	3	<b>261</b>
Consommation (kWh)	1 737 900	264 609	229 514	<b>2 232 023</b>
Recette d'acheminement (€)	79 098	10 196	9 983	<b>99 277</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	190	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 259 960	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	139 586	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,8	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	21 113 m	21 059 m	941 034 €	323 131 €	0 €
Réseau HTA Aérien	18 947 m	19 143 m	533 168 €	225 920 €	2 871 €
Postes HTA/BT	53	n.d.	276 638 €	170 914 €	9 776 €
Transformateurs HTA/BT	53	53	122 971 €	61 414 €	11 047 €
Réseau BT Souterrain	9 083 m	9 907 m	621 464 €	209 628 €	0 €
Réseau BT Torsadé	19 559 m	18 531 m	516 451 €	226 315 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 472 m	2 782 m	29 047 €	28 339 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	335 087 €	143 826 €	19 988 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	28	15 399 €	2 064 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	29 840 €	21 528 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	659 €	108 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	555	70 402 €	28 257 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	9 475 €	5 397 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 944 €	1 887 €	136 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 506 579 €</b>	<b>1 448 728 €</b>	<b>43 818 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	21 113	53%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	18 947	47%
<b>TOTAL</b>	<b>40 060</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	35
Cabine Haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 083	30%
Torsadé	19 559	65%
Aérien nu	1 472	5%
<i>dont FS</i>	174	1%
<b>TOTAL</b>	<b>30 114</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	655	1	2	<b>658</b>
Consommation (kWh)	4 855 212	44 161	1 203 147	<b>6 102 520</b>
Recette d'acheminement (€)	215 740	2 137	25 736	<b>243 613</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	514	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 406 137	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	370 644	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,1	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,4	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	10
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

*s.o. : sans objet*

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

### (37151)

Régime d'électrification urbain

Exercice 2019

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 840 m	7 859 m	612 454 €	231 975 €	3 017 €
Réseau HTA Aérien	10 413 m	10 453 m	125 067 €	92 881 €	93 747 €
Postes HTA/BT	36	n.d.	257 421 €	164 601 €	70 072 €
Transformateurs HTA/BT	36	36	122 806 €	65 322 €	14 820 €
Réseau BT Souterrain	15 970 m	15 979 m	847 288 €	258 019 €	41 903 €
Réseau BT Torsadé	12 802 m	12 366 m	257 151 €	138 604 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 891 m	2 305 m	17 662 €	17 527 €	44 003 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	774 920 €	332 611 €	46 224 €
Branchements Collectifs	n.d.	172	85 260 €	17 912 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	33	13 202 €	1 675 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	69 008 €	49 785 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	13	2 780 €	536 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 457	121 343 €	14 310 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	52 117 €	29 171 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	11 434 €	4 365 €	315 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 369 915 €</b>	<b>1 419 295 €</b>	<b>314 101 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 840	43%
<i>Dont CPI</i>	44	0%
Aérien	10 413	57%
<b>TOTAL</b>	<b>18 253</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	15 970	52%
Torsadé	12 802	42%
Aérien nu	1 891	6%
<i>dont FS</i>	701	2%
<b>TOTAL</b>	<b>30 663</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 514	10	3	<b>1 527</b>
Consommation (kWh)	9 511 032	779 086	1 378 641	<b>11 668 759</b>
Recette d'acheminement (€)	432 766	38 127	29 683	<b>500 575</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	976	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 570 040	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	715 903	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,4	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,6	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	7
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	80
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	6 738 m	6 794 m	499 037 €	154 244 €	7 221 €
Réseau HTA Aérien	14 527 m	14 782 m	223 307 €	150 352 €	130 232 €
Postes HTA/BT	36	n.d.	268 282 €	160 650 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	106 642 €	65 871 €	10 823 €
Réseau BT Souterrain	16 324 m	16 119 m	954 894 €	326 215 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 374 m	7 416 m	204 813 €	107 172 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 870 m	3 169 m	14 421 €	14 321 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	524 241 €	225 014 €	31 271 €
Branchements Collectifs	n.d.	29	10 371 €	4 797 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	30	17 961 €	3 153 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	46 684 €	33 680 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	21	4 486 €	1 062 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	882	86 549 €	16 148 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	41 342 €	24 507 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	7 735 €	2 953 €	213 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 010 765 €</b>	<b>1 290 140 €</b>	<b>179 760 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 738	32%
<i>Dont CPI</i>	69	0%
Aérien	14 527	68%
<b>TOTAL</b>	<b>21 265</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	21
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	16 324	61%
Torsadé	8 374	32%
Aérien nu	1 870	7%
<i>dont FS</i>	798	3%
<b>TOTAL</b>	<b>26 568</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 013	17	3	<b>1 033</b>
Consommation (kWh)	7 591 816	2 057 155	893 565	<b>10 542 536</b>
Recette d'acheminement (€)	341 131	91 120	22 851	<b>455 102</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	693	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 353 055	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	566 617	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,4	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,8	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	54 690 m	53 791 m	2 613 783 €	1 053 085 €	1 712 €
Réseau HTA Aérien	30 757 m	30 830 m	353 540 €	270 708 €	201 856 €
Postes HTA/BT	94	n.d.	720 782 €	358 654 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	93	93	262 808 €	130 350 €	24 858 €
Réseau BT Souterrain	22 142 m	20 992 m	1 301 245 €	438 521 €	0 €
Réseau BT Torsadé	25 810 m	24 584 m	648 093 €	294 388 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 169 m	5 849 m	48 660 €	45 831 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 067 295 €	458 104 €	63 665 €
Branchements Collectifs	n.d.	106	23 284 €	10 212 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	62	35 049 €	4 629 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	95 044 €	68 569 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	29	6 448 €	1 176 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 033	244 018 €	89 927 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	28 035 €	14 373 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	15 748 €	6 012 €	433 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>7 463 831 €</b>	<b>3 244 538 €</b>	<b>292 525 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	54 690	64%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	30 757	36%
<b>TOTAL</b>	<b>85 447</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	48
Cabine Haute	0
Autres	46
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	22 142	42%
Torsadé	25 810	49%
Aérien nu	5 169	10%
<i>dont FS</i>	3 478	7%
<b>TOTAL</b>	<b>53 121</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 073	21	8	<b>2 102</b>
Consommation (kWh)	14 531 031	3 382 701	1 402 402	<b>19 316 134</b>
Recette d'acheminement (€)	645 661	137 040	37 011	<b>819 712</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 355	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	9 705 180	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 035 598	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,1	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,2	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	6	Nombre de CMA BT	7
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	2		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	4		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	17 439 m	16 188 m	949 692 €	503 025 €	45 614 €
Réseau HTA Aérien	1 099 m	1 860 m	39 373 €	33 683 €	18 034 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	595 219 €	433 042 €	107 976 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	168 285 €	85 723 €	10 599 €
Réseau BT Souterrain	26 756 m	26 384 m	1 504 999 €	651 609 €	63 371 €
Réseau BT Torsadé	9 740 m	9 594 m	144 658 €	86 193 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	6 882 m	7 089 m	20 859 €	20 524 €	47 039 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 186 787 €	509 393 €	70 792 €
Branchements Collectifs	n.d.	231	83 570 €	28 131 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	37	12 818 €	1 112 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	105 685 €	76 246 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	27	6 675 €	1 523 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 088	174 967 €	7 214 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	7 257 €	2 494 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	17 511 €	6 685 €	482 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 018 356 €</b>	<b>2 446 596 €</b>	<b>363 908 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	17 439	94%
<i>Dont CPI</i>	584	3%
Aérien	1 099	6%
<b>TOTAL</b>	<b>18 538</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	5
Cabine Haute	0
Autres	36
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	26 756	62%
Torsadé	9 740	22%
Aérien nu	6 882	16%
<i>dont FS</i>	1 293	3%
<b>TOTAL</b>	<b>43 378</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 316	21	6	<b>2 343</b>
Consommation (kWh)	15 428 986	1 995 481	3 832 448	<b>21 256 915</b>
Recette d'acheminement (€)	715 454	87 964	80 578	<b>883 996</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 456	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	9 794 782	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 006 317	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,9	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	<b>Très bonne qualité</b>	Réseaux BT	7	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	5		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	6 911 m	6 917 m	408 027 €	79 767 €	0 €
Réseau HTA Aérien	30 684 m	32 924 m	620 156 €	397 057 €	127 835 €
Postes HTA/BT	50	n.d.	188 910 €	83 413 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	50	50	103 639 €	46 448 €	10 543 €
Réseau BT Souterrain	6 005 m	5 825 m	510 407 €	73 618 €	0 €
Réseau BT Torsadé	15 789 m	14 303 m	369 743 €	164 532 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 388 m	1 786 m	17 586 €	16 859 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	176 442 €	75 732 €	10 525 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	28	15 068 €	1 848 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 712 €	11 336 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 851 €	311 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	320	40 996 €	14 271 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	17 220 €	8 265 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 603 €	994 €	72 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 488 362 €</b>	<b>974 452 €</b>	<b>148 974 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 911	18%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	30 684	82%
<b>TOTAL</b>	<b>37 595</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	41
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 005	25%
Torsadé	15 789	65%
Aérien nu	2 388	10%
<i>dont FS</i>	1 647	7%
<b>TOTAL</b>	<b>24 182</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	338	6	2	<b>346</b>
Consommation (kWh)	2 373 987	221 544	101 739	<b>2 697 270</b>
Recette d'acheminement (€)	109 956	13 815	3 556	<b>127 327</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	276	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 694 492	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	192 032	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,7	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,4	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	20,5	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	4		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	44 241 m	44 432 m	2 784 151 €	1 165 169 €	41 793 €
Réseau HTA Aérien	7 051 m	7 253 m	103 973 €	69 090 €	41 287 €
Postes HTA/BT	101	n.d.	1 394 183 €	1 002 961 €	191 789 €
Transformateurs HTA/BT	101	101	423 107 €	223 603 €	38 808 €
Réseau BT Souterrain	58 023 m	57 724 m	2 667 238 €	1 079 117 €	58 497 €
Réseau BT Torsadé	34 531 m	34 359 m	764 714 €	425 658 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	9 740 m	9 572 m	61 742 €	59 332 €	113 302 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	2 980 188 €	1 279 156 €	177 770 €
Branchements Collectifs	n.d.	771	267 871 €	77 926 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	95	54 843 €	8 586 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	265 389 €	191 464 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	92	19 327 €	3 653 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	5 798	707 215 €	280 182 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	53 509 €	32 489 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	43 973 €	16 787 €	1 210 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>12 591 424 €</b>	<b>5 915 172 €</b>	<b>664 456 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	44 241	86%
<i>Dont CPI</i>	587	1%
Aérien	7 051	14%
<b>TOTAL</b>	<b>51 292</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	9
Cabine Haute	0
Autres	92
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	58 023	57%
Torsadé	34 531	34%
Aérien nu	9 740	10%
<i>dont FS</i>	2 326	2%
<b>TOTAL</b>	<b>102 294</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	5 788	78	11	<b>5 877</b>
Consommation (kWh)	33 013 690	8 515 232	5 211 109	<b>46 740 031</b>
Recette d'acheminement (€)	1 531 127	375 746	122 198	<b>2 029 071</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	3 788	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	21 366 535	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 335 621	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,8	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,3	<i>dont Souterrain</i>	2	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,5	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	3
<b>Niveau de continuité</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	7	Nombre de CMA BT	14
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	2		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	11		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 043 m	2 954 m	108 933 €	56 998 €	663 €
Réseau HTA Aérien	928 m	927 m	22 741 €	17 229 €	0 €
Postes HTA/BT	7	n.d.	112 352 €	94 782 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	7	7	23 294 €	13 413 €	6 684 €
Réseau BT Souterrain	6 343 m	5 682 m	321 335 €	165 435 €	0 €
Réseau BT Torsadé	1 240 m	1 055 m	17 806 €	10 773 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	176 m	293 m	1 532 €	1 532 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	169 323 €	72 677 €	10 100 €
Branchements Collectifs	n.d.	9	2 849 €	1 708 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	7	4 374 €	814 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 078 €	10 878 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	651 €	144 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	269	27 927 €	4 896 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	379 €	81 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 498 €	954 €	69 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>831 073 €</b>	<b>452 313 €</b>	<b>17 516 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 043	77%
<i>Dont CPI</i>	19	0%
Aérien	928	23%
<b>TOTAL</b>	<b>3 971</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	1
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 343	82%
Torsadé	1 240	16%
Aérien nu	176	2%
<i>dont FS</i>	141	2%
<b>TOTAL</b>	<b>7 759</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	332	2	2	<b>336</b>
Consommation (kWh)	2 242 832	220 900	252 068	<b>2 715 800</b>
Recette d'acheminement (€)	103 713	9 572	7 141	<b>120 426</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	265	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 453 242	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	163 196	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,7	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## MONTREUIL-EN-TOURAIN

### (37158)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 649 m	2 643 m	204 485 €	22 238 €	0 €
Réseau HTA Aérien	26 857 m	26 078 m	289 793 €	229 641 €	175 618 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	109 716 €	62 193 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	74 240 €	27 368 €	19 755 €
Réseau BT Souterrain	2 880 m	2 875 m	223 276 €	46 549 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 555 m	10 353 m	274 059 €	125 045 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 231 m	2 161 m	17 655 €	15 995 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	191 696 €	82 280 €	11 435 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	2 219 €	636 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	10 466 €	1 432 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 071 €	12 316 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	849 €	168 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	351	45 212 €	18 463 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	5 849 €	4 793 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 829 €	1 080 €	78 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 469 414 €</b>	<b>650 196 €</b>	<b>206 886 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 649	9%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	26 857	91%
<b>TOTAL</b>	<b>29 506</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	27
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 880	18%
Torsadé	10 555	67%
Aérien nu	2 231	14%
<i>dont FS</i>	732	5%
<b>TOTAL</b>	<b>15 666</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	373	4	-	<b>377</b>
Consommation (kWh)	3 134 709	327 916	-	<b>3 462 625</b>
Recette d'acheminement (€)	133 962	11 978	-	<b>145 940</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	305	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 261 425	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	240 619	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	5,4	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,4	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	42 032 m	42 000 m	2 186 177 €	999 372 €	18 682 €
Réseau HTA Aérien	15 573 m	16 022 m	380 799 €	221 950 €	103 283 €
Postes HTA/BT	80	n.d.	1 060 298 €	775 059 €	169 215 €
Transformateurs HTA/BT	80	80	294 745 €	148 283 €	35 430 €
Réseau BT Souterrain	42 018 m	41 174 m	2 186 327 €	856 172 €	72 000 €
Réseau BT Torsadé	29 737 m	29 422 m	539 743 €	315 543 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	6 317 m	6 808 m	43 650 €	43 553 €	112 024 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 878 825 €	806 429 €	112 073 €
Branchements Collectifs	n.d.	245	85 464 €	31 488 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	73	24 964 €	2 293 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	167 312 €	120 707 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	41	9 314 €	1 770 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	3 230	275 013 €	16 979 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	58 647 €	28 940 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	27 722 €	10 583 €	763 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>9 219 000 €</b>	<b>4 379 120 €</b>	<b>623 471 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	42 032	73%
<i>Dont CPI</i>	332	1%
Aérien	15 573	27%
<b>TOTAL</b>	<b>57 605</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	10
Cabine Haute	0
Autres	70
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	42 018	54%
Torsadé	29 737	38%
Aérien nu	6 317	8%
<i>dont FS</i>	2 132	3%
<b>TOTAL</b>	<b>78 072</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	3 658	32	9	<b>3 699</b>
Consommation (kWh)	24 096 617	2 863 350	33 558 515	<b>60 518 482</b>
Recette d'acheminement (€)	1 106 032	132 784	575 728	<b>1 814 543</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	2 523	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	16 580 994	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 746 819	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,3	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,1	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	7	Nombre de CMA BT	22
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	14		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	6 471 m	6 268 m	375 412 €	103 920 €	0 €
Réseau HTA Aérien	14 000 m	13 951 m	185 470 €	131 055 €	126 650 €
Postes HTA/BT	26	n.d.	116 466 €	52 160 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	26	26	70 499 €	19 137 €	14 735 €
Réseau BT Souterrain	2 860 m	2 767 m	213 733 €	56 454 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 140 m	5 504 m	124 480 €	55 041 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	506 m	294 m	2 738 €	2 226 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	97 628 €	41 904 €	5 824 €
Branchements Collectifs	n.d.	12	4 120 €	1 907 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	13	6 865 €	751 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 694 €	6 272 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 249 €	263 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	179	21 684 €	7 396 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 649 €	1 178 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 441 €	550 €	40 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 233 127 €</b>	<b>480 213 €</b>	<b>147 248 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 471	32%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 000	68%
<b>TOTAL</b>	<b>20 471</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	14
Cabine Haute	1
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 860	30%
Torsadé	6 140	65%
Aérien nu	506	5%
<i>dont FS</i>	506	5%
<b>TOTAL</b>	<b>9 506</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	188	3	2	193
Consommation (kWh)	1 400 039	162 011	4 524	1 566 574
Recette d'acheminement (€)	63 289	9 371	1 691	74 350

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	148	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 081 197	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	117 818	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,3	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,7	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 940 m	8 948 m	674 174 €	112 637 €	0 €
Réseau HTA Aérien	8 960 m	8 515 m	76 037 €	61 962 €	96 527 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	166 617 €	63 666 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	72 905 €	29 228 €	10 105 €
Réseau BT Souterrain	2 926 m	3 433 m	246 193 €	52 007 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 276 m	9 065 m	210 078 €	119 239 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 396 m	3 902 m	38 047 €	36 018 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	273 053 €	117 200 €	16 288 €
Branchements Collectifs	n.d.	17	4 326 €	412 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	25	13 715 €	1 773 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	24 316 €	17 542 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	235 €	40 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	527	67 196 €	24 039 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 015 €	1 703 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 029 €	1 538 €	111 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 874 935 €</b>	<b>639 004 €</b>	<b>123 031 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 940	50%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	8 960	50%
<b>TOTAL</b>	<b>17 900</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	14
Cabine Haute	0
Autres	13
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 926	19%
Torsadé	9 276	59%
Aérien nu	3 396	22%
<i>dont FS</i>	756	5%
<b>TOTAL</b>	<b>15 598</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	537	1	-	<b>538</b>
Consommation (kWh)	3 519 996	465 056	-	<b>3 985 052</b>
Recette d'acheminement (€)	163 178	17 136	-	<b>180 313</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	438	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 783 407	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	310 951	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 639 m	7 638 m	538 854 €	113 543 €	0 €
Réseau HTA Aérien	19 626 m	19 304 m	287 276 €	221 518 €	147 335 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	145 436 €	71 900 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	58 154 €	32 430 €	18 213 €
Réseau BT Souterrain	1 564 m	1 639 m	122 696 €	51 582 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 264 m	6 615 m	196 308 €	110 070 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 831 m	1 532 m	12 649 €	12 153 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	120 001 €	51 507 €	7 158 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	30	10 574 €	1 026 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 686 €	7 710 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	191	17 193 €	1 892 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	512 €	154 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 771 €	676 €	49 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 522 110 €</b>	<b>676 159 €</b>	<b>172 755 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 639	28%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	19 626	72%
<b>TOTAL</b>	<b>27 264</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	28
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 564	15%
Torsadé	7 264	68%
Aérien nu	1 831	17%
<i>dont FS</i>	1 531	14%
<b>TOTAL</b>	<b>10 659</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	236	-	-	<b>236</b>
Consommation (kWh)	1 714 998	-	-	<b>1 714 998</b>
Recette d'acheminement (€)	76 673	-	-	<b>76 673</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,9	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	35 828 m	36 507 m	1 925 771 €	826 496 €	40 688 €
Réseau HTA Aérien	7 402 m	5 345 m	76 129 €	48 611 €	48 286 €
Postes HTA/BT	54	n.d.	706 266 €	448 808 €	153 524 €
Transformateurs HTA/BT	53	53	181 799 €	96 858 €	45 348 €
Réseau BT Souterrain	25 833 m	25 283 m	1 186 734 €	515 694 €	111 535 €
Réseau BT Torsadé	20 643 m	20 464 m	422 885 €	221 948 €	19 882 €
Réseau BT Aérien Nu	6 187 m	6 840 m	32 476 €	29 272 €	36 016 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 125 261 €	482 984 €	67 122 €
Branchements Collectifs	n.d.	159	48 231 €	16 789 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	52	29 493 €	4 410 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	100 206 €	72 293 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	41	9 844 €	2 421 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 211	274 390 €	111 956 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	17 199 €	10 017 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	16 603 €	6 338 €	457 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6 153 287 €</b>	<b>2 894 896 €</b>	<b>522 859 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	35 828	83%
<i>Dont CPI</i>	529	1%
Aérien	7 402	17%
<b>TOTAL</b>	<b>43 229</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	9
Cabine Haute	1
Autres	44
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	25 833	49%
Torsadé	20 643	39%
Aérien nu	6 187	12%
<i>dont FS</i>	3 728	7%
<b>TOTAL</b>	<b>52 663</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 186	28	11	2 225
Consommation (kWh)	11 929 148	3 445 943	20 304 455	35 679 546
Recette d'acheminement (€)	555 613	144 779	382 057	1 082 449

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 473	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	8 129 072	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	902 834	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,5	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,8	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	15
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 905 m	4 826 m	221 703 €	34 954 €	0 €
Réseau HTA Aérien	11 244 m	11 233 m	135 218 €	108 421 €	73 985 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	102 024 €	35 150 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	45 674 €	22 977 €	5 657 €
Réseau BT Souterrain	4 329 m	4 273 m	322 270 €	70 282 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 200 m	4 094 m	109 380 €	55 579 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	405 m	424 m	5 622 €	4 740 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	122 035 €	52 380 €	7 279 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	9 574 €	819 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 867 €	7 840 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	235 €	91 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	202	25 524 €	10 607 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 613 €	686 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 801 €	687 €	50 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 113 541 €</b>	<b>405 212 €</b>	<b>86 970 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 905	30%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	11 244	70%
<b>TOTAL</b>	<b>16 149</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 329	48%
Torsadé	4 200	47%
Aérien nu	405	5%
<i>dont FS</i>	33	0%
<b>TOTAL</b>	<b>8 934</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	239	-	1	<b>240</b>
Consommation (kWh)	1 533 477	-	15 382	<b>1 548 859</b>
Recette d'acheminement (€)	70 619	-	1 042	<b>71 661</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,4	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	13,8	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 856 m	1 782 m	111 793 €	34 060 €	0 €
Réseau HTA Aérien	19 955 m	20 284 m	233 875 €	179 714 €	138 739 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	54 258 €	37 848 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	59 859 €	33 749 €	5 140 €
Réseau BT Souterrain	4 935 m	4 881 m	360 381 €	73 912 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 904 m	12 271 m	293 562 €	112 049 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 383 m	1 649 m	13 207 €	10 922 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	191 696 €	82 280 €	11 435 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	23	12 522 €	1 666 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 071 €	12 316 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	438 €	108 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	356	44 643 €	16 839 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	9 525 €	5 483 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 829 €	1 080 €	78 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 405 658 €</b>	<b>602 026 €</b>	<b>155 391 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 856	9%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	19 955	91%
<b>TOTAL</b>	<b>21 811</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 935	26%
Torsadé	12 904	67%
Aérien nu	1 383	7%
<i>dont FS</i>	818	4%
<b>TOTAL</b>	<b>19 222</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	375	-	2	<b>377</b>
Consommation (kWh)	2 894 971	-	187 486	<b>3 082 457</b>
Recette d'acheminement (€)	127 560	-	4 580	<b>132 141</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	279	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 982 925	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	212 910	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	18,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	33 564 m	33 808 m	1 928 601 €	581 794 €	6 095 €
Réseau HTA Aérien	27 898 m	27 549 m	318 561 €	244 644 €	177 528 €
Postes HTA/BT	79	n.d.	533 218 €	260 753 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	79	79	225 416 €	101 684 €	32 491 €
Réseau BT Souterrain	16 932 m	16 858 m	1 324 746 €	347 227 €	0 €
Réseau BT Torsadé	24 885 m	23 158 m	514 668 €	263 917 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	6 295 m	7 246 m	72 518 €	66 183 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	572 038 €	245 530 €	34 122 €
Branchements Collectifs	n.d.	77	29 987 €	11 299 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	53	31 099 €	5 257 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	50 941 €	36 751 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	34	6 797 €	1 292 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	753	74 609 €	12 580 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	94 089 €	45 650 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	8 440 €	3 222 €	232 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 785 727 €</b>	<b>2 227 781 €</b>	<b>250 468 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	33 564	55%
<i>Dont CPI</i>	12	0%
Aérien	27 898	45%
<b>TOTAL</b>	<b>61 462</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	35
Cabine Haute	0
Autres	44
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	16 932	35%
Torsadé	24 885	52%
Aérien nu	6 295	13%
<i>dont FS</i>	3 458	7%
<b>TOTAL</b>	<b>48 112</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 102	25	8	<b>1 135</b>
Consommation (kWh)	7 239 259	1 620 186	2 998 585	<b>11 858 030</b>
Recette d'acheminement (€)	334 944	78 632	65 772	<b>479 349</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	674	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 626 593	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	503 750	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,5	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	3
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	6 036 m	6 035 m	348 040 €	95 878 €	0 €
Réseau HTA Aérien	18 690 m	18 603 m	454 563 €	261 183 €	69 423 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	96 108 €	48 262 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	81 723 €	29 028 €	1 495 €
Réseau BT Souterrain	5 406 m	5 293 m	386 709 €	96 833 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 760 m	5 594 m	156 760 €	70 925 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 398 m	1 248 m	15 507 €	14 262 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	100 170 €	42 995 €	5 975 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	10 265 €	1 062 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 920 €	6 436 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 659 €	302 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	158	14 600 €	2 019 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	7 482 €	2 334 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 478 €	564 €	41 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 683 985 €</b>	<b>672 082 €</b>	<b>76 934 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 036	24%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	18 690	76%
<b>TOTAL</b>	<b>24 726</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	24
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 406	43%
Torsadé	5 760	46%
Aérien nu	1 398	11%
<i>dont FS</i>	514	4%
<b>TOTAL</b>	<b>12 564</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	190	6	1	197
Consommation (kWh)	1 072 240	517 833	14 843	1 604 916
Recette d'acheminement (€)	51 668	23 274	1 091	76 033

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	169	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	944 921	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	108 731	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 905 m	8 181 m	476 908 €	189 522 €	6 115 €
Réseau HTA Aérien	14 512 m	19 675 m	226 490 €	197 189 €	270 770 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	117 735 €	73 985 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	57 440 €	18 299 €	2 733 €
Réseau BT Souterrain	5 501 m	5 565 m	272 531 €	106 444 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 512 m	8 042 m	167 449 €	94 187 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 234 m	1 300 m	9 482 €	7 952 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	205 934 €	88 391 €	12 284 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	14	7 962 €	1 189 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	18 339 €	13 230 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	633 €	138 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	393	48 778 €	19 114 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 926 €	1 377 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 039 €	1 160 €	84 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 615 644 €</b>	<b>812 176 €</b>	<b>291 985 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 905	35%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 512	65%
<b>TOTAL</b>	<b>22 417</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	6
Cabine Haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 501	36%
Torsadé	8 512	56%
Aérien nu	1 234	8%
<i>dont FS</i>	546	4%
<b>TOTAL</b>	<b>15 247</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	404	1	2	<b>407</b>
Consommation (kWh)	3 086 878	21 704	51 461	<b>3 160 043</b>
Recette d'acheminement (€)	133 572	1 702	2 907	<b>138 180</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,3	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	12,9	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	3
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	2		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 369 m	8 822 m	639 744 €	131 980 €	3 302 €
Réseau HTA Aérien	53 798 m	56 001 m	806 277 €	588 581 €	342 852 €
Postes HTA/BT	84	n.d.	267 754 €	133 918 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	84	85	181 314 €	92 863 €	30 827 €
Réseau BT Souterrain	7 086 m	6 800 m	488 629 €	100 936 €	0 €
Réseau BT Torsadé	22 690 m	22 223 m	622 929 €	291 440 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	6 775 m	7 303 m	60 104 €	53 985 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	328 985 €	141 207 €	19 624 €
Branchements Collectifs	n.d.	25	3 982 €	2 040 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	39	20 812 €	2 357 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	29 297 €	21 136 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	18	3 589 €	827 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	618	77 389 €	26 958 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	69 568 €	41 532 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 854 €	1 853 €	134 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 605 226 €</b>	<b>1 631 611 €</b>	<b>396 738 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 369	13%
<i>Dont CPI</i>	25	0%
Aérien	53 798	87%
<b>TOTAL</b>	<b>62 167</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	66
Cabine Haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 086	19%
Torsadé	22 690	62%
Aérien nu	6 775	19%
<i>dont FS</i>	4 995	14%
<b>TOTAL</b>	<b>36 551</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	636	9	4	<b>649</b>
Consommation (kWh)	5 064 162	414 305	155 931	<b>5 634 398</b>
Recette d'acheminement (€)	228 297	24 993	6 785	<b>260 076</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	455	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 415 684	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	374 643	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,8	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,5	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	3
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	9	Nombre de CMA BT	40
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	3		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## NOIZAY

(37171)

Régime d'électrification rurale

Exercice 2019

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	13 323 m	13 324 m	893 815 €	124 932 €	0 €
Réseau HTA Aérien	10 897 m	10 727 m	184 830 €	139 603 €	48 223 €
Postes HTA/BT	37	n.d.	272 176 €	102 303 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	37	37	110 732 €	44 566 €	2 000 €
Réseau BT Souterrain	5 017 m	4 835 m	344 222 €	93 005 €	0 €
Réseau BT Torsadé	13 605 m	13 232 m	326 900 €	165 404 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 852 m	4 524 m	34 105 €	29 902 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	369 155 €	158 449 €	22 020 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	33	17 966 €	2 279 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	32 874 €	23 717 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 314 €	286 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	702	91 376 €	36 574 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	13 263 €	11 184 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 447 €	2 079 €	150 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 698 175 €</b>	<b>934 284 €</b>	<b>72 393 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 323	55%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	10 897	45%
<b>TOTAL</b>	<b>24 220</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 017	21%
Torsadé	13 605	58%
Aérien nu	4 852	21%
<i>dont FS</i>	1 523	6%
<b>TOTAL</b>	<b>23 474</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	722	5	1	<b>728</b>
Consommation (kWh)	5 082 707	507 845	187 486	<b>5 778 038</b>
Recette d'acheminement (€)	230 353	22 886	3 574	<b>256 812</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	527	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 386 479	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	378 497	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,1	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,7	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	16 531 m	16 341 m	928 807 €	468 440 €	647 €
Réseau HTA Aérien	5 436 m	5 426 m	78 215 €	59 955 €	32 589 €
Postes HTA/BT	44	n.d.	567 335 €	400 109 €	14 670 €
Transformateurs HTA/BT	44	44	192 353 €	85 530 €	12 559 €
Réseau BT Souterrain	28 231 m	27 092 m	1 529 430 €	561 114 €	5 216 €
Réseau BT Torsadé	8 883 m	8 579 m	130 248 €	69 926 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 141 m	3 543 m	38 514 €	36 572 €	28 777 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 087 634 €	466 834 €	64 878 €
Branchements Collectifs	n.d.	304	137 885 €	32 114 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	43	26 808 €	5 068 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	96 855 €	69 876 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	36	7 102 €	1 409 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 763	172 801 €	29 907 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	55 648 €	32 637 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	16 048 €	6 126 €	442 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 065 684 €</b>	<b>2 325 617 €</b>	<b>159 778 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	16 531	75%
<i>Dont CPI</i>	13	0%
Aérien	5 436	25%
<b>TOTAL</b>	<b>21 967</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	8
Cabine Haute	0
Autres	36
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	28 231	70%
Torsadé	8 883	22%
Aérien nu	3 141	8%
<i>dont FS</i>	1 695	4%
<b>TOTAL</b>	<b>40 255</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 106	30	5	<b>2 141</b>
Consommation (kWh)	14 687 249	4 410 291	5 130 073	<b>24 227 613</b>
Recette d'acheminement (€)	662 445	184 410	89 105	<b>935 961</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 418	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	10 367 117	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 102 108	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Très bonne qualité		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 116 m	7 141 m	306 300 €	50 141 €	1 490 €
Réseau HTA Aérien	54 179 m	54 546 m	933 924 €	666 987 €	195 454 €
Postes HTA/BT	73	n.d.	370 422 €	122 521 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	73	73	115 037 €	70 546 €	41 515 €
Réseau BT Souterrain	6 599 m	6 310 m	461 008 €	120 408 €	0 €
Réseau BT Torsadé	15 467 m	15 365 m	352 740 €	167 662 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 368 m	2 064 m	11 156 €	10 903 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	262 883 €	112 835 €	15 681 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	17 482 €	2 999 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	23 410 €	16 889 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 905 €	403 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	375	40 276 €	6 406 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	23 008 €	12 966 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 879 €	1 481 €	107 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 923 430 €</b>	<b>1 363 146 €</b>	<b>254 247 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 116	12%
<i>Dont CPI</i>	59	0%
Aérien	54 179	88%
<b>TOTAL</b>	<b>61 295</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	64
Cabine Haute	1
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 599	26%
Torsadé	15 467	61%
Aérien nu	3 368	13%
<i>dont FS</i>	2 741	11%
<b>TOTAL</b>	<b>25 434</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	509	4	5	<b>518</b>
Consommation (kWh)	3 108 434	531 496	437 159	<b>4 077 089</b>
Recette d'acheminement (€)	146 165	20 820	15 032	<b>182 018</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	404	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 335 156	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	259 799	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,2	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	17,3	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 170 m	8 202 m	364 254 €	67 893 €	480 €
Réseau HTA Aérien	6 569 m	6 057 m	78 296 €	65 335 €	40 306 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	179 592 €	95 055 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	66 779 €	33 722 €	3 465 €
Réseau BT Souterrain	8 447 m	8 192 m	453 320 €	198 760 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 955 m	6 430 m	129 987 €	75 342 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 175 m	309 m	1 978 €	1 906 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	271 019 €	116 327 €	16 166 €
Branchements Collectifs	n.d.	25	8 948 €	3 792 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	7 216 €	849 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	24 135 €	17 412 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	12	3 561 €	823 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	461	40 197 €	5 006 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 397 €	760 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 999 €	1 527 €	110 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 637 676 €</b>	<b>684 508 €</b>	<b>60 528 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 170	55%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	6 569	45%
<b>TOTAL</b>	<b>14 739</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	2
Cabine Haute	1
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 447	54%
Torsadé	5 955	38%
Aérien nu	1 175	8%
<i>dont FS</i>	815	5%
<b>TOTAL</b>	<b>15 577</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	519	9	3	<b>531</b>
Consommation (kWh)	3 191 657	926 909	2 869 052	<b>6 987 618</b>
Recette d'acheminement (€)	147 393	44 972	55 839	<b>248 204</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	357	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 157 996	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	238 440	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	11 937 m	10 941 m	611 516 €	225 446 €	0 €
Réseau HTA Aérien	35 401 m	35 550 m	677 993 €	531 791 €	179 972 €
Postes HTA/BT	64	n.d.	189 275 €	118 690 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	64	64	133 430 €	75 237 €	13 238 €
Réseau BT Souterrain	11 111 m	11 101 m	660 612 €	184 521 €	0 €
Réseau BT Torsadé	14 464 m	13 840 m	343 557 €	168 113 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 496 m	5 269 m	31 290 €	28 759 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	312 714 €	134 223 €	18 654 €
Branchements Collectifs	n.d.	14	5 263 €	3 345 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	36	19 537 €	2 486 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	27 848 €	20 091 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	14	8 984 €	2 494 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	565	69 874 €	25 799 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	17 411 €	12 832 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 614 €	1 761 €	127 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 113 919 €</b>	<b>1 535 587 €</b>	<b>211 990 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 937	25%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	35 401	75%
<b>TOTAL</b>	<b>47 339</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	53
Cabine Haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 111	37%
Torsadé	14 464	48%
Aérien nu	4 496	15%
<i>dont FS</i>	2 719	9%
<b>TOTAL</b>	<b>30 071</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	622	5	6	<b>633</b>
Consommation (kWh)	4 749 324	240 842	5 835 739	<b>10 825 905</b>
Recette d'acheminement (€)	210 534	13 037	103 284	<b>326 854</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	461	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 555 107	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	563 613	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,5	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## NOYANT-DE-TOURAINÉ

### (37176)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 144 m	3 547 m	196 473 €	52 304 €	1 294 €
Réseau HTA Aérien	17 902 m	17 957 m	298 899 €	221 884 €	40 321 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	221 322 €	120 726 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	34	98 223 €	43 637 €	5 672 €
Réseau BT Souterrain	10 150 m	10 204 m	901 148 €	318 969 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 932 m	7 112 m	204 213 €	74 667 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 131 m	2 092 m	16 017 €	15 894 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	290 849 €	124 838 €	17 349 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	1 462 €	638 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	31	11 833 €	1 198 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	25 900 €	18 686 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	12	3 309 €	680 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	433	38 474 €	2 989 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 356 €	1 650 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 292 €	1 638 €	118 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 315 770 €</b>	<b>1 000 397 €</b>	<b>64 754 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 144	19%
<i>Dont CPI</i>	17	0%
Aérien	17 902	81%
<b>TOTAL</b>	<b>22 046</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	21
Cabine Haute	1
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 150	53%
Torsadé	7 932	41%
Aérien nu	1 131	6%
<i>dont FS</i>	1 061	6%
<b>TOTAL</b>	<b>19 213</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	563	9	3	575
Consommation (kWh)	4 584 694	607 064	4 457 856	9 649 614
Recette d'acheminement (€)	200 611	30 604	73 325	304 540

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	378	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 975 124	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	308 045	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	6,7	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	11,4	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	13 592 m	13 351 m	658 546 €	331 768 €	0 €
Réseau HTA Aérien	47 444 m	47 496 m	764 267 €	579 777 €	175 368 €
Postes HTA/BT	67	n.d.	331 040 €	230 983 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	67	67	126 599 €	79 730 €	25 325 €
Réseau BT Souterrain	7 355 m	6 656 m	445 183 €	192 008 €	0 €
Réseau BT Torsadé	15 780 m	15 819 m	410 382 €	214 025 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 476 m	2 503 m	30 565 €	28 564 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	232 374 €	99 740 €	13 861 €
Branchements Collectifs	n.d.	13	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	25	14 401 €	2 130 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	20 693 €	14 929 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 670 €	309 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	319	33 666 €	5 646 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	8 595 €	3 582 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 429 €	1 309 €	94 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 081 412 €</b>	<b>1 784 500 €</b>	<b>214 648 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 592	22%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	47 444	78%
<b>TOTAL</b>	<b>61 036</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	53
Cabine Haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 355	29%
Torsadé	15 780	62%
Aérien nu	2 476	10%
<i>dont FS</i>	1 918	7%
<b>TOTAL</b>	<b>25 611</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	452	3	4	459
Consommation (kWh)	3 233 854	112 602	251 897	3 598 353
Recette d'acheminement (€)	147 824	7 558	9 880	165 262

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	356	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 235 282	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	246 768	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,6	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,4	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	21,1	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 549 m	2 537 m	236 792 €	43 552 €	0 €
Réseau HTA Aérien	25 112 m	25 011 m	336 832 €	243 349 €	222 886 €
Postes HTA/BT	37	n.d.	134 764 €	62 943 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	37	37	69 350 €	39 314 €	21 778 €
Réseau BT Souterrain	6 274 m	6 215 m	469 768 €	164 504 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 253 m	11 971 m	324 609 €	158 582 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 178 m	3 265 m	33 493 €	31 208 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	203 900 €	87 518 €	12 163 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	33	18 587 €	2 344 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	18 157 €	13 100 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	863 €	203 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	332	45 763 €	19 946 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	6 340 €	3 084 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 009 €	1 149 €	83 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 902 226 €</b>	<b>870 796 €</b>	<b>256 909 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 549	9%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	25 112	91%
<b>TOTAL</b>	<b>27 661</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	30
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 274	29%
Torsadé	12 253	56%
Aérien nu	3 178	15%
<i>dont FS</i>	2 585	12%
<b>TOTAL</b>	<b>21 705</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	396	3	2	<b>401</b>
Consommation (kWh)	2 828 502	509 989	67 030	<b>3 405 521</b>
Recette d'acheminement (€)	129 071	19 277	3 014	<b>151 361</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	346	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 296 591	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	244 072	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	7,7	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	25 571 m	25 885 m	1 424 325 €	593 190 €	0 €
Réseau HTA Aérien	6 964 m	6 437 m	108 539 €	75 300 €	59 645 €
Postes HTA/BT	44	n.d.	536 905 €	351 766 €	29 679 €
Transformateurs HTA/BT	44	44	161 573 €	84 029 €	10 779 €
Réseau BT Souterrain	24 153 m	23 220 m	1 565 829 €	540 480 €	16 333 €
Réseau BT Torsadé	10 391 m	10 362 m	286 505 €	139 512 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 841 m	2 429 m	11 796 €	11 492 €	19 319 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	765 259 €	328 464 €	45 648 €
Branchements Collectifs	n.d.	91	15 400 €	3 904 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	39	24 434 €	4 741 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	68 147 €	49 165 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	77	16 572 €	3 231 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 182	117 411 €	20 706 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	35 315 €	17 421 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	11 292 €	4 311 €	311 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 149 304 €</b>	<b>2 227 713 €</b>	<b>181 714 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	25 571	79%
<i>Dont CPI</i>	620	2%
Aérien	6 964	21%
<b>TOTAL</b>	<b>32 535</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	9
Cabine Haute	0
Autres	35
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	24 153	66%
Torsadé	10 391	29%
Aérien nu	1 841	5%
<i>dont FS</i>	453	1%
<b>TOTAL</b>	<b>36 385</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 429	64	13	<b>1 506</b>
Consommation (kWh)	10 381 021	6 861 920	14 586 615	<b>31 829 556</b>
Recette d'acheminement (€)	469 971	303 507	260 192	<b>1 033 669</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	941	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 386 358	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	687 956	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,9	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,9	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	19
		<i>dont Souterrain</i>	3		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

*s.o. : sans objet*

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## PARCAY-SUR-VIENNE

### (37180)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 231 m	8 215 m	428 946 €	77 550 €	0 €
Réseau HTA Aérien	20 936 m	20 780 m	320 767 €	217 334 €	138 036 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	158 910 €	69 185 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	75 070 €	38 167 €	11 267 €
Réseau BT Souterrain	3 610 m	3 651 m	232 253 €	76 209 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 863 m	11 629 m	275 637 €	160 439 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 144 m	1 743 m	17 491 €	14 516 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	195 764 €	84 026 €	11 677 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	4 327 €	2 288 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	14 769 €	1 765 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 433 €	12 577 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	2 330 €	591 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	296	40 343 €	16 993 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	9 637 €	3 195 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 889 €	1 103 €	80 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 796 566 €</b>	<b>775 938 €</b>	<b>161 060 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 231	28%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	20 936	72%
<b>TOTAL</b>	<b>29 167</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	23
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 610	22%
Torsadé	11 863	71%
Aérien nu	1 144	7%
<i>dont FS</i>	736	4%
<b>TOTAL</b>	<b>16 617</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	371	4	7	<b>382</b>
Consommation (kWh)	2 395 217	72 103	779 031	<b>3 246 351</b>
Recette d'acheminement (€)	111 206	5 866	25 166	<b>142 237</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	307	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 916 082	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	213 366	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	6,9	Réseaux HTA	14	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,6	<i>dont Aérien</i>	12	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	13
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 407 m	8 536 m	460 618 €	126 242 €	0 €
Réseau HTA Aérien	22 718 m	22 723 m	297 507 €	200 135 €	98 156 €
Postes HTA/BT	36	n.d.	152 190 €	90 986 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	36	37	79 590 €	40 347 €	4 234 €
Réseau BT Souterrain	3 551 m	3 434 m	207 674 €	68 336 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 448 m	5 310 m	163 413 €	70 620 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 917 m	1 757 m	22 411 €	21 312 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	89 492 €	38 412 €	5 338 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	34	11 550 €	1 191 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	7 969 €	5 749 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	441 €	110 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	127	11 347 €	1 568 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 808 €	1 032 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 320 €	504 €	36 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 508 331 €</b>	<b>666 544 €</b>	<b>107 764 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 407	27%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	22 718	73%
<b>TOTAL</b>	<b>31 125</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	27
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 551	33%
Torsadé	5 448	50%
Aérien nu	1 917	18%
<i>dont FS</i>	1 038	10%
<b>TOTAL</b>	<b>10 916</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	173	1	2	176
Consommation (kWh)	1 362 128	32 877	173 362	1 568 367
Recette d'acheminement (€)	60 749	1 613	4 826	67 189

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	157	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 051 797	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	117 419	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 140 m	8 502 m	450 778 €	185 531 €	2 094 €
Réseau HTA Aérien	17 724 m	18 259 m	326 039 €	262 990 €	68 670 €
Postes HTA/BT	37	n.d.	216 603 €	126 139 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	37	37	95 866 €	46 159 €	16 863 €
Réseau BT Souterrain	11 519 m	11 242 m	593 857 €	183 465 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 299 m	7 780 m	214 142 €	117 543 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 291 m	1 786 m	26 566 €	21 436 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	331 528 €	142 298 €	19 776 €
Branchements Collectifs	n.d.	5	3 487 €	470 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	35	19 942 €	2 849 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	29 523 €	21 299 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 930 €	455 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	563	55 889 €	8 223 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	48 286 €	24 708 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 892 €	1 867 €	135 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 419 327 €</b>	<b>1 145 432 €</b>	<b>107 538 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 140	34%
<i>Dont CPI</i>	60	0%
Aérien	17 724	66%
<b>TOTAL</b>	<b>26 864</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	1
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 519	55%
Torsadé	8 299	39%
Aérien nu	1 291	6%
<i>dont FS</i>	561	3%
<b>TOTAL</b>	<b>21 109</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	646	6	1	653
Consommation (kWh)	4 830 151	659 652	153 142	5 642 945
Recette d'acheminement (€)	215 067	26 520	3 620	245 207

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	467	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	3 567 959	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	382 047	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,2	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	27
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	16 942 m	16 570 m	727 662 €	395 642 €	0 €
Réseau HTA Aérien	25 120 m	24 845 m	373 535 €	242 584 €	151 595 €
Postes HTA/BT	46	n.d.	336 103 €	230 036 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	46	46	114 905 €	58 030 €	18 014 €
Réseau BT Souterrain	11 850 m	11 294 m	570 776 €	224 287 €	0 €
Réseau BT Torsadé	14 894 m	14 349 m	402 168 €	205 459 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 016 m	2 211 m	15 184 €	15 181 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	422 037 €	181 146 €	25 175 €
Branchements Collectifs	n.d.	22	8 637 €	3 277 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	45	16 775 €	1 776 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	37 583 €	27 114 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	18	3 775 €	718 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	688	58 803 €	6 473 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	8 116 €	1 483 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 227 €	2 377 €	171 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 102 285 €</b>	<b>1 595 584 €</b>	<b>194 955 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	16 942	40%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	25 120	60%
<b>TOTAL</b>	<b>42 062</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	0
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 850	41%
Torsadé	14 894	52%
Aérien nu	2 016	7%
<i>dont FS</i>	1 192	4%
<b>TOTAL</b>	<b>28 760</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	814	13	3	<b>830</b>
Consommation (kWh)	4 979 339	944 185	2 500 562	<b>8 424 086</b>
Recette d'acheminement (€)	232 757	45 592	50 242	<b>328 592</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	558	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 408 074	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	369 682	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,6	Réseaux HTA	8	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,2	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,4	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	11 903 m	12 097 m	429 228 €	176 794 €	0 €
Réseau HTA Aérien	25 786 m	26 629 m	402 390 €	293 292 €	113 976 €
Postes HTA/BT	47	n.d.	182 453 €	111 028 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	47	47	90 555 €	51 474 €	31 573 €
Réseau BT Souterrain	2 812 m	2 847 m	169 157 €	45 049 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 675 m	12 736 m	324 800 €	139 720 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 272 m	1 041 m	2 249 €	2 249 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	133 221 €	57 181 €	7 947 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	1 383 €	1 329 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	44	13 990 €	1 493 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	11 863 €	8 559 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 916 €	452 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	177	16 676 €	2 271 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	30 264 €	15 142 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 966 €	750 €	54 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 812 111 €</b>	<b>906 782 €</b>	<b>153 550 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 903	32%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	25 786	68%
<b>TOTAL</b>	<b>37 689</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	38
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 812	17%
Torsadé	12 675	76%
Aérien nu	1 272	8%
<i>dont FS</i>	1 130	7%
<b>TOTAL</b>	<b>16 759</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	254	6	2	<b>262</b>
Consommation (kWh)	1 704 656	584 933	56 432	<b>2 346 021</b>
Recette d'acheminement (€)	79 833	26 466	2 517	<b>108 816</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	213	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 453 045	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	160 065	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,4	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,2	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	24 400 m	23 597 m	1 316 618 €	709 153 €	29 338 €
Réseau HTA Aérien	6 819 m	6 834 m	71 418 €	54 899 €	53 920 €
Postes HTA/BT	26	n.d.	213 636 €	161 853 €	28 337 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	79 740 €	46 563 €	8 782 €
Réseau BT Souterrain	12 536 m	11 593 m	718 997 €	257 309 €	3 746 €
Réseau BT Torsadé	6 952 m	7 331 m	197 996 €	101 492 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 710 m	3 878 m	19 156 €	18 743 €	37 071 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	508 986 €	218 467 €	30 361 €
Branchements Collectifs	n.d.	109	16 284 €	5 149 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	23	13 191 €	2 065 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	45 326 €	32 700 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	13	3 512 €	699 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	979	121 378 €	48 895 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 026 €	2 719 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	7 510 €	2 867 €	207 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 337 774 €</b>	<b>1 663 574 €</b>	<b>191 761 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	24 400	78%
<i>Dont CPI</i>	899	3%
Aérien	6 819	22%
<b>TOTAL</b>	<b>31 219</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	10
Cabine Haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 536	54%
Torsadé	6 952	30%
Aérien nu	3 710	16%
<i>dont FS</i>	2 339	10%
<b>TOTAL</b>	<b>23 198</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	991	8	4	<b>1 003</b>
Consommation (kWh)	5 805 304	1 022 691	3 185 068	<b>10 013 063</b>
Recette d'acheminement (€)	270 342	43 751	64 605	<b>378 698</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	647	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 679 842	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	416 605	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,5	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,5	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	7	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	3		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 359 m	4 539 m	217 760 €	106 086 €	0 €
Réseau HTA Aérien	1 984 m	1 976 m	26 238 €	23 098 €	13 541 €
Postes HTA/BT	13	n.d.	120 314 €	77 794 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	13	13	45 440 €	17 011 €	4 518 €
Réseau BT Souterrain	8 449 m	9 336 m	578 580 €	212 721 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 200 m	2 582 m	40 135 €	22 779 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	132 m	0 m	0 €	0 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	256 781 €	110 216 €	15 317 €
Branchements Collectifs	n.d.	16	5 993 €	2 344 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	11	3 771 €	321 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	22 867 €	16 497 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	453 €	88 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	445	37 922 €	2 325 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 546 €	581 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 789 €	1 446 €	104 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 361 588 €</b>	<b>593 308 €</b>	<b>33 481 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 359	69%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	1 984	31%
<b>TOTAL</b>	<b>6 343</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	3
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 449	72%
Torsadé	3 200	27%
Aérien nu	132	1%
<i>dont FS</i>	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>11 781</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	504	-	2	<b>506</b>
Consommation (kWh)	3 717 597	-	2 291 009	<b>6 008 606</b>
Recette d'acheminement (€)	167 586	-	48 987	<b>216 573</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	334	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 559 349	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	268 562	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,9	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,4	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	13 094 m	13 090 m	624 346 €	125 867 €	0 €
Réseau HTA Aérien	4 850 m	5 108 m	124 101 €	75 282 €	6 790 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	117 191 €	52 934 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	47 736 €	18 440 €	7 985 €
Réseau BT Souterrain	2 375 m	2 318 m	169 677 €	71 647 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 173 m	8 800 m	236 347 €	110 445 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	754 m	1 175 m	6 826 €	6 450 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	111 865 €	48 015 €	6 673 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	18	6 605 €	757 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	9 962 €	7 187 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	233 €	65 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	195	17 965 €	2 203 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 741 €	590 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 651 €	630 €	45 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 476 245 €</b>	<b>520 512 €</b>	<b>21 494 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 094	73%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	4 850	27%
<b>TOTAL</b>	<b>17 944</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	10
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 375	19%
Torsadé	9 173	75%
Aérien nu	754	6%
<i>dont FS</i>	343	3%
<b>TOTAL</b>	<b>12 302</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	219	1	-	220
Consommation (kWh)	1 408 772	343 810	-	1 752 582
Recette d'acheminement (€)	64 905	12 474	-	77 379

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,9	Réseaux HTA	10	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	7	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 472 m	4 431 m	272 635 €	151 050 €	0 €
Réseau HTA Aérien	13 906 m	13 968 m	175 343 €	133 280 €	92 267 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	128 913 €	104 024 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	50 450 €	32 993 €	7 255 €
Réseau BT Souterrain	6 005 m	5 644 m	359 499 €	149 906 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 022 m	7 453 m	168 383 €	89 470 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 633 m	2 950 m	15 178 €	13 916 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	238 985 €	102 577 €	14 256 €
Branchements Collectifs	n.d.	10	3 944 €	835 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	24	8 935 €	919 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	21 282 €	15 354 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 276 €	256 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	373	33 647 €	2 619 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	11 849 €	1 664 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 526 €	1 346 €	97 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 493 845 €</b>	<b>800 207 €</b>	<b>113 875 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 472	24%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 906	76%
<b>TOTAL</b>	<b>18 378</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	18
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 005	41%
Torsadé	7 022	48%
Aérien nu	1 633	11%
<i>dont FS</i>	859	6%
<b>TOTAL</b>	<b>14 660</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	462	6	1	469
Consommation (kWh)	2 879 732	327 031	136 870	3 343 633
Recette d'acheminement (€)	132 343	17 093	4 463	153 900

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	362	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 082 551	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	231 844	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	6,2	Réseaux HTA	8	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	10,6	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	23 182 m	27 471 m	1 430 529 €	457 745 €	35 173 €
Réseau HTA Aérien	7 380 m	7 103 m	145 584 €	90 463 €	41 199 €
Postes HTA/BT	31	n.d.	315 068 €	164 554 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	31	101 942 €	38 814 €	13 600 €
Réseau BT Souterrain	10 985 m	11 184 m	598 528 €	240 962 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 883 m	6 861 m	180 369 €	100 828 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 497 m	3 707 m	26 227 €	25 099 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	411 359 €	176 563 €	24 538 €
Branchements Collectifs	n.d.	18	3 189 €	1 608 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	31	11 418 €	1 359 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	36 632 €	26 428 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 917 €	335 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	710	63 931 €	8 861 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 941 €	1 056 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 070 €	2 317 €	167 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 335 704 €</b>	<b>1 336 991 €</b>	<b>114 677 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	23 182	76%
<i>Dont CPI</i>	419	1%
Aérien	7 380	24%
<b>TOTAL</b>	<b>30 562</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	7
Cabine Haute	0
Autres	24
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 985	51%
Torsadé	6 883	32%
Aérien nu	3 497	16%
<i>dont FS</i>	1 321	6%
<b>TOTAL</b>	<b>21 365</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	802	6	1	<b>809</b>
Consommation (kWh)	4 779 736	433 228	545 522	<b>5 758 486</b>
Recette d'acheminement (€)	227 608	19 044	11 919	<b>258 571</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	648	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 726 860	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	427 413	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,8	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,8	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	521 m	774 m	87 996 €	29 053 €	761 €
Réseau HTA Aérien	12 512 m	12 484 m	197 598 €	167 410 €	68 797 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	49 239 €	33 399 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	42 575 €	15 067 €	5 159 €
Réseau BT Souterrain	1 411 m	1 512 m	104 574 €	30 932 €	0 €
Réseau BT Torsadé	2 424 m	2 451 m	44 577 €	26 204 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	515 m	492 m	3 525 €	3 525 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	61 526 €	26 408 €	3 670 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	13	4 711 €	457 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	5 479 €	3 953 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	633 €	131 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	101	9 091 €	1 133 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	239 €	48 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	908 €	347 €	25 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>612 669 €</b>	<b>338 067 €</b>	<b>78 413 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	521	4%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 512	96%
<b>TOTAL</b>	<b>13 033</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 411	32%
Torsadé	2 424	56%
Aérien nu	515	12%
<i>dont FS</i>	159	4%
<b>TOTAL</b>	<b>4 350</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	121	2	-	<b>123</b>
Consommation (kWh)	818 382	111 114	-	<b>929 496</b>
Recette d'acheminement (€)	37 903	5 528	-	<b>43 432</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	109	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	769 119	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	78 712	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 729 m	8 408 m	349 192 €	174 086 €	0 €
Réseau HTA Aérien	11 684 m	11 718 m	200 104 €	146 216 €	45 380 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	136 499 €	93 553 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	23	50 942 €	27 859 €	4 115 €
Réseau BT Souterrain	2 809 m	2 613 m	179 537 €	36 139 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 808 m	8 820 m	213 884 €	99 312 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 074 m	0 m	0 €	0 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	75 255 €	32 301 €	4 489 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	18	9 834 €	1 244 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 702 €	4 835 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	629 €	121 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	108	15 128 €	6 474 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 172 €	431 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 110 €	424 €	31 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 239 989 €</b>	<b>622 995 €</b>	<b>54 015 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 729	45%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	11 684	55%
<b>TOTAL</b>	<b>21 413</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 809	24%
Torsadé	7 808	67%
Aérien nu	1 074	9%
<i>dont FS</i>	1 074	9%
<b>TOTAL</b>	<b>11 691</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	148	2	1	151
Consommation (kWh)	1 093 778	63 905	181 021	1 338 704
Recette d'acheminement (€)	50 573	3 527	4 808	58 907

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	131	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	673 070	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	50 277	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,1	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	10 762 m	10 479 m	678 831 €	339 733 €	3 034 €
Réseau HTA Aérien	18 721 m	18 553 m	247 381 €	196 403 €	69 507 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	235 575 €	187 602 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	34	36	93 553 €	57 457 €	10 657 €
Réseau BT Souterrain	11 472 m	11 319 m	745 481 €	283 059 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 010 m	4 930 m	131 219 €	59 986 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 552 m	1 719 m	16 024 €	14 732 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	358 477 €	153 865 €	21 383 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	2 312 €	663 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	30	17 624 €	2 970 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	31 923 €	23 031 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	25	4 806 €	1 024 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	452	46 252 €	8 086 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	8 911 €	3 233 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 289 €	2 019 €	146 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 623 658 €</b>	<b>1 333 862 €</b>	<b>104 727 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 762	37%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	18 721	63%
<b>TOTAL</b>	<b>29 483</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	17
Cabine Haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 472	64%
Torsadé	5 010	28%
Aérien nu	1 552	9%
<i>dont FS</i>	778	4%
<b>TOTAL</b>	<b>18 034</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	685	13	9	<b>707</b>
Consommation (kWh)	4 370 019	703 834	6 179 075	<b>11 252 928</b>
Recette d'acheminement (€)	202 759	34 438	143 297	<b>380 494</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	501	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 136 148	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	341 631	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,3	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,3	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,1	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 713 m	7 704 m	623 750 €	148 441 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 511 m	12 062 m	146 478 €	119 263 €	73 406 €
Postes HTA/BT	34	n.d.	225 536 €	112 907 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	31	30	88 995 €	39 970 €	8 997 €
Réseau BT Souterrain	9 773 m	9 461 m	716 532 €	190 046 €	0 €
Réseau BT Torsadé	14 651 m	14 662 m	392 393 €	171 732 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 710 m	3 604 m	28 276 €	25 887 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	398 138 €	170 889 €	23 749 €
Branchements Collectifs	n.d.	14	5 906 €	1 991 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	30	16 988 €	2 466 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	35 455 €	25 579 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 286 €	193 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	668	95 924 €	39 583 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	9 753 €	5 846 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 875 €	2 243 €	162 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 791 285 €</b>	<b>1 057 036 €</b>	<b>106 314 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 713	38%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 511	62%
<b>TOTAL</b>	<b>20 224</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	17
Cabine Haute	1
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 773	35%
Torsadé	14 651	52%
Aérien nu	3 710	13%
<i>dont FS</i>	1 730	6%
<b>TOTAL</b>	<b>28 134</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	778	4	2	<b>784</b>
Consommation (kWh)	6 309 468	713 963	287 233	<b>7 310 664</b>
Recette d'acheminement (€)	288 948	28 039	7 707	<b>324 694</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	639	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 328 727	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	430 226	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	22,2	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 525 m	7 614 m	691 563 €	120 338 €	20 734 €
Réseau HTA Aérien	29 942 m	29 657 m	527 360 €	299 210 €	121 349 €
Postes HTA/BT	51	n.d.	211 661 €	107 068 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	51	52	141 415 €	63 302 €	4 994 €
Réseau BT Souterrain	7 568 m	7 232 m	483 286 €	171 217 €	0 €
Réseau BT Torsadé	14 908 m	15 091 m	374 386 €	208 976 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	6 419 m	6 832 m	31 736 €	30 297 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	450 511 €	193 368 €	26 873 €
Branchements Collectifs	n.d.	22	6 814 €	2 539 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	38	21 764 €	3 149 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	40 119 €	28 943 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	10	1 744 €	418 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	850	104 704 €	38 720 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	15 240 €	10 927 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 647 €	2 538 €	183 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 108 951 €</b>	<b>1 281 011 €</b>	<b>174 133 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 525	20%
<i>Dont CPI</i>	387	1%
Aérien	29 942	80%
<b>TOTAL</b>	<b>37 467</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	35
Cabine Haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 568	26%
Torsadé	14 908	52%
Aérien nu	6 419	22%
<i>dont FS</i>	4 119	14%
<b>TOTAL</b>	<b>28 895</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	877	4	5	<b>886</b>
Consommation (kWh)	6 693 188	519 295	257 007	<b>7 469 490</b>
Recette d'acheminement (€)	294 592	22 839	8 827	<b>326 259</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	643	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 925 381	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	525 805	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	15,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	72,1	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	26 681 m	28 065 m	1 880 578 €	824 174 €	91 665 €
Réseau HTA Aérien	2 472 m	2 446 m	39 821 €	31 111 €	36 771 €
Postes HTA/BT	66	n.d.	891 934 €	699 443 €	241 239 €
Transformateurs HTA/BT	67	67	314 832 €	165 779 €	56 195 €
Réseau BT Souterrain	48 968 m	50 923 m	3 050 722 €	1 234 625 €	233 614 €
Réseau BT Torsadé	11 084 m	11 708 m	196 887 €	118 685 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 005 m	3 885 m	22 897 €	22 061 €	51 612 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	3 471 378 €	1 489 984 €	207 069 €
Branchements Collectifs	n.d.	2 433	800 176 €	266 613 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	66	24 726 €	4 076 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	309 130 €	223 021 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	76	16 602 €	3 221 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	6 292	507 626 €	70 627 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	32 837 €	4 997 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	51 221 €	19 554 €	1 410 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>11 611 368 €</b>	<b>5 177 971 €</b>	<b>919 575 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	26 681	92%
<i>Dont CPI</i>	2 232	8%
Aérien	2 472	8%
<b>TOTAL</b>	<b>29 153</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	4
Cabine Haute	0
Autres	62
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	48 968	76%
Torsadé	11 084	17%
Aérien nu	4 005	6%
<i>dont FS</i>	122	0%
<b>TOTAL</b>	<b>64 057</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	6 769	59	9	<b>6 837</b>
Consommation (kWh)	26 963 910	6 694 922	18 032 679	<b>51 691 511</b>
Recette d'acheminement (€)	1 351 265	300 675	328 116	<b>1 980 056</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	4 162	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	16 256 418	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 896 626	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	6		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 853 m	9 206 m	495 541 €	257 424 €	85 245 €
Réseau HTA Aérien	3 174 m	3 084 m	40 389 €	31 733 €	28 268 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	306 512 €	255 615 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	22	85 992 €	51 473 €	16 303 €
Réseau BT Souterrain	13 943 m	13 635 m	613 723 €	373 032 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 620 m	10 291 m	283 482 €	193 277 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 471 m	2 562 m	11 067 €	10 783 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	658 987 €	282 850 €	39 309 €
Branchements Collectifs	n.d.	127	41 071 €	12 800 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	22	12 613 €	1 820 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	58 684 €	42 337 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	23	5 701 €	1 071 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 280	167 716 €	73 255 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	19 210 €	10 396 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	9 723 €	3 712 €	268 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 810 411 €</b>	<b>1 601 579 €</b>	<b>169 392 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 853	76%
<i>Dont CPI</i>	1 096	8%
Aérien	3 174	24%
<b>TOTAL</b>	<b>13 027</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	1
Cabine Haute	1
Autres	20
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 943	52%
Torsadé	10 620	39%
Aérien nu	2 471	9%
<i>dont FS</i>	473	2%
<b>TOTAL</b>	<b>27 034</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 280	14	5	1 299
Consommation (kWh)	7 610 588	1 210 334	3 745 946	12 566 868
Recette d'acheminement (€)	358 701	56 570	87 232	502 503

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	966	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	5 381 575	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	598 169	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,4	<i>dont Souterrain</i>	2	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,2	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 532 m	9 590 m	515 415 €	167 689 €	0 €
Réseau HTA Aérien	6 085 m	6 184 m	178 529 €	62 558 €	4 432 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	128 934 €	61 136 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	22	66 370 €	23 619 €	2 669 €
Réseau BT Souterrain	4 473 m	5 166 m	491 816 €	168 368 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 449 m	6 559 m	151 399 €	73 374 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 033 m	1 154 m	12 544 €	11 144 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	174 408 €	74 859 €	10 404 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	10 833 €	1 464 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 531 €	11 205 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	424 €	70 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	302	41 826 €	18 117 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	18 928 €	16 193 €	2 840 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 573 €	982 €	71 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 809 530 €</b>	<b>690 778 €</b>	<b>20 414 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 532	61%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	6 085	39%
<b>TOTAL</b>	<b>15 617</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 473	37%
Torsadé	6 449	54%
Aérien nu	1 033	9%
<i>dont FS</i>	674	6%
<b>TOTAL</b>	<b>11 955</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	341	1	1	<b>343</b>
Consommation (kWh)	2 082 075	139 087	6 566	<b>2 227 728</b>
Recette d'acheminement (€)	99 339	5 613	909	<b>105 862</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	299	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 740 495	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	180 427	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	6,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	3
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité critique	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	24
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 627 m	7 377 m	323 113 €	133 065 €	13 061 €
Réseau HTA Aérien	11 058 m	10 706 m	146 635 €	121 944 €	29 285 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	111 200 €	74 055 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	40 379 €	25 202 €	6 106 €
Réseau BT Souterrain	2 937 m	3 351 m	210 795 €	65 998 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 020 m	10 112 m	231 294 €	110 108 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 070 m	2 140 m	18 845 €	17 742 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	115 424 €	49 542 €	6 885 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	8	4 496 €	589 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 279 €	7 416 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	632 €	110 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	181	24 091 €	9 869 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 931 €	1 081 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 703 €	650 €	47 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 241 816 €</b>	<b>617 370 €</b>	<b>55 384 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 627	41%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	11 058	59%
<b>TOTAL</b>	<b>18 685</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 937	20%
Torsadé	10 020	67%
Aérien nu	2 070	14%
<i>dont FS</i>	2 070	14%
<b>TOTAL</b>	<b>15 027</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	224	3	-	<b>227</b>
Consommation (kWh)	1 567 245	321 066	-	<b>1 888 311</b>
Recette d'acheminement (€)	70 677	25 123	-	<b>95 800</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	190	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 367 022	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	149 267	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>		<b>Qualité de fourniture</b>	
Longues	3,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 797 m	5 743 m	374 295 €	81 582 €	587 €
Réseau HTA Aérien	12 638 m	13 418 m	225 937 €	145 118 €	73 277 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	104 688 €	57 603 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	23	51 922 €	25 740 €	5 111 €
Réseau BT Souterrain	4 325 m	3 102 m	187 794 €	50 842 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 716 m	7 311 m	203 954 €	81 662 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 315 m	1 765 m	9 340 €	9 212 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	145 425 €	62 419 €	8 675 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	3 746 €	981 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	16	8 527 €	907 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	12 950 €	9 343 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	872 €	232 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	256	34 549 €	14 612 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 340 €	447 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 146 €	819 €	59 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 367 486 €</b>	<b>541 518 €</b>	<b>87 708 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 797	31%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 638	69%
<b>TOTAL</b>	<b>18 435</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 325	32%
Torsadé	7 716	58%
Aérien nu	1 315	10%
<i>dont FS</i>	430	3%
<b>TOTAL</b>	<b>13 356</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	284	1	2	<b>287</b>
Consommation (kWh)	1 961 004	270 578	76 218	<b>2 307 800</b>
Recette d'acheminement (€)	90 150	11 744	3 012	<b>104 906</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	203	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 400 503	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	152 144	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	6,7	Réseaux HTA	13	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	11	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	3
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 540 m	5 212 m	369 190 €	115 593 €	0 €
Réseau HTA Aérien	9 976 m	9 344 m	147 326 €	89 810 €	35 819 €
Postes HTA/BT	24	n.d.	143 581 €	69 685 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	24	24	68 576 €	29 552 €	8 454 €
Réseau BT Souterrain	3 722 m	3 604 m	243 773 €	74 839 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 633 m	11 891 m	309 163 €	154 225 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 589 m	2 582 m	22 618 €	21 269 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	262 375 €	112 616 €	15 651 €
Branchements Collectifs	n.d.	9	1 873 €	490 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	10 894 €	1 568 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	23 365 €	16 856 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	660 €	151 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	462	60 085 €	25 478 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 618 €	1 030 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 871 €	1 478 €	107 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 670 968 €</b>	<b>714 640 €</b>	<b>60 031 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 540	36%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	9 976	64%
<b>TOTAL</b>	<b>15 516</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 722	20%
Torsadé	12 633	67%
Aérien nu	2 589	14%
<i>dont FS</i>	1 711	9%
<b>TOTAL</b>	<b>18 944</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	517	2	1	520
Consommation (kWh)	3 989 137	119 560	8 115	4 116 812
Recette d'acheminement (€)	174 840	5 988	948	181 776

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	429	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	3 239 370	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	328 553	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	6,0	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,0	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité critique	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 698 m	3 708 m	333 777 €	67 041 €	1 263 €
Réseau HTA Aérien	1 956 m	1 773 m	17 681 €	14 632 €	20 881 €
Postes HTA/BT	6	n.d.	54 060 €	17 743 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	6	6	26 444 €	7 574 €	86 €
Réseau BT Souterrain	3 579 m	3 813 m	248 320 €	84 053 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 491 m	6 030 m	126 263 €	72 617 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	432 m	349 m	3 676 €	3 248 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	208 476 €	89 482 €	12 436 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	6	3 558 €	523 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	18 565 €	13 394 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	454 €	106 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	383	50 680 €	21 494 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	165 €	63 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 076 €	1 174 €	85 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 095 195 €</b>	<b>393 144 €</b>	<b>34 750 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 698	65%
<i>Dont CPI</i>	52	1%
Aérien	1 956	35%
<b>TOTAL</b>	<b>5 654</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	2
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 579	34%
Torsadé	6 491	62%
Aérien nu	432	4%
<i>dont FS</i>	244	2%
<b>TOTAL</b>	<b>10 502</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	409	1	1	<b>411</b>
Consommation (kWh)	2 959 208	40 083	58 892	<b>3 058 183</b>
Recette d'acheminement (€)	134 954	2 440	2 268	<b>139 662</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	341	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 503 242	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	234 303	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	12 288 m	12 204 m	474 090 €	247 202 €	3 443 €
Réseau HTA Aérien	12 735 m	12 744 m	212 396 €	142 233 €	89 713 €
Postes HTA/BT	30	n.d.	181 936 €	119 881 €	12 925 €
Transformateurs HTA/BT	30	30	74 495 €	39 453 €	1 914 €
Réseau BT Souterrain	4 777 m	5 026 m	349 902 €	111 687 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 176 m	6 970 m	166 848 €	86 572 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 683 m	3 391 m	23 408 €	20 158 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	158 137 €	67 875 €	9 433 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	14 645 €	1 917 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	14 082 €	10 160 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	2 297 €	432 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	264	36 056 €	14 899 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 996 €	1 696 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 333 €	891 €	64 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 715 621 €</b>	<b>865 053 €</b>	<b>117 492 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 288	49%
<i>Dont CPI</i>	117	0%
Aérien	12 735	51%
<b>TOTAL</b>	<b>25 023</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 777	31%
Torsadé	7 176	46%
Aérien nu	3 683	24%
<i>dont FS</i>	2 509	16%
<b>TOTAL</b>	<b>15 636</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	301	6	4	<b>311</b>
Consommation (kWh)	2 331 222	1 033 410	1 415 842	<b>4 780 474</b>
Recette d'acheminement (€)	103 583	36 823	31 961	<b>172 367</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	252	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 998 451	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	195 400	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,9	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	10,9	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	4
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	27 336 m	27 122 m	1 801 125 €	664 107 €	34 767 €
Réseau HTA Aérien	3 056 m	3 245 m	45 074 €	34 786 €	17 541 €
Postes HTA/BT	48	n.d.	593 619 €	356 964 €	111 173 €
Transformateurs HTA/BT	48	48	161 106 €	82 858 €	28 022 €
Réseau BT Souterrain	28 612 m	27 945 m	1 622 085 €	682 438 €	56 447 €
Réseau BT Torsadé	11 165 m	10 438 m	218 535 €	113 984 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 099 m	3 433 m	16 755 €	16 159 €	23 082 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	942 718 €	404 633 €	56 234 €
Branchements Collectifs	n.d.	240	65 834 €	24 574 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	46	28 326 €	5 407 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	83 950 €	60 566 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	28	7 492 €	1 438 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 370	139 699 €	24 236 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	25 952 €	14 053 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	13 910 €	5 310 €	383 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 766 179 €</b>	<b>2 491 513 €</b>	<b>327 649 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	27 336	90%
<i>Dont CPI</i>	22	0%
Aérien	3 056	10%
<b>TOTAL</b>	<b>30 391</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	5
Cabine Haute	1
Autres	42
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	28 612	67%
Torsadé	11 165	26%
Aérien nu	3 099	7%
<i>dont FS</i>	1 313	3%
<b>TOTAL</b>	<b>42 876</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 831	25	4	<b>1 860</b>
Consommation (kWh)	12 852 491	2 119 433	2 041 972	<b>17 013 896</b>
Recette d'acheminement (€)	579 505	93 380	43 500	<b>716 384</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 277	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	9 346 917	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 006 962	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,5	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,8	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,9	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Très bonne qualité		Réseaux BT	8	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 030 m	8 989 m	440 337 €	109 977 €	734 €
Réseau HTA Aérien	12 625 m	12 792 m	203 984 €	164 979 €	58 968 €
Postes HTA/BT	30	n.d.	151 654 €	73 094 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	30	30	87 440 €	35 828 €	3 053 €
Réseau BT Souterrain	11 393 m	11 139 m	722 589 €	199 567 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 629 m	6 762 m	173 746 €	77 946 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	595 m	805 m	6 880 €	6 067 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	293 900 €	126 148 €	17 531 €
Branchements Collectifs	n.d.	19	4 760 €	1 900 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	26	14 635 €	2 032 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	26 172 €	18 882 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 711 €	396 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	468	46 902 €	7 970 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	34 696 €	17 437 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 337 €	1 655 €	119 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 213 742 €</b>	<b>843 879 €</b>	<b>80 405 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 030	42%
<i>Dont CPI</i>	17	0%
Aérien	12 625	58%
<b>TOTAL</b>	<b>21 655</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 393	58%
Torsadé	7 629	39%
Aérien nu	595	3%
<i>dont FS</i>	168	1%
<b>TOTAL</b>	<b>19 617</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	570	6	2	<b>578</b>
Consommation (kWh)	4 442 557	397 001	437 355	<b>5 276 913</b>
Recette d'acheminement (€)	195 220	20 390	12 160	<b>227 770</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	404	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 071 236	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	333 430	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,7	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,4	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	13 021 m	13 107 m	589 280 €	245 693 €	0 €
Réseau HTA Aérien	15 440 m	15 325 m	215 871 €	156 888 €	86 712 €
Postes HTA/BT	42	n.d.	237 565 €	153 731 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	42	42	106 779 €	51 427 €	11 352 €
Réseau BT Souterrain	10 048 m	10 045 m	689 980 €	247 211 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 687 m	13 029 m	330 928 €	185 777 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 075 m	3 065 m	21 487 €	20 164 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	345 256 €	148 191 €	20 595 €
Branchements Collectifs	n.d.	27	10 452 €	4 397 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	39	13 306 €	1 279 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	30 745 €	22 181 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 681 €	275 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	506	45 100 €	3 206 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	6 166 €	2 846 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 094 €	1 945 €	140 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 649 690 €</b>	<b>1 245 210 €</b>	<b>118 799 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 021	46%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	15 440	54%
<b>TOTAL</b>	<b>28 461</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	24
Cabine Haute	0
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 048	39%
Torsadé	12 687	49%
Aérien nu	3 075	12%
<i>dont FS</i>	2 249	9%
<b>TOTAL</b>	<b>25 810</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	673	5	2	<b>680</b>
Consommation (kWh)	4 855 537	780 827	20 814	<b>5 657 178</b>
Recette d'acheminement (€)	217 275	30 072	2 001	<b>249 348</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	511	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 586 466	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	380 670	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,6	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,3	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER (37206)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 590 m	7 836 m	527 038 €	262 059 €	5 663 €
Réseau HTA Aérien	19 384 m	20 180 m	289 556 €	217 391 €	101 646 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	307 659 €	206 678 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	45	45	130 727 €	73 467 €	12 284 €
Réseau BT Souterrain	10 067 m	9 904 m	573 374 €	199 780 €	0 €
Réseau BT Torsadé	15 372 m	13 548 m	274 024 €	156 401 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 106 m	6 531 m	52 693 €	50 744 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	422 545 €	181 365 €	25 205 €
Branchements Collectifs	n.d.	56	21 669 €	6 060 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	42	24 601 €	4 007 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	37 628 €	27 147 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	13	2 692 €	451 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	447	44 635 €	7 019 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	44 614 €	21 762 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 235 €	2 380 €	172 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 759 689 €</b>	<b>1 416 710 €</b>	<b>144 970 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 590	31%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	19 384	69%
<b>TOTAL</b>	<b>27 973</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	0
Autres	19
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 067	34%
Torsadé	15 372	52%
Aérien nu	4 106	14%
<i>dont FS</i>	2 317	8%
<b>TOTAL</b>	<b>29 545</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	822	10	-	<b>832</b>
Consommation (kWh)	6 907 180	418 635	-	<b>7 325 815</b>
Recette d'acheminement (€)	306 598	24 509	-	<b>331 106</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	565	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 838 088	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	507 674	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,9	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,2	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	3
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	8
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	2		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	613 m	596 m	61 360 €	12 971 €	0 €
Réseau HTA Aérien	20 075 m	20 076 m	257 033 €	201 708 €	114 626 €
Postes HTA/BT	30	n.d.	77 082 €	46 435 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	30	30	70 472 €	31 711 €	12 021 €
Réseau BT Souterrain	3 554 m	3 678 m	289 522 €	62 363 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 035 m	10 534 m	353 410 €	156 711 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 922 m	4 760 m	21 433 €	21 049 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	111 865 €	48 015 €	6 673 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	24	12 877 €	1 442 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	9 962 €	7 187 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	17	3 116 €	609 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	188	24 700 €	9 151 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	12 031 €	3 570 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 651 €	630 €	45 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 306 514 €</b>	<b>603 550 €</b>	<b>133 365 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	613	3%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	20 075	97%
<b>TOTAL</b>	<b>20 688</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 554	19%
Torsadé	11 035	60%
Aérien nu	3 922	21%
<i>dont FS</i>	2 302	12%
<b>TOTAL</b>	<b>18 511</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	206	8	7	221
Consommation (kWh)	1 247 139	934 461	2 938 569	5 120 169
Recette d'acheminement (€)	58 188	40 728	66 179	165 096

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	158	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	892 348	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	101 452	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	11,0	Réseaux HTA	9	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	10,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	29,0	<i>dont Aérien</i>	8	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	62 359 m	61 398 m	3 294 408 €	1 652 152 €	805 921 €
Réseau HTA Aérien	1 776 m	3 389 m	62 668 €	56 608 €	22 922 €
Postes HTA/BT	111	n.d.	1 626 142 €	1 218 263 €	513 935 €
Transformateurs HTA/BT	113	114	482 970 €	282 395 €	60 443 €
Réseau BT Souterrain	88 772 m	89 637 m	3 392 977 €	1 692 472 €	502 806 €
Réseau BT Torsadé	21 709 m	22 008 m	328 507 €	203 123 €	62 566 €
Réseau BT Aérien Nu	10 544 m	10 203 m	51 420 €	50 936 €	122 502 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	4 192 908 €	1 799 679 €	250 109 €
Branchements Collectifs	n.d.	1 356	477 306 €	151 437 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	111	39 991 €	6 240 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	373 383 €	269 376 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	100	21 012 €	4 131 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	5 933	484 202 €	62 884 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	14 407 €	2 954 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	61 867 €	23 618 €	1 703 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>14 904 169 €</b>	<b>7 476 268 €</b>	<b>2 342 907 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	62 359	97%
<i>Dont CPI</i>	8 652	13%
Aérien	1 776	3%
<b>TOTAL</b>	<b>64 135</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	4
Cabine Haute	1
Autres	106
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	88 772	73%
Torsadé	21 709	18%
Aérien nu	10 544	9%
<i>dont FS</i>	398	0%
<b>TOTAL</b>	<b>121 025</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	8 161	86	9	<b>8 256</b>
Consommation (kWh)	51 555 280	7 838 113	4 073 473	<b>63 466 866</b>
Recette d'acheminement (€)	2 364 311	362 688	86 120	<b>2 813 119</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	5 531	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	36 708 269	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	3 612 268	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,2	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,3	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b>	<b>Très bonne qualité</b>	Réseaux BT	16	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	10		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	14		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 010 m	1 071 m	93 068 €	19 407 €	0 €
Réseau HTA Aérien	4 344 m	4 353 m	29 859 €	28 827 €	49 235 €
Postes HTA/BT	8	n.d.	42 254 €	20 722 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	8	8	16 765 €	8 512 €	6 068 €
Réseau BT Souterrain	1 511 m	1 368 m	105 502 €	26 986 €	0 €
Réseau BT Torsadé	1 966 m	1 729 m	42 138 €	26 831 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	384 m	605 m	2 708 €	2 440 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	7 627 €	3 274 €	455 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	8	4 656 €	800 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	679 €	490 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	64	6 714 €	1 191 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 533 €	562 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	113 €	43 €	3 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>353 617 €</b>	<b>140 085 €</b>	<b>55 761 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 010	19%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	4 344	81%
<b>TOTAL</b>	<b>5 354</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	5
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 511	39%
Torsadé	1 966	51%
Aérien nu	384	10%
<i>dont FS</i>	224	6%
<b>TOTAL</b>	<b>3 861</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	18	-	-	<b>18</b>
Consommation (kWh)	203 910	-	-	<b>203 910</b>
Recette d'acheminement (€)	8 598	-	-	<b>8 598</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	13,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	14 415 m	14 493 m	643 221 €	300 055 €	4 850 €
Réseau HTA Aérien	11 527 m	11 178 m	330 370 €	189 944 €	24 699 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	130 722 €	98 695 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	26	58 138 €	32 401 €	11 339 €
Réseau BT Souterrain	5 929 m	5 570 m	366 812 €	145 700 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 589 m	9 046 m	160 854 €	106 019 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 480 m	3 622 m	28 307 €	27 848 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	169 832 €	72 895 €	10 131 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	23	12 513 €	1 416 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 124 €	10 911 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	2 055 €	430 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	303	38 908 €	16 117 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 141 €	651 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 506 €	957 €	69 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 961 504 €</b>	<b>1 004 040 €</b>	<b>51 088 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	14 415	56%
<i>Dont CPI</i>	140	1%
Aérien	11 527	44%
<b>TOTAL</b>	<b>25 942</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 929	31%
Torsadé	9 589	50%
Aérien nu	3 480	18%
<i>dont FS</i>	1 122	6%
<b>TOTAL</b>	<b>18 998</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	327	1	5	<b>333</b>
Consommation (kWh)	2 183 952	49 289	8 850 644	<b>11 083 885</b>
Recette d'acheminement (€)	99 974	2 640	168 770	<b>271 383</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	280	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 930 588	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	190 682	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,3	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,1	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 160 m	5 211 m	225 309 €	78 516 €	7 749 €
Réseau HTA Aérien	63 070 m	62 871 m	931 089 €	723 820 €	460 422 €
Postes HTA/BT	82	n.d.	211 181 €	153 227 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	82	82	194 090 €	109 892 €	33 120 €
Réseau BT Souterrain	11 077 m	11 122 m	669 032 €	231 399 €	0 €
Réseau BT Torsadé	26 951 m	24 908 m	539 626 €	267 308 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	7 756 m	9 452 m	63 127 €	60 433 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	664 072 €	285 033 €	39 612 €
Branchements Collectifs	n.d.	57	24 807 €	5 379 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	81	28 015 €	2 619 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	59 136 €	42 664 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	17	3 686 €	911 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 104	99 086 €	5 451 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	19 674 €	16 783 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	9 798 €	3 741 €	270 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 741 727 €</b>	<b>1 987 175 €</b>	<b>541 172 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 160	8%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	63 070	92%
<b>TOTAL</b>	<b>68 230</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	67
Cabine Haute	4
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 077	24%
Torsadé	26 951	59%
Aérien nu	7 756	17%
<i>dont FS</i>	3 834	8%
<b>TOTAL</b>	<b>45 784</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 293	11	3	<b>1 307</b>
Consommation (kWh)	9 380 099	1 233 027	430 111	<b>11 043 237</b>
Recette d'acheminement (€)	428 317	52 947	11 534	<b>492 798</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	916	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 642 101	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	708 430	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,9	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,3	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	28
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS (37212)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 493 m	9 092 m	716 629 €	167 598 €	0 €
Réseau HTA Aérien	9 929 m	9 768 m	152 143 €	104 116 €	53 996 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	148 247 €	54 990 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	23	62 927 €	25 378 €	3 534 €
Réseau BT Souterrain	7 846 m	7 657 m	518 009 €	148 823 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 159 m	4 860 m	145 152 €	61 856 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 090 m	1 232 m	14 459 €	13 668 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	198 815 €	85 335 €	11 859 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	21	7 311 €	713 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 705 €	12 773 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	239 €	54 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	328	29 161 €	2 659 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	30 491 €	3 500 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 934 €	1 120 €	81 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 044 221 €</b>	<b>682 583 €</b>	<b>69 470 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 493	49%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	9 929	51%
<b>TOTAL</b>	<b>19 422</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 846	56%
Torsadé	5 159	37%
Aérien nu	1 090	8%
<i>dont FS</i>	271	2%
<b>TOTAL</b>	<b>14 095</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	391	1	1	<b>393</b>
Consommation (kWh)	3 125 320	32 224	765 240	<b>3 922 784</b>
Recette d'acheminement (€)	138 902	1 888	13 954	<b>154 744</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	278	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 132 431	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	230 303	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	37,7	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	4
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-CRISTOPHE-SUR-LE-NAIS (37213)

Régime d'électrification rurale

Exercice 2019

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 020 m	2 008 m	160 190 €	33 650 €	0 €
Réseau HTA Aérien	25 038 m	25 243 m	303 008 €	245 467 €	173 644 €
Postes HTA/BT	40	n.d.	106 781 €	64 188 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	40	40	104 092 €	48 232 €	7 488 €
Réseau BT Souterrain	7 899 m	7 563 m	502 519 €	161 634 €	0 €
Réseau BT Torsadé	14 191 m	14 033 m	386 189 €	196 059 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 487 m	6 001 m	29 547 €	27 642 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	291 358 €	125 057 €	17 380 €
Branchements Collectifs	n.d.	17	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	33	18 245 €	2 537 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	25 946 €	18 718 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 903 €	384 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	538	68 885 €	26 542 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	19 017 €	5 287 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 299 €	1 641 €	118 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 021 979 €</b>	<b>957 040 €</b>	<b>198 630 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 020	7%
Dont CPI	-	0%
Aérien	25 038	93%
<b>TOTAL</b>	<b>27 058</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	28
Cabine Haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 899	29%
Torsadé	14 191	51%
Aérien nu	5 487	20%
dont FS	4 067	15%
<b>TOTAL</b>	<b>27 577</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	566	4	2	572
Consommation (kWh)	3 998 882	619 174	759 552	5 377 608
Recette d'acheminement (€)	181 579	24 923	21 406	227 908

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	396	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 593 325	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	289 396	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,9	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	9,3	dont Souterrain	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	37,1	dont Aérien	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		dont Souterrain	0		
		dont Torsadé	0		
		dont Aérien Nu	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-CYR-SUR-LOIRE

### (37214)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	78 877 m	80 341 m	4 611 685 €	2 285 719 €	596 760 €
Réseau HTA Aérien	4 742 m	4 921 m	90 463 €	65 891 €	74 613 €
Postes HTA/BT	117	n.d.	1 755 255 €	1 150 600 €	384 817 €
Transformateurs HTA/BT	118	118	541 349 €	279 196 €	68 425 €
Réseau BT Souterrain	100 633 m	101 448 m	5 691 402 €	2 221 307 €	508 727 €
Réseau BT Torsadé	17 507 m	15 281 m	295 721 €	196 032 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	10 486 m	11 224 m	49 073 €	48 022 €	114 958 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	5 280 542 €	2 266 513 €	314 987 €
Branchements Collectifs	n.d.	3 113	948 006 €	257 373 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	114	48 346 €	6 575 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	470 238 €	339 252 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	115	27 583 €	5 605 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	9 510	764 982 €	84 748 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	29 737 €	9 351 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	77 915 €	29 744 €	2 144 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>20 682 299 €</b>	<b>9 245 929 €</b>	<b>2 065 431 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	78 877	94%
Dont CPI	7 148	9%
Aérien	4 742	6%
<b>TOTAL</b>	<b>83 619</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	2
Cabine Haute	1
Autres	114
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	100 633	78%
Torsadé	17 507	14%
Aérien nu	10 486	8%
dont FS	727	1%
<b>TOTAL</b>	<b>128 626</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	10 299	94	18	<b>10 411</b>
Consommation (kWh)	49 695 766	12 298 892	62 057 837	<b>124 052 495</b>
Recette d'acheminement (€)	2 355 259	529 892	1 054 159	<b>3 939 310</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	6 642	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	34 114 383	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	3 769 905	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,1	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	dont Souterrain	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,2	dont Aérien	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	13	Nombre de CMA BT	9
		dont Souterrain	10		
		dont Torsadé	1		
		dont Aérien Nu	1		
		Branchements	15		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	10 505 m	10 204 m	545 190 €	218 679 €	0 €
Réseau HTA Aérien	68 384 m	67 653 m	1 324 824 €	960 959 €	297 085 €
Postes HTA/BT	101	n.d.	339 478 €	227 067 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	101	101	219 458 €	110 461 €	28 398 €
Réseau BT Souterrain	15 570 m	17 054 m	1 234 866 €	393 269 €	0 €
Réseau BT Torsadé	27 304 m	26 408 m	697 000 €	328 038 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	6 079 m	6 832 m	53 443 €	50 664 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	458 139 €	196 642 €	27 328 €
Branchements Collectifs	n.d.	28	13 099 €	3 697 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	97	33 216 €	3 010 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	40 798 €	29 433 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	21	5 114 €	746 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	785	71 940 €	6 394 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	18 839 €	7 715 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 760 €	2 581 €	186 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 062 164 €</b>	<b>2 539 355 €</b>	<b>352 997 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 505	13%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	68 384	87%
<b>TOTAL</b>	<b>78 889</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	79
Cabine Haute	0
Autres	22
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	15 570	32%
Torsadé	27 304	56%
Aérien nu	6 079	12%
<i>dont FS</i>	5 101	10%
<b>TOTAL</b>	<b>48 953</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	884	11	8	<b>903</b>
Consommation (kWh)	6 052 808	1 086 483	753 207	<b>7 892 498</b>
Recette d'acheminement (€)	275 901	45 010	20 863	<b>341 773</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	714	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 649 052	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	511 485	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,9	Réseaux HTA	13	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	14,4	<i>dont Aérien</i>	11	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	9	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY (37217)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	16 088 m	16 081 m	977 934 €	192 833 €	7 517 €
Réseau HTA Aérien	5 231 m	5 055 m	61 102 €	42 709 €	30 974 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	303 848 €	140 592 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	32	105 002 €	49 792 €	4 604 €
Réseau BT Souterrain	10 345 m	10 408 m	557 682 €	197 029 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 978 m	11 010 m	210 758 €	110 346 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 923 m	1 813 m	19 768 €	15 599 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	408 308 €	175 254 €	24 356 €
Branchements Collectifs	n.d.	27	8 901 €	3 775 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	15 243 €	2 013 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	36 360 €	26 232 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 489 €	296 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	709	88 233 €	36 598 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	5 906 €	3 387 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 025 €	2 300 €	166 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 806 562 €</b>	<b>998 754 €</b>	<b>67 617 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	16 088	75%
<i>Dont CPI</i>	160	1%
Aérien	5 231	25%
<b>TOTAL</b>	<b>21 318</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	8
Cabine Haute	0
Autres	25
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 345	45%
Torsadé	10 978	47%
Aérien nu	1 923	8%
<i>dont FS</i>	898	4%
<b>TOTAL</b>	<b>23 246</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	795	5	2	<b>802</b>
Consommation (kWh)	5 242 712	533 380	40 959	<b>5 817 051</b>
Recette d'acheminement (€)	234 212	21 209	2 359	<b>257 780</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	575	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 613 665	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	395 399	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,3	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,9	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	9
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	11 488 m	11 444 m	613 030 €	124 265 €	3 265 €
Réseau HTA Aérien	21 424 m	20 777 m	421 180 €	259 586 €	58 822 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	243 736 €	91 809 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	39	39	96 911 €	34 675 €	11 250 €
Réseau BT Souterrain	8 169 m	8 654 m	631 581 €	141 225 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 716 m	8 375 m	235 521 €	100 100 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	355 m	286 m	3 242 €	3 055 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	224 239 €	96 248 €	13 376 €
Branchements Collectifs	n.d.	7	3 310 €	784 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	38	12 690 €	1 550 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	19 969 €	14 406 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	5	2 893 €	965 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	389	34 616 €	4 830 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 370 €	1 140 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 309 €	1 263 €	91 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 548 596 €</b>	<b>875 900 €</b>	<b>86 804 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 488	35%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	21 424	65%
<b>TOTAL</b>	<b>32 913</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	24
Cabine Haute	0
Autres	15
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 169	47%
Torsadé	8 716	51%
Aérien nu	355	2%
<i>dont FS</i>	355	2%
<b>TOTAL</b>	<b>17 240</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	438	2	3	<b>443</b>
Consommation (kWh)	2 834 530	49 864	26 629	<b>2 911 023</b>
Recette d'acheminement (€)	130 936	3 924	3 017	<b>137 878</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	357	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 181 403	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	245 910	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,1	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,7	<i>dont Souterrain</i>	2	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	7,3	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 685 m	3 709 m	118 439 €	63 332 €	0 €
Réseau HTA Aérien	6 464 m	6 394 m	76 410 €	65 853 €	41 528 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	90 852 €	64 911 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	20	41 773 €	19 026 €	24 890 €
Réseau BT Souterrain	6 675 m	6 660 m	384 200 €	122 266 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 711 m	6 907 m	217 182 €	109 713 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 034 m	3 859 m	39 282 €	37 462 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	258 815 €	111 089 €	15 438 €
Branchements Collectifs	n.d.	5	3 139 €	35 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	11 573 €	1 997 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	23 048 €	16 628 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	854 €	147 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	432	45 194 €	7 217 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	30 952 €	15 357 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 819 €	1 458 €	105 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 345 531 €</b>	<b>636 491 €</b>	<b>81 962 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 685	36%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	6 464	64%
<b>TOTAL</b>	<b>10 149</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	9
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 675	41%
Torsadé	6 711	41%
Aérien nu	3 034	18%
<i>dont FS</i>	98	1%
<b>TOTAL</b>	<b>16 420</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	505	2	2	<b>509</b>
Consommation (kWh)	3 664 791	82 091	77 092	<b>3 823 974</b>
Recette d'acheminement (€)	166 042	5 474	3 326	<b>174 843</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	351	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 562 214	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	274 936	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,9	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE

### (37220)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	466 m	469 m	42 266 €	12 388 €	462 €
Réseau HTA Aérien	10 962 m	11 007 m	155 122 €	129 863 €	71 465 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	51 458 €	29 569 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	30 472 €	21 181 €	11 856 €
Réseau BT Souterrain	4 323 m	4 678 m	289 081 €	149 588 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 892 m	6 742 m	163 401 €	87 199 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 674 m	1 494 m	12 265 €	11 951 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	148 984 €	63 947 €	8 887 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	14	7 661 €	1 045 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	13 267 €	9 572 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	231 €	53 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	245	33 757 €	14 417 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	33 231 €	4 804 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 198 €	839 €	61 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>983 394 €</b>	<b>536 414 €</b>	<b>92 730 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	466	4%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	10 962	96%
<b>TOTAL</b>	<b>11 428</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 323	34%
Torsadé	6 892	53%
Aérien nu	1 674	13%
<i>dont FS</i>	1 328	10%
<b>TOTAL</b>	<b>12 889</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	293	1	-	<b>294</b>
Consommation (kWh)	1 786 714	18 103	-	<b>1 804 817</b>
Recette d'acheminement (€)	85 253	1 666	-	<b>86 919</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	247	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	10 261 m	10 259 m	532 544 €	46 451 €	530 €
Réseau HTA Aérien	21 972 m	21 978 m	312 833 €	152 134 €	155 024 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	236 078 €	63 214 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	87 246 €	23 959 €	11 491 €
Réseau BT Souterrain	6 889 m	6 661 m	481 085 €	113 584 €	0 €
Réseau BT Torsadé	11 353 m	11 423 m	288 057 €	127 904 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	886 m	1 222 m	4 949 €	4 787 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	206 950 €	88 827 €	12 345 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	31	11 763 €	1 295 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	18 429 €	13 296 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 712 €	401 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	354	31 618 €	3 701 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 494 €	564 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 054 €	1 166 €	84 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 217 813 €</b>	<b>641 283 €</b>	<b>179 474 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 261	32%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	21 972	68%
<b>TOTAL</b>	<b>32 233</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 889	36%
Torsadé	11 353	59%
Aérien nu	886	5%
<i>dont FS</i>	689	4%
<b>TOTAL</b>	<b>19 128</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	402	2	3	<b>407</b>
Consommation (kWh)	2 706 282	1 491	405 811	<b>3 113 584</b>
Recette d'acheminement (€)	123 143	2 707	11 830	<b>137 680</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	305	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 832 926	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	204 970	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>		<b>Qualité de fourniture</b>	
Longues	3,1	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	15,2	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	2		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

*s.o. : sans objet*

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN

### (37222)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 114 m	5 017 m	236 851 €	57 490 €	0 €
Réseau HTA Aérien	26 543 m	26 359 m	341 215 €	234 865 €	159 678 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	137 097 €	60 803 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	75 337 €	37 040 €	15 360 €
Réseau BT Souterrain	6 129 m	6 365 m	446 697 €	155 262 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 600 m	9 590 m	196 999 €	77 996 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	599 m	589 m	6 885 €	6 489 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	215 595 €	92 537 €	12 860 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	30	10 808 €	1 090 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	19 199 €	13 851 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 269 €	253 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	363	32 409 €	3 659 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 483 €	957 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 181 €	1 214 €	88 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 727 025 €</b>	<b>743 509 €</b>	<b>187 986 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 114	16%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	26 543	84%
<b>TOTAL</b>	<b>31 657</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 129	38%
Torsadé	9 600	59%
Aérien nu	599	4%
<i>dont FS</i>	286	2%
<b>TOTAL</b>	<b>16 328</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	419	3	2	424
Consommation (kWh)	2 903 805	215 652	14 784	3 134 241
Recette d'acheminement (€)	132 515	9 841	1 982	144 338

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	339	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 413 425	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	263 519	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,5	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,5	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	12,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 488 m	7 486 m	319 621 €	117 529 €	0 €
Réseau HTA Aérien	11 249 m	11 205 m	153 706 €	131 401 €	109 706 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	74 368 €	48 615 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	38 601 €	19 145 €	8 302 €
Réseau BT Souterrain	3 591 m	3 593 m	331 995 €	54 314 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 190 m	7 140 m	187 074 €	84 135 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 251 m	2 315 m	13 313 €	12 643 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	97 628 €	41 904 €	5 824 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	16	9 302 €	1 261 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 694 €	6 272 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	213 €	14 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	152	19 983 €	8 380 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	7 736 €	2 186 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 441 €	550 €	40 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 263 673 €</b>	<b>528 349 €</b>	<b>123 871 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 488	40%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	11 249	60%
<b>TOTAL</b>	<b>18 737</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 591	28%
Torsadé	7 190	55%
Aérien nu	2 251	17%
<i>dont FS</i>	1 486	11%
<b>TOTAL</b>	<b>13 032</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	190	1	1	192
Consommation (kWh)	1 175 119	54 107	11 530 770	12 759 996
Recette d'acheminement (€)	55 117	2 327	201 122	258 566

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	136	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	829 645	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	92 537	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,5	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	27,2	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-LAURENT-EN-GATINES

### (37224)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 569 m	7 905 m	426 485 €	202 170 €	404 €
Réseau HTA Aérien	26 870 m	27 147 m	614 586 €	333 702 €	56 341 €
Postes HTA/BT	48	n.d.	250 084 €	165 648 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	48	48	106 416 €	53 700 €	8 154 €
Réseau BT Souterrain	4 295 m	3 883 m	259 158 €	119 176 €	0 €
Réseau BT Torsadé	16 174 m	16 221 m	361 385 €	195 142 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 284 m	4 316 m	31 449 €	29 411 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	230 340 €	98 867 €	13 740 €
Branchements Collectifs	n.d.	6	2 362 €	913 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	25	13 625 €	1 801 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	20 512 €	14 798 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	5	1 081 €	258 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	427	52 935 €	19 310 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	11 890 €	9 436 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 399 €	1 297 €	94 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 385 706 €</b>	<b>1 245 630 €</b>	<b>78 733 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 569	24%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	26 870	76%
<b>TOTAL</b>	<b>35 439</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	36
Cabine Haute	1
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 295	18%
Torsadé	16 174	68%
Aérien nu	3 284	14%
<i>dont FS</i>	2 504	11%
<b>TOTAL</b>	<b>23 753</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	451	3	1	455
Consommation (kWh)	3 604 497	444 158	247 925	4 296 580
Recette d'acheminement (€)	158 768	29 145	7 675	195 588

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	336	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 412 373	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	260 904	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,8	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,1	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	10 523 m	10 658 m	785 774 €	276 601 €	1 837 €
Réseau HTA Aérien	14 775 m	16 312 m	215 006 €	145 201 €	91 355 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	316 282 €	186 358 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	130 903 €	69 266 €	10 958 €
Réseau BT Souterrain	18 402 m	17 590 m	1 237 913 €	460 536 €	0 €
Réseau BT Torsadé	14 086 m	13 534 m	326 188 €	199 746 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 836 m	3 540 m	7 532 €	7 071 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	789 666 €	338 940 €	47 104 €
Branchements Collectifs	n.d.	77	28 608 €	9 099 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	38	22 077 €	3 620 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	70 321 €	50 733 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	20	4 276 €	917 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 522	189 305 €	73 506 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	26 983 €	15 191 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	11 652 €	4 448 €	321 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 162 486 €</b>	<b>1 841 235 €</b>	<b>151 576 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 523	42%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	14 775	58%
<b>TOTAL</b>	<b>25 298</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	25
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	18 402	51%
Torsadé	14 086	39%
Aérien nu	3 836	11%
<i>dont FS</i>	1 473	4%
<b>TOTAL</b>	<b>36 324</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 535	15	5	<b>1 555</b>
Consommation (kWh)	10 008 263	1 067 425	1 625 978	<b>12 701 666</b>
Recette d'acheminement (€)	455 894	51 564	37 382	<b>544 841</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 058	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	6 988 906	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	742 381	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,9	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,8	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,2	<i>dont Aérien</i>	5	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	11
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINTE-MAURE-DE-TOURAIN

### (37226)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	43 770 m	43 487 m	2 098 570 €	1 034 342 €	62 113 €
Réseau HTA Aérien	44 283 m	44 517 m	535 380 €	410 391 €	390 439 €
Postes HTA/BT	90	n.d.	733 932 €	516 372 €	154 027 €
Transformateurs HTA/BT	90	90	244 816 €	120 117 €	74 422 €
Réseau BT Souterrain	28 171 m	27 671 m	1 564 686 €	640 777 €	98 672 €
Réseau BT Torsadé	23 107 m	22 504 m	476 783 €	260 408 €	32 231 €
Réseau BT Aérien Nu	11 497 m	12 189 m	87 611 €	86 433 €	192 378 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 246 279 €	534 928 €	74 341 €
Branchements Collectifs	n.d.	179	31 965 €	13 167 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	86	30 342 €	3 033 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	110 983 €	80 068 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	41	10 361 €	2 435 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 231	195 328 €	16 034 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	9 897 €	4 307 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	18 389 €	7 020 €	506 €
TOTAL	-	-	7 395 321 €	3 729 831 €	1 079 129 €

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	43 770	50%
<i>Dont CPI</i>	406	0%
Aérien	44 283	50%
TOTAL	88 053	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	46
Cabine Haute	1
Autres	43
TOTAL	90

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	28 171	45%
Torsadé	23 107	37%
Aérien nu	11 497	18%
<i>dont FS</i>	4 315	7%
TOTAL	62 775	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 420	27	11	2 458
Consommation (kWh)	15 067 169	3 031 031	4 139 943	22 238 143
Recette d'acheminement (€)	700 667	136 916	89 164	926 747

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 515	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	9 855 092	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	1 072 775	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,5	Réseaux HTA	9	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,4	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	1
Niveau de continuité	Qualité moyenne	Réseaux BT	12	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	6		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE

### (37227)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 792 m	9 066 m	522 678 €	181 966 €	1 495 €
Réseau HTA Aérien	9 320 m	9 323 m	198 225 €	134 509 €	14 247 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	184 681 €	107 087 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	70 216 €	29 802 €	13 390 €
Réseau BT Souterrain	6 531 m	6 436 m	459 286 €	151 126 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 125 m	7 469 m	204 354 €	99 496 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 285 m	850 m	4 034 €	3 983 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	26 441 €	11 349 €	1 577 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	21	11 214 €	1 367 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	2 355 €	1 699 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	2 420 €	576 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	317	42 237 €	17 469 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	682 €	487 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	390 €	149 €	11 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 729 211 €</b>	<b>741 064 €</b>	<b>30 719 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 792	49%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	9 320	51%
<b>TOTAL</b>	<b>18 112</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	16
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 531	44%
Torsadé	7 125	48%
Aérien nu	1 285	9%
<i>dont FS</i>	1 170	8%
<b>TOTAL</b>	<b>14 941</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	377	1	1	<b>379</b>
Consommation (kWh)	2 611 066	93 925	10 727	<b>2 715 718</b>
Recette d'acheminement (€)	119 251	4 326	1 007	<b>124 584</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>		<b>Qualité de fourniture</b>	
Longues	2,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	8,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	16,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL (37228)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 181 m	6 561 m	443 889 €	263 796 €	0 €
Réseau HTA Aérien	23 093 m	23 119 m	279 673 €	215 431 €	176 213 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	184 643 €	109 189 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	110 937 €	53 614 €	6 017 €
Réseau BT Souterrain	7 224 m	6 952 m	473 561 €	210 982 €	0 €
Réseau BT Torsadé	18 393 m	17 963 m	523 010 €	221 949 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 882 m	3 285 m	29 495 €	25 080 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	331 019 €	142 080 €	19 745 €
Branchements Collectifs	n.d.	10	4 154 €	612 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	16 337 €	2 480 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	29 478 €	21 267 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 867 €	326 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	523	74 914 €	31 015 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	46 520 €	27 087 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 884 €	1 865 €	134 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 554 381 €</b>	<b>1 326 774 €</b>	<b>202 110 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 181	26%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	23 093	74%
<b>TOTAL</b>	<b>31 274</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	28
Cabine Haute	0
Autres	13
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 224	25%
Torsadé	18 393	65%
Aérien nu	2 882	10%
<i>dont FS</i>	2 002	7%
<b>TOTAL</b>	<b>28 499</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	639	6	3	648
Consommation (kWh)	5 828 381	342 009	37 200	6 207 590
Recette d'acheminement (€)	253 003	17 701	3 187	273 891

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	554	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	5 306 081	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	495 192	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	16,9	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS (37229)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 407 m	2 321 m	111 301 €	37 983 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 895 m	12 959 m	113 317 €	99 325 €	110 593 €
Postes HTA/BT	17	n.d.	61 864 €	46 113 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	17	17	37 082 €	15 573 €	15 891 €
Réseau BT Souterrain	1 540 m	1 571 m	128 320 €	49 986 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 994 m	5 784 m	106 611 €	59 433 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	161 m	0 m	0 €	0 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	66 611 €	28 591 €	3 973 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	6	3 246 €	422 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	5 932 €	4 279 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	10 €	3 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	129	16 291 €	6 425 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	0 €	0 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	983 €	375 €	27 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>651 569 €</b>	<b>348 508 €</b>	<b>130 485 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 407	16%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 895	84%
<b>TOTAL</b>	<b>15 302</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	12
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 540	20%
Torsadé	5 994	78%
Aérien nu	161	2%
<i>dont FS</i>	161	2%
<b>TOTAL</b>	<b>7 695</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	130	-	1	<b>131</b>
Consommation (kWh)	885 626	-	173 643	<b>1 059 269</b>
Recette d'acheminement (€)	39 820	-	3 818	<b>43 638</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	98	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	677 744	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	72 950	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	10,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 911 m	5 892 m	386 247 €	163 502 €	0 €
Réseau HTA Aérien	17 885 m	17 913 m	276 590 €	211 303 €	114 749 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	113 003 €	87 058 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	97 959 €	32 310 €	10 573 €
Réseau BT Souterrain	5 583 m	5 600 m	291 261 €	103 030 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 122 m	10 009 m	261 588 €	157 480 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 426 m	3 652 m	24 166 €	21 490 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	274 070 €	117 636 €	16 348 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	2 488 €	1 273 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	23	12 855 €	1 860 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	24 406 €	17 608 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	5	1 066 €	233 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	506	62 724 €	24 464 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 214 €	958 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 044 €	1 544 €	111 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 834 681 €</b>	<b>941 749 €</b>	<b>141 782 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 911	25%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	17 885	75%
<b>TOTAL</b>	<b>23 796</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	25
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 583	29%
Torsadé	10 122	53%
Aérien nu	3 426	18%
<i>dont FS</i>	1 948	10%
<b>TOTAL</b>	<b>19 131</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	534	4	1	539
Consommation (kWh)	3 358 250	285 850	7 026	3 651 126
Recette d'acheminement (€)	152 556	12 382	1 014	165 951

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	390	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 494 723	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	273 546	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	14 901 m	14 739 m	917 611 €	280 343 €	9 940 €
Réseau HTA Aérien	46 310 m	46 421 m	604 488 €	466 602 €	326 289 €
Postes HTA/BT	83	n.d.	368 393 €	218 965 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	83	83	190 108 €	110 779 €	34 177 €
Réseau BT Souterrain	11 825 m	11 716 m	748 228 €	281 737 €	0 €
Réseau BT Torsadé	29 214 m	28 556 m	666 678 €	339 134 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	9 779 m	10 545 m	85 827 €	82 979 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	541 529 €	232 435 €	32 302 €
Branchements Collectifs	n.d.	34	8 688 €	6 635 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	69	37 380 €	4 720 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	48 224 €	34 791 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	23	4 829 €	972 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	984	127 259 €	48 594 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	51 860 €	14 420 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	7 990 €	3 050 €	220 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 409 092 €</b>	<b>2 126 156 €</b>	<b>402 929 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	14 901	24%
<i>Dont CPI</i>	198	0%
Aérien	46 310	76%
<b>TOTAL</b>	<b>61 212</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	56
Cabine Haute	0
Autres	27
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 825	23%
Torsadé	29 214	57%
Aérien nu	9 779	19%
<i>dont FS</i>	7 450	15%
<b>TOTAL</b>	<b>50 818</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 048	14	8	1 070
Consommation (kWh)	7 826 004	1 384 434	3 118 540	12 328 978
Recette d'acheminement (€)	351 540	59 443	72 140	483 123

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	799	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	5 369 813	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	593 232	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,2	Réseaux HTA	15	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	9,4	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	36,6	<i>dont Aérien</i>	11	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	7		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 670 m	3 685 m	259 494 €	88 671 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 875 m	12 738 m	165 534 €	128 972 €	80 941 €
Postes HTA/BT	26	n.d.	108 131 €	80 078 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	26	26	66 025 €	37 285 €	1 341 €
Réseau BT Souterrain	7 094 m	6 656 m	465 775 €	129 284 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 660 m	9 715 m	254 979 €	125 609 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 067 m	1 895 m	29 946 €	27 826 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	541 529 €	232 435 €	32 302 €
Branchements Collectifs	n.d.	20	7 435 €	2 039 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	21	12 231 €	1 869 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	48 224 €	34 791 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	683 €	124 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	418	58 423 €	25 855 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 369 €	593 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	7 990 €	3 050 €	220 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 027 770 €</b>	<b>918 482 €</b>	<b>114 804 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 670	22%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 875	78%
<b>TOTAL</b>	<b>16 545</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 094	38%
Torsadé	9 660	51%
Aérien nu	2 067	11%
<i>dont FS</i>	1 347	7%
<b>TOTAL</b>	<b>18 821</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	454	1	2	457
Consommation (kWh)	2 888 170	509 175	111 165	3 508 510
Recette d'acheminement (€)	132 533	16 800	3 725	153 058

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	941	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	6 345 476	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	626 561	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,4	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	21,9	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	3
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	58 846 m	59 806 m	4 509 355 €	1 404 447 €	744 012 €
Réseau HTA Aérien	2 341 m	2 257 m	37 270 €	28 632 €	33 557 €
Postes HTA/BT	89	n.d.	1 396 981 €	1 021 361 €	410 583 €
Transformateurs HTA/BT	90	90	405 585 €	244 439 €	50 335 €
Réseau BT Souterrain	63 473 m	59 437 m	2 766 386 €	1 351 588 €	595 239 €
Réseau BT Torsadé	17 886 m	18 739 m	420 103 €	234 908 €	18 038 €
Réseau BT Aérien Nu	13 190 m	13 847 m	74 460 €	74 431 €	196 576 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	4 542 741 €	1 949 834 €	270 977 €
Branchements Collectifs	n.d.	1 892	545 762 €	186 527 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	83	30 003 €	2 228 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	404 536 €	291 852 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	170	46 128 €	9 054 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	7 066	579 233 €	11 070 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	80 231 €	42 341 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	67 029 €	25 589 €	1 845 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>15 905 801 €</b>	<b>6 878 300 €</b>	<b>2 321 161 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	58 846	96%
<i>Dont CPI</i>	14 071	23%
Aérien	2 341	4%
<b>TOTAL</b>	<b>61 187</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	0
Cabine Haute	5
Autres	84
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	63 473	67%
Torsadé	17 886	19%
Aérien nu	13 190	14%
<i>dont FS</i>	871	1%
<b>TOTAL</b>	<b>94 549</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	8 773	124	44	<b>8 941</b>
Consommation (kWh)	36 365 660	13 722 499	33 476 906	<b>83 565 065</b>
Recette d'acheminement (€)	1 870 677	658 763	719 299	<b>3 248 739</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	5 585	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	21 908 719	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	2 634 068	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,4	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	3	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	4
<b>Niveau de continuité</b> : Très bonne qualité		Réseaux BT	12	Nombre de CMA BT	112
		<i>dont Souterrain</i>	5		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	7		
		Branchements	25		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS

### (37234)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 038 m	6 952 m	367 099 €	75 656 €	0 €
Réseau HTA Aérien	18 301 m	18 010 m	361 546 €	230 195 €	52 306 €
Postes HTA/BT	30	n.d.	152 434 €	90 358 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	30	30	62 607 €	37 486 €	17 484 €
Réseau BT Souterrain	4 340 m	4 328 m	222 419 €	90 292 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 874 m	7 932 m	189 615 €	85 338 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 783 m	1 756 m	11 948 €	10 689 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	135 255 €	58 054 €	8 068 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	2 534 €	105 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	11 152 €	1 873 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	12 045 €	8 690 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 071 €	243 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	183	19 772 €	3 429 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	846 €	128 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 996 €	762 €	55 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 552 337 €</b>	<b>693 296 €</b>	<b>77 912 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 038	28%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	18 301	72%
<b>TOTAL</b>	<b>25 339</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 340	31%
Torsadé	7 874	56%
Aérien nu	1 783	13%
<i>dont FS</i>	604	4%
<b>TOTAL</b>	<b>13 997</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	259	4	2	265
Consommation (kWh)	1 786 266	278 429	21 518	2 086 213
Recette d'acheminement (€)	81 198	11 511	1 989	94 697

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	210	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 464 326	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	159 299	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,9	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	929 m	1 280 m	66 402 €	35 669 €	7 493 €
Réseau HTA Aérien	7 532 m	7 627 m	75 297 €	66 947 €	82 418 €
Postes HTA/BT	15	n.d.	67 260 €	41 561 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	15	15	30 819 €	19 321 €	11 676 €
Réseau BT Souterrain	1 979 m	2 054 m	144 647 €	49 884 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 388 m	4 926 m	104 192 €	57 965 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	892 m	1 047 m	12 447 €	11 844 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	131 696 €	56 526 €	7 856 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	10	5 706 €	859 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	11 728 €	8 461 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	610 €	87 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	242	29 987 €	11 558 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 622 €	1 407 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 943 €	742 €	53 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>686 355 €</b>	<b>362 829 €</b>	<b>109 496 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	929	11%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	7 532	89%
<b>TOTAL</b>	<b>8 461</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 979	24%
Torsadé	5 388	65%
Aérien nu	892	11%
<i>dont FS</i>	588	7%
<b>TOTAL</b>	<b>8 259</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	258	1	1	260
Consommation (kWh)	2 256 511	53 174	83 729	2 393 414
Recette d'acheminement (€)	97 180	2 691	2 923	102 795

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,7	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,3	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 736 m	4 764 m	323 087 €	112 704 €	457 €
Réseau HTA Aérien	5 256 m	5 159 m	88 157 €	69 590 €	16 225 €
Postes HTA/BT	19	n.d.	175 798 €	92 714 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	19	19	70 972 €	29 724 €	2 274 €
Réseau BT Souterrain	8 441 m	9 129 m	541 308 €	169 680 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 656 m	5 666 m	119 749 €	69 460 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	288 m	366 m	8 028 €	7 105 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	292 375 €	125 493 €	17 440 €
Branchements Collectifs	n.d.	8	6 106 €	2 444 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	18	10 664 €	1 801 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	26 036 €	18 784 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	5	1 078 €	191 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	519	51 693 €	8 302 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	23 419 €	13 107 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 314 €	1 647 €	119 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 742 784 €</b>	<b>722 747 €</b>	<b>36 515 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 736	47%
<i>Dont CPI</i>	32	0%
Aérien	5 256	53%
<b>TOTAL</b>	<b>9 992</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	4
Cabine Haute	0
Autres	15
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 441	59%
Torsadé	5 656	39%
Aérien nu	288	2%
<i>dont FS</i>	70	0%
<b>TOTAL</b>	<b>14 385</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	573	4	-	<b>577</b>
Consommation (kWh)	4 943 660	276 436	-	<b>5 220 096</b>
Recette d'acheminement (€)	210 690	13 226	-	<b>223 916</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	417	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 801 604	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	390 067	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	7,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	10
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 750 m	4 751 m	349 953 €	118 923 €	0 €
Réseau HTA Aérien	21 975 m	21 799 m	486 981 €	354 018 €	26 644 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	144 063 €	90 033 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	59 700 €	36 590 €	16 896 €
Réseau BT Souterrain	4 315 m	3 843 m	280 871 €	61 164 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 498 m	8 555 m	215 689 €	107 310 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 868 m	2 737 m	26 440 €	24 546 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	142 374 €	61 110 €	8 493 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	11 147 €	1 093 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	12 679 €	9 147 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	431 €	69 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	233	21 008 €	2 306 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 753 €	1 198 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 101 €	802 €	58 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 757 190 €</b>	<b>868 309 €</b>	<b>52 091 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 750	18%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	21 975	82%
<b>TOTAL</b>	<b>26 725</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	27
Cabine Haute	0
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 315	28%
Torsadé	8 498	54%
Aérien nu	2 868	18%
<i>dont FS</i>	1 815	12%
<b>TOTAL</b>	<b>15 681</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	278	1	1	280
Consommation (kWh)	2 137 058	35 640	19 201	2 191 899
Recette d'acheminement (€)	96 582	2 339	1 201	100 122

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	218	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 632 367	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	181 063	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,3	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	20,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	3
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	13 383 m	13 653 m	704 886 €	191 571 €	0 €
Réseau HTA Aérien	13 666 m	13 577 m	149 876 €	122 115 €	134 435 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	144 844 €	70 638 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	88 552 €	25 985 €	12 555 €
Réseau BT Souterrain	4 289 m	4 330 m	305 288 €	66 802 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 838 m	11 224 m	279 078 €	148 739 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 044 m	2 014 m	19 808 €	18 118 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	174 916 €	75 078 €	10 434 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	20	11 081 €	1 532 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	15 577 €	11 238 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	844 €	226 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	319	39 030 €	14 177 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	834 €	411 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 581 €	985 €	71 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 937 194 €</b>	<b>747 615 €</b>	<b>157 495 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 383	49%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 666	51%
<b>TOTAL</b>	<b>27 049</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	23
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 289	25%
Torsadé	10 838	63%
Aérien nu	2 044	12%
<i>dont FS</i>	1 902	11%
<b>TOTAL</b>	<b>17 171</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	340	1	3	<b>344</b>
Consommation (kWh)	2 530 217	6 487	94 326	<b>2 631 030</b>
Recette d'acheminement (€)	111 935	1 140	4 599	<b>117 673</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	268	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 925 315	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	209 820	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,7	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,9	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	6 248 m	6 326 m	427 137 €	188 717 €	1 919 €
Réseau HTA Aérien	17 445 m	17 614 m	245 843 €	191 409 €	99 819 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	160 986 €	109 853 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	114 253 €	53 074 €	11 600 €
Réseau BT Souterrain	7 564 m	7 416 m	569 331 €	183 361 €	0 €
Réseau BT Torsadé	16 621 m	17 066 m	477 923 €	244 510 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 024 m	3 697 m	39 121 €	37 743 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	387 460 €	166 306 €	23 112 €
Branchements Collectifs	n.d.	40	14 256 €	5 156 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	40	21 566 €	2 499 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	34 504 €	24 893 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	2 081 €	390 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	624	81 355 €	33 687 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	32 478 €	19 538 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 717 €	2 182 €	157 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 614 012 €</b>	<b>1 263 318 €</b>	<b>136 607 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 248	26%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	17 445	74%
<b>TOTAL</b>	<b>23 693</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	24
Cabine Haute	0
Autres	17
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 564	28%
Torsadé	16 621	61%
Aérien nu	3 024	11%
<i>dont FS</i>	1 327	5%
<b>TOTAL</b>	<b>27 209</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	752	6	5	<b>763</b>
Consommation (kWh)	5 657 168	465 270	2 790 840	<b>8 913 278</b>
Recette d'acheminement (€)	252 728	21 974	63 593	<b>338 296</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	607	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 478 038	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	489 128	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,9	Réseaux HTA	9	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	14,8	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	48,7	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité critique		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	4
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	15 123 m	14 901 m	765 548 €	187 400 €	0 €
Réseau HTA Aérien	11 681 m	11 351 m	169 513 €	122 601 €	102 522 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	425 340 €	170 896 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	134 220 €	52 039 €	13 915 €
Réseau BT Souterrain	11 040 m	11 046 m	746 761 €	221 679 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 823 m	12 977 m	287 395 €	148 704 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 744 m	1 722 m	14 523 €	13 739 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	435 257 €	186 821 €	25 963 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	2 729 €	510 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	38	20 943 €	2 677 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	38 760 €	27 963 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	18	6 212 €	1 141 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	762	99 819 €	40 302 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	8 835 €	2 819 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	6 422 €	2 452 €	177 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 162 277 €</b>	<b>1 181 744 €</b>	<b>142 577 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	15 123	56%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	11 681	44%
<b>TOTAL</b>	<b>26 804</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	0
Autres	27
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	11 040	43%
Torsadé	12 823	50%
Aérien nu	1 744	7%
<i>dont FS</i>	1 354	5%
<b>TOTAL</b>	<b>25 607</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	836	15	3	<b>854</b>
Consommation (kWh)	6 580 773	554 583	6 367 705	<b>13 503 061</b>
Recette d'acheminement (€)	297 072	33 363	106 347	<b>436 783</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	721	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 894 846	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	455 042	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	3
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	10
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	16 461 m	16 737 m	1 527 356 €	561 486 €	8 456 €
Réseau HTA Aérien	13 190 m	13 255 m	258 106 €	172 759 €	101 437 €
Postes HTA/BT	52	n.d.	355 119 €	231 806 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	52	52	184 872 €	76 665 €	16 850 €
Réseau BT Souterrain	19 359 m	19 620 m	1 146 304 €	405 483 €	0 €
Réseau BT Torsadé	21 285 m	20 552 m	418 804 €	192 918 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 203 m	2 995 m	31 760 €	29 521 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	830 853 €	356 618 €	49 561 €
Branchements Collectifs	n.d.	59	19 700 €	3 275 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	51	31 026 €	5 471 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	73 988 €	53 379 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	2 426 €	577 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 444	146 861 €	23 364 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	74 599 €	36 627 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	12 259 €	4 680 €	337 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 114 034 €</b>	<b>2 154 630 €</b>	<b>176 642 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	16 461	56%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 190	44%
<b>TOTAL</b>	<b>29 651</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	30
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	19 359	45%
Torsadé	21 285	50%
Aérien nu	2 203	5%
<i>dont FS</i>	881	2%
<b>TOTAL</b>	<b>42 847</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 631	9	1	<b>1 641</b>
Consommation (kWh)	11 841 110	467 942	14 870	<b>12 323 922</b>
Recette d'acheminement (€)	528 777	23 895	1 184	<b>553 856</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 169	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	8 686 368	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	892 738	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	14,9	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 229 m	5 242 m	244 619 €	50 634 €	0 €
Réseau HTA Aérien	5 849 m	5 443 m	37 782 €	30 027 €	34 029 €
Postes HTA/BT	11	n.d.	47 220 €	20 712 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	11	11	25 910 €	12 733 €	4 790 €
Réseau BT Souterrain	1 717 m	1 727 m	154 233 €	51 224 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 000 m	3 930 m	67 405 €	38 609 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 092 m	1 398 m	10 047 €	9 213 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	81 865 €	35 138 €	4 883 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	2 903 €	470 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	10	5 674 €	766 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	7 290 €	5 259 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	228 €	84 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	138	19 151 €	8 098 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	83 €	55 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 208 €	461 €	33 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>705 618 €</b>	<b>263 482 €</b>	<b>43 735 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 229	47%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	5 849	53%
<b>TOTAL</b>	<b>11 078</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	9
Cabine Haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 717	25%
Torsadé	4 000	59%
Aérien nu	1 092	16%
<i>dont FS</i>	683	10%
<b>TOTAL</b>	<b>6 809</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	159	-	1	160
Consommation (kWh)	1 112 428	-	175 322	1 287 750
Recette d'acheminement (€)	50 770	-	5 153	55 923

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	131	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,7	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	34 043 m	34 195 m	1 415 882 €	770 481 €	4 921 €
Réseau HTA Aérien	24 019 m	24 003 m	333 967 €	257 998 €	139 334 €
Postes HTA/BT	62	n.d.	459 576 €	349 790 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	62	62	151 758 €	85 137 €	36 746 €
Réseau BT Souterrain	14 829 m	14 781 m	1 053 604 €	375 459 €	0 €
Réseau BT Torsadé	18 412 m	18 565 m	470 586 €	236 110 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 692 m	3 431 m	33 020 €	28 837 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	489 664 €	210 174 €	29 209 €
Branchements Collectifs	n.d.	38	8 799 €	3 896 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	57	31 181 €	4 470 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	43 605 €	31 459 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	11	2 332 €	447 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	762	77 825 €	13 028 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	75 339 €	40 521 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	7 225 €	2 758 €	199 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 654 363 €</b>	<b>2 410 563 €</b>	<b>210 408 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	34 043	59%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	24 019	41%
<b>TOTAL</b>	<b>58 062</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	33
Cabine Haute	0
Autres	29
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	14 829	41%
Torsadé	18 412	51%
Aérien nu	2 692	7%
<i>dont FS</i>	2 050	6%
<b>TOTAL</b>	<b>35 933</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	956	8	3	<b>967</b>
Consommation (kWh)	7 629 031	736 299	2 468 553	<b>10 833 883</b>
Recette d'acheminement (€)	336 861	31 403	45 849	<b>414 113</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	664	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 504 678	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	566 151	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,9	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,5	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,3	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 059 m	1 058 m	195 435 €	25 668 €	0 €
Réseau HTA Aérien	21 181 m	21 139 m	437 673 €	255 675 €	32 866 €
Postes HTA/BT	28	n.d.	46 073 €	26 483 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	28	28	37 670 €	24 581 €	24 210 €
Réseau BT Souterrain	3 280 m	3 662 m	286 590 €	95 552 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 298 m	4 188 m	85 059 €	35 739 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	614 m	537 m	1 258 €	1 258 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	68 136 €	29 245 €	4 064 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	13	7 599 €	1 232 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 068 €	4 377 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	819 €	158 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	77	8 674 €	1 551 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 181 €	914 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 005 €	384 €	28 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 185 241 €</b>	<b>502 818 €</b>	<b>61 168 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 059	5%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	21 181	95%
<b>TOTAL</b>	<b>22 240</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	26
Cabine Haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 280	40%
Torsadé	4 298	52%
Aérien nu	614	7%
<i>dont FS</i>	614	7%
<b>TOTAL</b>	<b>8 192</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	129	3	1	133
Consommation (kWh)	957 093	433 223	77 845	1 468 161
Recette d'acheminement (€)	43 460	15 705	2 074	61 239

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	116	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	808 355	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	89 810	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,4	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,9	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	12 914 m	12 870 m	562 902 €	274 940 €	0 €
Réseau HTA Aérien	17 595 m	17 514 m	376 906 €	254 662 €	25 864 €
Postes HTA/BT	38	n.d.	249 169 €	154 966 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	38	38	99 449 €	45 651 €	5 547 €
Réseau BT Souterrain	5 552 m	5 751 m	352 798 €	131 085 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 571 m	9 433 m	240 121 €	124 718 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 296 m	4 304 m	33 349 €	31 696 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	207 967 €	89 264 €	12 405 €
Branchements Collectifs	n.d.	9	4 888 €	1 535 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	36	12 546 €	1 263 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	18 520 €	13 361 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	7	1 458 €	228 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	348	31 244 €	3 918 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	4 797 €	1 807 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 069 €	1 171 €	84 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 199 183 €</b>	<b>1 130 265 €</b>	<b>43 901 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 914	42%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	17 595	58%
<b>TOTAL</b>	<b>30 509</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	24
Cabine Haute	0
Autres	14
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 552	29%
Torsadé	9 571	49%
Aérien nu	4 296	22%
<i>dont FS</i>	2 511	13%
<b>TOTAL</b>	<b>19 419</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	404	5	1	<b>410</b>
Consommation (kWh)	3 024 418	442 755	28 969	<b>3 496 142</b>
Recette d'acheminement (€)	135 845	20 007	1 344	<b>157 196</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	298	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 209 918	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	238 904	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,2	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 703 m	2 640 m	170 193 €	50 780 €	0 €
Réseau HTA Aérien	9 640 m	9 609 m	121 166 €	102 651 €	61 292 €
Postes HTA/BT	18	n.d.	124 256 €	96 663 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	18	18	42 870 €	26 552 €	4 684 €
Réseau BT Souterrain	4 976 m	4 992 m	384 456 €	147 618 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 613 m	3 236 m	79 182 €	47 535 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 244 m	1 242 m	7 009 €	6 872 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	113 391 €	48 669 €	6 764 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	10	5 389 €	651 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	10 098 €	7 285 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	5	1 090 €	293 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	187	25 289 €	10 977 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 333 €	378 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 673 €	639 €	46 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 087 397 €</b>	<b>547 563 €</b>	<b>72 786 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 703	22%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	9 640	78%
<b>TOTAL</b>	<b>12 343</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 976	51%
Torsadé	3 613	37%
Aérien nu	1 244	13%
<i>dont FS</i>	1 149	12%
<b>TOTAL</b>	<b>9 833</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	220	1	4	225
Consommation (kWh)	1 571 756	161 053	425 440	2 158 249
Recette d'acheminement (€)	69 917	6 610	12 608	89 136

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	191	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 248 727	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	130 012	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	26 968 m	26 958 m	1 066 806 €	113 877 €	0 €
Réseau HTA Aérien	34 289 m	34 142 m	414 903 €	345 230 €	185 402 €
Postes HTA/BT	55	n.d.	214 478 €	140 738 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	55	55	112 665 €	68 235 €	25 187 €
Réseau BT Souterrain	10 931 m	10 786 m	885 343 €	237 171 €	0 €
Réseau BT Torsadé	20 135 m	19 351 m	513 089 €	225 504 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 387 m	5 412 m	32 133 €	29 930 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	358 477 €	153 865 €	21 383 €
Branchements Collectifs	n.d.	15	6 047 €	2 688 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	45	25 764 €	3 950 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	31 923 €	23 031 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	14	3 663 €	648 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	600	61 570 €	10 212 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	45 675 €	22 503 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 289 €	2 019 €	146 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 777 825 €</b>	<b>1 379 601 €</b>	<b>232 117 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	26 968	44%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	34 289	56%
<b>TOTAL</b>	<b>61 257</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	44
Cabine Haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 931	31%
Torsadé	20 135	57%
Aérien nu	4 387	12%
<i>dont FS</i>	3 815	11%
<b>TOTAL</b>	<b>35 453</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	692	6	8	<b>706</b>
Consommation (kWh)	5 358 439	466 340	4 276 538	<b>10 101 317</b>
Recette d'acheminement (€)	233 627	21 466	100 604	<b>355 697</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	526	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 020 537	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	434 599	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	4,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,3	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	8	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	2		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	1		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	49 834 m	49 026 m	2 960 910 €	902 898 €	13 730 €
Réseau HTA Aérien	56 056 m	55 551 m	916 308 €	696 343 €	289 974 €
Postes HTA/BT	85	n.d.	659 097 €	326 389 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	85	85	246 849 €	108 044 €	28 896 €
Réseau BT Souterrain	26 298 m	24 132 m	1 671 247 €	447 019 €	0 €
Réseau BT Torsadé	27 233 m	26 837 m	706 721 €	374 491 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 245 m	2 511 m	35 174 €	32 730 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	695 598 €	298 564 €	41 493 €
Branchements Collectifs	n.d.	78	34 169 €	10 853 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	82	29 540 €	2 800 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	61 944 €	44 689 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	45	13 193 €	2 939 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 182	104 249 €	7 407 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	24 262 €	5 019 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	10 264 €	3 918 €	282 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>8 169 523 €</b>	<b>3 264 103 €</b>	<b>374 375 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	49 834	47%
<i>Dont CPI</i>	85	0%
Aérien	56 056	53%
<b>TOTAL</b>	<b>105 890</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	45
Cabine Haute	0
Autres	40
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	26 298	47%
Torsadé	27 233	49%
Aérien nu	2 245	4%
<i>dont FS</i>	1 397	3%
<b>TOTAL</b>	<b>55 776</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 331	34	8	<b>1 373</b>
Consommation (kWh)	9 792 932	3 961 587	10 992 458	<b>24 746 977</b>
Recette d'acheminement (€)	440 816	167 446	214 025	<b>822 286</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	941	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 182 228	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	774 152	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,7	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,7	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	6	Nombre de CMA BT	5
		<i>dont Souterrain</i>	3		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	5		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 330 m	7 154 m	298 247 €	131 829 €	0 €
Réseau HTA Aérien	20 945 m	20 857 m	347 419 €	277 632 €	174 411 €
Postes HTA/BT	35	n.d.	146 187 €	96 786 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	35	35	77 494 €	42 516 €	7 537 €
Réseau BT Souterrain	5 332 m	5 324 m	381 669 €	134 917 €	0 €
Réseau BT Torsadé	14 333 m	13 965 m	384 411 €	200 209 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 804 m	2 085 m	16 187 €	14 927 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	226 273 €	97 121 €	13 497 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	16 818 €	1 775 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	20 150 €	14 537 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	849 €	149 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	390	49 774 €	20 004 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	7 433 €	2 104 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 339 €	1 275 €	92 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 976 248 €</b>	<b>1 035 778 €</b>	<b>195 536 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 330	26%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	20 945	74%
<b>TOTAL</b>	<b>28 275</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	27
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 332	25%
Torsadé	14 333	67%
Aérien nu	1 804	8%
<i>dont FS</i>	921	4%
<b>TOTAL</b>	<b>21 469</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	443	1	2	<b>446</b>
Consommation (kWh)	3 567 201	59 125	475 554	<b>4 101 880</b>
Recette d'acheminement (€)	156 669	3 382	14 856	<b>174 908</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	350	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 678 352	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	290 503	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	13,4	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	0		

*s.o. : sans objet*

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## SOUVIGNY-DE-TOURAINÉ

### (37252)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 770 m	4 951 m	199 935 €	98 679 €	0 €
Réseau HTA Aérien	13 624 m	13 672 m	182 086 €	155 518 €	184 245 €
Postes HTA/BT	21	n.d.	85 770 €	60 761 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	21	21	45 188 €	22 279 €	16 756 €
Réseau BT Souterrain	1 576 m	1 740 m	122 247 €	34 608 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 988 m	6 773 m	154 636 €	94 844 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	922 m	963 m	9 254 €	9 123 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	110 848 €	47 578 €	6 612 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	12	6 471 €	812 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	9 871 €	7 122 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	4	843 €	153 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	201	24 641 €	8 634 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 846 €	1 200 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 636 €	624 €	45 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>956 269 €</b>	<b>541 936 €</b>	<b>207 658 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 770	26%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	13 624	74%
<b>TOTAL</b>	<b>18 394</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	16
Cabine Haute	0
Autres	5
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 576	17%
Torsadé	6 988	74%
Aérien nu	922	10%
<i>dont FS</i>	306	3%
<b>TOTAL</b>	<b>9 486</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	213	3	1	<b>217</b>
Consommation (kWh)	1 489 523	361 038	19 635	<b>1 870 196</b>
Recette d'acheminement (€)	66 765	14 945	1 154	<b>82 863</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 996 m	2 995 m	167 979 €	56 399 €	0 €
Réseau HTA Aérien	11 286 m	11 292 m	134 959 €	114 071 €	118 329 €
Postes HTA/BT	11	n.d.	47 178 €	17 727 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	11	11	24 328 €	11 924 €	7 573 €
Réseau BT Souterrain	4 881 m	4 882 m	268 044 €	73 716 €	0 €
Réseau BT Torsadé	1 663 m	1 498 m	27 877 €	14 664 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 313 m	1 268 m	14 986 €	11 263 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	61 017 €	26 190 €	3 640 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	9	5 239 €	843 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	5 434 €	3 920 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 664 €	348 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	74	8 058 €	1 356 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	666 €	233 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	900 €	344 €	25 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>768 330 €</b>	<b>332 998 €</b>	<b>129 567 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 996	21%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	11 286	79%
<b>TOTAL</b>	<b>14 282</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	9
Cabine Haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 881	62%
Torsadé	1 663	21%
Aérien nu	1 313	17%
<i>dont FS</i>	453	6%
<b>TOTAL</b>	<b>7 857</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	111	3	6	120
Consommation (kWh)	864 169	161 966	1 374 644	2 400 779
Recette d'acheminement (€)	39 040	8 211	32 794	80 045

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	85	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	659 856	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	73 315	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,2	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,2	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,9	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	5 016 m	5 388 m	375 607 €	79 343 €	873 €
Réseau HTA Aérien	35 099 m	32 958 m	547 331 €	380 282 €	183 190 €
Postes HTA/BT	58	n.d.	277 252 €	144 052 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	58	58	165 219 €	73 953 €	24 066 €
Réseau BT Souterrain	14 052 m	13 810 m	848 023 €	261 249 €	0 €
Réseau BT Torsadé	17 831 m	17 538 m	446 623 €	236 829 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 477 m	1 730 m	33 563 €	30 173 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	402 206 €	172 635 €	23 992 €
Branchements Collectifs	n.d.	23	9 060 €	2 959 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	53	30 559 €	4 497 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	35 817 €	25 840 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	29	6 012 €	1 193 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	543	55 792 €	8 257 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	9 833 €	3 087 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 935 €	2 266 €	163 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 248 831 €</b>	<b>1 426 615 €</b>	<b>232 284 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 016	13%
<i>Dont CPI</i>	6	0%
Aérien	35 099	87%
<b>TOTAL</b>	<b>40 114</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	39
Cabine Haute	1
Autres	18
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	14 052	42%
Torsadé	17 831	53%
Aérien nu	1 477	4%
<i>dont FS</i>	796	2%
<b>TOTAL</b>	<b>33 360</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	769	24	3	<b>796</b>
Consommation (kWh)	5 999 930	3 265 032	183 541	<b>9 448 503</b>
Recette d'acheminement (€)	262 855	134 102	6 340	<b>403 297</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	597	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 569 068	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	473 410	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,5	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,2	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	6
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 873 m	2 847 m	145 929 €	30 050 €	0 €
Réseau HTA Aérien	2 434 m	2 211 m	76 051 €	30 216 €	14 733 €
Postes HTA/BT	7	n.d.	119 226 €	36 947 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	7	7	22 362 €	8 014 €	34 €
Réseau BT Souterrain	2 477 m	2 454 m	196 629 €	50 146 €	0 €
Réseau BT Torsadé	2 074 m	2 029 m	44 045 €	17 681 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	659 m	620 m	5 750 €	5 136 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	83 899 €	36 011 €	5 005 €
Branchements Collectifs	n.d.	4	2 219 €	636 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	7	3 919 €	461 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	7 471 €	5 390 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	168	22 194 €	8 929 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 016 €	999 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 238 €	473 €	34 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>732 945 €</b>	<b>231 088 €</b>	<b>19 806 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 873	54%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	2 434	46%
<b>TOTAL</b>	<b>5 306</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	3
Cabine Haute	0
Autres	4
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 477	48%
Torsadé	2 074	40%
Aérien nu	659	13%
<i>dont FS</i>	659	13%
<b>TOTAL</b>	<b>5 210</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	166	-	-	<b>166</b>
Consommation (kWh)	1 055 654	-	-	<b>1 055 654</b>
Recette d'acheminement (€)	48 335	-	-	<b>48 335</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,1	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,6	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	7 662 m	7 561 m	283 380 €	123 086 €	0 €
Réseau HTA Aérien	4 798 m	4 946 m	84 091 €	64 053 €	29 280 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	77 858 €	51 152 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	35 199 €	19 078 €	3 934 €
Réseau BT Souterrain	1 665 m	1 553 m	112 484 €	43 412 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 482 m	4 439 m	69 233 €	41 643 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 460 m	1 451 m	15 376 €	14 910 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	92 543 €	39 721 €	5 520 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	15	8 072 €	951 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 241 €	5 945 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	230 €	66 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	156	20 809 €	8 874 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	101 €	48 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 365 €	521 €	38 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>808 983 €</b>	<b>413 463 €</b>	<b>38 771 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 662	61%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	4 798	39%
<b>TOTAL</b>	<b>12 460</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	9
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 665	22%
Torsadé	4 482	59%
Aérien nu	1 460	19%
<i>dont FS</i>	813	11%
<b>TOTAL</b>	<b>7 607</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	188	-	1	<b>189</b>
Consommation (kWh)	1 273 196	-	16 276	<b>1 289 472</b>
Recette d'acheminement (€)	57 825	-	1 130	<b>58 955</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	170	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,9	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	24,4	<i>dont Aérien</i>	7	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	22 028 m	21 906 m	1 200 957 €	420 017 €	0 €
Réseau HTA Aérien	24 174 m	24 458 m	397 866 €	296 126 €	137 472 €
Postes HTA/BT	59	n.d.	358 255 €	197 069 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	59	59	134 400 €	71 315 €	26 552 €
Réseau BT Souterrain	7 832 m	8 001 m	608 893 €	170 406 €	0 €
Réseau BT Torsadé	18 821 m	18 466 m	454 602 €	216 585 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 758 m	2 780 m	19 310 €	17 758 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	396 104 €	170 016 €	23 628 €
Branchements Collectifs	n.d.	10	1 489 €	947 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	56	19 770 €	1 798 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	35 274 €	25 448 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 294 €	269 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	673	59 497 €	5 237 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	6 151 €	2 955 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 845 €	2 231 €	161 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 699 706 €</b>	<b>1 598 177 €</b>	<b>187 813 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	22 028	48%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	24 174	52%
<b>TOTAL</b>	<b>46 202</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	38
Cabine Haute	0
Autres	21
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 832	27%
Torsadé	18 821	64%
Aérien nu	2 758	9%
<i>dont FS</i>	2 125	7%
<b>TOTAL</b>	<b>29 411</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	776	3	1	<b>780</b>
Consommation (kWh)	6 632 037	198 791	64 035	<b>6 894 863</b>
Recette d'acheminement (€)	286 336	11 467	2 315	<b>300 118</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	574	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	4 966 898	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	521 314	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,5	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	15,1	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	11	Nombre de CMA BT	12
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	3		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	672 m	690 m	66 902 €	16 143 €	0 €
Réseau HTA Aérien	5 803 m	5 243 m	77 553 €	65 200 €	22 261 €
Postes HTA/BT	10	n.d.	26 768 €	11 370 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	10	10	21 987 €	11 908 €	3 642 €
Réseau BT Souterrain	2 915 m	2 792 m	250 136 €	75 078 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 136 m	3 130 m	90 571 €	48 373 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	295 m	289 m	5 720 €	5 061 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	84 407 €	36 229 €	5 035 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	8	4 416 €	629 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	7 517 €	5 423 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	156	20 375 €	8 232 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	2 353 €	868 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 245 €	475 €	34 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>659 950 €</b>	<b>284 991 €</b>	<b>30 973 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	672	10%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	5 803	90%
<b>TOTAL</b>	<b>6 475</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	8
Cabine Haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 915	46%
Torsadé	3 136	49%
Aérien nu	295	5%
<i>dont FS</i>	101	2%
<b>TOTAL</b>	<b>6 346</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	167	-	-	<b>167</b>
Consommation (kWh)	1 188 378	-	-	<b>1 188 378</b>
Recette d'acheminement (€)	53 925	-	-	<b>53 925</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	6,0	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	8
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

# DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

## TOURNON-SAINT-PIERRE

### (37259)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 503 m	1 510 m	109 365 €	28 395 €	1 592 €
Réseau HTA Aérien	17 619 m	17 530 m	273 944 €	195 096 €	81 988 €
Postes HTA/BT	22	n.d.	101 265 €	50 253 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	22	22	62 212 €	17 619 €	10 173 €
Réseau BT Souterrain	6 630 m	6 644 m	488 002 €	120 597 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 518 m	6 479 m	143 293 €	73 550 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	639 m	373 m	5 059 €	4 866 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	166 781 €	71 586 €	9 949 €
Branchements Collectifs	n.d.	5	3 487 €	477 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	19	5 988 €	791 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	14 852 €	10 715 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 904 €	396 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	286	25 563 €	3 704 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	17 691 €	13 535 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 461 €	939 €	68 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 421 867 €</b>	<b>592 519 €</b>	<b>103 769 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 503	8%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	17 619	92%
<b>TOTAL</b>	<b>19 122</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	15
Cabine Haute	0
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 630	48%
Torsadé	6 518	47%
Aérien nu	639	5%
<i>dont FS</i>	602	4%
<b>TOTAL</b>	<b>13 787</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	321	4	4	<b>329</b>
Consommation (kWh)	1 956 308	179 628	296 579	<b>2 432 515</b>
Recette d'acheminement (€)	89 076	9 281	9 829	<b>108 187</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	250	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 441 846	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	162 154	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,9	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	8,6	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	19,2	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	378 m	298 m	19 076 €	7 256 €	0 €
Réseau HTA Aérien	16 873 m	16 779 m	183 297 €	134 959 €	87 025 €
Postes HTA/BT	23	n.d.	43 083 €	32 199 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	23	24	59 615 €	31 242 €	2 707 €
Réseau BT Souterrain	2 495 m	2 993 m	230 525 €	53 167 €	0 €
Réseau BT Torsadé	9 426 m	9 334 m	290 771 €	156 000 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	565 m	560 m	7 493 €	7 109 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	185 594 €	79 661 €	11 071 €
Branchements Collectifs	n.d.	7	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	23	12 711 €	1 412 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	16 527 €	11 924 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	426 €	64 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	344	47 037 €	18 911 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 651 €	1 350 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 738 €	1 045 €	75 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 102 543 €</b>	<b>536 298 €</b>	<b>100 878 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	378	2%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	16 873	98%
<b>TOTAL</b>	<b>17 251</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	1
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 495	20%
Torsadé	9 426	75%
Aérien nu	565	5%
<i>dont FS</i>	311	2%
<b>TOTAL</b>	<b>12 486</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	360	1	1	362
Consommation (kWh)	2 029 848	59 517	69 734	2 159 099
Recette d'acheminement (€)	96 797	4 022	2 442	103 261

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	293	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	1 718 364	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	191 409	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,0	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	29,8	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	5	Nombre de CMA BT	4
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	677 m	670 m	40 050 €	22 322 €	612 €
Réseau HTA Aérien	11 346 m	11 269 m	123 132 €	102 801 €	70 291 €
Postes HTA/BT	16	n.d.	38 166 €	21 497 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	16	16	39 375 €	17 627 €	8 080 €
Réseau BT Souterrain	2 020 m	2 017 m	200 050 €	24 889 €	0 €
Réseau BT Torsadé	6 414 m	5 872 m	140 057 €	71 799 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	0 m	0 m	0 €	0 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	93 560 €	40 158 €	5 581 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	16	8 624 €	1 042 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 332 €	6 011 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	6	1 275 €	314 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	166	22 324 €	9 343 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 973 €	1 522 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 380 €	527 €	38 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>720 299 €</b>	<b>319 851 €</b>	<b>84 602 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	677	6%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	11 346	94%
<b>TOTAL</b>	<b>12 023</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	3
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 020	24%
Torsadé	6 414	76%
Aérien nu	-	0%
<i>dont FS</i>	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>8 434</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	178	3	3	<b>184</b>
Consommation (kWh)	1 168 464	574 976	85 886	<b>1 829 326</b>
Recette d'acheminement (€)	53 638	19 520	3 960	<b>77 118</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	7,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	7,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	12,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 943 m	8 723 m	576 881 €	184 322 €	0 €
Réseau HTA Aérien	15 824 m	16 295 m	285 709 €	203 126 €	58 207 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	286 136 €	188 708 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	117 021 €	58 328 €	12 672 €
Réseau BT Souterrain	13 472 m	13 342 m	914 038 €	309 218 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 567 m	10 640 m	237 513 €	124 261 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 135 m	5 073 m	54 725 €	51 493 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	573 563 €	246 185 €	34 213 €
Branchements Collectifs	n.d.	22	9 861 €	2 821 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	36	22 300 €	4 313 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	51 076 €	36 849 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	17	4 583 €	1 140 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	670	66 924 €	11 476 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 679 €	439 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	8 463 €	3 231 €	233 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 210 472 €</b>	<b>1 425 908 €</b>	<b>105 325 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 943	36%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	15 824	64%
<b>TOTAL</b>	<b>24 767</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	19
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	13 472	46%
Torsadé	10 567	36%
Aérien nu	5 135	18%
<i>dont FS</i>	973	3%
<b>TOTAL</b>	<b>29 174</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 115	12	3	<b>1 130</b>
Consommation (kWh)	7 354 542	574 298	9 592 708	<b>17 521 548</b>
Recette d'acheminement (€)	339 604	29 979	162 191	<b>531 774</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	742	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 117 360	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	543 262	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	5,2	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	4
		<i>dont Souterrain</i>	2		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 388 m	9 325 m	778 458 €	179 522 €	0 €
Réseau HTA Aérien	12 841 m	12 992 m	196 005 €	141 826 €	87 100 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	139 369 €	57 029 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	77 073 €	32 091 €	6 169 €
Réseau BT Souterrain	8 508 m	8 057 m	595 847 €	143 015 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 325 m	10 232 m	294 234 €	144 666 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 846 m	1 991 m	11 703 €	10 939 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	360 002 €	154 520 €	21 474 €
Branchements Collectifs	n.d.	12	3 814 €	1 934 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	25	14 618 €	2 189 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	32 059 €	23 129 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	10	2 101 €	453 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	641	80 787 €	33 258 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	14 950 €	4 851 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	5 312 €	2 028 €	146 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 606 332 €</b>	<b>931 449 €</b>	<b>114 890 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 388	42%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	12 841	58%
<b>TOTAL</b>	<b>22 229</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	1
Autres	13
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 508	41%
Torsadé	10 325	50%
Aérien nu	1 846	9%
<i>dont FS</i>	421	2%
<b>TOTAL</b>	<b>20 679</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	700	5	4	<b>709</b>
Consommation (kWh)	4 776 668	581 252	750 633	<b>6 108 553</b>
Recette d'acheminement (€)	213 201	24 542	19 110	<b>256 853</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	545	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 661 531	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	383 048	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,3	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,6	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	3
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 559 m	1 545 m	148 812 €	19 211 €	0 €
Réseau HTA Aérien	19 362 m	19 373 m	414 920 €	306 237 €	77 918 €
Postes HTA/BT	20	n.d.	48 864 €	39 443 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	20	21	37 899 €	22 721 €	11 698 €
Réseau BT Souterrain	2 676 m	2 842 m	167 639 €	49 356 €	0 €
Réseau BT Torsadé	5 037 m	4 854 m	120 388 €	51 998 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	733 m	210 m	2 204 €	2 119 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	70 678 €	30 337 €	4 216 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	20	6 965 €	667 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 294 €	4 541 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2	429 €	95 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	110	9 384 €	1 039 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	164 €	59 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 043 €	398 €	29 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 035 684 €</b>	<b>528 222 €</b>	<b>93 860 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 559	7%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	19 362	93%
<b>TOTAL</b>	<b>20 921</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	18
Cabine Haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 676	32%
Torsadé	5 037	60%
Aérien nu	733	9%
<i>dont FS</i>	622	7%
<b>TOTAL</b>	<b>8 446</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	137	-	2	<b>139</b>
Consommation (kWh)	979 836	-	40 877	<b>1 020 713</b>
Recette d'acheminement (€)	44 319	-	2 497	<b>46 816</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	104	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	749 672	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	81 971	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	6,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	18,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	36 070 m	34 396 m	2 447 257 €	821 803 €	427 €
Réseau HTA Aérien	21 131 m	22 385 m	408 573 €	305 946 €	237 358 €
Postes HTA/BT	92	n.d.	742 807 €	512 075 €	44 424 €
Transformateurs HTA/BT	92	92	306 298 €	159 093 €	34 956 €
Réseau BT Souterrain	37 625 m	37 183 m	2 044 251 €	798 613 €	2 148 €
Réseau BT Torsadé	29 116 m	28 836 m	578 434 €	336 373 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 294 m	5 816 m	64 199 €	61 354 €	46 629 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 648 485 €	707 562 €	98 333 €
Branchements Collectifs	n.d.	231	104 318 €	23 213 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	88	29 208 €	2 222 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	146 799 €	105 908 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	28	5 808 €	1 095 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 902	248 664 €	9 438 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	64 402 €	32 468 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	24 324 €	9 286 €	669 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>8 863 828 €</b>	<b>3 886 449 €</b>	<b>464 944 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	36 070	63%
<i>Dont CPI</i>	142	0%
Aérien	21 131	37%
<b>TOTAL</b>	<b>57 201</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	31
Cabine Haute	1
Autres	60
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	37 625	52%
Torsadé	29 116	40%
Aérien nu	5 294	7%
<i>dont FS</i>	1 818	3%
<b>TOTAL</b>	<b>72 035</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	3 233	19	8	<b>3 260</b>
Consommation (kWh)	24 953 979	1 575 090	3 557 885	<b>30 086 954</b>
Recette d'acheminement (€)	1 142 085	73 752	77 489	<b>1 293 326</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	2 178	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	16 070 866	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 675 739	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	2,4	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	6	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	1		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	18 815 m	18 956 m	1 094 105 €	399 429 €	4 937 €
Réseau HTA Aérien	8 991 m	11 083 m	215 081 €	164 689 €	51 272 €
Postes HTA/BT	45	n.d.	467 529 €	320 897 €	9 038 €
Transformateurs HTA/BT	45	45	160 786 €	76 437 €	13 682 €
Réseau BT Souterrain	25 558 m	25 199 m	1 524 524 €	710 566 €	6 023 €
Réseau BT Torsadé	14 306 m	14 132 m	317 021 €	184 805 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	911 m	1 220 m	26 100 €	21 799 €	3 539 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 036 786 €	445 009 €	61 845 €
Branchements Collectifs	n.d.	118	41 210 €	6 983 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	43	25 143 €	3 956 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	92 327 €	66 609 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	16	3 449 €	660 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 056	249 360 €	97 513 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	20 547 €	17 046 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	15 298 €	5 840 €	421 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5 289 267 €</b>	<b>2 522 237 €</b>	<b>150 756 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	18 815	68%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	8 991	32%
<b>TOTAL</b>	<b>27 806</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	11
Cabine Haute	0
Autres	34
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	25 558	63%
Torsadé	14 306	35%
Aérien nu	911	2%
<i>dont FS</i>	320	1%
<b>TOTAL</b>	<b>40 775</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 027	15	1	<b>2 043</b>
Consommation (kWh)	14 545 432	1 657 911	96 438	<b>16 299 781</b>
Recette d'acheminement (€)	649 348	64 500	2 367	<b>716 215</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 362	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	10 410 081	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	1 061 861	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
<b>Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension</b>		<b>Nombre d'incidents survenus</b>		<b>Qualité de fourniture</b>	
Longues	0,9	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	5
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 513 m	3 512 m	150 053 €	25 351 €	0 €
Réseau HTA Aérien	5 843 m	5 787 m	109 743 €	75 665 €	9 508 €
Postes HTA/BT	8	n.d.	25 152 €	13 662 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	8	8	15 916 €	7 660 €	4 042 €
Réseau BT Souterrain	1 702 m	2 396 m	184 961 €	64 055 €	0 €
Réseau BT Torsadé	4 208 m	4 273 m	128 189 €	72 071 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	174 m	173 m	3 630 €	2 341 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	40 170 €	17 242 €	2 396 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	6	3 285 €	415 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	3 577 €	2 581 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	60	8 074 €	3 110 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	0 €	0 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	593 €	226 €	16 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>673 342 €</b>	<b>284 379 €</b>	<b>15 963 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 513	38%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	5 843	62%
<b>TOTAL</b>	<b>9 356</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	7
Cabine Haute	0
Autres	1
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 702	28%
Torsadé	4 208	69%
Aérien nu	174	3%
<i>dont FS</i>	174	3%
<b>TOTAL</b>	<b>6 084</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	79	-	-	<b>79</b>
Consommation (kWh)	620 474	-	-	<b>620 474</b>
Recette d'acheminement (€)	27 286	-	-	<b>27 286</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	7,0	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	12 468 m	12 279 m	696 742 €	148 986 €	0 €
Réseau HTA Aérien	23 988 m	24 296 m	470 227 €	311 751 €	72 336 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	197 672 €	93 083 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	39	39	80 050 €	38 124 €	18 490 €
Réseau BT Souterrain	4 858 m	4 747 m	362 981 €	98 792 €	0 €
Réseau BT Torsadé	13 489 m	12 476 m	264 386 €	125 999 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 778 m	2 178 m	13 991 €	13 160 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	161 696 €	69 403 €	9 645 €
Branchements Collectifs	n.d.	17	2 232 €	1 198 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	39	13 704 €	1 340 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	14 399 €	10 388 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	10	5 116 €	1 348 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	249	21 904 €	2 404 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 708 €	1 705 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 386 €	911 €	66 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 311 194 €</b>	<b>918 591 €</b>	<b>100 537 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 468	34%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	23 988	66%
<b>TOTAL</b>	<b>36 456</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	27
Cabine Haute	0
Autres	12
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 858	24%
Torsadé	13 489	67%
Aérien nu	1 778	9%
<i>dont FS</i>	1 057	5%
<b>TOTAL</b>	<b>20 125</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	308	4	5	<b>317</b>
Consommation (kWh)	2 037 496	190 130	5 571 369	<b>7 798 995</b>
Recette d'acheminement (€)	94 267	9 721	124 672	<b>228 660</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	242	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 526 588	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	169 967	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,1	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,5	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,5	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	2		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	21 851 m	20 611 m	1 264 571 €	292 350 €	0 €
Réseau HTA Aérien	14 034 m	14 216 m	173 376 €	122 271 €	133 125 €
Postes HTA/BT	55	n.d.	438 998 €	181 222 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	55	55	177 954 €	73 920 €	13 465 €
Réseau BT Souterrain	12 554 m	13 477 m	905 560 €	304 950 €	0 €
Réseau BT Torsadé	21 701 m	20 103 m	455 139 €	249 700 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	5 660 m	5 765 m	42 703 €	39 667 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	760 683 €	326 500 €	45 375 €
Branchements Collectifs	n.d.	68	16 282 €	6 544 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	53	29 544 €	4 120 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	67 740 €	48 871 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 544 €	280 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 407	179 743 €	67 859 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	18 166 €	12 460 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	11 224 €	4 285 €	309 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>4 543 226 €</b>	<b>1 734 998 €</b>	<b>192 274 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	21 851	61%
<i>Dont CPI</i>	74	0%
Aérien	14 034	39%
<b>TOTAL</b>	<b>35 885</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	0
Autres	36
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	12 554	31%
Torsadé	21 701	54%
Aérien nu	5 660	14%
<i>dont FS</i>	1 532	4%
<b>TOTAL</b>	<b>39 915</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 488	8	-	<b>1 496</b>
Consommation (kWh)	10 315 650	1 656 866	-	<b>11 972 516</b>
Recette d'acheminement (€)	470 424	61 400	-	<b>531 824</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 050	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	7 349 776	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	809 708	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,5	Réseaux HTA	4	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	5,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,9	<i>dont Aérien</i>	4	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b> Qualité moyenne		Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	3		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 461 m	4 417 m	217 305 €	23 477 €	0 €
Réseau HTA Aérien	10 629 m	10 717 m	162 648 €	110 675 €	100 381 €
Postes HTA/BT	25	n.d.	95 938 €	36 729 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	25	25	62 129 €	33 585 €	7 286 €
Réseau BT Souterrain	5 426 m	5 365 m	402 602 €	112 958 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 936 m	7 921 m	176 119 €	85 721 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 572 m	1 562 m	17 668 €	17 064 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	312 205 €	134 005 €	18 623 €
Branchements Collectifs	n.d.	9	2 219 €	636 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	24	13 273 €	1 808 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	27 802 €	20 058 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	673 €	144 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	554	73 537 €	30 302 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	27 301 €	17 679 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 607 €	1 759 €	127 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 596 024 €</b>	<b>626 600 €</b>	<b>126 416 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 461	30%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	10 629	70%
<b>TOTAL</b>	<b>15 090</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	17
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 426	32%
Torsadé	8 936	53%
Aérien nu	2 572	15%
<i>dont FS</i>	751	4%
<b>TOTAL</b>	<b>16 934</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	618	2	1	<b>621</b>
Consommation (kWh)	4 071 135	104 427	25 091	<b>4 200 653</b>
Recette d'acheminement (€)	185 547	6 202	1 299	<b>193 048</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	515	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 298 189	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	361 607	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	4,3	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	11,3	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	17
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	2		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	6 433 m	6 029 m	199 212 €	69 645 €	0 €
Réseau HTA Aérien	17 041 m	17 711 m	376 812 €	199 817 €	44 145 €
Postes HTA/BT	32	n.d.	109 148 €	67 826 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	32	32	68 069 €	39 421 €	22 857 €
Réseau BT Souterrain	8 707 m	8 834 m	604 772 €	230 654 €	0 €
Réseau BT Torsadé	10 227 m	10 537 m	258 898 €	133 237 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 801 m	2 490 m	29 720 €	28 262 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	311 188 €	133 568 €	18 563 €
Branchements Collectifs	n.d.	11	6 050 €	945 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	30	17 592 €	2 546 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	27 712 €	19 993 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 663 €	310 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	539	68 831 €	27 601 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	8 590 €	2 753 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 592 €	1 753 €	126 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 092 848 €</b>	<b>958 332 €</b>	<b>85 691 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	6 433	27%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	17 041	73%
<b>TOTAL</b>	<b>23 474</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	24
Cabine Haute	0
Autres	8
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 707	40%
Torsadé	10 227	47%
Aérien nu	2 801	13%
<i>dont FS</i>	1 854	9%
<b>TOTAL</b>	<b>21 735</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	607	5	3	<b>615</b>
Consommation (kWh)	4 403 489	231 016	389 592	<b>5 024 097</b>
Recette d'acheminement (€)	192 346	13 030	9 411	<b>214 788</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	438	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	3 189 365	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	328 168	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	1	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,1	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	4
<b>Niveau de continuité :</b>	Bonne qualité	Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	7
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	3		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	23 747 m	23 283 m	2 019 706 €	558 761 €	31 430 €
Réseau HTA Aérien	1 622 m	1 618 m	32 356 €	23 174 €	4 194 €
Postes HTA/BT	39	n.d.	552 087 €	403 409 €	110 673 €
Transformateurs HTA/BT	39	39	174 181 €	91 677 €	10 298 €
Réseau BT Souterrain	37 620 m	35 229 m	2 310 532 €	616 716 €	90 695 €
Réseau BT Torsadé	10 319 m	10 196 m	206 475 €	135 771 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 589 m	1 596 m	10 531 €	10 530 €	27 746 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	1 371 365 €	588 617 €	81 803 €
Branchements Collectifs	n.d.	323	139 652 €	45 807 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	37	12 715 €	761 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	122 122 €	88 104 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	51	12 774 €	2 351 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	2 255	187 351 €	3 212 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	32 596 €	21 409 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	20 235 €	7 725 €	557 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>7 204 678 €</b>	<b>2 598 022 €</b>	<b>357 396 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	23 747	94%
<i>Dont CPI</i>	428	2%
Aérien	1 622	6%
<b>TOTAL</b>	<b>25 370</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	2
Cabine Haute	0
Autres	37
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	37 620	76%
Torsadé	10 319	21%
Aérien nu	1 589	3%
<i>dont FS</i>	448	1%
<b>TOTAL</b>	<b>49 528</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	2 662	41	7	2 710
Consommation (kWh)	15 091 838	4 416 493	7 173 367	26 681 698
Recette d'acheminement (€)	720 305	198 681	128 909	1 047 894

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 600	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	8 490 544	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	955 858	n.c.	n.c.	n.c.

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,2	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,2	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité :</b>	Très bonne qualité	Réseaux BT	6	Nombre de CMA BT	2
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	4		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 179 m	1 243 m	109 030 €	28 284 €	0 €
Réseau HTA Aérien	15 369 m	15 193 m	364 438 €	179 096 €	0 €
Postes HTA/BT	27	n.d.	91 722 €	49 593 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	27	27	67 645 €	25 804 €	6 174 €
Réseau BT Souterrain	1 459 m	1 505 m	130 122 €	28 000 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 491 m	7 692 m	217 126 €	90 726 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 042 m	2 297 m	9 829 €	9 606 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	98 645 €	42 340 €	5 884 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	25	12 847 €	1 105 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	8 784 €	6 338 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	8	1 656 €	267 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	191	24 045 €	7 993 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	678 €	169 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 456 €	556 €	40 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 138 021 €</b>	<b>469 877 €</b>	<b>12 099 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 179	7%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	15 369	93%
<b>TOTAL</b>	<b>16 548</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	19
Cabine Haute	1
Autres	7
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 459	13%
Torsadé	7 491	68%
Aérien nu	2 042	19%
<i>dont FS</i>	961	9%
<b>TOTAL</b>	<b>10 992</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	192	2	-	<b>194</b>
Consommation (kWh)	1 421 882	483 133	-	<b>1 905 015</b>
Recette d'acheminement (€)	62 890	18 929	-	<b>81 819</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	153	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	894 079	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	101 019	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 929 m	3 917 m	280 654 €	109 221 €	0 €
Réseau HTA Aérien	9 765 m	9 824 m	208 365 €	153 007 €	48 288 €
Postes HTA/BT	13	n.d.	37 020 €	26 237 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	13	13	16 104 €	12 841 €	11 587 €
Réseau BT Souterrain	443 m	450 m	32 005 €	11 934 €	0 €
Réseau BT Torsadé	3 740 m	3 713 m	80 481 €	41 143 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 133 m	1 128 m	8 321 €	8 116 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	45 255 €	19 424 €	2 699 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	13	4 722 €	471 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	4 030 €	2 907 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	78	7 031 €	827 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	8 864 €	4 714 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	668 €	255 €	18 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>733 518 €</b>	<b>391 096 €</b>	<b>62 593 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 929	29%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	9 765	71%
<b>TOTAL</b>	<b>13 694</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	13
Cabine Haute	0
Autres	0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	443	8%
Torsadé	3 740	70%
Aérien nu	1 133	21%
<i>dont FS</i>	908	17%
<b>TOTAL</b>	<b>5 316</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	89	-	-	<b>89</b>
Consommation (kWh)	406 100	-	-	<b>406 100</b>
Recette d'acheminement (€)	20 512	-	-	<b>20 512</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	3,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,0	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	8 864 m	8 842 m	552 199 €	204 395 €	0 €
Réseau HTA Aérien	37 363 m	37 693 m	546 302 €	401 614 €	239 688 €
Postes HTA/BT	61	n.d.	241 888 €	164 133 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	60	60	131 302 €	68 470 €	25 736 €
Réseau BT Souterrain	10 223 m	10 020 m	646 783 €	210 480 €	0 €
Réseau BT Torsadé	17 705 m	17 203 m	452 695 €	192 224 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	4 881 m	5 785 m	56 351 €	50 559 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	334 578 €	143 608 €	19 958 €
Branchements Collectifs	n.d.	17	5 820 €	2 727 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	18 101 €	2 710 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	29 795 €	21 495 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	13	2 558 €	574 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	645	81 464 €	31 832 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	49 552 €	41 262 €	708 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	4 937 €	1 885 €	136 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 154 325 €</b>	<b>1 537 968 €</b>	<b>286 226 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	8 864	19%
<i>Dont CPI</i>	432	1%
Aérien	37 363	81%
<b>TOTAL</b>	<b>46 227</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	46
Cabine Haute	0
Autres	15
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	10 223	31%
Torsadé	17 705	54%
Aérien nu	4 881	15%
<i>dont FS</i>	3 166	10%
<b>TOTAL</b>	<b>32 809</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	650	6	7	<b>663</b>
Consommation (kWh)	4 255 742	404 017	2 004 983	<b>6 664 742</b>
Recette d'acheminement (€)	193 411	23 283	48 456	<b>265 150</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	486	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	2 916 455	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	321 771	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,9	Réseaux HTA	6	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,1	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,8	<i>dont Aérien</i>	6	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	8	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	2 682 m	2 635 m	103 367 €	19 604 €	0 €
Réseau HTA Aérien	31 258 m	31 311 m	505 646 €	350 782 €	50 876 €
Postes HTA/BT	41	n.d.	78 084 €	68 854 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	41	41	76 226 €	44 221 €	18 017 €
Réseau BT Souterrain	3 897 m	3 877 m	248 735 €	83 752 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 288 m	12 200 m	283 434 €	140 901 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 569 m	2 006 m	6 765 €	6 385 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	194 747 €	83 589 €	11 617 €
Branchements Collectifs	n.d.	10	5 171 €	966 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	18	10 914 €	1 959 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 342 €	12 512 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 692 €	377 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	259	27 211 €	4 701 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	18 304 €	12 280 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 874 €	1 097 €	79 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 580 514 €</b>	<b>831 979 €</b>	<b>80 590 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 682	8%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	31 258	92%
<b>TOTAL</b>	<b>33 940</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	34
Cabine Haute	1
Autres	6
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 897	21%
Torsadé	12 288	66%
Aérien nu	2 569	14%
<i>dont FS</i>	2 264	12%
<b>TOTAL</b>	<b>18 754</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	374	5	4	<b>383</b>
Consommation (kWh)	2 084 910	713 146	788 065	<b>3 586 121</b>
Recette d'acheminement (€)	102 224	30 754	19 421	<b>152 399</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	322	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 906 860	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	218 240	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,8	Réseaux HTA	7	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	9,9	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	14,0	<i>dont Aérien</i>	3	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	1		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	3 366 m	2 860 m	223 643 €	72 325 €	3 354 €
Réseau HTA Aérien	18 079 m	17 844 m	231 537 €	179 820 €	172 304 €
Postes HTA/BT	33	n.d.	139 840 €	99 477 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	33	33	72 062 €	42 378 €	19 475 €
Réseau BT Souterrain	5 712 m	5 712 m	402 226 €	147 191 €	0 €
Réseau BT Torsadé	8 422 m	8 369 m	166 037 €	81 428 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	1 982 m	2 492 m	19 360 €	18 770 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	268 985 €	115 454 €	16 045 €
Branchements Collectifs	n.d.	24	8 618 €	3 960 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	32	11 414 €	1 109 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	23 953 €	17 281 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 886 €	352 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	461	41 165 €	3 584 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	5 130 €	2 172 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	3 969 €	1 515 €	109 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 619 825 €</b>	<b>786 816 €</b>	<b>211 288 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	3 366	16%
<i>Dont CPI</i>	86	0%
Aérien	18 079	84%
<b>TOTAL</b>	<b>21 446</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	22
Cabine Haute	0
Autres	11
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	5 712	35%
Torsadé	8 422	52%
Aérien nu	1 982	12%
<i>dont FS</i>	1 455	9%
<b>TOTAL</b>	<b>16 116</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	524	6	2	532
Consommation (kWh)	4 014 276	459 879	539 941	5 014 096
Recette d'acheminement (€)	175 136	21 145	14 383	210 664

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	357	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	2 737 587	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	295 531	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	2,0	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	12,1	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	2
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	5
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	4 339 m	4 201 m	266 088 €	96 413 €	0 €
Réseau HTA Aérien	31 673 m	31 542 m	653 703 €	414 834 €	114 162 €
Postes HTA/BT	47	n.d.	152 987 €	86 826 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	47	47	90 649 €	50 717 €	18 364 €
Réseau BT Souterrain	7 065 m	6 907 m	485 060 €	96 381 €	0 €
Réseau BT Torsadé	15 421 m	14 955 m	423 212 €	181 875 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	3 236 m	3 209 m	10 918 €	10 908 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	199 323 €	85 554 €	11 890 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	27	15 363 €	1 978 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	17 750 €	12 806 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	9	1 916 €	448 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	375	46 695 €	16 892 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	22 817 €	6 401 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	2 941 €	1 123 €	81 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2 389 421 €</b>	<b>1 063 155 €</b>	<b>144 496 €</b>

*n.d. : informations non disponibles*
*n.c. : informations non communiquées*

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 339	12%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	31 673	88%
<b>TOTAL</b>	<b>36 012</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	37
Cabine Haute	0
Autres	10
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	7 065	27%
Torsadé	15 421	60%
Aérien nu	3 236	13%
<i>dont FS</i>	2 797	11%
<b>TOTAL</b>	<b>25 722</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	387	2	2	<b>391</b>
Consommation (kWh)	2 565 535	48 907	74 941	<b>2 689 383</b>
Recette d'acheminement (€)	116 387	4 628	2 957	<b>123 972</b>

*Source : Enedis*
*s. : données sensibles*

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	292	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	1 850 424	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	207 680	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

*Source : EDF*
*f. : données indisponibles communes fusionnées*
*s. : données sensibles*

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	9,4	Réseaux HTA	17	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	8,2	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	30,2	<i>dont Aérien</i>	16	Nombre de DMA BT	-
<b>Niveau de continuité :</b>	Hors standard qualité	Réseaux BT	3	Nombre de CMA BT	-
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	2		
		Branchements	2		

*s.o. : sans objet*

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	556 m	556 m	32 215 €	8 169 €	0 €
Réseau HTA Aérien	20 792 m	20 906 m	321 130 €	237 687 €	110 056 €
Postes HTA/BT	29	n.d.	69 874 €	46 277 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	29	29	49 507 €	29 036 €	14 479 €
Réseau BT Souterrain	2 648 m	2 657 m	210 353 €	78 212 €	0 €
Réseau BT Torsadé	7 184 m	7 033 m	163 776 €	75 025 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 106 m	1 482 m	3 201 €	3 201 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	74 746 €	32 083 €	4 459 €
Branchements Collectifs	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	29	9 968 €	894 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 656 €	4 802 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1	210 €	10 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	109	10 038 €	1 112 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	11 534 €	3 103 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 103 €	421 €	30 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>964 312 €</b>	<b>520 034 €</b>	<b>129 024 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	556	3%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	20 792	97%
<b>TOTAL</b>	<b>21 348</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	27
Cabine Haute	0
Autres	2
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	2 648	22%
Torsadé	7 184	60%
Aérien nu	2 106	18%
<i>dont FS</i>	1 877	16%
<b>TOTAL</b>	<b>11 938</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	147	-	-	147
Consommation (kWh)	1 054 074	-	-	1 054 074
Recette d'acheminement (€)	48 568	-	-	48 568

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,0	Réseaux HTA	0	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	4,7	<i>dont Aérien</i>	0	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Bonne qualité		Réseaux BT	2	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	0		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	28 626 m	27 994 m	2 161 295 €	617 336 €	7 070 €
Réseau HTA Aérien	15 694 m	18 909 m	273 653 €	171 019 €	147 062 €
Postes HTA/BT	68	n.d.	676 317 €	342 171 €	107 953 €
Transformateurs HTA/BT	65	66	215 241 €	96 594 €	20 444 €
Réseau BT Souterrain	18 425 m	18 123 m	1 049 006 €	451 156 €	30 654 €
Réseau BT Torsadé	25 900 m	24 655 m	623 242 €	324 630 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 958 m	3 773 m	35 022 €	32 884 €	52 681 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	992 549 €	426 022 €	59 206 €
Branchements Collectifs	n.d.	178	47 028 €	20 528 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	61	34 814 €	4 609 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	88 388 €	63 767 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	28	5 708 €	1 164 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	1 897	242 418 €	95 304 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	49 657 €	34 962 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	14 645 €	5 591 €	403 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>6 508 982 €</b>	<b>2 687 733 €</b>	<b>425 472 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	28 626	65%
<i>Dont CPI</i>	8	0%
Aérien	15 694	35%
<b>TOTAL</b>	<b>44 320</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	24
Cabine Haute	1
Autres	43
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	18 425	39%
Torsadé	25 900	55%
Aérien nu	2 958	6%
<i>dont FS</i>	782	2%
<b>TOTAL</b>	<b>47 283</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 934	20	9	<b>1 963</b>
Consommation (kWh)	13 495 485	3 638 934	7 710 527	<b>24 844 946</b>
Recette d'acheminement (€)	614 410	140 277	149 869	<b>904 555</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	1 322	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	9 155 627	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	999 162	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	3,2	Réseaux HTA	5	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	8,6	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	8,7	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	4	Nombre de CMA BT	11
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	1		
		<i>dont Aérien Nu</i>	1		
		Branchements	2		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	9 346 m	10 661 m	542 242 €	228 095 €	1 668 €
Réseau HTA Aérien	45 370 m	45 038 m	656 079 €	476 035 €	279 394 €
Postes HTA/BT	70	n.d.	294 431 €	202 294 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	70	70	185 359 €	61 959 €	51 163 €
Réseau BT Souterrain	15 879 m	15 892 m	1 071 858 €	400 853 €	0 €
Réseau BT Torsadé	18 288 m	18 048 m	388 990 €	229 376 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	2 975 m	4 052 m	22 086 €	21 910 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	516 613 €	221 741 €	30 816 €
Branchements Collectifs	n.d.	16	8 053 €	3 699 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	64	20 886 €	2 653 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	46 005 €	33 190 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	33	6 501 €	1 336 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	902	80 715 €	11 610 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	31 780 €	14 421 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	7 623 €	2 910 €	210 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>3 879 221 €</b>	<b>1 912 080 €</b>	<b>363 251 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	9 346	17%
<i>Dont CPI</i>	5	0%
Aérien	45 370	83%
<b>TOTAL</b>	<b>54 716</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	48
Cabine Haute	0
Autres	22
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	15 879	43%
Torsadé	18 288	49%
Aérien nu	2 975	8%
<i>dont FS</i>	2 332	6%
<b>TOTAL</b>	<b>37 142</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	986	21	10	<b>1 017</b>
Consommation (kWh)	6 508 185	906 800	1 855 606	<b>9 270 591</b>
Recette d'acheminement (€)	297 610	52 717	42 099	<b>392 425</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	803	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	5 044 829	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	567 413	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,7	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,0	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	0,9	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	1
<b>Niveau de continuité</b>	Qualité moyenne	Réseaux BT	6	Nombre de CMA BT	1
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	3		
		Branchements	4		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 928 872 m	1 912 173 m	106 421 212 €	35 052 884 €	663 515 €
Réseau HTA Aérien	4 407 653 m	4 416 357 m	69 571 033 €	49 674 829 €	24 386 016 €
Postes HTA/BT	7 986	n.d.	39 630 475 €	23 176 307 €	36 445 €
Transformateurs HTA/BT	7 969	7 990	19 466 366 €	9 462 427 €	3 062 548 €
Réseau BT Souterrain	1 561 730 m	1 555 052 m	104 622 490 €	34 230 906 €	0 €
Réseau BT Torsadé	2 551 573 m	2 493 632 m	61 984 696 €	30 635 050 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	526 811 m	562 256 m	4 455 820 €	4 140 179 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	59 023 595 €	25 334 097 €	3 520 784 €
Branchements Collectifs	n.d.	3 046	966 553 €	316 267 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	6 443	3 172 547 €	422 615 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	5 256 119 €	3 792 014 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	1 750	406 879 €	84 401 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	100 348	11 648 136 €	3 658 922 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	3 420 353 €	1 742 796 €	5 235 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	870 902 €	332 470 €	23 970 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>490 917 176 €</b>	<b>222 056 164 €</b>	<b>31 698 513 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 928 872	30%
<i>Dont CPI</i>	6 382	0%
Aérien	4 407 653	70%
<b>TOTAL</b>	<b>6 336 526</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	5 272
Cabine Haute	32
Autres	2 682
<b>TOTAL</b>	<b>7 986</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 561 730	34%
Torsadé	2 551 573	55%
Aérien nu	526 811	11%
<i>dont FS</i>	314 016	7%
<b>TOTAL</b>	<b>4 640 114</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	114 800	1 063	517	<b>116 380</b>
Consommation (kWh)	819 808 805	97 445 498	209 131 760	<b>1 126 386 063</b>
Recette d'acheminement (€)	37 074 605	4 375 517	4 569 982	<b>46 020 104</b>

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	f.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	<b>n.c.</b>

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	1,9	Réseaux HTA	272	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,8	<i>dont Souterrain</i>	18	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	9,6	<i>dont Aérien</i>	203	Nombre de DMA BT	185
<b>Niveau de continuité</b> : Qualité moyenne		Réseaux BT	413	Nombre de CMA BT	817
		<i>dont Souterrain</i>	37		
		<i>dont Torsadé</i>	52		
		<i>dont Aérien Nu</i>	139		
		Branchements	221		

s.o. : sans objet

INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	1 423 778 m	1 422 144 m	85 091 571 €	34 933 986 €	5 515 289 €
Réseau HTA Aérien	555 550 m	569 724 m	9 353 076 €	6 816 842 €	4 501 610 €
Postes HTA/BT	2 809	n.d.	32 914 263 €	22 073 806 €	6 509 578 €
Transformateurs HTA/BT	2 814	2 819	10 798 130 €	5 548 807 €	1 368 709 €
Réseau BT Souterrain	1 564 089 m	1 546 900 m	82 384 274 €	34 164 871 €	6 273 875 €
Réseau BT Torsadé	832 999 m	827 009 m	17 848 279 €	9 756 673 €	258 187 €
Réseau BT Aérien Nu	246 447 m	259 514 m	1 831 700 €	1 758 544 €	3 553 262 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	76 865 573 €	32 992 227 €	4 585 067 €
Branchements Collectifs	n.d.	26 128	7 656 171 €	2 399 444 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	2 647	1 216 062 €	168 372 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	6 844 967 €	4 938 285 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	2 366	543 352 €	107 396 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	134 374	13 004 386 €	2 789 151 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	1 724 315 €	908 820 €	1 953 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	1 134 162 €	432 971 €	31 216 €
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>349 210 281 €</b>	<b>159 790 197 €</b>	<b>32 598 746 €</b>

n.d. : informations non disponibles

n.c. : informations non communiquées

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 423 778	72%
<i>Dont CPI</i>	76 996	4%
Aérien	555 550	28%
<b>TOTAL</b>	<b>1 979 327</b>	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61	624
Cabine Haute	19
Autres	2 166
<b>TOTAL</b>	<b>2 809</b>

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	1 564 089	59%
Torsadé	832 999	32%
Aérien nu	246 447	9%
<i>dont FS</i>	75 518	3%
<b>TOTAL</b>	<b>2 643 535</b>	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	149 229	1 838	442	151 509
Consommation (kWh)	850 319 512	214 331 900	487 839 840	1 552 491 252
Recette d'acheminement (€)	39 827 963	9 364 084	9 257 392	58 449 440

Source : Enedis

s. : données sensibles

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE				
	Tarifs réglementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	f.	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Source : EDF

f. : données indisponibles communes fusionnées

s. : données sensibles

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau moyenne tension		Nombre d'incidents survenus		Qualité de fourniture	
Longues	0,5	Réseaux HTA	112	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	0,8	<i>dont Souterrain</i>	19	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	1,7	<i>dont Aérien</i>	61	Nombre de DMA BT	69
<b>Niveau de continuité</b> : Très bonne qualité		Réseaux BT	235	Nombre de CMA BT	554
		<i>dont Souterrain</i>	87		
		<i>dont Torsadé</i>	17		
		<i>dont Aérien Nu</i>	59		
		Branchements	264		

s.o. : sans objet